

VZT-2	MV1 FM		Přívodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT10	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	MV2 FM		Odvodní ventilátor (FM) - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT11	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	HU1		Zvlhčovač - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT12	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	Y03		Klapka rekuperátoru - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT13	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	YH01		Ventil ohřevu předehřev - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT14	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	YC01		Ventil chlazení CHV - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT15	0-10V								DVZT-2	WS-
VZT-2	YC02		Ventil chlazení / odvlhčení - ovládání	VZT2 2.8	CGM/FAC	OUT-AN	OUT16	0-10V								DVZT-2	WS-

	Akce:	KNTB - b.23 - VZT 2 VZT 2: Předehřev 2.8	DATA POINT LIST	KNTB-OB	DVZT-2	Datum:	07_2023	Část:	001
			Soubor:	CGM/FAC		Oprava:		Strana:	1