

## Příloha č. 2 Bližší specifikace plnění

Předmětem Zakázky jsou servisní opravy a pravidelné provozní kontroly regulačních stanic plynu dle požadavků letiště Praha Ruzyně. Jedná se o diagnostiku závad, demontáž nefunkčních náhradních dílů, jejich dopravu do opravy a zpět, vlastní opravu náhradních dílů a následnou montáž zpět u Objednatelé. Pravidelná provozní prohlídka v cyklu jedenkrát za čtyři (4) měsíce bude prováděna dle příslušných norem ČSN 07 0703, ČSN 12 186, TPG 605 02 v platném znění.

### Seznam zařízení

zařízení	umístění	počet v ks
regulační stanice plynu Q 5000 VTL	areál sever letiště Praha/Ruzyně	1
regulační stanice plynu Q 5000 STL	areál sever letiště Praha/Ruzyně	1

### Specifikace provozní kontroly

1. Přezkoušení těsnosti strojního zařízení detektorem plynu nebo pěnnotvorným roztokem,
2. Kontrola filtračního zařízení, popř. vyčištění nebo výměna filtrační vložky (kontrola lze provádět sledováním diferenčního tlakoměru filtru nebo podle nnávodů výrobce),
3. Kontrola funkce regulátoru, může se omezit na kontrolu zápisu registračních tlakoměrů (kontrola těsnosti při nulovém odběru musí být prováděna především tam, kde dochází k úplnému zastavování
4. Kontrola funkce předehevu
5. Kontrola seřízení zabezpečovacích armatur (bezpečnostní rychlouzávěry, pojistné ventily),
6. Kontrola stavu a funkce elektrického osvětlení, předehevu, vytápění, větrání, stavu stavebních částí a příjezdové cesty (volné přístupové cesty),
7. Kontrola stavu strojního zařízení a očištění strojního zařízení od prachu, dotáhnutí všech ucpávek u armatur a promazání pohyblivých částí armatur, kontrola měřících a registračních přístrojů,
8. Odstranění netěsnosti strojního zařízení stanice a zajištění odstranění případných dalších závad,
9. Kontrola stavu a přístupnosti vstupních, popř. výstupních úzávěrů.

O kontrole se provede zápis do provozního deníku dle vyhl. ČUBP č. 85/1978 Sb., v platném znění.

Provozní kontrola se provádí 1x za 4 měsíce

### Ceník poskytovaných služeb a náhradních dílů

prováděný úkon	Jednotka	Jednotková cena v Kč bez DPH
<b>Sazba za diagnostiku u Objednatelé</b> (zahrnuje náklady na demontáž a následnou zpětnou montáž náhradního dílu regulační stanice plynu v areálu letiště Praha/Ruzyně, identifikaci závady, dopravní náklady a další související náklady)	Kč/hod.	1.530,-
Provedení provozní kontroly regulační stanice 1 x za 4 měsíce (zahrnuje náklady na dopravu a všechny další související náklady)	paušál	VTL 4500,- STL 3500,-
Hodinová sazba technika za servisní opravu regulační stanice	Kč/hod.	950,-
Doprava v případě servisní opravy (obsahuje cestu tam a zpět z místa sídla společnosti dodavatele)	Paušál	580,-

Název náhradního dílu	Jednotka	Cena v Kč bez DPH
regulátor tlaku s vest. ABR DN 100 PN 16 APERVAL/G P. FIORENTINI	1ks	310.905,-
regulátor tlaku s integr. bezp.rychlouzávěrem APERFLUX 851 DN 80 A 300 P. FIORENTINI	1ks	366.095,-
bezpečnostní rychlouzávěr AP pro regul.tlaku plynu APERVAL	1ks	92.754,-
bezpečnostní rychlouzávěr SBC 782 DN 80 A 300 P. FIORENTINI	1ks	133.646,-