

Příhláška k odběru tepelné energie

Prodávající: Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, Jablonec nad Nisou

Kupující vyplňuje pouze orámovanou část přihlášky.

Kupující:	Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace		
sídlo:	Mozartova 3678/24, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou		
Odběrní místo:	Z80 EC22 Mechová - Z80 EC 22 4T		
Specifikace odběrního místa:	Mozartova 22 - ZŠ		
Specifikace odběru tepelné energie:	1. vytápění a odběr teplé vody		
1. vytápění a odběr teplé vody			
2. pouze vytápění			
3. pouze odběr teplé vody			
4. jiné účely: vytápění a příprava teplé vody			
termín zahájení odběru tepelné energie:	01.01.2024		
termín ukončení odběru tepelné energie:			
počet bytových jednotek:	0 b.j.		
podlahová plocha bytů :	0,00 m ²		
podlahová plocha nebytových prostor:	668,00 m ²		
podlahová plocha celkem:	668,00 m ²		
sjednaná podlahová plocha pro stanovení základní složky TV:	430 m ²		

Vyplní prodávající:

úroveň předání tepelné energie: **3. výstup ze zařízení v odběrném místě (čtyřtrubkový rozvod)**

1. odbočka ve výměňkové stanici/blokové kotelně
2. odbočka z hlavního sekundárního řádu
3. výstup ze zařízení v odběrném místě (čtyřtrubkový rozvod)
4. vstup do objektové směšovací stanice v majetku kupujícího
5. výstup z objektové směšovací stanice ve vlastnictví prodávajícího
6. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví prodávajícího
7. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví kupujícího

Technické parametry odběrního místa :

výkon	90 kW
statický tlak na přívodu topné vody	0,52 MPa
diferenční tlak na připojení rozvodu topné vody	80 kPa
statický tlak na přívodu teplé vody	0,52 MPa
diferenční tlak na připojení rozvodu teplé vody	80 kPa
přípustné provozní tolerance	+,- 20%
Teplota teplé vody dle vyhlášky č. 194/2007	45-60 °C

Teplotní diagram vytápění v otopném období:

Venkovní teplota [°C]	-20	-15	-5	0	5	15
Přívodní teplota teplotnosné látky [°C]	75	70	60	55	50	40

V Jablonci nad Nisou, dne

V, dne

