

## Příhláška k odběru tepelné energie

Prodávající: Jablonecká energetická a.s., U Rybníka 2402/5, Jablonec nad Nisou

Kupující vyplňuje pouze orámovanou část přihlášky.

Kupující:	<b>Základní škola Jablonec nad Nisou - Mšeno, Mozartova 24, příspěvková organizace</b>
sídlo:	Mozartova 3678/24, Mšeno nad Nisou, 466 04 Jablonec nad Nisou
Odběrní místo:	<b>Z80 EC22 Mechová - EC 22 2T - Z8 22 ZŠ+DZU</b>
Specifikace odběrního místa:	<b>Mozartova 3678/24 - ZŠ</b>
Specifikace odběru tepelné energie:	<b>4. jiné účely: vytápění a příprava teplé vody</b>
1. vytápění a odběr teplé vody	
2. pouze vytápění	
3. pouze odběr teplé vody	
4. jiné účely: vytápění a příprava teplé vody	
termín zahájení odběru tepelné energie:	<b>01.01.2024</b>
termín ukončení odběru tepelné energie:	
počet bytových jednotek:	0 b.j.
podlahová plocha bytů :	0,00 m <sup>2</sup>
podlahová plocha nebytových prostor:	1619,00 m <sup>2</sup>
podlahová plocha celkem:	1619,00 m <sup>2</sup>

### Vyplní prodávající:

úroveň předání tepelné energie: **5. výstup z objektové směšovací stanice ve vlastnictví prodávajícího**

1. odbočka ve výměňkové stanici/blokové kotelně
2. odbočka z hlavního sekundárního řádu
3. výstup ze zařízení v odběrném místě (čtyřtrubkový rozvod)
4. vstup do objektové směšovací stanice v majetku kupujícího
5. výstup z objektové směšovací stanice ve vlastnictví prodávajícího
6. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví prodávajícího
7. výstup z individuálního zdroje tepla ve vlastnictví kupujícího

### Technické parametry odběrního místa :

výkon UT.....	480 kW
výkon TV .....	100 kW
statický tlak na přívodu topné vody .....	0,25 MPa
diferenční tlak na připojení rozvodu topné vody .....	30 kPa
přípustné provozní tolerance .....	+,- 20%
Teplota teplé vody dle vyhlášky č. 194/2007 .....	45-60 °C

Teplotní diagram vytápění v otopném období:

Venkovní teplota [°C]		-20	-15	-5	0	5	15
Přívodní teplota teplotonosné látky [°C]		75	70	60	55	50	40

Útlum lze nastavit individuálně.

V Jablonci nad Nisou, dne

V ....., dne

