

Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Revize rychlovyvínačů na TNS Moravany, TNS Česká Třebová, SpS Česká Třebová-Parník

pro objednávku č.: OŘ HKR_SEE HK_3_64023031_2024

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
1	7498256096-R	Servisní revize rychlovyvínače DC N-Rapid, 3kV	kus	20			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - kontrola kontaktního systému - seřízení předstihu opalovacích kontaktů a nastavení kontaktního tlaku - kontrola a měření izolačního stavu zhaséčícího systému - provedení vyčištění útrobu rychlovyvínače - promazání mechanismu a mazacích míst - vizuální kontrola - kontrola ovládacích spouští"							
2	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	7			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
3	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	97			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OŘ HKR SEE	
		Celkem				430 777,00 Kč			

dne: 15.02.2024

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4389056

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 63a6329a-8676-43bc-95d8-601cd2877058

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.02.2024 10:43:11



497eb8db-31b8-4fd5-8c12-024fa9d0dca7