



**Příloha č. 1**  
**k smlouvě č. K13/993/2004**

**Přehled odběrných míst, plánovaný odběr, charakteristiky dodávky,**

**1.1 Seznam odběrných míst:**

Odběrné místo TE pro ÚT: hl. uzávěry na vstupu do objektu. Odběrné místo je totožné s měřicím místem.

Zdroj	Adresa odb. místa – ulice	Číslo/kód odběr. místa	Plánovaný roční odběr TE [GJ]	Výkon [kW]	Tlakový rozdíl [kPa]	objemový průtok [m <sup>3</sup> /hod]
K13	Modřínova 595	595	398	50	60	4

**1.2 Teplota, tlak**

V topném období:

Venkovní teplota	15,0 °C	13,0 °C	11,0 °C	9,0 °C	7,0 °C	5,0 °C	3,0 °C	1,0 °C
Teplota topného média	70,2 °C	72,0 °C	73,8 °C	75,6 °C	77,4 °C	79,2 °C	81,0 °C	82,8 °C
Venkovní teplota	-1,0 °C	-3,0 °C	-5,0 °C	-7,0 °C	-9,0 °C	-11,0 °C	-13,0 °C	-15,0 °C
Teplota topného média	84,6 °C	86,4 °C	88,2 °C	90,0 °C	91,8 °C	93,6 °C	95,0 °C	95,0 °C

Mimo topné období: teplota topného média musí splňovat technické požadavky zařízení pro výrobu TUV. V době od 24,00 – 01,00 bude minimální teplota 65 °C.

**1.3 Roční průběh odběru TE**

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	celkem
%	18,0	14,5	14,0	9,0	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	8,0	12,0	16,5	100

V Třebíči dne 1. 12. 2004

V Třebíči dne ..... 17. 1. 2005 .....



TTS energo s.r.o.

DIČ: CZ60724692

IČ: 607 24 692

Průmyslová 163, 674 01 Třebíč (11)

TTS energo s.r.o.  
Ing. Richard Horký

**Městská knihovna  
v Třebíči**

Hasskova ul. č. 102/2

674 01 Třebíč

IČO: 091740

Městská knihovna  
PhDr. Ludmila Černá

**ADRESA:**

TTS energo s.r.o.  
Průmyslová 163  
674 01 Třebíč  
CZECH REPUBLIC

**www.tts.cz**

Telefon: +420 568 837 611  
Fax: +420 568 840 035  
GSM: +420 602 772 080  
e-mail: info@tts.cz

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:**

KB Třebíč  
č. úč.: 6630520227/0100  
IČO: 60724692  
DIČ: CZ60724692

