

Příloha č. 6:

Předávací protokol o předání /převzetí VH majetku

Název předávaného majetku:

Předávající osoba:	Oblastní nemocnice Příbram, a.s. (dále jen ONP Příbram) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I	
Přebírající osoba:	1.SčV, a.s, Novohospodská 93, 261 80 Příbram IX.	
Hlavní osoba odpovědná za koordinaci předávání majetku	Za předávajícího: Jaroslav Behenský Vedoucí technického oddělení	Za přebírajícího: Petr Vašek – manažer technologického útvaru
Předávané celky a objekty	ČOV ONP Příbram	

1) Technická dokumentace a písemnosti:

	datum a místo předání převzetí	předal:	převzal:	poznámka: (Č.j. apod)
- územní rozhodnutí, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí k ČOV	21.3.2017			Stavební ani kolaudační povolení se nedochovalo, stavby byla provedena v 50 letech minulého.
- další rozhodnutí orgánů státní správy	21.3.2017	Behenský	Vašek	
- provozní řád ČOV	21.3.2017	Behenský	Vašek	Zpracoval Vratislav Kordule, 1987. Aktualizace z roku 2015, p. Mazačová
- provozní denníky	21.3.2017	Behenský	Vašek	K dispozici na ČOV
místní provozní řád chlorového hospodářství	21.3.2017	Behenský	Vašek	Z roku 2012
- Místní protiplynový poplachový plán	21.3.2017	Behenský	Vašek	
Revizní zpráva - elektro zařízení - zdvihacích zařízení - hromosvodů - hasicích přístrojů - tlakových nádob - požárních hydrantů - výtahů - o odborné prohlídce	21.3.2017	Behenský	Vašek	Není předmětem předání, revize bude zajišťovat ONP s výjimkou chlorového hospodářství, kde bude revize zajišťovat 1.SčV, a.s – Revize chlorového hospodářství 10.6.2016

kotelny – (plyn, LTO, elektro, pevná paliva) - o odborné prohlídce komínů -chlorovacích zařízení - trafostanice				
- Seznam probíhajících záruk	21.3.2017	Behenský	Vašek	Nejsou
- Projektová dokumentace (dle seznamu) včetně dokumentace skutečného provedení staveb, mapových podkladů a zaměření staveb.	21.3.2017	Behenský	Vašek	Z roku 1958, Hydroprojekt
- seznam provedených a nedokončených oprav případné reklamace včetně mapových podkladů (v rozsahu dle přílohy č. 3 a)	21.3.2017	Behenský	Vašek	
- informace o stavu provozovaného majetku formou popisu (v rozsahu dle přílohy 3 c)	21.3.2017	Behenský	Vašek	
-plán oprav a investic na následující období				Nebyl zpracován.
- seznam odběrných míst elektrické energie, plynu a telefonních linek s popisem umístění zařízení a identifikací (v rozsahu dle přílohy 3 d)				Není předmětem předání, platby el.energie bude zajišťovat ONP
- výsledky analýz odpadní vody.	21.3.2017	Behenský	Vašek	
- rizika BOZP	21.3.2017	Behenský	Vašek	Nebyla zpracována – zajistí 1.SčV, a.s.
- Základní hodnocení rizik ekologické újmy				Nebylo zpracováno – zpracuje 1.SčV, v rámci servisní smlouvy.

2) Fyzická převímka/prohlídka objektů – dle seznamu předávaného VH majetku (včetně klíčů, provozních denníků apod)

	datum a místo předání/ převzetí	předal:	převzal :	poznámka:
ČOV ONP Příbram		Behenský	Vašek	

3) Kontrolní odečty stavů měřidel a zásob provozních hmot a chemikálií

	datum, čas a místo odečtu	stav měřidla/ zásoba	odečet provedl:	poznámka: (č. měřidla)
-odečet stavů zásob provozních chemikálií a jiných provozních hmot (např. LTO, kaly, odpady apod.)		Plynný chlór – 2 plné lahve + 2 provozní lahve. Nevyvezený kal z kalových polí - odhad cca 20 t.		

4) Přehlášení odběrů el. energie, plynu. Telefonu apod.

	odhlásil: jméno a datum	přihlásil: jméno a datum
- nahlášení změny odběratele el. energie	Nebylo provedeno, není předmětem předání	
- nahlášení změny odběratele plynu		
- nahlášení změny uživatele telefonní linky		

5) Závěr fyzického převzetí majetku.

Fyzická převímka byla ukončena k 21.3

Předávající řádně seznámil přebírajícího se stavem předávaného majetku a ani jedné ze stran nejsou známy žádné okolnosti bránící předání a převzetí majetku k VH provozování.

V rámci předávacího řízení byly zjištěny následující nedostatky a byl dohodnut následující způsob jejich odstranění:

Nedostatek:	Způsob a termín odstranění:	Odpovědná osoba:
Základní hodnocení rizik ekologické újmy	Zpracování zajistí 1. SčV do 30.3.2017 za částku 1500 Kč.	1.SčV, v rámci servisní smlouvy

Uvedené nedostatky ~~brání~~/nebrání (nehodící se škrtně) převzetí VH majetku do provozování. V případě zjištění nedostatků bránících převzetí majetku do provozování, nebude do doby jejich odstranění majetek k provozování převzat.

6) Upřesňující podmínky převzetí a provozování majetku.

V rámci přebírání VH majetku se obě strany dohodly na následujících podmínkách provozování majetku:

- 1) Klíče od objektů byly předány 1. SčV, a.s.
- 2) Obsluhu, údržbu, úklid a ostrahu ČOV budou zajišťovat pracovníci 1. SčV, v souladu s uzavřenou smlouvou.
- 3) Společnost 1. SčV bude pravidelně jako podklad k měsíční fakturaci zasílat měsíční zprávu o provozu.
- 4) Dodávku provozních chemikálií bude zajišťovat 1. SčV, v souladu se smlouvou.
- 5) Ostatní práce včetně oprav poruch a havárijí bude zajišťovat společnost 1. SčV v rámci uzavřené Smlouvy a to na základě písemné objednávky ONP Příbram.
- 6) Evidenci a platby spotřeby el. energie bude zajišťovat ONP Příbram.
- 7) Laboratorní služby bude zajišťovat 1. SčV.
- 8) Školení svých pracovníků (BOZP, chemické látky, hygienické minimum apod) bude zajišťovat 1. SčV, a.s. na objektu nebudou přítomni zaměstnanci ONP Příbram a není proto třeba uzavírat dohodu o vzájemné koordinaci BOZP.
- 9) Revize vyhrazených zařízení bude zajišťovat ONP s výjimkou chlorového hospodářství, kterou bude zajišťovat 1. SčV, a.s.
- 10) Předávající ponechává na čistírně inventární majetek, jehož seznam je uveden v příloze předávacího protokolu.
- 11) Předávající ponechává na ČOV přebírajícímu čtyři lahve plynného chlóru (2 připojené, dvě plné). Předávající k 31:3 ukončí smlouvu o pronájmu lahví se společností GHC a přebírající přehlásí osazené lahve pod svou smlouvu s touto společností.

V Příbrami Datum 21.3:2017

Za předávajícího

Za Přebírajícího:

Jaroslav Belenský
jméno, podpis,

Petr Vašek
jméno, podpis,


6) Závěrečné potvrzení o převzetí majetku do provozování:

Výše uvedený majetek byl/nebyl předán/převzat do provozování dle servisní Smlouvy a to ke dni 1.4.2017.

V Příbrami... 31.3.2017 Datum.....

Odpovědný zástupce předávajícího:

Odpovědný zástupce přebírajícího:

	Přebírání a předávání VH infrastruktury do a z provozování		Vydání: 5
			Počet stran: 5/5

Příloha č. 3a): Přehled/Zápis o předání provedených a nedokončených oprav a havárií na sítích a objektech

	provedené		nedokončené	
	počet	popis	počet	popis
HAVÁRIE A OPRAVY ČOV	Nejsou nedokončené opravy			

Přítomni :

Příloha 3b): neobsazeno

Příloha 3 c): Informace stavu provozovaného majetku

Obecné technické a právní zhodnocení:

objekt	Popis stavu	informace o nedostacích	předpokládaná opatření či změny
ČOV ONP Příbram I	Aktivační mechanicko biologická ČOV pro areál ONP Příbram I s desinfekcí vypouštěných odpadních vod dávkováním plynného chlóru.	Nejsou zásadní závady a nedostatky. Stav ČOV odpovídá svému stáří. Dochází k mírnému zatékání do objektu, mírně poškozené jsou přeřadové hrany na objektu dosazováku.	V horizontu 5 let se nepředpokládají významné změny či investiční opatření.

Příloha 3 d): Seznam odběrných míst (elektrická energie, plyn, tel. linky atd.) – není předmětem předání

Příloha 3 e): Seznam inventárního majetku ponechaného na ČOV