





ZMĚNOVÝ LIST: Změna materiálu kanalizace		číslo ZL: ZL 01-3
Název akce:	„Nemocnice Vyškov – Centrum přirozeného porodu“	
Objednatel:	Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno	
Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r.o., Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
Změnový list vystavil:	Zástupce GD	
Datum:	18.12.2023	
<p>Tento změnový list popisuje uvažovanou změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání změny díla formou Dodatku smlouvy o dílo, který podléhá schválení volenými orgány Jihomoravského kraje. Zhotovitel tyto práce provede v souladu s ustanovením smlouvy o dílo ze dne 8.9.2023.</p> <p><b><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u></b> Projektová dokumentace pro provedení stavby navrhovala provedení veškerého kanalizačního potrubí z nerezové oceli, protože dokumentace skutečného provedení pro akci výměna odpadního potrubí obsahovala materiál potrubí nerezová ocel a materiálově mělo být nové potrubí v souladu se stávajícím z důvodu zachování materiálové jednotnosti.</p> <p><b><u>Nové řešení:</u></b> Vzhledem k tomu, že původní kanalizační potrubí bylo provedeno z plastu (Geberit PP), bude i nové potrubí bude provedeno ze stejného materiálu.</p> <p><b><u>Zdůvodnění změny:</u></b> Po obnazežení stávajícího kanalizačního odpadního potrubí bylo zjištěno, že je provedeno oproti předpokladu z hrdlového kanalizačního systému Geberit PP. Pro zachování materiálové jednotnosti kanalizačního systému v rámci celého objektu bylo rozhodnuto, že materiál nového potrubí bude shodný se stávajícím odpadním, tzn. Geberit PP</p> <p><b><u>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstavec 4, § 222</li> <li>- Jedná se o změnu nutnou ke zdárnému dokončení díla.</li> </ul>		
Výsledná cena změny bez DPH:	Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:	
- 195 905,53 Kč	<u>NE</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Vyjádření zhotovitele:		Vyjádření technického dozoru investora (TDI):
Souhlasím: Ing. Petr Badanko, RAPOS, spol. s r.o		Souhlasím: Luděk Žabokrtský, INVESTINŽENÝRING a.s.
Datum: 	Datum: 	
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Vyjádření projektanta:		Vyjádření objednatele:
Souhlasím: Ing. Petr Tomický		Souhlasím: Ing. Alena Havlíčková (Krajský úřadu Jihomoravského kraje)
Datum: 	Datum: 	
..... (jméno, příjmení, podpis)		..... (jméno, příjmení, podpis)
Přílohy:		
1. Rozpočet Změnového listu		

# ROZPOČET

---

## ZAKÁZKA

**Číslo:** N23057  
**Zakázka:** Nemocnice Vyškov - centrum porodu  
**Z\_01-3** Změna materiálu kanalizace potrubí

---

## OBJEDNATEL

**Název:**  
**Adresa:**  
**IČO:**

---

## ZHOTOVITEL

**Název:** RAPOS, spol. s r.o.  
**Adresa:** Palackého 529, 76901 Holešov - Všetuly  
**IČO:** 25504487

---

## ROZPOČET

**Celkem (bez DPH): - 195 905,53 Kč**

---

# ROZPOČET

## Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

	Popis	Cena
Z_01-3:	Změna materiálu kanalizace potrubí	- 195 905,53
SO 03:	STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KŘÍDLA C1	- 195 905,53
D.1.03.4a:	Zdravotně technické instalace	- 195 905,53
721:	Vnitřní kanalizace	- 195 905,53
<b>Celkem (bez DPH)</b>		<b>- 195 905,53</b>

ROZPOČET

Nemocnice Vyškov - centrum porodu - Nabídka

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>Z_01-3: Změna materiálu kanalizace potrubí</b>						<b>- 195 905,53</b>
<b>SO 03: STAVEBNÍ ÚPRAVY 2.NP KRÍDLA C1</b>						<b>- 195 905,53</b>
<b>D.1.03.4a: Zdravotně technické instalace</b>						<b>- 195 905,53</b>
<b>T21: Vnitřní kanalizace</b>						<b>- 195 905,53</b>
1	X20930	potrubí odpadní nerez DN 40	m	- 85,500	372,00	- 31 806,00
		Výkaz výměr: -0,9*95		- 85,500		
2	X20931	koleno odpadní nerez DN 40	kus	- 28,500	390,60	- 11 132,10
		Výkaz výměr: -0,3*95		- 28,500		
3	X20932	odbočka jednoduchá nerez DN 40	kus	- 47,500	434,00	- 20 615,00
		Výkaz výměr: -0,5*95		- 47,500		
4	28615601R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 40 x 2,0 mm	m	85,500	146,50	12 525,75
5	28655702R	Koleno redukované Geberit Silent-PP, d 40/50 mm, 87,5°	kus	28,500	86,60	2 468,10
6	28655720R	390131 Odbočka Geberit Silent-PP d=40/40 mm 45°	kus	47,500	143,50	6 816,25
7	X20933	potrubí odpadní nerez DN 50	m	- 22,500	520,80	- 11 718,00
		Výkaz výměr: -0,9*25		- 22,500		
8	X20934	koleno odpadní nerez DN 50	kus	- 7,500	415,40	- 3 115,50
		Výkaz výměr: -0,3*25		- 7,500		
9	X20935	odbočka odpadní nerez DN 50	kus	- 12,500	514,60	- 6 432,50
		Výkaz výměr: -0,5*25		- 12,500		
10	28615602R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 50 x 2,0 mm	m	22,500	161,00	3 622,50
11	28655706R	Koleno Geberit Silent-PP, d 50 mm, 87,5°	kus	7,500	86,60	649,50
12	28655721R	390231 Odbočka Geberit Silent-PP d=50/40 mm 45°	kus	12,500	179,50	2 243,75
13	X20936	potrubí odpadní nerez DN 75	m	- 39,600	793,60	- 31 426,56
		Výkaz výměr: -0,9*44		- 39,600		
14	X20937	koleno odpadní nerez DN 75	kus	- 30,800	421,60	- 12 985,28
		Výkaz výměr: -0,7*44		- 30,800		
15	X20938	odbočka odpadní nerez DN 75	kus	- 8,800	799,80	- 7 038,24
		Výkaz výměr: -0,2*44		- 8,800		
16	28615603R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 75 x 2,6 mm	m	39,600	274,50	10 870,20
17	28655709R	Koleno Geberit Silent-PP, d 75 mm, 87,5°	kus	30,800	130,00	4 004,00
18	28655724R	390335 Odbočka Geberit Silent-PP d=75/75 mm 45°	kus	8,800	247,50	2 178,00
19	X20939	potrubí odpadní nerez DN 110	m	- 50,400	1 060,20	- 53 434,08
		Výkaz výměr: -0,9*56		- 50,400		
20	X20940	koleno odpadní nerez DN 110	kus	- 33,600	675,80	- 22 706,88
		Výkaz výměr: -0,6*56		- 33,600		
21	X20941	odbočka odpadní nerez DN 110	kus	- 11,200	1 091,20	- 12 221,44
		Výkaz výměr: -0,2*56		- 11,200		
22	28615605R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 110 x 3,6 mm	m	50,400	463,00	23 335,20
23	28655713R	Koleno Geberit Silent-PP, d 110 mm, 87,5°	kus	33,600	205,50	6 904,80
24	28655727R	390535 Odbočka Geberit Silent-PP d=110/110 mm 45°	kus	11,200	391,00	4 379,20
25	X20942	potrubí odpadní nerez DN 125	m	- 36,000	1 748,40	- 62 942,40
		Výkaz výměr: -0,9*40		- 36,000		
26	X20943	koleno odpadní nerez DN 125	kus	- 24,000	818,40	- 19 641,60
		Výkaz výměr: -0,6*40		- 24,000		
27	X20944	odbočka odpadní nerez DN 125	kus	- 8,000	1 779,40	- 14 235,20
		Výkaz výměr: -0,2*40		- 8,000		
28	28615606R	Trubka kanalizační Geberit Silent-PP 125 x 4,2 mm	m	36,000	681,00	24 516,00
29	28655715R	Koleno Geberit Silent-PP, d 125 mm, 45°	kus	24,000	398,00	9 552,00
30	286557292R	390636 Odbočka Geberit Silent-PP d=125/125 mm 45°	kus	8,000	1 435,00	11 480,00

Vlastní CN  
 Ceník RTS

