

Od: Viktor Friml [REDACTED]
Odesláno: středa 4. října 2023 23:34
Komu: Ing. Jan Jirásek, NERDTECH s.r.o.
Kopie: [REDACTED]
Předmět: vyjádření k detailu izolační stěrkové izolace objektu Rolava
Přílohy: náčrt Rolava.pdf

Vážení,
na základě dnešní KD dne na stavbě posílám náčrt v příloze a níže návrh materiálů na izolaci spodní stavby se stručným technologickým postupem.

- provést odstranění stávajícího fabionu a všech nesoudržných vrstev
- podklad se navlhčí, natře minerální stěrkovou izolací Aquafin 1K a do čertsvého nátěru se provede těsnící fabion z hydrofobní malty **Asocret M30**
(Asocretem M30 je možné provést i lokální vyspravení zdiva)
- následně se provede hydroizolační stěrka **Aquafin RB400** min.ve dvou pracovních krocích (druhý krok provádět min. po 6hod v závislosti na počasí)

<https://www.schomburg.com/cz/cs/produkty/asocret-m30>
<https://www.schomburg.com/cz/cs/produkty/aquafin-rb400>

V případě dotazů jsem samozřejmě k dispozici.

S pozdravem a přáním hezkého dne,
Viktor Friml

SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.
Viktor Friml – obchodně technický poradce

Za Potokem 46/4, CZ - 106 00 Praha 10
Těšovice 117, CZ - 356 01 Sokolov

p [REDACTED]





JET ZOLAVA

DOPLNENÍ SOLEDOVHO
SOUVĚSTVÍ -

FABION ANOCRET M30
do čerstvého kalcu
AQUAFIN 1K

3 přírodně vyspělé
ANOCRET M30

2x HYDROIZOLAČNÍ PÁSKA
AQUAFIN 2B400 (H. celkem
cca 3mm)

AIF. POLI

min 20cm

Jin 4.10.2023

FZIK VÍKOV

25.10.2023

NERDTECH s.r.o.
Ing. Jan Jirásek
Karlovy Vary

Vyjádření k mechanické ochraně hydroizolačního souvrství pod terénem

Vážení,
na základě společných prohlídek stavby a zasláního návrhu detailu izolace spodní stavby, tímto potvrzuji společnou domluvu, že pokud bude izolační stěrka ochráněna proti mechanickému porušení např. XPS polystyrénem, který bude sloužit zároveň jako zateplení soklové části, nemusí být už přes tento souvrství použita nopová fólie.

Zpracoval:
Viktor Friml - regionální zástupce
SCHOMBURG Čechy a Morava s.r.o.