

STAVBA	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt: O	Číslo stavby: Číslo objektu:-
PROJEKTANT	Aut. dozor: Ing. Jan Špunda	
OBJEDNATEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
ZHOTOVITEL	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny

Změna typu dveří a zárubní u otvoru D3 ve strojovně VZT ve 2.NP. Byly odečteny původní obyčejné dveře dle PD a nově byly navrženy a připočteny akustické dveře a zárubeň, aby se utlumil hluk ve vedlejší administrativní místnosti.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 4. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Vyjádření GD:

Záměna dveří na žádost pracovníků, pracujících vedle strojovny VZT ve 2.NP, kde vzniká nadměrný hluk ze stávajících VZT jednotek. Dveře hluk utlumí.

Generální dodavatel, podpis

Datum

Vyjádření TDS:

Za TDS souhlasím se záměnou zárubní a dveřních křídel za protihlukové.

Stavební dozor, podpis

Datum

Vyjádření AD:

AD souhlasí se záměnou za dveře o maximálním zvukovém útlumu 40 dB. Požadavek investora.

Autorský dozor, podpis

Datum

Cena víceprací **46 812,00**

Cena méněprací **-12 600,00**

Celková cena **34 212,00**

(kalkulace přiložena)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

Důvody zamítnutí návrhu:

Objednatel, jméno, podpis

Datum

Rozdělovník:

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	ZML_18	Měněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	CU
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-6 950,00	
175	766661122R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně, D3 : 1	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00	SoD
187	7662	Vnitřní jednokřídlové dveře plné, vč kování - dle PD, oboustranně opláštěné lakovaný žárově D3 : 1	kus	-1,00000	5 950,00	-5 950,00	SoD
Díl: 64		Výplně otvorů				-5 650,00	
85	642945314RT5	Osazení ocelových zárubní protipožárních dvourámových, konstrukce šroubovaná tloušťka stěny D3 : 1	kus	-1,00000	5 650,00	-5 650,00	SoD
Celkem						-12 600,00	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1	Rekonstrukce - modernizace objektu
O:	6	FN Brno - Rekonstrukce stravovacího provozu
R:	ZML_18	Vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 64		Výplně otvorů				46 812,00	CU
1	1.11RRR	Dodávka akustických dveří dle předložené specifikace, Hlukový útlum 40 dB, včetně dodávky	kpl	1,00000	39 312,00	39 312,00	CN
2	1.12RRR	Montáž dveří a zárubní	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00	CN
	Celkem					46 812,00	

revize dokumentu: KVV

Odesílatel:
Greif-akustika, s.r.o.
 Kubikova 12/1378
 182 00 Praha 8
 Česká republika
 IČ: 45307385, DIČ: CZ45307385
 Číslo účtu: 776249081/0100, KB Praha 8
 Měst. soud Praha, oddíl C, spisová značka: 7965

Určeno pro:
ESOX, spol. s r.o.
 Pavlína Sikorová
 Libušina třída 826/23
 623 00 Brno - Kohoutovice
 ČR

Datum: 25.09.2023

Vaše značka:

Věc: Neprůzvučné dveře GSD1 - FN Brno

Položka	ks	Kč/ks	celkem Kč
Dveře GSD1 900 x 1970 Rw50	1 ks	81.470,-	81 470,00
Lakování – práškové RAL	-	-	7 500,00
Doprava a balné	-	-	12 500,00
Osazení dveří do SO a manipulace	-	-	15 000,00
CELKEM DODÁVKA bez DPH			116 470,00

Rozpis položek:

ZÁKLADNÍ VÝROBEK - podrobný popis				
Typ dveří:	ADORY IV bez PO (JK)			
Popis:	Dveře ocelové vnitřní jednokřídlové plně hladké otočné s polodrážkou, tl. křídla 66mm (ADORY IV)			
Rozměr ŠxV (mm):	900 x 1970	Orientace:	Pravé	Hrubý stavební otvor (mm): 970 x 2005
Požární odolnost:	bez PO			
Závěsy:	Speciální zátěžový závěs - 3 ks			
Zámek:	Zadlabací BMH 1000, rozteč 72mm, backset 65 mm, hloubka zádlabu 98 mm, šířka čela 24 mm, ořech 9 mm (+ redukce na čtyřhran 9/8)			
PŘÍPLATKY - popis příslušenství a ceny				
Povrchová úprava:	Komaxit dle RAL			
Zárubeň:	Systémová dvourámová ocelová zárubeň BB kovo z pozinkovaného plechu tl.2mm pro dodatečnou montáž, límce 46/62, na čistou podlahu, zátěžové závěsy, obvodové těsnění, přerušeny tepelný most, ústí 300			
PÚ zárubně:	Komaxit dle RAL			
Kování:	Eurolaton - Garnitura 6003, štít rozteč 72mm, celokovové - nerez, klika-klika			
Vložka:	Není předmětem dodávky - generální klíč investora			
Samozavírač:	Není požadován			
Práh:	Nízký těsněný nerez			
Montáž				

Poznámka:

Hlukový útlum 40 dB - zárubeň je nutno po montáži vyplnit betonovou směsí

Cena výrobků bez DPH:	31 300,00 Kč
Příplatky a příslušenství bez DPH:	11 655,00 Kč
Cena montáže bez DPH:	0,00 Kč
Cena dopravy bez DPH:	1 435,00 Kč
Sleva	-3 195,00 Kč
CELKOVÁ CENA BEZ DPH:	41 195,00 Kč
Termín dodávky:	4-5 týdnů od závazné objednávky
Datum zpracování:	čtvrtek 5. října 2023
Platnost cenové nabídky:	90 dnů (není-li v závěrečných poznámkách uvedeno jinak)