

<b>STAVBA</b>	Název stavby: FN Brno-Rekonstrukce stávajícího provozu	
	Objekt:-	Číslo stavby: Číslo objektu:-
<b>PROJEKTANT</b>	Aut. dozor:	
<b>OBJEDNATEL</b>	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Zástupce investora
<b>ZHOTOVITEL</b>	Zplnomocněný zástupce:	Funkce: Hlavní stavbyvedoucí

**Technický věcný popis vyjádření k návrhu oprávněnosti/nutnosti změny**

Z důvodu revize PD byla upravena trasa vzt potrubí ve strojovně 2.NP, tím vzniklo i navýšení materiálu. Dále zml řeší chybějící položky VV spojené s transportem materiálu zejména v 1PP.

Tato změna bude zařazena do §222 odstavce 5. Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**Vyjádření GD:**

*ZLM řeší úpravu tras v kolizních místech zejména 2NP a přepravu materiálu v 1PP.*

Generální dodavatel, podpis .....

Datum .....

**Vyjádření TDS:**

*Za TDS souhlasím, změna vznikla v rámci kolizí porubí a chybějících položek pro přesun.*

Stavební dozor, podpis .....

Datum .....

**Vyjádření AD:**

*AD souhlasí.*

Autorský dozor, podpis .....

Datum .....

Cena víceprací 569 809,65

Cena méněprací

**Celková cena 569 809,65**

(kalkulace příložená)

Časový dopad: prodloužení (posun) termínu dokončení díla o 0 dny / **bez dopadu**

**Důvody zamítnutí návrhu:**

Objednatel, jméno, podpis .....

Datum .....

**Rozdělovník:**

Objednatel:

Stav. dozor:

Zhotovit./dod.:

Ostatní:

Pozice číslo	Název položky	MJ	Množství
	<b>Vícepráce mimo Výkaz/výměr</b>		
	Jednotka v demontovaném stavu / montáž deskových rekuperátorů na místě <a href="#">(3 pracovníci 5 dní= hod. sazba 297,50 Kč/hod)* dvě jednotky</a> <a href="#">(3*5*11)*2</a>	hod	330,0
728 89-0812.R00	Přesun demontovaných hmot - vzduchotechnika, H 6 - 12 m	t	6,0
	<b>Přívod vzduchu pro světla</b>		
1.35	Potrubí flexi, průměru do 100, vč.montáže a montážního materiálu	bm	26,0
1.14	Regulační klapka ruční d100, vč.montáže a montážního materiálu	ks	23,0
998 72-8102.R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	10,38
998 72-8194.R00	Příplatek za zvětšený přesun, vzduchotechnika do 1 km	t	10,38
	<b>Izolace potrubí</b>		
14.1	Izolace VZT potrubí tepelná vč. montáže.	m2	56,0
	<b>Změna potrubí ve strojovně2.NP + 1.PP</b>		
	Potrubí průřezu přes 0,79 do 1.13 m2 (40%tvar), vč. montáže <a href="#">Celkem m2 = 111 viz. příloha</a>	bm	106,6
	<b>MÉNĚ PRÁCE</b>		
1.16	Protidešťová žaluzie 1800/1000, pozink vč.montáže	ks	-2,0
1.10	Regulační klapka ruční d400, pozink vč.montáže	ks	-2,0
	<b>Celkem (v Kč bez DPH)</b>		

Cena za m.j.	Celkem	Celkem			
297,50	98 175	SoD			
3 055,00	18 330	RTS 23/II			
	<b>116 505</b>				
207,19	5 387	SoD			
250,42	5 760	SoD			
	<b>11 147</b>				
4 115,00	42 714	RTS 23/II	nové jednotky	8,38	24,0
2 060,00	21 383	RTS 23/II	čtvrtina potrubí	2,00	24,0
	<b>64 097</b>			10,38	
491,38	27 517	SoD			
	<b>27 517</b>				
3 413,63	363 756	SoD			
	<b>363 756</b>				
5 747,07	-11 494	SoD			
859,00	-1 718	SoD			
	<b>-13 212</b>				
	<b>569 810</b>				