

Příloha č. 2

SPECIFIKACE - PARAMETRY VÝTAHU - příloha SOD „Modernizace výtahu budovy A“

Druh výtahu/nosnost	Osobní, trakční, bezpřevodový, 400kg, 5 osob
Dovolené zatížení výtahu	400kg
Šachta výtahu	Stávající – bez změny
Kabina výtahu	970mm * 1200mm
Šachetní dveře	Automatické teleskopické, levé, 800*2000
Řízení	Simplex – jeden výtah
Jmenovitá rychlost	1.0m/s
Počet stanic	5
Počet nástupišť	5
Počet osob	5
Počet imobilních osob	Na vozíčku 1
Zdvih výtahu	Stávající – bez změny
Připojení na soustavu (posílení přívodu)	3PEN, 400/230V, 50Hz, TN-C-S, WL1/CYKY 5Cx10 – vyhovuje, revize
Výtah je určen do prostředí	Základní, +5° až +40° C, vyhovuje dle podmínek dle EN81.20