

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Šlejnická 5, Praha 6

Objekt:

01 - Výměna ohřívače vody

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TZB Kladno s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

8. 1. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

28428161

DIČ:

CZ28428161

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

149 626,25

DPH základní snižovaná	Základ daně 149 626,25 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 31 421,51 0,00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Cena s DPH

v CZK

181 047,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Šlejnická 5, Praha 6

Objekt: **01 - Výměna ohřivače vody**

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 149 626,25

PSV - Práce a dodávky PSV 149 626,25

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

732 - Ústřední vytápění - stroje

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Šlejnická 5, Praha 6

Objekt: 01 - Výměna ohřívače vody

Místo: Datum: 8. 1. 2024

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: TZB Kladno s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

149 626,25

D PSV Práce a dodávky PSV 149 626,25

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

1 K 725530826 Demontáž ohřívač elektrický do 800 l soubor 1,000

PP Demontáž elektrických zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l

2 K 72501R Ekologická likvidace ohřívače s protokolem o provedení kompl. 1,000

PP Ekologická likvidace ohřívače s protokolem o provedení

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

3 K 732-01 Montáž ohřívače vody o obsahu 800 litrů soubor 1,000

4 M 732-02 Dodávka ohřívače nerez nepřímotopný stacionární, 800 l kus 1,000

PP Nerezový zásobník teple vody se dvěma trubkovými výměníky. Objemová řada 800-1000 litrů. Jedná se o výměnu za původní, technické parametry jsou orientační.

Zásobník je určen pro teplovodní zdroje tepla jako jsou kotle na tuhá paliva, teplovodní krbý, plynové kotle, kondenzační kotle, solární systémy.

Zásobník je vyroben z vysoce legovaného nerezového materiálu. Vysoká odolnost nerezového materiálu vůči chemické, galvanické a důlkové korozi.

Masivní konstrukce nádoby odolávající tlakovým rázům a napětí. Nepřímý ohřev zajišťují nerezové profilované trubkové výměníky. Špičkový přenášený výkon výměníků díky turbulentnímu proudění media.

Max. provozní tlak primárního okruhu - 10 bar

Max. provozní tlak sanitární vody - 3 bar

Max. provozní tlak topné vody - 6 bar

Max. teplota sanitární vody - 85 °C

Max. teplota primárního okruhu - 95 °C

Provozní teplota sanitární vody - 55 °C

5 K 732-03 Připojovací materiál kompl. 1,000

PP Připojovací materiál

6 K 732-04 Spotřební materiál kompl. 1,000

PP Spotřební materiál

7 K 732-05 Revizní zpráva kus 1,000

PP Revizní zpráva

8 K 732-06 Doprava kus 1,000

PP Doprava

9 K 998732101 Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m t 0,300