

„ČESKÉ BUDĚJOVICE, HALA OV, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ – VÝMĚNA OSVĚTLOVACÍCH TĚLES“

Zadávací dokumentace

příloha 1: Zadání prací:

Předmět zakázky: Osvětlení haly

Náhrada stávajících výbojkových osvětlovacích těles za průmyslová svítidla LED

- Demontáž stávajícího osvětlení. Včetně jejich likvidace dle platné legislativy.
- Instalace nových osvětlovacích těles na stávající umístění a stávající závěsný systém. V případě nevyhovujícího zavěšení bude zpracován návrh na jeho úpravu, který bude odsouhlasen investorem
- Zabezpečení staveniště označením a opatřením páskou. Veškeré práce budou probíhat za nepřerušného provozu depa. Je nutná koordinace se zaměstnanci depa. Při místním šetření budou určeny odpovědné osoby.
- Montážní práce budou probíhat z teleskopické montážní plošiny odpovídající všem nařízením BOZP.

Osvětlení zázemí

Náhrada stávajících světelných spotřebičů za nové se zdrojem LED včetně výměny spínacích přístrojů. Veškeré pozice a trasy vedení budou zachovány.

Poznámky:

- Finanční rezerva smí být čerpána pouze po odsouhlasení investorem a předložení změnového listu stavby!
- Po celou dobu stavby bude zhotovitel pořizovat fotodokumentaci průběhu prací. Tato fotodokumentace bude součástí předání díla.
- Zadání je zpracováno v rozsahu a podrobnosti zadávací dokumentace v rozsahu omezeném technickou zprávou, popisem a výkazem. Součástí položek jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. Rozpočet je nutno ocenit tak, aby byla možná realizace kompletního díla "na klíč". To znamená, že veškeré položky patrné zejména z technické zprávy a na ni navazujících částí výkazů a výkresů je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce včetně materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. Pokud nejsou uvedeny montážní práce samostatně, je montáž součástí jednotkových cen!

Poučení:

Veškerá elektro zařízení jsou určena technická zařízení dle § 47. Zákona 266/1994Sb (zákon o drahách).
Prace na vyjmenovaná zařízení se řídí prováděcí vyhláškou. Vyhláška č.100/1995Sb. a smějí jej provádět
pouze osoby kvalifikované dle přílohy č. 4 k vyhlášce č.100/1995Sb.