


Objednávka č.: OBJD2024/589	Vystavena dne: 28.02.2024
------------------------------------	---------------------------

Dodavatel	Odběratel
Název: Evyt, s.r.o.	Název: Městská část Praha 4
Adresa: Služeb 3056/4 10800 Praha	Adresa: Antala Staška 2059/80b 14000 Praha
IČO: 27421775	IČ: 00063584
DIČ: CZ27421775	DIČ: CZ00063584
	v zastoupení: 4-Majetková, a.s. se sídlem: Plamínkové 1592/4, 14000 Praha IČ: 28477456 DIČ: CZ28477456 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14768
	Hrazeno z účtu: 

Místo plnění	Druh	Text	Termín realizace do	Kč
1 Viktorínova 1122/1	43.99.90 Ostatní specializované stavební práce j. n.	Objednáváme u Vás odstranění závad z odborné prohlídky výtahu ev. č. 1070/3237	30.04.2024	119 827,00
Celkové předpokládané náklady (bez DPH):				119 827,00

Zdanitelné plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle paragrafu 92 e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, kód klasifikace produkce 43.99.90-Ostatní specializované stavební práce j. n..

Na základě paragrafu 92 a) odst. 2 tohoto zákona je v případě přenesení daňové povinnosti DPH povinen na dokladu uvést a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.



vedoucí úseku správy

Vystavil:

Email

Upozornění pro dodavatele:

Kopii objednávky přiložte k faktuře. Je-li fakturováno na základě smlouvy, uveďte na faktuře číslo uzavřené smlouvy.

Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne písemného vyhotovení každé faktury zhotovitelem za předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do tří dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.

Pozor!!!

Převzetím objednávky ručíte za škody, které vzniknou tím, že byste Vám zadané práce neprovedli včas. Začátek a konec práce hlase za účelem kontroly. V případě, že zhotovitel zjistí, že cena zakázky bude vyšší, musí o této skutečnosti informovat objednatele a ten musí písemně odsouhlasit cenu zvýšenou.

Každý podnikatel musí dle ustanovení § 435 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku uvádět na obchodních listinách v tomto ustanovení uvedené skutečnosti, jinak se vystavuje riziku oznámení o spáchání přestupku na úseku podnikání dle ust. § 9 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích.

Potvrzení pro dodavatele:

Potvrzujeme převzetí Vaší objednávky, kterou evidujeme pod číslem:

Vyřizuje:

Telefon:

Datum:

Razítko a podpis:



1.3.2024



Protokol z odborné prohlídky

Provozovatel / vlastník: <i>LI - MAJETKOVÁ</i>	Evidenční číslo výtahu: <i>1070/3237</i>	
Umístění výtahu: <i>VIKTORIKOVA 1</i>	Nosnost: <i>300 Kg</i>	stanice/nást: <i>5/5</i>

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. STROJOVNA

1. výtahový stroj / hydraulický agregát
2. elektromotor / hydr. válec
3. brzda
4. koncový vypínač
5. omezovač rychlosti
6. omezení doby chodu motoru
7. elektrická instalace
8. hl. vypínač a pojistky
9. rozváděč
10. příslušenství
11. el. / hydraul. schémata
12. systém zabraňující klesání klece
13. bezpečnostní ventil
14. tlakový ventil
15. ventil ručního čerpadla
16. hadice, potrubí
17. kontrola oleje
18. ukazatel polohy klece
19. přístup, osvětlení
20. tabulky, značení, návody
21. technická dokumentace

II. ŠACHTA

22. ohrazení
23. vodítka
24. nosné prostředky
25. vyvažovací závaží
26. prohlubeň
27. nárazníky
28. koncový vypínač
29. kladky (lanové a řetězové)
30. šachetní dveře
31. dveřní uzávěrky
32. patrové přepínače
33. ovládače
34. signalizace
35. osvětlení
36. tabulky, návody
37. napínací zařízení omezovače rychlosti
38. lano omezovače rychlosti
39. el. instalace
40. *P.I.S.T.*

III. KLEC

41. podlaha
42. stěny, strop
43. klecové dveře
44. závěs
45. zachycovače
46. vodící čelisti
47. odkláněcí křivka
48. ovládací kombinace
49. nouzový signál
50. osvětlení
51. el. instalace
52. tabulky, návody
53. revizní jízda
54. vážicí zařízení
55. dorozumivací zařízení
56. clona
57. funkce poh. podlahy
58.

V případě zjištění závady se číslo závady zakroužkuje a v případě neprovádění kontroly vypsanych částí výtahu se text škrtně.

DALŠÍ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY:

17. *PŘĚTESNIT AGREGÁT, VÝMĚNA VENTILU RYCHLÉ RYCHLOSTI*
PŘĚTESNIT PÍST, VÝMĚNIT TESNĚNÍ
VÝMĚNA OLEJE,

ZÁVĚR:

1. Výtah je způsobilý ANO – NE pro závady dle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka / provozovatele,
 s výsledkem odborné prohlídky seznámen dne

Odborná prohlídka provedena dne: *15.12.2023*

Datum: Jméno:

Jméno pracovníka provádějícího odbornou prohlídku:

Příští odbornou prohlídku provést do: *3.24*

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:

