



## MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče  
Stavební úřad

<b>Č. J.:</b>	80128/2023/Ob	<b>Kaufland Česká republika v. o. s., IČO 25110161</b>
<b>SPIS. ZN.:</b>	SÚP-13437/2023	<b>Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 69</b>
<b>VYŘIZUJE:</b>	Bc. Pavel Obrátil / Stavební úřad	<i>zastoupená společností</i>
<b>TELEFON:</b>	556 879 685; 736 614 202	
<b>E-MAIL:</b>	pavel.obratil@koprivnice.cz	
<b>DATUM:</b>	30. června 2023	<b>DAGETT 66, s. r. o., IČO 48401340</b>
		<b>Družební 1043/2b, 742 21 Kopřivnice</b>

# KOLAUDAČNÍ SOUHLAS

Dne 31.05.2023 podala společnost Kaufland Česká republika v. o. s., IČO 25110161, Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 69, zastoupená spol. DAGETT 66, s. r. o., IČO 48401340, Družební 1043/2b, 742 21 Kopřivnice, žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dopravní část stavby: *Stavební úpravy obchodního domu Kaufland Kopřivnice, ul. Štefánikova*, konkrétně pro stavební objekt:

## SO 08 - úprava dopravního napojení

### (SO 08.1 - úprava zpevněných ploch a SO 08.2 - doplnění bezpečnostního osvětlení přechodu)

na pozemcích parc. č. 1085/1, 1915/15, 1915/29, 1915/32, 1915/49, 1915/50, 1915/53 a 1916/3 v katastrálním území Kopřivnice, provedené na základě společného povolení č. j. 93822/2021/Ob ze dne 07.12.2021.

Odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče Městského úřadu Kopřivnice jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební úřad“, „stavební zákon“), věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po přezkoumání žádosti a na základě výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby provedené dne 27.06.2023, podle § 122 odst. 3 stavebního zákona, vydává

## **kolaudační souhlas a povoluje užívání stavebního objektu**

**SO 08 - úprava dopravního napojení (SO 08.1 - úprava zpevněných ploch a SO 08.2 - doplnění bezpečnostního osvětlení přechodu)** na pozemcích parc. č. 1085/1, 1915/15, 1915/29, 1915/32, 1915/49, 1915/50, 1915/53 a 1916/3 v katastrálním území Kopřivnice (dále jen „stavba“).

### **Popis stavby:**

Bylo provedeno rozšíření stávajícího napojení z parkoviště na ulici Štefánikovu vložím jízdního pruhu pro odbočení vpravo. Rozšíření si vyžádalo zrušení dvou přechodů pro chodce (souběžného s ulicí Štefánikova a přes ulici Štefánikova vedle objektu č. p. 702), zaslepení prvního odbočení vpravo do parkoviště a prodloužení chodníku k druhému odbočení vpravo do parkoviště. Přechod pro chodce, zrušený v místě výjezdu na ulici Štefánikova, byl přesunut až za vjezd vlevo na parkoviště vedle objektu OC Fastmall. Přechod pro chodce, zrušený přes ulici Štefánikova, byl přesunut až téměř na úroveň hlavního vstupu do objektu č. p. 702. Tento přechod pro chodce byl zúžením ulice Štefánikova zkrácen na 7,0 m a osazen bezpečnostním osvětlením přechodu. V rámci zúžení ulice Štefánikova byly upraveny chodníky na obou stranách. Úpravou napojení došlo ke zrušení 9 parkovacích stání.

Současně se stavebními úpravami bylo doplněno vodorovné dopravní značení - vyznačení přímých směrů a levého i pravého odbočení do obchodního centra. Jízdní pruhy jsou v min. šířce 5,50 m. Šířka jízdních pruhů mimo ulici Štefánikova zůstala stávající, tj. 3,0 m, pouze nový pruh pro odbočení vpravo na ulici Štefánikova je proveden v šířkách potřebných pro bezpečné připojení. Prodloužený chodník podél příjezdové komunikace má nově šířku 2,40 m.

Odvodnění zpevněných ploch je zajištěno příčným a podélným sklonem do stávajících uličních vpustí. V místě nově budovaného chodníku je v nejnižším místě umístěn příčný žlábek, umožňující přetékání dešťové vody ke stávající dešťové vpusti. Žlábek je překryt roštem.

Stávající svislé dopravní značení nebylo měněno, pouze došlo k doplnění označení přechodu pro chodce a přesunu některých dopravních značek do nové pozice.

### **Kontrolní prohlídka byla provedena dne 27.06.2023 s tímto výsledkem:**

Bylo zjištěno, že stavba je provedena v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a že skutečné provedení stavby a její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby stavebník doložil doklady o výsledcích předepsaných zkoušek. Z výsledků závěrečné kontrolní prohlídky stavby a z předložených podkladů bylo zjištěno, že stavba je dokončena bez zjevných nedostatků a nedodělků, přičemž nebyly zjištěny žádné závady bránící bezpečnému užívání stavby.

### **Odůvodnění**

Dne 31.05.2023 podal stavebník žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Stavební úřad provedl dne 27.06.2023 závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, při které podle § 122 odst. 3 stavebního zákona zjistil, že stavba je schopná samostatného užívání, je v souladu s povolením stavby a s ověřenou projektovou dokumentací, v souladu se závaznými stanovisky dotčených orgánů, jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby nebo její užívání nebude ohrožovat život a veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.

Bezpečné užívání stavebník prokázal provedením zkoušek a předložením dokladů:

- prohlášení zhotovitele o provedení stavby podle PD
- zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení – osvětlení přechodu přes ul. Štefánikova
- zaměření skutečného provedení stavby
- prohlášení o vlastnostech či shodě použitých materiálů a výrobků

Stavební úřad tedy pro stavbu vydává kolaudační souhlas, kterým povoluje její užívání.

### **Poučení**

Kolaudační souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi.

Kolaudační souhlas není podle § 122 odst. 4 stavebního zákona správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

Kolaudační souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy kolaudační souhlas nabyl právních účinků. Rozhodnutí ve věci v přezkumném řízení v prvním stupni nelze vydat po uplynutí 15 měsíců ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

*„otisk razítka“*

Bc. Pavel Obrátil  
referent odboru stavebního řádu,  
územního plánování a památkové péče

**Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

*Datová schránka:*

DAGETT 66, s. r. o., Družební 1043/2b, 742 21 Kopřivnice, DS: PO, gt28bnj

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Krajské ředitelství policie MSK, Svatopluka Čecha 9, 741 01 Nový Jičín, DS: OVM, n5hai7v