

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001
ze dne 14. 12. 2001**

1. Pronajímatel (obchodní firma) **Město Bílovec**
Sídlo Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČO 00297755
DIČ CZ00297755
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu / směrný kód XXXXXXXXXX

Jednající jeho statutárním orgánem Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města
Telefon 556 414 203
Fax 556 141 205
Mail pavel.mrva@bilovec.cz
Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

2. Nájemce (obchodní firma) **VAE THERM, spol. s r.o.**
Sídlo Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 61973815
DIČ CZ61973815
Bankovní spojení UniCredit Bank, a.s.
č. účtu / směrný kód XXXXXXXXXX
Jednající jeho jednatelem Ing. Libor Matúš
Telefon 59 624 16 07
Fax 59 624 15 93
Mail ostrava@vaetherm.cz
Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě odd. C, vložka 7308

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001 ze dne 14. 12. 2001 ve znění pozdějších dodatků a to takto.

Přílohy č. 2 a č. 3 Smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001 ze dne 14. 12. 2001 se nahrazují přílohami č. 2 a č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

Dodatek č. 2 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001 ze dne 14. 12. 2001 nabývá účinnosti od 1. 1. 2015.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001 ze dne 14. 12. 2001 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 1/2001 ze dne 14. 12. 2001 byl projednán a schválen na 3. Radě města Bílovce dne 1. 12. 2014 usnesením RM/04/46.

Ostatní části smlouvy o nájmu tepelných zařízení č. 16/2001 dne 14. 12. 2001 nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.


V Bílovci, dne 08.01.2015

V Ostravě, dne 12.1.2015

Pronajímatel:



Mgr. Pavel Mrva
Starosta města



Ing. Libor Matúš
VAE THERM, spol. s r.o.

Příloha č. 2 Nájemní smlouvy č. 1/2001

Smluvní strany

1. Pronajímatel (obchodní firma) **Město Bílovec**

Sídlo Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČO 00297755
DIČ CZ00297755
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s.
č. účtu / směrný kód XXXXXXXXXX

Jednající jeho statutárním orgánem Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Telefon 556 414 203
Fax 556 141 205
Mail pavel.mrva@bilovec.cz

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

2. Nájemce (obchodní firma) **VAE THERM, spol. s r.o.**

Sídlo Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm
IČ 61973815
DIČ CZ61973815
Bankovní spojení UniCredit Bank, a.s.
č. účtu / směrný kód XXXXXXXXXX
Jednající jeho jednatelem Ing. Libor Matúš
Telefon 59 624 16 07
Fax 59 624 15 93
Mail ostrava@vaetherm.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě odd. C, vložka 7308

INVENTÁRNÍ SEZNAM MOVITÉHO MAJETKU

Soupis zařízení Města Bílovec (pronájem kotelen)

Kotelna Radotínská č. p. 2 140 kW

962

Kotelna umístěna v samostatné budově, realizace v roce 1990, řízení automatické.

Stavební objekt kotelný je v dobrém stavu, nutná oprava komínu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel KDVE100 1.040 kW	1	11466 / 1991	
plynový kotel PGVE65 670 kW	1	10481 / 1988	
plynový kotel PGVE40 430 W	1	10420 / 1988	
expanzní nádoba 10.000 l	1	4723 / 1988	
kompresor EK 4	1	02 018 467/2002	nový
		7494 / 1987	
OVS 10.000 l	1	3613 / 1988	
OVS 6.300 l	2	27061 / 1991	
		27054 / 1991	
čerpadlo Sigma NTR 65	2	802140861 /	
		85228000 /	
čerpadlo Sigma 80NTV-102-16-LM-00	1	942350 99	PN6, 400V, 8,5/6,5 l/s, 83/62J/kg
čerpadlo Sigma 80NTV-102-16-LM-00	1	942350 98	PN6, 400V, 8,5/6,5 l/s, 83/62J/kg
čerpadlo Sigma 65NTV-92-12-LM-00	1	912494 19	PN6, 400V, 5,8 l/s, 57J/kg
čerpadlo NTC 150	1	86101783 /	
čerpadlo NTR 65	2	89302191 /	
		88220992 /	
měřidlo tepla Sontex	4	95-8598095	vodoměry jsou umístěny
		95-8595052	mimo běžný dosah
		95-8595104	
		95-8585375	
Plynový hořák Weishaupt G7/1-D 1300	1	5346611/2004	
Plynový hořák Weishaupt G5/1-D 735	1	5533422/2005	
plynoměr G160	1	0020232 / 1988	pro kotel PGVE65

plynoměr G650	1	0030125 / 1991	pro kotel PGVE100
MaR Siemens Landis a Staefa	1		RWP 80.01
úpravna vody ČKD	1		vadné, mimo provoz
Zepakord	1		vadné, mimo provoz
hav. rychlouzávěr plynu BAP DN 100	1	10219 / 03	
detektor plynu CR 02.04	1	376 / 1989	výroba Lehnice
součástí kotelny není regulace plynu, která je ve vlastnictví SMP a.s.	1	regulace 280 kPa / 15 kPa	
příprava TUV		ANO	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Revizní knihy kotlů		ANO	
Revizní kniha plynovodu		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
Emise a seřízení hořáků		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	
sekundární rozvody tepla včetně měřících uzlů a vstupních uzavíracích armatur		ANO	

Kotelna Smetanova č. p. 746 99 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, přestavba kotelny v roce 2003. Řízeno novými kotlovými termostaty. Stavební objekt kotelny - suterén budovy je v dobrém technickém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo / rok výroby	Poznámka
PK Buderus Logano G234 49,5	2	0824 9534-00-3239-0560 0824 9534-00-3239-0561	
Čerpadlo kotlové KSB RIO C 25-50	2		230V PN10 DN25 90W
Čerpadlo příp.TUV KSB RIO C 25-50	1		230V PN10 DN25 90W
Čerpadlo cirkulace TUV WILO Z20	1		230V G3/4"36W není namontováno
Čerpadlo vytápění Magna 32-100	1	2008	230V PN 10 10-180W

Čerpadlo bazén Grundfos UPS 25-40	1		230V 60W
Čerpadlo VZT Ekonomick 1"	1		230V 50W
Zilmet 130 CAL – PRO 150l	1	101A208346/2010	2/6 bar 99°C
TV Zilmet Hydro – PRO 8l	1	018765/2010	3/10 bar modrá
Nádoba TUV Buderus SU 500 500l	1	63200016-01-3202-1451	10bar
Rozdělovač, sběrač ETL RC KOMBI	1	29611	
Anuloid ETL HV DT 2	1	29611	3 m3/hod
Pojistný ventil Flamco 3/4"/1" 2,5 bar	2		Kotle
Pojistný ventil Flamco 3/4"/1" 6 bar	1		TUV
Pojistný ventil Flopers 1/2"/3/4" 2,5 bar	1		Expanze
Regulace tlaku TA Hydronic DN 32	3		Jednotlivé větve
Regulace tlaku TA Hydronic DN 40	1		Centrálně
měřidlo Sontex 431	1	99500098 / 1999	vodoměr
Vodoměr DN 50	1		
Teploměry PT 500	2	99211921	
příprava TUV		ANO	elektrovložka
MaR – systém Saia		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do objektu			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Opavská č. p. 638 98 kW

Kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1999 - kompletní řízení, funkční.

Stavební objekt - kompletně opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
pl. kotel Dakon Unical 30 kW	2	87937 / 1999 87939 / 1999	
čerpadlo WILO TOP S30	1	200134/9909 / 1999	
Pojistný ventil 1/2"/1/2" 3 bar	2		Kotel
Ohřívač TUV John Wood JW 540 SNA 10 kW	1 1	9 904 377 441 9 905 427 671	Náhrada
Expanzomat Zilmet 80 l	1	041A135436/2004	
3-cestný ventil DN32	1		
Pohon Honeywell M6063	1		
Honeywell Aquatrol 2000	1		systém řízení
Anuloid A1	1	023 / 1999	
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP před kotelnou			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	Město
Pasport tl. nádoby		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Slezské nám. č. p. 33 98 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, rekonstrukce 2004, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny - suterén budovy opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl. kotel TERM DUO 50 NT 49 kW	2	0111/05/04/2004 0540/10/03/2003	
Ohřívač vody TIPEX TXE – WP 1 400 l	1		
Čerpadlo nabíjecí MYSON 25-80/180, DN 25	1		
Čerpadlo cirkulační MYSON BW UPH 15-15 E2 DN 15	1		
čerpadlo Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 230V	2	93242099 94209889	
Pojistný ventil 1/2" / 1/2" 300 kPa	2		Umístěno v kotlích

Pojistný ventil DUCO 1"/5/4" 2,5bar	1		
Pojistný ventil 7 bar. 3/4"/1" pro TV	1		
Pojistný ventil 1" / 5/4" 0,6 MPa	1		SPV
Anuloid DN 150	1		
Úprava vody Deto AFK 1	1	07222/2004	
Expanzomat 1 280 l	3	095967 / 1993 095825 / 1993 095966 / 1993	Mimo provoz
Hav. rychlouzávěr BAP-50-NT	1	10885 / 2004	
Siemens 2WR5452-4AC DN 25 Qn=3,5 m³/h	2	65387425 / 2007 65387426 / 2007	12151 12152
JTO	1		
Vodoměr WS-PF DN50	1	8501408 / 1995	
příprava TUV		ANO	
MaR systém Siemens L+S RVA	1	ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP před kotelnou			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj PG 6Hi 6 kg		ANO	

Kotelna 17. listopadu č. p. 373 178 kW

První kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1996 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – kompletně opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Ventil B 12 kW	1		
Revize komínů		ANO	
Immergas Vitrix Superior TOP32X 32kW	2	5729540-4 / 2014	
		5494460-7 / 2014	
Tep.čerpadlo Robur GAHP-A 38 kW	3		
Ovladač ROBUR DDC	1		
Grundfos Magna 1 40-	3		
PV DUCO 5/4" / 6/4" 4bar	3		
STAD 5/4"	3		

Anuloid HVDT3	1	14/0171	12 m3/hod
Zásobník COSMO E DUO500	1	3762400 / 2014	Teplá voda 500 litrů
Zásobník CORDIVARI 1000	1		Akumulace 1000 l
Grundfos Magna 1 40-40F nabíjení TV	1		230V, 90W
Grundfos Magna 1 32-60 nabíjení TV	1		230V, 111W
Grundfos Magna 1 50-100F ÚT	3		230V, 425W
Grundfos Magna 1 25-100F ÚT	1		230V, 176W
čerpadlo Grundfos UPS 25-40	1	9630RM / 1996	pro TUV
ESBE VRG131 DN25	2		regulační
ESBE VRG131 DN15	1		regulační
ESBE ARA 639	3		regulační 24V 0-10V
ESBE VRG231 DN50	2		přepínací
ESBE VRG231 DN32	1		přepínací
ESBE ARA 653	3		přepínací 24V
STAD 2"	2		
STAD 6/4"	1		
STAD 5/4"	1		
Expanze Reflex N 300 litrů	2	13N080790479 / 2014	1,5/6 bar
		13N080990401 / 2014	
Měřič tepla SHARKY DN25 , 6m3/hod	1	48383919 / 2014	teplo z kotlů
Měřič tepla SHARKY DN50 , 15m3/hod	1	47614359 / 2014	teplo z čerpadel
REFLEX automat	1		doplňování vody
Doplňovací ventil ADA	1		
AQUA DK19	1	2931/26 / 2014	úprava doplňovací vody
AMIT AMiRiS 99 S	1		system řízení
Grundfos	2		230V,
ESBE ARA653	2		24V
AMIT DM-UI8RD08	1		
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr EON			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky	1	ANO	
hasicí přístroj CO2 5kg	1	ANO	

Kotelna 17. listopadu č. p. 373 10 kW

Kotelna umístěna v 5.NP budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – kompletně opraven. Rozvody v kotelně nejsou izolovány. Bude nutné propojit topné rozvody z obou kotlů – záskok při havárii.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo / rok výroby	Poznámka
čerpadlo Grundfos UPS 32-6	2	5986500 / 2000 59586500 / 2000	230 V 90 W
ohřev TUV Ariston 20P CA-FI-E	1	10070004703500021 / 2013	10 kW, 195 litrů
Reflex Refix DD 12 l	1	12M101683811 / 2014	
WILO	1		
Plynoměr – podružný	1		
3-cestný ventil DN32	2		
pohon BELIMO	2		
příprava TUV		ANO	Mimo kotelnu
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Komenského č. p. 1003 90 kW

Kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1998 – kompletní, řízení funkční. Stavební objekt kotelny – nový.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	97429579 / 1997 97429582 / 1997 940500 / 1997	
čerpadlo Wilo Top E40/r5	1	1831693/9809 / 1998	
Čerpadlo Grundfos Magna 40-100F	1	2008	230 V 220 mm
Pojistný ventil ½" / 1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze ZILMET 50 l	1	351446 / 2002	
anuloid	1		

Honeywell AQ 6.1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1027 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční. Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	95049 / 2000 95051 / 2000 84004 / 2000	Čerpadlo WILO URNs 20/70r
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2018543/0011 / 2002	nové
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze Zilmet 50 l	1	149954/2003 (9712029/2000)	
anuloid č.1	1		
Honeywell AQ 6/1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			Číslo plynoměru 3674398
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1029 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční. Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	95096 / 2000 95087 / 2000 98802 / 2000	
Čerpadlo Grundfos Magna 40-120 F	1	2008	230V 250 mm
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze Zilmet 50 l	1	149954/2033	
anuloid č.1	1		
Kaskádový řadič Kaskon Komextherm	1		
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1004 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	98796 / 2000 98800 / 2000 98798 / 2000	
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2018542/0003	
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		
Expanze OTTO Heat 50 l	1	50-00-10355 / 2000	

anuloid č.1	1		
snímač výskytu plynu GC20	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1030 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2001 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	121886 / 2001 125973 / 2001 125975 / 2001	
Čerpadlo Grundfos UPE 40-180F	1		
Pojistný ventil 1/2" / 1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
ZILMET 130 CAL-PRO 80l	1	111A003315/2011	2/6 bar 99°C
anuloid č.3	1		
snímač výskytu plynu	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1031 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2001 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelný – nový. Není dokončena elektroinstalace. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	132035 / 2001 132037 / 2001 132039 / 2001	
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2033133/6107	
Pojistný ventil 1/2" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze REFLEX 50 l	1		
ZILMET 130 CAL-PRO 80l	1	101A144467/2010	2/6 bar 99°C
anuloid č.2	1		
snímač výskytu plynu	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelný		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1036 60 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení automatické. Stavební objekt kotelný je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl. Kotel Buderus Logamax GB1 12-60	1	499022 / 2003	
Ohřívač vody Buderus SM/SU/SF 400 – 100	1	251000-07316-00297	2008
Expanze Reflex 80 l	1	04227199 / 2003	1,5 bar 6 bar
Expanze CIMM ACS CE 8l	1	390784/2008	2,5 bar 10 bar
Anuloid HVDT 1	1	29672 / 2003	4 m ³

Čerpadlo Magna 40-120F	1	2008	ÚT 230V 60-200W
Čerpadlo Wilo STAR EP25/1-5	1	4047565 / 2003	TUV nabíjení 230V 36-99W
Mag.úprava WILO STAR Z15	1	4057548 / 2003	2008 TUV cirkulace 230V 28W
Vodoměr Enbra DN25 3,5 m ³	1	03.133215 / 2003	
Komextherm DN25 s pohonem MK	1		
Regulace Buderus Logamatic 4121	1		
Havarijní rychlouzávěr BAP50	1	10 293 / 2003	
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		NE	
Revizní knihy kotlů		NE	
Revizní kniha plynovodu		NE	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna MÚ Slezské nám. č. p. 1 148 kW

Kotelna umístěna v I.NP budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení automatické.

Stavební objekt kotelny je v dobrém stavu, není vyomítáno, natřeno a zaizolováno.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl.kotel Buderus G234X 49,5 kW	3 ks	08249534-00-3220-0476 08249534-00-3220-0474 08249534-00-3220-0473 (0475)	
Expanze a úprava vody Olymp HC005 L	1	2234925 / 2003	
Anuloid HVDT 2	1	29484 / 2003	6 m ³
Řídicí systém AMIT	1		
Čerpadlo Grundfos UPE 40-50 F250	1	52031390 / 2003	215 W
Čerpadlo Grundfos UPS 25-40	3		45 W

180			
Hav.rychlouzávěr Peveko EVPE 1050 230 V	1		Bez proudu uzavřen
Hlídání výskytu plynu JTO GH 10	1	C 0306/2006	
Příprava TUV		NE	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna MÚ 17. listopadu č. p. 411 294 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení regulátorem Vaillant. Stavební objekt kotelny je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl. kotel THERMONA Therm DUO 50	6	455, 456, 460, 461, 462, 465 / 2003	
Příprava TUV		NE	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Dům kultury, Ostravská č. p. 363/17, Bílovec 135 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce - kompletní, řízení kotlovými termostaty. Stavební objekt kotelny je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel VAILLANT VU INT 466/4-5 Eco Tec Plus 45kW	3	21103900100041500006005 21103900100041500006005 21103900100041500006005	
Reflex N 250 I	1	10K093060174/2010	3/1,5 bar
Poj.ventil u kotle ČKD, 180 kPa DN 25	5		
Anuloid ETL	1		

Rozdělovač + sběrač			
Expanzomat ČKD Dukla, 280 l	1	56520	5/96
Expanzomat ČKD Dukla, 280 l	1	56517	5/96
Čerpadlo Sigma 65 NTV-92-12-LM (za anuloidem)	1		
Čerpadlo Sigma 40 NTV-46-LM- 80	2		
Čerpadlo Sigma 50 NTV-60-LM- 80	2		
Třícestný mix ÚT+ pohon	4		
MaR – kotle na ruku, směšovací systém ADEX			
Plynoměr G 25 (pro kotelnu)	1	405870	
Příprava TUV		NE	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Bílovec-plynová kotelná, Slezské náměstí č. p. 63/3 – 90 kW (ÚT)

Kotelna umístěna v I:PP budovy, kotelná realizována v roce, řízení funkční. Stavební objekt kotelny je vyhovující.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel DAKON S – 30G- 30kW	3		1,8 kPa 230 V 2,6 m3/hod
Dukla Expanzomat 280 l	1	052376/1996	
Čerpadlo 65-NTC-97-12-LB 00	1		230 V
Pojistný ventil Dukla 1,8 bar	2		Umístěno u kotlů
Regulace			Základní
plynoměr	1		Kotelna
Příprava TUV			
Spínání kotlů kaskádou dle regulátoru			
Plynovod ntl,plynoměr SMP pro kotelnu			
Projektová dokumentace kotelny			
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
Hasicí přístroj		ANO	

Bílovec-plynová kotelna ZŠ ŠJ a ŠD Ostravská č. p. 693/7 - 99 kW (ÚT+TUV)

Kotelna umístěna v I. PP budovy, realizována 1993, řízení funkční. Stavební objekt kotelny je vyhovující.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel DESTILA DPL 50L 49,5kW	2	1605/1993 1606/1993	1,8 kPa 230 V
Čerpadlo Sigma 50-NTR-60-15-LM-80	2		230 V
Ohřívač vody OVL 630 I (v létě elektrický)	2	53390/1997 53254/1997	
Pojistný ventil Fremer 1"/1 600 kPa	1		Pro TUV
Expanzní nádoba otevřená	1		
Plynoměry	3		Kuchyň, byt, kotelna
MaR			Dle vnitřní teploty
Příprava TUV		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Spínání kotlů kaskádou dle regulátoru			
Plynovod ntl,plynoměr SMP pro kotelnu			
Projektová dokumentace kotelny			
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
Hasicí přístroj		ANO	

Součástí každé kotelny jsou ostatní zařízení související s výrobou a dodávkou tepla jako potrubí, armatury, rozvody EI a MaR atd.

Příloha č. 2 Nájemní smlouvy č. 1/2001

Smluvní strany

1. Pronajímatel (obchodní firma)	Město Bílovec
Sídlo	Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
IČO	00297755
DIČ	CZ00297755
Bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu / směrný kód	

Jednaíící jeho statutárním orgánem Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města

Telefon	556 414 203
Fax	556 141 205
Mail	pavel.mrva@bilovec.cz

Společnost není zapsána v obchodním rejstříku

2. Nájemce (obchodní firma)	VAE THERM, spol. s r.o.
Sídlo	Kulturní 1785, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm	
IČ	61973815
DIČ	CZ61973815
Bankovní spojení	UniCredit Bank, a.s.
č. účtu / směrný kód	
Jednající jeho jednatelem	Ing. Libor Matúš
Telefon	59 624 16 07
Fax	59 624 15 93
Mail	ostrava@vaetherm.cz

Společnost zapsána v obchodním rejstříku KS v Ostravě odd. C, vložka 7308

PROTOKOL O INVENTÁRNÍM SEZNAMU MOVITÉHO MAJETKU

Souhrn zařízení Města BÍLOVEC (pronájem kotelen)

Kotelna Radotínská č. p. 2 140 kW

962

Kotelna umístěna v samostatné budově, realizace v roce 1990, řízení automatické. Stavební objekt kotelný je v dobrém stavu, nutná oprava komínu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel KDVE100 1.040 kW	1	11466 / 1991	
plynový kotel PGVE65 670 kW	1	10481 / 1988	
plynový kotel PGVE40 430 W	1	10420 / 1988	
expanzní nádoba 10.000 l	1	4723 / 1988	
kompresor EK 4	1	02 018 467 / 2002	nový
		7494 / 1987	
OVS 10.000 l	1	3613 / 1988	
OVS 6.300 l	2	27061, 27054 / 1991	
čerpadlo Sigma NTR 65	2	802140861 /	
		85228000 /	
čerpadlo Sigma 80NTV-102-16-LM-00	1	942350 99	PN6, 400V, 8,5/6,5 l/s, 83/62J/kg
čerpadlo Sigma 80NTV-102-16-LM-00	1	942350 98	PN6, 400V, 8,5/6,5 l/s, 83/62J/kg
čerpadlo Sigma 65NTV-92-12-LM-00	1	912494 19	PN6, 400V, 5,8 l/s, 57J/kg
čerpadlo NTC 150	1	86101783 /	
čerpadlo NTR 65	2	89302191, 88220992 /	
měřidlo tepla Sontex	4	95-8598095	vodoměry jsou umístěny mimo běžný dosah
		95-8595052	
		95-8595104	
		95-8585375	
Plynový hořák Weishaupt G7/1-D 1300	1	5346611/2004	
Plynový hořák Weishaupt G5/1-D 735	1	5533422/2005	
plynoměr G160	1	0020232 / 1988	pro kotel PGVE65
plynoměr G650	1	0030125 / 1991	pro kotel PGVE100
MaR Siemens Landis a Staefa	1		RWP 80.01
úpravna vody ČKD	1		vadné, mimo provoz

Zepakord	1		vadné, mimo provoz
hav. rychlouzávěr plynu BAP DN 100	1	10219 / 03	
detektor plynu CR 02.04	1	376 / 1989	výroba Lehnice
součástí kotelny není regulace plynu, která je ve vlastnictví SMP a.s.	1	regulace 280 kPa / 15 kPa	
příprava TUV		ANO	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Revizní knihy kotlů		ANO	
Revizní kniha plynovodu		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
Emise a seřízení hořáků		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	
sekundární rozvody tepla včetně měřících uzlů a vstupních uzavíracích armatur		ANO	

Kotelna Smetanova č. p. 746 99 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, přestavba kotelny v roce 2003.,

Řízeno novými kotlovými termostaty. Stavební objekt kotelny- suterén budovy je dobrém technickém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo / rok výroby	Poznámka
PK Buderus Logano G234 49,5	2	0824 9534-00-3239-0560 0824 9534-00-3239-0561	
Čerpadlo kotlové KSB RIO C 25-50	2		230V PN10 DN25 90W
Čerpadlo příp.TUV KSB RIO C 25-50	1		230V PN10 DN25 90W
Čerpadlo cirkulace TUV WILO Z20	1		230V G3/4"36W není namontováno
Čerpadlo vytápění Magna 32-100	1	2008	230V PN 10 10-180W
Čerpadlo bazén Grundfos UPS 25-40	1		230V 60W
Čerpadlo VZT Ekonomick 1"	1		230V 50W
Zilmet 130 CAL – PRO 150l	1	101A208346/2010	2/6 bar 99°C

TV Zilmet Hydro – PRO 8l	1	018765/2010	3/10 bar modrá
Nádoba TUV Buderus SU 500 500l	1	63200016-01-3202-1451	10bar
Rozdělovač, sběrač ETL RC KOMBI	1	29611	
Anuloid ETL HV DT 2	1	29611	3 m3/hod
Pojistný ventil Flamco 3/4"/1" 2,5 bar	2		Kotle
Pojistný ventil Flamco 3/4"/1" 6 bar	1		TUV
Pojistný ventil Flopers 1/2"/3/4" 2,5 bar	1		Expanze
Regulace tlaku TA Hydronic DN 32	3		Jednotlivé větve
Regulace tlaku TA Hydronic DN 40	1		Centrálně
měřidlo Sontex 431	1	99500098 / 1999	vodoměr
Vodoměr DN 50	1		
Teploměry PT 500	2	99211921	
příprava TUV		ANO	elektrovložka
MaR – systém Saia		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do objektu			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Opavská č. p. 638 60 kW

Kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1999 – kompletní řízení, funkční. Stavební objekt – kompletně opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
pl. kotel Dakon Unical 30 kW	2	87937, 87939 / 1999	
Ohřívač TUV John Wood JW 540 SNA 10 kW	2	9 904 377 441	
		9905427671	Náhrada
čerpadlo WILO TOP S30	1	200134/9909 / 1999	
Pojistný ventil 1/2"/1/2" 3 bar	2		Kotel

Expanzomat Zilmet 80 l	1	041A135436/2004	
3-cestný ventil DN32	1		
Pohon Honeywell M6063	1		
Honeywell Aquatrol 2000	1		system řízení
Anuloid A1	1	023 / 1999	
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP před kotelnou			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	Město
Pasport tl. nádoby		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Slezské nám. č. p. 33 98 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, rekonstrukce 2004, řízení funkční. Stavební objekt kotelny- suterén budovy opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl.kotel TERM DUO 50 NT 49 kW	2	0111/05/04/2004 0540/10/03/2003	
Ohřívač vody TIPEX TXE - WP1 400 l	1		
Čerpadlo nabíjecí MYSON 25-80/180, DN 25	1		
Čerpadlo cirkulační MYSON BW UPH 15-15 E2 DN 15	1		
čerpadlo Sigma 50-NTV-60-6-LM-80 230V	2	93242099, 94209889	
Pojistný ventil 1/2" / 1/2" 300 kPa	2		Umístěno v kotlích
Pojistný ventil DUCO 1"/5/4" 2,5bar	1		
Pojistný ventil 7 bar. 3/4"/1" pro TV	1		
Pojistný ventil 1" / 5/4" 0,6 MPa	1		SPV
Anuloid DN 150	1		
Úprava vody Deto AFK 1	1	07222/2004	
Expanzomat 1 280 l	3	095967 / 1993	
		095825 / 1993	
		095966 / 1993	Mimo provoz
Hav. rychlouzávěr BAP-50-NT	1	10885 / 2004	
Siemens 2WR5452-4AC DN 25 Qn=3,5 m³/h	2	65387425 / 2007 65387426 / 2007	12151 12152
JTO	1		

Vodoměr WS-PF DN50	1	8501408 / 1995	
příprava TUV		ANO	
MaR systém Siemens L+S RVA	1	ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP před kotelnou			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj PG 6Hi 6 kg		ANO	

Kotelna 17. listopadu č. p. 373 178 kW

První kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1996 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – kompletně opraven.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Ventil B 12 kW	1		
Immergas Vitrix Superior TOP32X 32kW	2	5729540-4 / 2014	
		5494460-7 / 2014	
Tep.čerpadlo Robur GAHP-A 38 kW	3		
Ovladač ROBUR DDC	1		
Grundfos Magna 1 40-	3		
PV DUCO 5/4" / 6/4" 4bar	3		
STAD 5/4"	3		
Anuloid HVDT3	1	14/0171	12 m3/hod
Zásobník COSMO E DUO500	1	3762400 / 2014	Teplá voda 500 litrů
Zásobník CORDIVARI 1000	1		Akumulace 1000 l
Grundfos Magna 1 40-40F nabíjení TV	1		230V, 90W
Grundfos Magna 1 32-60 nabíjení TV	1		230V, 111W
Grundfos Magna 1 50-100F ÚT	3		230V, 425W
Grundfos Magna 1 25-100F ÚT	1		230V, 176W
čerpadlo Grundfos UPS 25-40	1	9630RM / 1996	pro TUV
ESBE VRG131 DN25	2		regulační
ESBE VRG131 DN15	1		regulační
ESBE ARA 639	3		regulační 24V 0-10V
ESBE VRG231 DN50	2		přepínací
ESBE VRG231 DN32	1		přepínací
ESBE ARA 653	3		přepínací 24V
STAD 2"	2		
STAD 6/4"	1		
STAD 5/4"	1		
Expanze Reflex N 300 litrů	2	13N080790479 / 2014	1,5/6 bar
		13N080990401 / 2014	
Měřič tepla SHARKY DN25, 6m3/hod	1	48383919 / 2014	teplo z kotlů
Měřič tepla SHARKY DN50, 15m3/hod	1	47614359 / 2014	teplo z čerpadel
REFLEX automat	1		doplňování vody
Doplňovací ventil ADA	1		
AQUA DK19	1	2931/26 / 2014	úprava doplňovací vody
AMIT AMiRiS 99 S	1		systém řízení
Grundfos	2		230V,
ESBE ARA653	2		24V
AMIT DM-UI8RD08	1		
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr EON			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	

Kotelna 17. listopadu č. p. 373 10 kW

Kotelna umístěna v 5.NP budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelný – kompletně opraven. Rozvody v kotelně nejsou izolovány. Bude nutné propojit topné rozvody z obou kotlů – záskok při havárii.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo / rok výroby	Poznámka
ohřev TUV Ariston 20P CA-FI-E	1	10070004703500021/2013	10 kW, 195 litrů
čerpadlo Grundfos UPS 32-6	2	5986500 / 2000 59586500 /2000	230 V 90 W
Reflex Refix DD 12l	1	12M101683811/2014	
WILO	1		
Plynoměr podružný	1		
3-cestný ventil DN32	2		
pohon BELIMO	2		
příprava TUV		ANO	Mimo kotelnu
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelný		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Komenského č. p. 1003 90 kW

Kotelna umístěna v přízemí budovy, kotelna realizována v roce 1998 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelný – nový.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	97429579 / 1997 97429582 / 1997 940500 / 1997	
čerpadlo Wilo Top E40/r5	1	1831693/9809 / 1998	
Čerpadlo Grundfos Magna 40-100F	1	2008	230 V 220 mm
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze ZILMET 50 l	1	351446/2002	

anuloid	1		
Honeywell AQ 6.1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		ANO	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1027 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční. Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	95049 / 2000 95051 / 2000 84004 / 2000	Čerpadlo WILO URNs 20/70r
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2018543/0011 / 2002	nové
Pojistný ventil 1/2" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze Zilmet 50 l	1	149954/2003 (9712029/2000)	
anuloid č.1	1		
Honeywell AQ 6/1	1		system řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			Číslo plynoměru 3674398
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1029 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční. Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	95096 / 2000 95087 / 2000 98802 / 2000	
Čerpadlo Grundfos Magna 40-120 F	1	2008	230V 250 mm
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze Zilmet 50 l	1	149954/2033	
anuloid č.1	1		
Kaskádový řadič Kaskon Komextherm	1		
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Wolkerova č. p. 1004 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2000 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	98796 / 2000 98800 / 2000 98798 / 2000	
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2018542 / 0003	
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		
Expanze OTTO Heat 50 l	1	50-00-10355 / 2000	
anuloid č.1	1		
snímač výskytu plynu GC20	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		systém řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu			

do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1030 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2001 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – nový. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	121886 / 2001 125973 / 2001 125975 / 2001	
Čerpadlo Grundfos UPE 40-180F	1		
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
ZILMET 130 CAL-PRO 80l	1	111A003315/2011	2/6 bar 99°C
anuloid č.3	1		
snímač výskytu plynu	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		systém řízení
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1031 90 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2001 – kompletní, řízení funkční.

Stavební objekt kotelny – nový. Není dokončena elektroinstalace. Zprovoznění BAP.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
plynový kotel Dakon Unical 30 kW	3	132035, 132037, 132039 / 2001	
čerpadlo Wilo Top E 40/1	1	2033133/6107	
Pojistný ventil ½" /1/2" 3 bar	3		Kotel 100 kPa
Expanze REFLEX 50 l	1		
ZILMET 130 CAL-PRO 80l	1	101A144467/2010	2/6 bar 99°C
anuloid č.2	1		
snímač výskytu plynu	1		
rychlouzávěr plynu BAP DN40	1		
Honeywell AQ 6/1	1		
příprava TUV		NE	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		úplná	Město
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna Beskydská č. p. 1036 60 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení automatické. Stavební objekt kotelny je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl. Kotel Buderus Logamax GB1 12-60	1	499022 / 2003	
Ohřívač vody Buderus SM/SU/SF 400 – 100	1	251000-07316-00297	2008
Expanze Reflex 80 l	1	04227199 / 2003	1,5 bar 6 bar
Expanze CIMM ACS CE 8l	1	390784/2008	2,5 bar 10 bar
Anuloid HVDT 1	1	29672 / 2003	4 m ³
Čerpadlo Magna 40-120F	1	2008	ÚT 230V 60-200W
Čerpadlo Wilo STAR EP25/1-5	1	4047565 / 2003	TUV nabíjení 230V 36-99W

Mag.úprava WILO STAR Z15	1	4057548 / 2003	2008 TUV cirkulace 230V 28W
Vodoměr Enbra DN25 3,5 m ³	1	03.133215 / 2003	
Komextherm DN25 s pohonem MK	1		
Regulace Buderus Logamatic 4121	1		
Havarijní rychlouzávěr BAP50	1	10 293 / 2003	
příprava TUV		ANO	
plynovod ntl, plynoměr SMP na vstupu do domu			
Projektová dokumentace kotelny		NE	
Revizní knihy kotlů		NE	
Revizní kniha plynovodu		NE	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Kotelna MÚ Slezské nám. č. p. 1 148 kW

Kotelna umístěna v I.NP budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení automatické.

Stavební objekt kotelny je v dobrém stavu, není vyomítáno, natřeno a zaizolováno.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl.kotel Buderus G234X 49,5 kW	3	08249534-00-3220-0476 08249534-00-3220-0474 08249534-00-3220-0473 (0475)	
Expanze a úprava vody Olymp HC005 L	1	2234925 / 2003	
Anuloid HVDT 2	1	29484 / 2003	6 m ³
Řídicí systém AMIT	1		
Čerpadlo Grundfos UPE 40-50 F250	1	52031390 / 2003	215 W
Čerpadlo Grundfos UPS 25-40 180	3		45 W
Hav.rychlouzávěr Peveko EVPE 1050 230 V	1		Bez proudu uzavřen
Hlídání výskytu plynu JTO GH 10	1	C 0306/2006	
Příprava TUV		NE	
Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky, hasicí přístroj		ANO	

Kotelna MÚ 17. listopadu č. p. 411 294 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce 2003 – kompletní, řízení regulátorem Vaillant. Stavební objekt kotelný je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Pl. kotel THERMONA Therm DUO 50	6	455, 456, 460, 461, 462, 465 / 2003	
Příprava TUV		NE	
Projektová dokumentace kotelný		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Dům kultury, Ostravská č. p. 363/17, Bílovec 135 kW

Kotelna umístěna v suterénu budovy, kotelna realizována v roce - kompletní, řízení kotlovými termostaty. Stavební objekt kotelný je v dobrém stavu.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel VAILLANT VU INT 466/4-5 Eco Tec Plus 45kW	3	21103900100041500006005 21103900100041500006005 21103900100041500006005	
Reflex N 250 I	1	10K093060174/2010	3/1,5 bar
Poj.ventil u kotle ČKD, 180 kPa DN 25	5		
Anuloid ETL	1		
Rozdělovač + sběrač			
Expanzomat ČKD Dukla, 280 I	1	56520	5/96
Expanzomat ČKD Dukla, 280 I	1	56517	5/96
Čerpadlo Sigma 65 NTV-92-12-LM (za anuloidem)	1		
Čerpadlo Sigma 40 NTV-46-LM- 80	2		
Čerpadlo Sigma 50 NTV-60-LM- 80	2		
Třícestný mix ÚT+ pohon	4		
MaR – kotle na ruku, směšovací systém ADEX			
Plynoměr G 25 (pro kotelnu)	1	405870	
Příprava TUV		NE	

Projektová dokumentace kotelny		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
hasicí přístroj		ANO	

Bílovec - plynová kotelna, Slezské náměstí č. p. 63/3 – 90 kW (ÚT)

Kotelna umístěna v I:PP budovy, kotelna funkční. Stavební objekt kotelny je vyhovující.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel DAKON S – 30G- 30kW	3		1,8 kPa 230 V 2,6 m3/hod
Dukla Expanzomat 280 I	1	052376/1996	
Čerpadlo 65-NTC-97-12-LB 00	1		230 V
Pojistný ventil Dukla 1,8 bar	2		Umístěno u kotlů
Regulace			Základní
plynoměr	1		Kotelna
Příprava TUV			
Spínání kotlů kaskádou dle regulátoru			
Plynovod ntl,plynoměr SMP pro kotelnu			
Projektová dokumentace kotelny			
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
Hasicí přístroj		ANO	

Bílovec-plynová kotelna ZŠ ŠJ a ŠD Ostravská č. p. 693/7 - 99 kW (ÚT+TUV)

Kotelna umístěna v I. PP budovy, realizována 1993, řízení funkční. Stavební objekt kotelny je vyhovující.

Název zařízení	Počet (ks)	Výrobní číslo	Poznámka
Plynový kotel DESTILA DPL 50L 49,5kW	2	1605/1993 1606/1993	1,8 kPa 230 V
Čerpadlo Sigma 50-NTR-60-15-LM-80	2		230 V
Ohřívač vody OVL 630 I (v létě elektrický)	2	53390/1997 53254/1997	

Pojistný ventil Fremer 1"/1 600 kPa	1		Pro TUV
Expanzní nádoba otevřená	1		
Plynoměry	3		Kuchyň, byt, kotelna
MaR			Dle vnitřní teploty
Příprava TUV		ANO	
Pasporty tl. nádob		ANO	
Spínání kotlů kaskádou dle regulátoru			
Plynovod ntl,plynoměr SMP pro kotelnu			
Projektová dokumentace kotelny			
Pasporty tl. nádob		ANO	
Provozní deník		ANO	
MPŘ		ANO	
lékárnička a pomůcky		ANO	
Hasicí přístroj		ANO	

Součástí každé kotelny jsou ostatní zařízení související s výrobou a dodávkou tepla jako potrubí, armatury, rozvody EI a MaR atd.