

Dodatek smlouvy o dílo č. 1

Gymnázium, Stříbro, Soběslavova 1426
Soběslavova 1426
349 01 Stříbro
zastoupené
Mgr. Milanem Deredimosem
ředitelem školy

a

REHEAT s.r.o.
Velenická 380/28, Božkov
326 00 Plzeň
zastoupený
Radekem Špilerem
jednatelem

uzavírají dodatek smlouvy o dílo: **Gymnázium Stříbro, odvětrání soc. zařízení,**
uzavřené dne 22. 8. 2016.

Dle vyhodnocení ověřovací sondy v místech kde se mají vysekat do žb konstrukce čtvercové prostupy pro VZT, doporučuje stavba a stavební dozor změnu technologie na jádrové vrtání z důvodu možného rizika porušení nosné konstrukce a nosných prvků budovy.

Zástupci stavby a stavební dozor doporučují SDK obklad VZT i na potrubí v šatnách a sprchách 1.NP u tělocvičny. Důvodem je možnost úrazu elektrickým proudem u motorů odvětrání, zamezení možnosti poškození potrubí, např. zavěšením a utržením potrubí atd. Další důvod je estetika a dostupnost při údržbě.

Přílohou dodatku jsou rozpočty výměr/výkazy výměr schválené stavebním dozorem Ing. A. Veselým.

Ve Stříbře 23. 9. 2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Radek Špiler
jednatel

Mgr. Milan Deredimos
ředitel školy