

VYSVĚTLIVKY

PROJEKTOVANÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN
STÁVAJÍCÍ HOLÉ / IZOLOVANÉ VRCHNÍ VEDENÍ NN

PROJEKTOVANÁ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKOVÁ SKŘIŇ

PROJEKTOVANÁ ROZPOJOVACÍ SKŘIŇ

UZEMNĚNÍ

STÁVAJÍCÍ SLOUP

VODOVOD (SČVK)

PLYNOVOD (RWE)

SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)



MĚSTSKÝ ÚŘAD
463 31 CHRÁSTAVA

JD60R VÝSTAVBY A ÚZEKNÍ SPRÁVY

15.6.17

G1

G1X



k.ú. Andělská Hora u Chrástavy

PODZEMNÍ ZAŘÍZENÍ JSOU ZAKRESLENA POUZE ORIENTAČNĚ
- PŘED ZAHAJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝCIT!

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: NN - AC 3+PEN, 400/230 V, 50 Hz, TN-C

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí bude provedena dle PNE 33 0000-1 na straně NN automatickým odpojením od zdroje použitím nadproudových jističích prvků v sítích TN-C.

Vedoucí projektant		Vypracoval	
Vladimír Hejral		Ing. Monika Horecká	
Investor:		ČEZ Distribuce, a.s.	
LB - Andělská Hora ppč. 49/4, příp. NN		Stupeň PD	DUR
		Datum	03 / 2017
		Zakázka	IP-12-4007287
PROJEKTOVANÝ STAV		Měřítko	1:250
		Výkres č.	1

