



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

GHC Invest, s.r.o.  
Korunovační 103  
170 00 PRAHA

IČ: 60464496  
DIČ: CZ60464496

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/12723/2024/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

5. 3. 2024

## Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 57/9/24/7000

Objednáváme u Vás dodání a montáž automatické měřicí a dávkovací jednotky EASYPOOL SMART CPRT s dezinfekcí plynným chlorem včetně magnetického dávkovacího čerpadla korekce pH včetně tlak. zkoušky systému, zprovoznění a zaškolení obsluhy do bazénové vany v objektu krytého bazénu, Oborník 39, Zábřeh, dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.02.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1. Dodání dávkování bazénové chemie PA, Oborník 39 - cena smluvní				281 832,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>281 832,00</b>
<b>Sazba DPH 21 %</b>				

Převezme: Jitka Killarová

Termín dodání: 15. 4. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 57/9/24/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 57/9/24/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:  
**Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**


**Údaj k zajištění finanční kontroly:**

Cena včetně DPH **341 016,72 Kč**

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 8.3.2024

ID:

  
Ing. Petr Kostal 789 01 ZÁBŘEH -4-  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

---

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

34 12 61 22 0 0 0 9810 0 2211 0

Správce rozpočtu: 05.03.2024 ....  .....

Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 57/9/24/7000. Na fakturu výslovně uveďte toto sdělení:  
**Výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.**

**Údaj k zajištění finanční kontroly:**

Cena včetně DPH 341 016,72 Kč

S pozdravem

Objednávka byla akceptována dne: 8.3.2024

Ing. Petr K [redacted]  
vedoucí Oboru technické správy - příkazce operace

Tel. [redacted]

D [redacted]  
ob [redacted]

**Údaje pro vnitřní potřebu MěÚ Zábřeh:**

Od Pa Sp Po Zj Uz Np OrJ Ka OrgC MU

34 12 61 22 0 0 0 9810 0 2211 0

Správce rozpočtu: 05.03.2024 ..... [redacted] .....



# MĚSTO ZÁBŘEH

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH, ODBOR  
Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh

Dodavatel:

GHC Invest, s.r.o.  
Korunovační 103  
170 00 PRAHA

IČ: 60464496  
DIČ: CZ60464496

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

ČÍSLO JEDN.: MUZB/12723/2024/OTS

SPIS. ZN.:

VYŘIZUJE:

Jitka Killarová

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM:

5. 3. 2024

## Objednávka na stavební a montážní práce v režimu přenesení daňové povinnosti č. 57/9/24/7000

Objednáváme u Vás dodání a montáž automatické měřicí a dávkovací jednotky EASYPOOL SMART CPRT s dezinfekcí plynným chlorem včetně magnetického dávkovacího čerpadla korekce pH včetně tlak. zkoušky systému, zprovoznění a zaškolení obsluhy do bazénové vany v objektu krytého bazénu, Oborník 39, Zábřeh, dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.02.2024, která je nedílnou součástí této objednávky.

Předmět objednávky	Množství	Jednotka	Cena za jedn. bez DPH	Předp. cena (Kč) bez DPH
1. Dodání dávkování bazénové chemie PA, Oborník 39 - cena smluvní				281 832,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>281 832,00</b>
<b>Sazba DPH 21 %</b>				

Převzme: Jitka Killarová

Termín dodání: 15. 4. 2024

Adresa dodání: Město Zábřeh, Odbor technické správy  
Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

Fakturační údaje: Město Zábřeh, Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 00303640, DIČ: CZ00303640

Prosím, přiložte k faktuře následující doklady: kopii této objednávky a předávací protokol. Na faktuře vždy uvádějte číslo objednávky 57/9/24/7000.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním objednávky podle zákona 340/2015 Sb. Objednávka nabývá platnosti dnem akceptace objednávky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na portálu veřejné správy, pokud je toto uveřejnění vyžadováno zákonem.

IČ 00303640  
DIČ CZ00303640

hk9bq2f  
#mestozabreh

**Technologie dávkování bazénové chemie : „Plavecký areál Zábřeh – plavecký bazén 25m“**

Zadavatel: Město Zábřeh

Zhotovitel: GHC Invest,s.r.o.

Zpracoval : Daniel Masařík, V Přerově dne: 27.2. 2024

Zařízení technologie plynné chlorace a MaR	Objednací číslo	Počet ks/m	Cena Kč bez DPH / Jed	Cena celkem bez DPH	Poznámka / specifikace
<b>Plavecký bazén – objem 600m3, teplota do 28°C, desinfekce plynným chlorem</b>					
Automatická měřicí a dávkovací jednotka <b>EASYPOL SMART CPRT</b> určená pro veřejné bazény s desinfekcí plynným chlorem. Včetně magnetického dávkovacího čerpadla korekce pH.		1	158 065,00	158 065,00	Měření a regulace volného chloru, redox potenciálu a hodnoty pH bazénové vody včetně měření teploty. Kompenzace měřené hodnoty Cl dle pH. Řídicí jednotka s barevným digitálním dotykovým displejem min. 5,7" s CZ menu, kompletní rozvod měřené vody uvnitř desky, hlídání a regulace průtoku, teplotní senzor, <b>amperometrická Cu-Pt sonda</b> na měření volného chloru, pH a Rx elektroda, 3 – krokové řízení RV, IP 65. 1 x nastavitelné magnetické čerpadlo s vestavěným displejem - výkon do 6 l/h, 2x uzavírací ventil, kalibrační kohout, filtr vzorkové vody, 1 x sací košíček, 1 x samočistící vstříkovací místo, kalibrační roztoky. <b>Elektroda – volný chlor</b> - depolarizační měřicí článek s rotujícími skleněnými kuličkami, kombinace platiny a mědi, měřicí rozsah 0...0,5 mg/l Cl2 až 0...20 mg/l Cl2. Hmotnost senzoru min. 0,2kg. Bezúdržbové provedení s životností min. 36 měsíců.
Elektricky ovládaný regulační ventil <b>C7700</b> , 25 – 500 g/h		1	62 432,00	62 432,00	3 – krokové řízení, regulační ventil k zajištění přesnějšího a bezrázového dávkování plynného chloru. Lineární charakteristika. Manuálně aretovatelný. IP 65.
PE hadička 8/12 mm		50	94,00	4 700,00	rozvod chloru a vzorkovací vody
Řízené dávkování vložkovače, spínací hodiny + nastavitelné peristaltické čerpadlo. Včetně zaústění do cirkulace.		1	19 635,00	19 635,00	Peristaltické čerpadlo s plynule nastavitelným výkonem. S tlačítkem rychlého plnění. S exaktním řízením otáček ( GCL technologie).

Zařízení technologie plynné chlorace a MaR	Objednací číslo	Počet ks/m	Cena Kč bez DPH / jed	Cena celkem bez DPH	Poznámka / specifikace
Dávkovací hadičky korekce pH 6/8mm a vložkovače 4/6mm		30	80,00	2 400,00	
Navrtávací pasy do PVC-U potrubí: 2 x d 225mm x 1/2"		2	2 150,00	4 300,00	
Celkem náklady na materiál pro komponenty dávkování				251 532,00	
<b>Celková montáž, tlak. zkouška systému, zprovoznění, zaškolení obsluhy, doprava.</b>				28 300,00	Bude provedeno na 2 servisní návštěvy + zaměření před montáží. Montáž nezahrnuje Revizi a úpravu MPR.
Montážní materiál: kotvicí prvky, chráničky, kabeláž				2 000,00	
<b>Cena celkem v Kč bez DPH (po slevě na komponenty Jesco)</b>				<b>281 832,00</b>	

V cenové nabídce není zahrnuto:

341.016,72

- Revizní zpráva a úprava Místního provozního řádu - zajistí investor u příslušného RT - Ing. Hynek Černý (podklady pro zpracování RZ dodá zhotovitel)
- přívod elektrické energie a úpravu napájení stávajícího zrychlovacího čerpadla chlorace ( bude upřesněno během zaměření)

Termín dodání : cca 45 dnů od doručení objednávky

Záruční podmínky : 24 měsíců. Mimo komponenty specifikované v Záručním listě

Platební podmínky : splatnost faktur dle dohody

Platnost nabídky : 60 dnů

**Popis:**

Ze stávajícího rozvodu plynného chloru bude pomocí nové PE hadičky přesunut stávající rotametr k novému regulačnímu ventilu, který bude umístěn u nové desky MaR. Pro chloraci bude využit stávající okruh zrychlovacího čerpadla, které bude spřaženo s hlavním cirkulačním čerpadlem. Čerpadlo chlorace bude stále v chodu – zajistí investor. Stávající přívod vzorkovací vody bude po výměně hadičky zachován. Systém dávkování bude řízen novou deskou MaR EASYPOOL SMART, která bude pomocí regulačního ventilu C7700 dávkovat plynný chlor a udržovat hodnotu pH. Celý systém je navržen od jednoho výrobce, kterým je LUTZ – JESCO (SRN).

9810/2277/3412/6122  
obj. č. 57