

Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

REGULAČNÍ PLÁN ODBĚRU TEPLA

pro odběrné místo: **C510-417**

Název OM: **ÚM a TM (Biomedreg), Hněvotínská 5, Olomouc**

Regulační plán je součástí smlouvy o dodávce a prodeji tepelné energie. Vychází z článku VI. a čl. VIII. odst. 5. Dodacích podmínek. Rozepisuje omezení při vyhlášení regulačních opatření.

Maximální sjednaný výkon před vyhlášením regulačního opatření je uveden v Příhlášce k odběru tepla..

Reg. stupeň	Význam
RS 0	Normální provoz - odběr podle diagramu na dodávku a odběr tepla.
RS 1	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 10%.
RS 2	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 20%.
RS 3	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 30%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 30 % proti sjednanému výkonu.
RS 4	Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 40%. Snížení odebíraného výkonu pro technologickou spotřebu o 40 % proti sjednanému výkonu.
RS 5	Havarijní provoz. Snížení výstupní teploty uvedené v platném teplotním diagramu pro provoz sekundární otopné soustavy o 50 % a přerušení dodávek tepla pro přípravu teplé užitkové vody.

Olomouc dne 16.04.2012

Za dodavatele
Ing. Stanislav Kubáček
obchodní náměstek

Za odběratele
prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.
rektor UP v Olomouci