


SMLOUVA O DÍLO č. KŘÚ/24/20951

Montáž klimatizačních jednotek v objektu „F“

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)




1. Pardubický kraj

se sídlem: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
IČO: 708 92 822
DIČ: CZ70892822
zastoupen: PhDr. Janou Hanikovou, vedoucí kanceláře ředitele úřadu
kontaktní osoby: 

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. AIRTEN s.r.o.

se sídlem: Školská 228, Ohrazenice, 533 53 Pardubice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. C 45821
IČO: 09153322
DIČ: CZ09153322
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 2314713002/5500
zastoupený: Ing. Jindřichem Hvizďalou, jednatelem společnosti
kontaktní osoba: 
tel.: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

I. Úvodní ustanovení

1. Smlouva je uzavřena na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů s názvem „Montáž klimatizačních jednotek v objektu F“ v rozsahu výzvy objednatele k podání nabídky čj. KUPA-2240/2024-1. Smlouva je uzavírána v souladu s nabídkou zhotovitele a rozhodnutím objednatele jako zadavatele veřejné zakázky systémové č. P24V00000042 (dále jen „Veřejná zakázka“).
2. Objednatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky ve Smlouvě stanovené a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
3. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené ve Smlouvě, a je oprávněn Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené;

- ke dni uzavření Smlouvy vůči němu není vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí zadávání Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“);
- je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle Smlouvy; a
- jím prodávané zboží a poskytované související služby odpovídají všem požadavkům vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na prodej zboží a poskytování služeb vztahují.

II. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy je závazek zhotovitele zabezpečit v dohodnuté lhůtě řádnou realizaci předmětu díla, tj. dodávku a montáž klimatizačních jednotek včetně souvisejících stavebních prací a služeb dále uvedených (dále také jako „dílo“). Zhotovitel je povinen provést dílo podle článku I. odst. 1 Smlouvy, podmínek stanovených Smlouvou, projektovou dokumentací dle přílohy č. 1, výkazem výměr dle přílohy č. 2 Smlouvy a pokynů objednatele.
- 2) Součástí předmětu Smlouvy je rovněž zaškolení obsluhy, předání revizí a zkoušek včetně výkresu a dokumentace skutečného provedení.
- 3) Objednatel se zavazuje, že po řádném dokončení díla převezme a uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za platebních podmínek stanovených Smlouvou.

III. Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 40 dnů od účinnosti Smlouvy včetně protokolárního předání objednateli.
- 2) Místem plnění je administrativní budova nám. Republiky čp. 1 v Pardubicích, blíže viz projektová dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy dostatečně seznámil s místem plnění, a že mu nejsou známy žádné překážky, které by mu bránily v řádném provedení sjednaného díla podle Smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat tak, aby žádným způsobem neohrozil a jinak než na míru nezbytně nutnou neomezoval zaměstnance objednatele i jiné osoby pohybující se v budově čp. 1. V této souvislosti je zhotovitel povinen vždy předem konzultovat s objednatelem harmonogram prací a nezbytná omezení tak, aby mohl objednatel operativně provést nezbytná organizační opatření k zabezpečení provozu budovy. Osobami oprávněnými stanovit či povolit provádění díla v pracovní dobu úřadu jsou kontaktní osoby uvedené v záhlaví Smlouvy.
- 4) Zhotovitel odpovídá za obvyklou čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně závěrečného úklidu.
- 5) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré montážní práce v rámci sjednaného díla bude provádět šetrně a s nejvyšší opatrností. Při realizaci díla je zhotovitel povinen využívat pouze technologie, postupů a materiálů určených standardně k této činnosti.

IV. Práva a povinnosti stran

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo sám nebo ve spolupráci s dalšími osobami jím pověřenými, přičemž odpovědnost za řádné provedení díla nese ve vztahu k objednateli jen zhotovitel. Je-li to k výkonu prací nezbytné, budou tyto prováděny pracovníky s potřebnou odbornou kvalifikací a platným oprávněním pro výkon činnosti.
- 2) Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k řádnému zhotovení díla specifikovaného v ustanoveních článku I. a článku II. této smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje materiálově-technickými prostředky nutnými k řádnému zhotovení sjednaného díla.
- 3) Zhotovitel je povinen zajistit, aby jeho pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů dodržovali zákaz požívání alkoholických nápojů a návykových látek v prostorách objektu a zákaz kouření. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu, průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi
- 4) Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a zavazuje se uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením uvedených předpisů.
- 5) Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli při plnění jeho povinností vyplývajících z této smlouvy nutnou součinnost, zejména podávat zhotoviteli potřebné informace a nezbytné podklady, které má ve svém držení a které souvisí s předmětem plnění této smlouvy. Neposkytne-li objednatel zhotoviteli nutnou součinnost, je zhotovitel povinen určit objednateli k jejímu poskytnutí přiměřenou lhůtu, která však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů.
- 6) Zhotovitel je povinen mít po dobu plnění díla uzavřené pojištění za škodu způsobenou zhotovitelem třetím osobám s výší pojistné částky min. 1 000 000 Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu případně certifikát pojištění na vyžádání objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů.
- 7) Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši případnou škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, včetně škod vzniklých porušením povinností stanovených zvláštními právními předpisy.
- 8) Zhotovitel je povinen dodržet u použitých obalů recyklovatelný materiál, nebo materiál z obnovitelných zdrojů, nebo obalový systém pro opakované použití. Všechny obalové materiály musí být dále snadno ručně oddělitelné na části tvořené jedním materiálem.

V. Cena a platební podmínky

- 1) Celková cena díla je v podrobné kalkulaci stanovena v příloze č. 1 Smlouvy.
- 2) Ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy zahrnují veškeré náklady zhotovitele nutné nebo související s řádným plněním předmětu této smlouvy ve sjednaném termínu a požadované kvalitě, včetně dopravy, odvozu a likvidace použitých a demontovaných materiálů, pojištění, a veškeré ostatní náklady související s řádným provedením díla.
- 3) Cena zahrnuje i činnosti a související výkony, které nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny, ale zhotovitel jakožto odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro

plnění předmětu této smlouvy.

- 4) Cenu je možné měnit pouze v případě změny sazby DPH; v takovém případě není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Celková cena díla je nezměnitelná vyjma položek v rámci měřeného kontraktu, kde je cena odvislá na skutečném provedení prací, dále viz odst. 11.
- 5) Cena díla bude objednatelem zaplácena zhotoviteli po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené dílo po protokolárním předání díla objednateli bez vad a nedodělků.
- 6) Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 7) Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti obchodní listiny dle § 435 občanského zákoníku a daňového dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Na faktuře musí být uvedeno evidenční číslo této smlouvy uvedené objednatelem v záhlaví této smlouvy a přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu.
- 8) V případě, že faktura nebude mít stanovené náležitosti nebo bude obsahovat chybné údaje, je objednatel oprávněn tuto fakturu ve lhůtě její splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tím objednatel dostal do prodlení s úhradou faktury. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem obdržení opravené nebo nově vystavené faktury. Důvod případného vrácení faktury musí být objednatelem jednoznačně vymezen.
- 9) Cenu díla uhradí objednatel na základě faktury zhotovitele bezhotovostním převodem, přičemž splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Povinnost objednatele zaplatit fakturovanou částku dle Smlouvy je splněna připsáním příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.
- 10) Cena díla bude zhotovitelem (poskytovatelem plnění) fakturována s DPH.
- 11) Objednatel upozorňuje dodavatele, že v položkách výkazu výměr 1.8, 2.4 a řádku 29, tedy u položek v běžných metrech, se jedná o měřený kontrakt, tzn., že fakturace těchto položek bude probíhat dle skutečně provedených prací.

VI. Předání díla

- 1) O předání díla bude sepsán předávací protokol podepsaný kontaktní osobou objednatele a zhotovitele. Součástí předávacího protokolu bude údaj o úspěšném zkušebním provozu klimatizace z důvodu doložení všech požadovaných funkcionalit, potvrzení o kvalitě a kompletnosti dodaného díla a případně i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Návrh předávacího protokolu připraví zhotovitel.
- 2) Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. Objednatel není povinen převzít dílo ani s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
- 3) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně informovat objednatele o všech okolnostech majících vliv na řádné, včasné a úplné provedení díla a na splnění všech závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící jeho řádnému provedení, je povinen na to bezodkladně písemně upozornit objednatele a navrhnout mu další postup.
- 4) Zhotovitel je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele na případnou nevhodnost

realizace vyžadovaných prací či na nevhodnost pokynů objednatele a navrhnout mu alternativní řešení. Tyto nevhodné práce či pokyny objednatele je zhotovitel povinen provést pouze na výslovný pokyn objednatele, pokud objednatel na jejich provedení i po předchozím upozornění ze strany zhotovitele trvá.

VII. Vady díla, záruka za dílo

- 1) Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a projektové dokumentaci. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé
- 2) Vadami díla se nad rámec obecné odpovědnosti za vady rozumí také vady, které se projeví na díle v záruční době bez ohledu na to, zda vznikly po jeho zhotovení.
- 3) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost na dílo v délce trvání 60 měsíců. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po dni protokolárního předání a převzetí celého díla.
- 4) Objednatel je povinen v průběhu záruční doby uplatnit vady bez zbytečného odkladu od jejich zjištění. Termín pro odstranění vad činí 3 pracovní dny ode dne doručení oznámení o reklamaci objednateli, pokud se smluvní strany vzhledem k povaze vady nedohodnou jinak.
- 5) Zhotovitel odstraní v záruční době reklamované vady na svůj náklad. Odmítne-li zhotovitel odstranit reklamované vady, případně neodstraní-li je do 30 dnů od stanoveného termínu, je objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo prostřednictvím třetího subjektu a náklady s tím spojené vyúčtovat zhotoviteli.

VIII. Smluvní pokuty, úrok z prodlení

- 1) Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli níže uvedené smluvní pokuty:
 - a) smluvní pokutu v případě nedodržení termínu provedení díla dle čl. III odst. 1 této smlouvy ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení;
 - b) smluvní pokutu v případě porušení povinností dle v čl. IV. odst. 3 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý takový případ;
 - c) smluvní pokutu v případě neodstranění vad ve lhůtě stanovené dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy ve výši 1.000 Kč za každý takový případ a započatý den prodlení;
 - d) v případě porušení povinností uvedené v ustanovení IV. odst. 10 Smlouvy je stanovena smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 - e) v případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 2) Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění

jakékoliv jiné smluvní pokuty).

- 3) Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty objednatelem dodavateli.
- 4) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury zhotovitele je zhotovitel oprávněn účtovat mu úroky z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody a na řádné dokončení plnění předmětu Smlouvy.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 1) Smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy lze ukončit těmito způsoby:
 - a) odstoupením od smlouvy:
 - i) za podmínek uvedených v § 2002 a násl. občanského zákoníku v případě porušení smlouvy druhou smluvní stranou podstatným způsobem,
 - ii) v případech, které si smluvní strany ujednaly dále v tomto článku smlouvy.
 - b) dohodou smluvních stran.
- 2) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 15 dnů;
 - b) uplatní-li řádně u zhotovitele své požadavky nebo připomínky v průběhu plnění předmětu smlouvy a zhotovitel je bez vážného důvodu neakceptuje nebo podle nich nepostupuje.
- 3) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za plnění předmětu smlouvy delšího než 1 měsíc po splatnosti nebo v případě neposkytnutí součinnosti dle čl. IV. odst. 7 Smlouvy.
- 4) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
- 5) Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok na náhradu škody, smluvní pokuty.

X. Vlastnictví a kontrola plnění

- 1) Vlastníkem zhotovovaného díla je s ohledem na povahu předmětu plnění objednatel. Odpovědnost za škodu na díle nese zhotovitel až do okamžiku převzetí díla objednatelem a podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 2) Objednatel je oprávněn se po celou dobu realizace díla prostřednictvím k tomu zmocněných osob kontrolovat průběh provádění díla a seznamovat se s jeho stavem.

XI. Závěrečná ustanovení

- 1) Tato smlouva je uzavírána elektronicky.
- 2) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Účinnou se stává dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Smlouvu lze doplňovat nebo měnit pouze prostřednictvím číslovaných písemných dodatků.

Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

- 4) Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření této smlouvy, pro což mu nepřísluší domáhat se práv uvedených v ustanovení § 1765 odst. 1 a v ustanovení § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že Pardubický kraj bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění Smlouvy Pardubický kraj bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
- 6) Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
- 7) V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy týkající se smluvních stran je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy došlo ke změně.
- 8) Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Projektová dokumentace

Příloha č. 2: Výkaz výměr

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Pardubický kraj

AIRTEN s.r.o.

Doplnění klimatizace do 2.NP budovy nám. Republiky 1

Dokumentace pro provedení stavby

D.1.4.2

KLIMATIZACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Označení přílohy:

D.1.4.2.1

Datum vytvoření přílohy:

leden 2024

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU	3
2	ÚVOD	3
3	SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ	3
4	POUŽITÁ LITERATURA	4
5	CÍL A ÚČEL PROJEKTU.....	4
6	ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK.....	5
6.1	Vnější výpočtové podmínky.....	5
7	VÝCHOZÍ PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ.....	5
7.1	Zadané parametry.....	5
8	ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.....	5
9	POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ.....	6
9.1	Klimatizace zvolených kanceláří.....	6
9.2	Chlazení serveru.....	6
10	POŽADAVKY NA PROFESE A ROZHRAŇÍ	7
10.1	Stavba	7
10.2	Elektro	7
10.3	Ústřední vytápění (ÚT).....	7
10.4	Zdravotechnika (ZTI).....	8
10.5	Měření a regulace (MaR)	8
11	OBECNÉ POŽADAVKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ	8
11.1	OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM.....	8
11.2	POŽÁRNÉ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ	8
11.3	OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	9
12	POKYNY PRO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ	10
12.1	Požadavky na montáž.....	10
13	POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU	10
13.1	Komplexní zaregulování a vyzkoušení zařízení.....	10
13.2	Předepsané a smluvní zkoušky.....	11
13.3	Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu zařízení	11
14	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI	11
15	ZÁVĚR	11

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

Název akce _____ *DOPLNĚNÍ KLIMATIZACE DO 2.NP BUDOVY
NÁM.REPUBLIKY 1*


Investor _____ *Statutární město Pardubice*


Adresa _____ *náměstí Republiky 1, 530 12 Pardubice*

Profese _____ *KLIMATIZACE*

Zpracovatel _____ *Airten s.r.o.*

Adresa _____ *Školská 228, 533 53 Pardubice*

Zodpovědný projektant _____ 

Vypracoval _____ 

Typ projektu _____ *dokumentace pro provedení stavby (DPS)*

Revize _____ *00 – první vydání*

Datum _____ *01/2024*

2 ÚVOD

Projektová dokumentace ve stupni DPS je řešena dle zadání a požadavků formulovaných v době přípravy. Dokumentace je zpracována pro investora. Při zpracování dokumentace bylo dbáno na soulad řešení s platnou legislativou, příslušnými technickými normami a dalšími předpisy a podklady. V případě rozporů mezi jednotlivými údaji byla dodržena posloupnost právní důležitosti jednotlivých dokumentů (zákon, vyhláška, technická norma, požadavky a zadání investora a zadavatele projektu, odborná literatura).

Projekt je zpracován na požadované úrovni včetně všech potřebných písemností a výkresů v souladu s vyhláškou 405/2017 o dokumentaci staveb (v platném znění). Z důvodů rozsahu projektu, velikosti objektu a přehlednosti výkresové části dokumentace je použito základní měřítko výkresové části 1:50. Veškeré dokumenty, které jsou součástí projektové dokumentace profese klimatizace, jsou zpracovány digitálně.

Projektová dokumentace je vypracována na základě obecných projekčních podkladů výrobců a dodavatelů zařízení na český trh. Pro vlastní realizaci je nutné dokumentaci upravit s použitím konkrétních výrobků a je také nutné zpracovat parametry těchto zařízení do konečné podoby řešení (například elektrické parametry, akustické vlastnosti apod.) a předat podklady navazujícím profesím.

3 SOUPIS VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

Pro zpracování tohoto projektu bylo použito následujících podkladů:

- a) Stavební výkresy
- b) Konzultace se zástupci investora v rámci zpracování této akce
- c) Konzultace se zpracovateli ostatních a navazujících profesí
- d) Projekt požárně bezpečnostního řešení
- e) Technické a cenové podklady, katalogové listy dodavatelů zařízení

4 POUŽITÁ LITERATURA

- ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení. (1987). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN 73 0540-2 - Tepelná ochrana budov - část 2 - Požadavky. (2011). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN 73 0540-3 - Tepelná ochrana budov - část 3 - Návrhové hodnoty veličin. (2005). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů. (1985). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty. (2009). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. (1996). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- ČSN EN 15 251 - Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, teplotního prostředí, osvětlení a akustiky. (12 2007). *Technická norma*. Praha: ČNI.
- Chyský, J., & Hemzal, K. (1993). *Větrání a klimatizace*. Brno: Bolit-B press.
- Székýová, M., Ferstl, K., & Nový, R. (2006). *Větrání a klimatizace*. Bratislava: JAGA GROUP, s.r.o.
- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění N.V. č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění N.V. č. 68/2010 Sb.
- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (2011) se změnami 241/2018 Sb. *Sbírka zákonů č. 272/2011*. Praha: Vláda ČR.
- Vyhláška č. 246/2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru. (2001,2021). *Sbírka zákonů č. 246/2001*. Praha: MV.
- Vyhláška č. 268/2009 o technických požadavcích na stavby se změnami dle 266/2021 Sb. (2021). *Sbírka zákonů č.268/2009*. Praha: MMR.
- Vyhláška č. 405/2017 o dokumentaci staveb se změnami dle 62/2013 Sb. (2006; 2013). *Sbírka zákonů 499/2006; 62/2013; č. 405/2017*. Praha: MMR.
- Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (v pozdějším znění 277/2019). (2019). *Sbírka zákonů č. 277/2019*. Praha: MV.

5 CÍL A ÚČEL PROJEKTU

Projekt řeší systém klimatizaci prostor zvolených kanceláří a místnosti serveru v rámci 2.NP budovy Statutárního města Pardubice.

Návrh zařízení vychází z požadavků investora a dispozičního členění objektu.

6 ZÁKLADNÍ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK

6.1 Vnější výpočtové podmínky

Zařízení klimatizace je navrženo na výpočtové klimatické vnější podmínky uvedené souhrnně v následující tabulce:

	Zima *3)	Léto *3)
Výpočtový tlak vzduchu	97,9 kPa	
Výpočtová teplota *1)	-12°C	30°C
Výpočtová teplota *2)	-15°C	32°C
Relativní vlhkost	80 %	35,0 %

Poznámka:

- *1) zimní výpočtová teplota dle ČSN EN 12831, případně dle ČSN 73 0540 a letní výpočtová teplota dle ČSN 73 0548
- *2) výpočtová teplota použita pro návrh vzduchotechnického zařízení; snížena o 3°C; letní výpočtová teplota zvýšena o 2°C
- *3) zimní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejnižší hodnota stavu vnějšího nasávaného vzduchu pro návrh a dimenzování zařízení a naopak letní výpočtové podmínky jsou stanoveny jako nejvyšší hodnoty stavu vzduchu; jedná se o výpočtové hodnoty, to znamená, že reálné hodnoty v některých extrémních dnech mohou nabývat i nižších nebo vyšších hodnot

Projekt má za cíl zabezpečit:

- maximální komfort přítomných osob při respektování jejich pobytu a činnosti v prostorách
- plnou funkčnost jednotlivých místností s ohledem na jejich využití
- zachování interiérového vybavení při respektování stavební konstrukce
- minimalizace prostorových nároků
- teplota vnitřního vzduchu: $t_{i,léto} = 26 \pm 2 \text{ °C}$

7 VÝCHOZÍ PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ

7.1 Zadané parametry

- Čistota prostředí je standardní a nejsou požadována žádná speciální opatření zajišťující zvýšenou čistotu vzduchu.
- V objektu nebudou používány žádné škodlivé látky vyžadující speciální řešení vzduchotechniky.
- Výkon chlazení pro prostor serveru byl stanoven na základě požadavků investora.

8 ČLENĚNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Navržené zařízení profese KLIMATIZACE je rozděleno z důvodů přehlednosti na dílčí části dle účelu, nebo umístění.

Seznam zařízení

- 1 Klimatizace zvolených kanceláří
- 2 Chlazení serveru

9 POPIS A FUNKCE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

9.1 Klimatizace zvolených kanceláří

Nové klimatizační zařízení bude využívat nový venkovní zdroj chladu a je navrženo tak, aby při výpočtových parametrech byly dodrženy garantované hodnoty:

Teplota vnitřního vzduchu:

léto: $26 \pm 2 \text{ °C}$

zima: negarantováno

Popis:

Chlazení prostor zvolených kanceláří bude provedeno pomocí chladivového VRF systému umožňující:

- režim chlazení nebo vytápění
- vysoce ekonomický provoz
- snadnou montáž s minimálními nároky na prostor
- snadnou údržbu a servis.

Jako zdroj chladu je zvolena venkovní jednotka, která bude osazena pomocí nástěnné konzole na zvoleném místě na fasádě objektu. Výkon jednotky v režimu chlazení je 22,0 kW.

Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a plyn. Izolace bude ve venkovním prostředí opatřena ochranou proti UV záření a bude uloženo v ocelových pozinkovaných žlabech.

Od vnitřních jednotek bude nutno zajistit odvod kondenzátu, který bude připojen do stávajícího systému vnitřní kanalizace přes čistitelný zápachový uzávěr. Vedení chladiva bude vedeno zvolenou trasou od venkovní jednotky do skládaného minerálního podhledu a dále pak odbočkami k jednotlivým vnitřním jednotkám klimatizace, které budou rozmístěny na zvolených místech po dohodě s investorem.

Každá vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty, otáček ventilátoru či režimu provozu, pomocí vlastního dálkového infra-ovladače.

9.2 Chlazení serveru

Pro chlazení serveru je zvolena venkovní jednotka, která bude osazena pomocí nástěnné konzole na zvoleném místě na fasádě objektu.

Pro rozvod chladiva je použito chladírenských Cu rozvodů s minimální tloušťkou stěny 0,8 mm a s kvalitní izolací s tloušťkou stěny izolace min. 10 mm a to odděleně pro kapalinu a plyn. Izolace bude ve venkovním prostředí opatřena ochranou proti UV záření a bude uloženo v ocelových pozinkovaných žlabech.

Od vnitřní jednotky bude nutno zajistit odvod kondenzátu, který bude připojen do stávajícího systému vnitřní kanalizace přes čistitelný zápachový uzávěr. Vedení chladiva bude vedeno zvolenou trasou od venkovní jednotky do skládaného minerálního podhledu a dále pak nejkratší cestou k vnitřní jednotce klimatizace.

Vnitřní jednotka bude mít možnost individuálního nastavení teploty či otáček ventilátoru pomocí vlastního dálkového kabelového ovladače na stěně.

10 POŽADAVKY NA PROFESE A ROZHRANÍ

Klimatizační zařízení bude spolehlivě plnit svoji funkci jen tehdy, je-li plynule zajišťována dodávka všech druhů energií v potřebné kvalitě a kvantitě.

Níže uvedené požadavky jsou pouze orientační a shrnují závěry v rámci koordinačních porad v rámci této akce.

10.1 Stavba

V rámci stavební připravenosti a dodávky (dodávka VZT) bude nutno zajistit následující práce a přípomoce:

- Provedení veškerých prostupů pro trasy rozvodů chladiva, svodu kondenzátu, vč zapravení.
- Zpětné dozdění prostupů po vlastní montáži, provedení tohoto dozdění bude po požární stránce ve stejné kvalitě jako stěna, kterou potrubí prochází, uložení potrubí bude provedeno tak, aby se chvění a vibrace nepřenášely do stavebních konstrukcí
- Zajištění odpovídajících dopravních cest nejen pro první namontování zařízení všech zařízení, ale i pro pravidelnou údržbu, servis a opravy.
- Zajištění řádného osvětlení pro montáž, údržbu a servis zařízení.
- Zajištění protipožárních ucpávek v potřebném rozsahu, provedení a revize, bude-li třeba.

10.2 Elektro

Zajistí (dodávka VZT) napájení všech elektrických spotřebičů pro klimatizaci.

Č. Z.	Označení	Elektro			
		Příkon [kW]	Napájení [V, f, Hz]	Jmenovitý proud [A]	
1	Klimatizace zvolených kanceláří				
1.1	Venkovní jednotka klimatizace	osazení jističe v rozváděči R030 (foyer)	4,85	400V/3f	-
1.2	Vnitřní jednotky klimatizace	osazení jističe v rozváděči R031A (foyer)	0,5	230V/1f	-
2	Chlazení serveru				
2.2	Vnitřní jednotka klimatizace	osazení jističe v rozváděči R031A (foyer)	0,76	230V/1f	-

10.3 Ústřední vytápění (ÚT)

Bez požadavků.

10.4 Zdravotechnika (ZTI)

V rámci zdravotní techniky (dodávka VZT) bude nutno zajistit následující práce:

- odvod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace

10.5 Měření a regulace (MaR)

V rámci profese MaR nejsou žádné požadavky. Vnitřní jednotky klimatizace budou vybaveny vlastními dálkovými infra ovladači. Vnitřní jednotka pro prostor serverovny bude mít vlastní kabelový ovládač na stěně místnosti na zvoleném místě.

11 OBECNÉ POŽADAVKY TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ

11.1 OCHRANA PROTI HLUKU A VIBRACÍM

Projektová dokumentace, použité zařízení a systémové řešení je navrženo v souladu s platnou legislativou zejména nařízením vlády č. 272/2011 Sbírky zákonů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a zadáním investora.

Z důvodů zajištění a splnění uvedených požadavků ochrany proti šíření hluku od zdrojů chladu do chráněných prostor (ve smyslu výše uvedené vyhlášky) jsou do projektu navržena následující opatření:

- *Všechny stroje (ventilátory apod.) a zařízení vyzařující akustickou energii, nebo jsou zdrojem chvění a vibrací budou pružně uloženy v souladu s požadavky a předpisy jejich výrobců.*
- *Potrubní rozvody budou uloženy pružně pomocí pryžových podložek a typových závěsů (není-li to v rozporu s jiným požadavkem, například protipožární ochrany).*
- *Do projektu musí být navrženy zařízení klimatizace, které budou vybrány také s ohledem na akustické podmínky objektu.*

Dle základních výpočtů s předpokládanými akustickými parametry projekt splňuje základní požadované limity hluku v jednotlivých chráněných prostorech stavby. Do teoretických výpočtů ovšem nelze zahrnout množství nepředvídatelných okolností, které při každé realizaci nastávají. V rámci řešení dodávek je nutné provést přesnou kontrolu a výpočet všech zařízení, s ohledem na použité konkrétní typy zařízení tak, aby byly splněny zákonné požadavky, požadavky investora i případné smluvní dohody.

11.2 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace klimatizace je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými normami s cílem zajistit v požadované míře protipožární ochranu objektu a bezpečnostní prvky. Základním legislativním předpisem pro požárně bezpečnostní řešení je vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sbírky o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Praktické provedení zařízení vzduchotechniky se řídí zejména technickou normou ČSN 73 0872 – Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. V souladu s touto normou a dalšími technickými normami řady ČSN 73 08.. – Požární bezpečnost staveb jsou do projektové dokumentace navržena tato opatření:

- *Místo prostupu, v kterém není použita protipožární klapka, bude provedeno vždy v souladu s platnými předpisy. Veškeré materiály budou z nehořlavých hmot, vlastní vstup bude konstrukčně proveden atestovaným způsobem s protipožární ucpávkou.*

Navržená opatření jsou provedena a koordinována v souladu s projektem stávajícího požárně bezpečnostního řešení stavby. Všechna navržená a projektovaná opatření jsou základním předpokladem splnění všech požadavků na ochranu stavby před požárem, ale samozřejmě jejich platnost odpovídá časovému horizontu vzniku projektové dokumentace. Ve vyšším stupni PD, či před realizací je nutné veškeré navržené opatření ověřit se skutečností a koordinovat s dalšími profesemi. V případě změn (například stavebních dispozic) a úprav je nutné provést také patřičné a přiměřené úpravy na použitých protipožárních opatření a je nutné veškeré změny zdokumentovat a provést o nich prokazatelný zápis.

V souladu s legislativou musí veškeré činnosti spojené s projektováním, montáží, údržbou a kontrolou vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení provádět osoba, která splňuje podmínky stanovené právními a normativními požadavky a podklady výrobce. Montážní firma zajistí, že veškeré použité materiály budou v patřičném provedení a budou vybaveny příslušným platným atestem. Montáž všech protipožárních prvků bude provedena odbornou firmou s oprávněním provádět tyto montážní práce a splňující všechny legislativní požadavky. Jejich pracovníci budou patřičně vyškoleni a budou mít zkušenosti s tímto typem prací.

11.3 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Klimatizační zařízení dle této projektové dokumentace nemá významný vliv na životní prostředí. Vzduchotechnika zajišťuje vhodné mikroklimatické prostředí uvnitř objektu pro pobyt osob. To znamená, že vyfukovaný vzduch neobsahuje žádné zvláštní škodliviny zatěžující životní prostředí.

Při údržbě a servisu zařízení mohou vzniknout pevné odpady. Veškeré tyto odpady zejména filtrační materiály budou likvidovány standardním způsobem dle doporučení jejich výrobcí tj. zejména skládkováním a spalováním v zařízeních schválených k likvidaci těchto typů odpadů. Likvidace odpadů musí být prováděna prokazatelným způsobem v souladu s platnými předpisy.

Z hlediska techniky prostředí tj. klimatizace je možno dopady na životní prostředí rozdělit na:

- a) dopady, které budou působit vlivem umístění stavby v dané lokalitě stacionárně (tj. především hluk a emise škodlivých látek vznikající běžným provozem vzduchotechnických a klimatizačních systémů)
- b) dopady, které mohou vzniknout v případě provozních havárií některých zařízení provozních celků

Ad a) Z hlediska emisí škodlivých látek je možno uvažovat následující hlavní zdroje:

- hluk od provozu vzduchotechnických a klimatizačních zařízení

(Z hlediska hluku jsou základní předpoklady řešení uvedeny v odst. 2.2.2 pro vnitřní hluk, s tím, že vnější hluk od provozu klimatizačních zařízení bude splňovat příslušné zákonné směrnice uvedené v odstavci 1)

- pachy od sociálních zázemí a kuchyní bytových jednotek apod., které sice nejsou zdraví člověka škodlivé, avšak obtěžují jej. Proto výfuky vzduchu s těmito pachy budou vyvedeny nad střechu budovy.

Ab b) Z hlediska poškození životního prostředí z důvodů havárie některých technologií je možno uvažovat především u systému chlazení. V tomto projektu se jedná především o únik chladiva z malých klimatizačních zařízení, proto jsou navrhována taková chladiva, která mají na ekologii minimální vliv (přednostně R407 C nebo R410A).

Ochrana prostředí proti šíření hluku a vibracím je popsána v samostatné kapitole.

12 POKYNY PRO DODAVATELE ZAŘÍZENÍ

12.1 Požadavky na montáž

Montáž zařízení klimatizace musí být provedena v souladu s požadavky projektové dokumentace. Pokud v projektu je nějaký rozpor (například mezi popisem technické zprávy a výkresovou částí), tak je třeba vznést dotaz a řešení upřesnit. Projektová dokumentace byla zpracována v souladu se zadáním a předanými podklady a současně byla koordinována. Z tohoto důvodu je nutné, aby byla v maximální míře dodržena, nicméně při realizaci mohou nastat situace, na které projekt nemohl a nemůže reagovat a proto je nutné některé montážní práce a postupy vzniklé situaci přizpůsobit. Současně je také nutné změny řádně koordinovat s ostatními profesemi a učinit o nich kontrolovatelný zápis do stavebního deníku.

Při montážních pracích je také nutné dodržovat veškeré právní, bezpečnostní a technické předpisy a také technické podklady výrobců jednotlivých komponent, nebo montážních systémů a postupů. Pokud se vyskytne takový předpis, který je v rozporu s ustanovením projektové dokumentace, tak je nutné se řídit předpisem vyšší právní hodnoty (v posloupnosti – zákon, vyhláška, technická norma, předpis výrobce, projektová dokumentace). Pokud by taková změna vedla k podstatným úpravám díla a měla by i dopady na související profese, nebo stavbu, tak je nutné před její realizací situaci vyjasnit se zadavatelem (investorem apod.) a učinit o prováděné změně jasný a kontrolovatelný zápis.

V případě montáže kompletních prvků vybavených od výrobce technickou dokumentací (například vzduchotechnických jednotek apod.) je nutné zejména respektovat požadavky výrobce a montáž provádět dle montážního postupu výrobce. Pokud na tento prvek navazují další profese (např. EL apod.), tak je nutné provést důkladnou koordinaci a těmto profesím také předat příslušnou dokumentaci, to znamená podklady výrobce (technickou dokumentaci, montážní návody apod.) a projektovou dokumentaci vzduchotechniky.

Montáž potrubních systémů bude prováděna v souladu s technickými normami a touto či dodavatelskou projektovou dokumentací. Přesný způsob upevnění, spojování a zavěšování upřesní šéfmontér (nebo odpovědný zástupce realizační firmy) na stavbě dle místních podmínek. V případě kotvení do atypických prvků je nutné před vlastní realizací detailní provedení a umístění kotev upřesnit a schválit s odpovědným zástupcem stavby. U některých typů kotvení je nutné si také vyžádat souhlasné stanovisko dalších profesí (například kotvení do železobetonových konstrukcí je nutné odsouhlasit příslušným statikem). O způsobu kotvení a stanovených podmínkách a omezujících limitech je nutné provést prokazatelný zápis do stavebního deníku.

Projekt předpokládá, že pro zavěšování, spojování a kotvení potrubních rozvodů (případně i dalších prvků a dílů vzduchotechniky) budou použity standardní závěsové, spojovací a kotvící materiály z ocelových pozinkovaných prvků. Potrubí bude spojováno přírubami, nebo spojkami (viz. popis potrubí) a bude zavěšováno pomocí pružných závěsů s pryžovými prvky. Stanovení typů závěsů a jejich přesné rozmístění bude provedeno dle místních podmínek tak, aby upevněné prvky byly staticky i dynamicky stabilní.

13 POŽADAVKY NA UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

13.1 Komplexní zaregulování a vyzkoušení zařízení

Po dokončení zajistí dodavatel komplexní vyzkoušení, které zahrnuje uvedení zařízení do chodu na projektované parametry tak, že dílo bude splňovat požadované funkce a bude schopno bezpečného trvalého provozu. Při zaregulování se sleduje chod ventilátorů a zatížení motorů, funkce dalších komponent (regulačních klapek, funkčnost výměníků apod.). V případě dohody s investorem (či objednatel) se provede zkušební provoz, který slouží k ověření funkčnosti zařízení za běžných

provozních podmínek a doladění parametrů zařízení, příp. odstranění závad. Pokud objednatel požaduje garanční zkoušky, měla by je provádět nezávislá, odborně způsobilá osoba.

13.2 Předepsané a smluvní zkoušky

V rámci komplexního zaregulování a předávání zařízení budou také provedeny předepsané a smluvní zkoušky. Předepsanými zkouškami orgánů státní správy jsou obvykle měření průtoků a zajištění zaregulování na projektované parametry, měření akustického tlaku ve vnitřním i vnějším prostoru, měření mikroklimatu apod. Tyto základní předepsané zkoušky mohou být doplněny dalšími požadavky na měření různých fyzikálních parametrů ze strany investora či objednatele. O provedených měřeních a komplexním zaregulování musí být proveden zápis s vyhodnocením provedených zkoušek.

13.3 Požadavky na provoz, obsluhu a údržbu zařízení

Montážní firma provede s obsluhou prohlídku zařízení a zaškolení. Současně seznámení se standardní běžnou obsluhou a s možnými příčinami poruch a jejich odstraněním.

Obsluha, servis, provoz a údržba bude prováděna podle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel na základě podkladů a návrhu dodavatele zařízení. Každý úkon na zařízení bude provádět pouze oprávněná osoba s patřičnou kvalifikací. Pro servis zařízení dle tohoto projektu je vhodné využít znalostí a zkušeností odborné firmy a sjednat například formou servisní smlouvy pravidelnou údržbu.

14 BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Montážní a instalační práce a následné zaregulování systému vzduchotechniky provede odborná firma s příslušným oprávněním k těmto pracím a zkušenostmi v daných oborech. Při všech činnostech je nutné dodržovat všechny obecně platné předpisy, normy a požadavky bezpečnosti práce. Všichni pracovníci podílející se na činnostech souvisejících s instalací vzduchotechniky musí být proškolení a znalí příslušných bezpečnostních předpisů a musí být vybaveni všemi nutnými a předepsanými pracovními pomůckami.

Po dokončení montážních prací je nutné zařízení řádně zaregulovat a vyzkoušet za všech možných provozních stavů a následně předat a zaškolit příslušným osobám. Řádné předání, seznámení se zařízením a proškolení obsluhy musí být provedeno prokazatelným způsobem a musí být o této činnosti proveden zápis.

Po předání a kolaudaci bude zařízení provozováno dle provozních předpisů výrobců jednotlivých komponent a provozního řádu, který vypracuje provozovatel na základě předaných podkladů, nebo návrhu odborné realizační firmy. Servis a údržbu zařízení smí provádět příslušná odborná firma, nebo pověřený pracovník s odpovídající kvalifikací a znalostmi dle typu a druhu prováděných prací.

15 ZÁVĚR

Tento projekt obsahuje veškeré náležitosti dané legislativními požadavky na tento projektový stupeň a zohledňuje veškeré závěry z koordinačních porad, které byly prováděny v průběhu zpracování projektu a na které byl jeho zpracovatel přizván. Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních. V případě, že ten, kdo s projektem bude dále pracovat, musí vzít v úvahu veškeré aspekty a v případě zjištěných disproporcí kontaktovat zpracovatele projektu.

V případě využití projektu k jiným účelům, nebere zpracovatel jakékoli záruky za případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Zhotovitel této části stavby bude od začátku realizace v kontaktu s firmou, která zajišťuje servis a celkový chod systému klimatizace v objektech Krajského úřadu.



TABULKA MÍSTNOSTÍ


č.m.	místnost	vyměra	podlaha	stěny
01a	WC muži - umývárna			
01b	WC muži - toaleta			
02a	WC ženy - umývárna			
02b	WC ženy - toaleta			
03	kancelář			
04	kancelář			
05	chodba			
06	chodba			
07	kancelář			
08	kancelář			
09	zasedací místnost			
10	kancelář			
11	šatna			
12	kuchyňka			
13	chodba			
14	umývárna			
15a	WC ženy			
15b	úklid			
15c	WC ženy - toaleta			
15d	WC ženy - toaleta			
16	chodba			
17	sklad			
18	foyer			
19	hala			
20	schodiště			

v. obk.

Pozn.:

- vedení chladiva bude vedeno ve skládaném SDK pohledu jednotlivých místností a bude upřesněno při nástupu na realizaci
- přesné umístění vnitřních jednotek klimatizace bude řešeno v průběhu realizaci v koordinaci s ostatními profesemi a jinými prvky v SDK
- svody kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace bude napojen na stávající svody vnitřních kazetových jednotek
- vnitřní čtyřcestné kazetové jednotky bude vybaveny dálkovými infra ovladači
- vnitřní nástěnná jednotka bude vybavena dálkovým kabelovým ovladačem umístěným na zvoleném místě v místnosti

± 0,000: + 389,34 m.n.v. B.p.v. Systém souřadnic:

název stavby: Doplnění klimatizace do 2.NP budovy nám. Republiky 1	autorizační razítko:
umístění stavby: Statutární město Pardubice, nám. Republiky 1, 530 21 Pardubice	
projektant číslo:  Skalská 228, Pardubice, info@airten.cz, 778 042 689	

stavěbník: STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, NÁM.REPUBLIKY 1, 530 21 PARDUBICE			
stupeň: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY	hlavní architekt: HJP:	datum: 01/2024	číslo zakázky:
objekt: D.1 - DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU	zodpovědný projektant: [redacted]	č. revize: 00	číslo parčí:
část PD: D.1.4.2 - KLIMATIZACE	měřítko: 1:50	č. výkresu: D.1.4.2.2	
název přílohy: PŮDORYS 2NP	vypracoval: [redacted]		

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR						
Poř. číslo	Číslo položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH
Klimatizace zvolených kanceláří						
	1.1	Venkovní kondenzační jednotka klimatizace VRF, chladivo R32 Qch=22,4,0kW; Qt=25,0kW El. příkon 400V/3f/50Hz/4,85kW (chlazení)/5,27kW (topení) EER/SEER 4,61/7,32 COP/SCOP 4,74/4,41 Hladina akustického tlaku 58dB(A); rozměry 920x740x1858mm Scroll kompresor	ks	1		
	1.2	Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka, 840x840x258mm Qch=3,6kW, Qt=4,0kW objemový průtok vzduchu 780/840/900/960m3/h 220V/1F/50Hz hladina akustického tlaku 26 dB(A)	ks	2		
	1.3	Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka, 840x840x258mm Qch=2,8kW, Qt=3,6kW objemový průtok vzduchu 720/780/840/900m3/h 220V/1F/50Hz hladina akustického tlaku 26 dB(A)	ks	4		
	1.4	Vnitřní čtyřcestná kazetová jednotka, 840x840x258mm Qch=2,2kW, Qt=2,5kW objemový průtok vzduchu 720/780/840/900m3/h 220V/1F/50Hz hladina akustického tlaku 26dB(A)	ks	2		
	1.5**	Krycí panel 950x950x40mm;	ks	8		
	1.6	Dálkový infra ovladač	ks	8		
	1.7	Refnet joint - odbočka pro připojení na páteřový rozvod	ks	7		
	1.8*	Vedení chladiva (Cu potrubí, R32, tepelná izolace, komunikace)	bm	78		
	1.9	Napájení elektro - venkovní jednotka klimatizace - kabeláž + odpovídající 3f jištění	kpl	1		
	1.10	Napájení elektro - vnitřní jednotky klimatizace - kabeláž+ odpovídající 1f jištění	kpl	1		
	1.11	Nástěnná konzole pro venkovní jednotku klimatizace	ks	1		
Chlazení serveru						
	2.1	Venkovní jednotka klimatizace určené pro technické prostory, chladivo R32 Qch=3,5kW EER/SEER 4,61/9,0 A+++ Rozměry 800x285x550mm Hladina akustického tlaku 45dB(A); 230V/1f/50Hz/0,76kW Oblast použití -25 - 46°C	ks	1		
	2.2	Vnitřní nástěnná jednotka Qch=3,5kW EER/SEER 4,61/9,0 A+++ Rozměry 923x250x305mm Hladina akustického tlaku 31dBA; 230V/1f/50Hz/0,76kW napájení venkovní jednotky z jednotky v vnitřní	ks	1		
	2.3	Dálkový kabelový ovladač na stěnu + převodník 120x120x14,5mm vč. prokabelování	ks	1		
	2.4*	Vedení chladiva (Cu potrubí, R32, tepelná izolace, komunikace)	bm	27		
	2.5	Napájení elektro - kabeláž + odpovídající 1f jištění k vnitřní jednotce klimatizace	kpl	1		
	2.6	Nástěnná konzole pro venkovní jednotku klimatizace	ks	1		
Ostatní						
		Montážní a závěsný materiál	kpl	1		
		Stavební přípomocce (demontáž a zpětná montáž podhledů, zapravení, malování, zapravení prostupů a fasády)	kpl	1		
	*	Žlab pro vedení chladiva ve venkovním prostoru	bm	12		
		Svod kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace	kpl	1		
		Lešení, jeřábnické práce	kpl	1		
		Montáž zařízení klimatizace	kpl	1		
		Zaregulování, oživení, zprovoznění, zaškolení	hod	5		
		Doprava	kpl	1		
Cena celkem v Kč bez DPH						667 060,00 Kč
DPH (21%) v Kč						140 082,60 Kč
Cena celkem v Kč včetně DPH						807 142,60 Kč

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - VÝKAZ VÝMĚR						
Poř. Číslo	Číslo položky	Zkrácený popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena v Kč bez DPH	Celková cena za položku v Kč bez DPH

Hladiny akustických tlaků jsou akceptovány v rozmezí u venkovních jednotek 40 - 60 dB, u vnitřních jednotek pro kanceláře 26 dB.
Hodnota objemového průtoku vzduchu u vnitřních jednotek při Qch = 2,2 a 2,8 kW je požadována v rozsahu 720 až 900 m³/h. Hodnota 720 m³/h je uvedena jako minimální.
Hodnota objemového průtoku vzduchu u vnitřních jednotek při Qch = 3,6 kW je požadována v rozsahu 780 až 960 m³/h. Hodnota 780 je uvedena jako minimální.
Použití chladicího médium je uvedeno s hodnotou GWP 675 (např. R32) nebo hodnotou GWP nižší a to z důvodu požadavku na snižování uhlíkové stopy.
Účinnost technologie EER a SEER (uvedená u venkovní jednotky) je uvedena jako maximální a to z důvodu požadavku na snižování uhlíkové stopy a nízkým provozním nákladům.
U klimatizační technologie pro chlazení serveru je uvedena oblast použití v režimu chlazení.
Technické parametry nabízeného zařízení budou doloženy katalogovými listy výrobce.
Zpracování cenové nabídky je požadováno tzv. na klíč, tzn. že součástí zhotovení je dodání dokumentace - elektrotechnické, zkoušky a výkres skutečného provedení.