

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Adresa Skrétova 15, Plzeň, 30100, tel +420377155111., e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID:samai8a

V Klatovech dne 14.3.2024
Č.j. KHSPL: 06215 /22/21/2024
Vyřizuje : MVDr. Pecková, 606643896

Město Sušice
Náměstí Svobody 138
Sušice
342 01

Sdělení

Závazné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu na akci: „Sokolovna Sušice – změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy“

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu ust. §30 a §77 zák.č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění v návaznosti na nařízení vládyč.272 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění a § 4 odst. 2 a § 122 zák.č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, posoudila žádost o vydání závazného stanoviska k vydání kolaudačního souhlasu výše uvedené stavby. Dne 8.3.2024 obdržela žádost Města Sušice zastoupené starostou Města Bc. Petrem Mottlem, Náměstí Svobody 138, Sušice 342 01 o závazné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu na akci: „**Sokolovna Sušice – změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy.**“

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu na požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni toto závazné stanovisko: Na základě provedené kontrolní prohlídky stavby a posouzení předložených podkladů: „**Sokolovna Sušice – změna užívání prostor Tradičního kloubu v přízemí budovy.**“ s vydáním kolaudačního souhlasu

souhlasí.

Odůvodnění:

Výše uvedená žádost obsahuje Protokol o měření č. 11/2024 ze dne 4.3.2024 zpracovaný Monhart Akustik s.r.o., Jiráskova 259, 340 12 Švihov, kterým bylo provedeno měření doby dozvuku v prostoru tradičního kloubu v Sušici. Z daného měření byly získány podklady pro vyhodnocení měření hluku, které bylo provedeno za účelem ověření hladin hluku ze vzduchotechniky a provozu tradičního kloubu v Sušici v chráněných venkovních prostorech staveb dle Protokolu o měření hluku č. 116/2023, ze dne 31.12.2023. Tento protokol byl zpracován Monhart Akustik s.r.o., Jiráskova 259, 340 12 Švihov (dále jen „laboratoř“). Uvedená laboratoř je akreditovanou laboratoří ČIA a splňuje požadavky uvedené v ust. § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů v platném znění (dále jen „zákon“). Na základě získaných hodnot z obou výše uvedených „Protokolů“ byl vytvořen laboratoří výpočet

ekvivalentních hladin akustického tlaku A v místech měřicích bodů, kterým byly doloženy výsledné hodnoty hluku v chráněných venkovních prostorech staveb. Z daného výpočtu vyplývá, že výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku A je v noční době v hlukově nejexponovanějším měřicím bodu č. 1 stavby bytového domu T. G. Masaryka 181, 342 01 Sušice v I. NP: $L_{Aeq,1h} = 33,7$ dB a ve v II. NP: $L_{Aeq,1h} = 33,6$ dB, a to při uvažování hladiny akustického výkonu uvnitř prostoru tradičního kloubu $L_{WA} = 95$ dB (hodnota převzatá z hlukové studie pro stavební řízení). Hodnoty hluku v místě měřicího bodu jsou nižší než stanovený hygienický limit hluku $L_{Aeq,1h} = 35$ dB v Nařízení vlády pro noční dobu a pro hluk s obsahem tónové složky hluku.

Zároveň KHS uvádí, že vypočtené hodnoty hluku při porovnání s výše uvedeným hygienickým limitem jsou jen o málo nižší. Provoz jako takový v tradičním kloubu bude vždy odpovídat z hlediska hlukové zátěže na okolí aktuálnímu stavu. Jak vyplývá ze žádosti, pro dodržení hygienických limitů hluku v chráněných venkovních prostorech stavby bude před zahájením provozu po provozovateli tradičního kloubu požadováno použití limitéru nebo obdobného zařízení se záznamem hladiny akustického tlaku A minimálně za poslední hodnu. Tímto zařízením lze zajistit korigování hluku v interiéru tradičního kloubu v odpovídajících mezích, při kterých lze hygienické limity hluku v chráněných venkovních prostorech stavby dodržet.

Dále při kontrolní prohlídce stavby dne 29.1.2024 bylo zjištěno, že výše uvedená stavba byla provedena podle předložené a odsouhlasené projektové dokumentace.

Na základě výše uvedeného vydal orgán ochrany veřejného zdraví souhlasné závazné stanovisko k vydání kolaudačního souhlasu.

MVDr. Olga Pecková -odborný rada
vedoucí oddělení hygieny výživy2
Krajské hygienické stanice
Plzeňského kraje se sídlem v Plzni