



## Specifikace požadovaných prací

Příloha č. 1

Servisní revize vypínačů 24kV VD4 na TNS Choceň a Opočinek.

pro objednávku č.: OR\_HKR\_SEE\_HK\_10\_64023031\_2024

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	množství	Jednotková cena	Cena celkem	Cenová soustava	Bližší specifikace	Poznámka
1	7496272010	Demontáž zařízení vvn / vn vypínače do 110 kV	kus	1			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
2	7495351010	Montáž vypínačů vn	kus	1			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
3	7498256086-R	Servisní revize vypínače 24 kV, VD4	kus	2			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OR_HKR_SEE	
		Poznámka k položce: Poznámka k položce: "Poznámka k položce: - kontrola stavu vypínacího zařízení - mazání válečkových ložisek - očištění povrchu izolačních ploch - kontrola motoru pro nastřádání pružin"							
4	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	16			RS 2023-2024	Sborník UOŽI 01 2023	
5	9901000300-R	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	km	151			RS 2023-2024	Dle předběžné tržní kalkulace 2_2023 OR_HKR_SEE	
		<b>Celkem</b>				<b>131 051,00 Kč</b>			

dne:

20.03.2024

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4487926

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 70bbd806-dde3-48b6-8a42-b1b31e56fd5a

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.03.2024 09:23:01



eff66d5f-3263-47ad-9bf3-c26e5d0a5ed1