

Popis činností - údržba, revize, vyproštění - Výtahy

Činnost	Podrobný rozpis, vyhlášky, předpisy
Pravidelná údržba čtvrtletní (včetně dopravy)	<p>Dle požadavků výrobce - návod k užívání a údržbě:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pravidelná kontrola zařízení výtahu zahrnující kontroly odchylek provozních parametrů, seřízení v tolerancích povolených příslušnými normami nebo pokyny výrobce, přezkoušení funkce zařízení, mazání apod. 2. pravidelné posuzování opotřebení částí výtahových zařízení a technického stavu s doporučením rozsahu preventivních oprav 3. bezpečnostní kontroly funkcí a provozu zařízení výtahů dle technických požadavků a předpisů výrobce 4. kontrola funkčnosti dorozumivacího zařízení umístěného v kabině výtahu 5. čištění strojovny, šachetní prohlubně a stropu výtahové klece od provozních nečistot (nejedná se o čištění po přečtení, stavbě, čištění toxických látek, nečistot, vody atd.)
Pravidelná 14 denní prohlídka 1x14 dní (včetně dopravy)	<p>Dle ČSN 27 4002 1996 Provoz a servis výtahů a návod výrobce.</p> <p>Požadované úkony:</p> <p>Stav ohrazení výtahové šachty a klece z dostupných míst.</p> <p>Funkci šachetních dveří a dveřních uzávěrek, zda se klec nerozjede při neuzavřených šachetních dveřích a nelze-li šachetní dveře otevřít, nestojí-li za nimi klec výtahu.</p> <p>Funkci dveří klece nebo světelné clony, je-li použita.</p> <p>Funkci ovladačových kombinací ve stanicích a v kleci.</p> <p>Správné zastavení klece, otevření a zavření šachetních a klecových dveří ve stanicích.</p> <p>Funkčnost osvětlení nástupiště (nákladíště), klece výtahu a strojovny včetně přístupů.</p> <p>Řádné uzamčení strojovny a prostorů pro kladky a uzavření výtahového rozvaděče.</p> <p>Těsnost převodových skříní.</p> <p>Správnou funkci nouzového signálu, ovladače STOP v kleci, je-li použit, případně polohové signalizace.</p> <p>Čistotu a pořádek na nástupištích (nákladíštích), v kleci výtahu ve strojovně a v prohlubni výtahu.</p>
Pravidelná čtvrtletní provozní revize (včetně dopravy)	<p>Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Vizuální kontrola stavu zařízení a kontrola funkce zařízení bez zatížení.</p>
Revize (roční) (včetně dopravy)	<p>Dle vyhlášky 100/1995 sb. ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Kontrola v rozsahu provozní revize doplněnou o funkční zkoušku s provozním zatížením.</p>
Elektrorevize zařízení 1x2 roky (včetně dopravy)	<p>Dle vyhlášky 100/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.</p>
Prohlídka a zkouška UTZ výtah 1x 3 roky (včetně dopravy)	<p>Dle vyhlášky 100/1995 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.</p> <p>Kontrola dokladů, shoda zařízení s technickou dokumentací, kontrola stavu zařízení a vybavení, kontrola provozních parametrů měřením, funkční zkouška bez zatížení a funkční zkouška s maximálním provozním zatížením.</p>
Pohotovost dispečinku na vyproštění nonstop 24h denně, vyproštění osob do 1hod od nahlášení na dispečink (včetně dopravy)	<ol style="list-style-type: none"> 1. pohotovost dispečinku nonstop 24 hodin denně 2. vyproštění uvízlých osob z výtahu 24hodin denně do 1 hodiny od nahlášení na dispečink, dle normy ČSN 27 4002.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4511619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4ce4db31-ecdf-4725-a4ce-fa6cb68db124

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika LÖWOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.04.2024 12:16:02



ccac6767-5d97-46f4-ab2f-9edcdca9e5fd