

## Specifikace díla:

### „Oprava rozvodu požární vody“

*V rámci realizace zakázky zhotovitel provede:*

- a. Dodávku a výměnu vodorovného a svislého požárního rozvodu od vodoměru ve všech budovách gymnázia (kromě budovy školní jídelny) - PPR DN 50x8,3mm (zohlednit průtok za vodoměrem 6m<sup>3</sup>)
- b. Dodávku a zapojení 14ks požárních hydrantů (hadice 20m) – DN25 - zachovat stávající pozice
- c. Dodávku a montáž - 1x revizní šachta na budově B – 1.np
- d. Dodávku a montáž samostatného vodorovného hlavního rozvodu pro pitnou vodu – rozvod nebude součástí požárního vedení
- e. Přepojení svislých stoupaček studené vody do nového hlavního rozvodu pro pitnou vodu.
- f. Dodávku a montáž 24 uzavíracích ventilů pro rozvod studené pitné vody tak, by bylo možné uzavřít vodu do jednotlivých stoupaček
- g. Dodávku veškerého materiálu na akci (dílo)
- h. Stavební přípravu, bourací práce, úpravy, vyzdívky, malování, odvoz odpadu, úklid a navrácení staveniště do původního stavu
- i. A zajistí dodávka protokolů - revizní a tlakové zkoušky a další potřebné revizní dokumenty
- j. Demontáž a likvidaci starého rozvodu a původních požárních hydrantů

Místo plnění zakázky: Budovy Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov