

**Zákaznické centrum**

Praha 1, Jungmannova 31 (palác Adria)  
Praha 4, Vladimírova 18  
Otevřeno: Po - Čt 9.00 - 18.00 hod.,  
Pá 9.00 - 12.00 hod.

Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429  
příspěvková organizace  
Vršovická 1429/68  
Vršovice  
101 00 Praha 10

Vyřizuje: tel.:   
(Po - Pá: 7.00 - 18.00 hod.)

V Praze dne 29.06.2017

Vážený zákazníku,

na základě Vaší žádosti o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě Vám předkládáme 2 stejnopisy návrhu smlouvy o připojení číslo 7291639.

Připojení odběrného místa k distribuční soustavě dle tohoto návrhu smlouvy musí provést do 12 měsíců od předložení tohoto návrhu revizní technik, který má k této činnosti souhlas společnosti PREdistribuce, a. s. (dále PREdi). Oprávněný revizní technik Vám potvrdí na formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" instalaci sjednaného jističe. Současně tento revizní technik provede kontrolu hlavního domovního vedení a přívodu. Umístění měřicího zařízení požadujeme v souladu s právními předpisy a technickými normami, jejichž zásady jsou shrnuty v Technických podmínkách připojení PREdi, které jsou dostupné na kontaktních místech PREdi (viz. Zákaznické centrum) nebo na internetových stránkách [www.predistribuce.cz](http://www.predistribuce.cz).


Pokud je připojení Vašeho odběrného zařízení spojeno s úhradou podílu na nákladech spojených s připojením a zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu stanoveného v souladu s vyhláškou Energetického regulačního úřadu číslo 16/2016 Sb., v platném znění, je nutno do doby připojení uhradit hodnotu podílu uvedeného v návrhu smlouvy.

Bezodkladně po připojení odběrného zařízení je nutné doručit osobně do kontaktního místa PREdi potvrzený formulář "Podklady pro uzavření smlouvy na hladině NN" a jeden podepsaný stejnopis návrhu smlouvy o připojení. Pokud nedojde k připojení odběrného zařízení dle výše uvedených podmínek, návrh smlouvy zaniká. Návrh smlouvy zaniká dále v případě, že pozbudete oprávnění odběrné zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva.

S pozdravem



Obsluha zákazníků



**Provozovatel distribuční soustavy  
(na straně jedné): PREdistribuce, a. s.**  
 sídlo: Svornosti 3199/19a, Praha 5, PSČ 150 00  
 IČ: 273 76 516  
 DIČ: CZ27376516  
 zastoupený: [obrazek] Obsluha zákazníků  
 zapsaný v OR Městského soudu v Praze, oddíl B,  
 vložka 10158  
 bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
 číslo účtu: [obrazek]  
 číslo registrovaného účastníka trhu: 117  
 Zákaznická linka PRE: 267 055 555  
 e-mail: pre@pre.cz  
 dále jen „PREd“

**Zákazník (na straně druhé):**  
**Školní jídelna, Praha 10, Vršovická 68/1429**  
**příspěvková organizace**  
 sídlo: Vršovická 1429/68, Vršovice,  
 101 00 Praha 10  
 IČ: 71212311  
 DIČ: CZ71212311  
 zastoupený: [obrazek]  
 zapsaný v OR , vedeného Městským soudem v  
 Praze oddíl Pr, vložka 946  
 telefon: [obrazek]  
 e-mail: [obrazek]  
 dále jen „zákazník“

uzavírají podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v účinném znění (dále jen "Zákon"), tuto smlouvu:

### I. Předmět smlouvy

PREd se zavazuje připojit odběrné elektrické zařízení zákazníka (dále jen „zařízení“) k distribuční soustavě PREd, v místě a způsobem sjednaným v této smlouvě, za podmínek stanovených Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a Pravidly provozování distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) schválenými Energetickým regulačním úřadem, a zajistit požadovaný rezervovaný příkon. Zákazník se zavazuje uhradit PREd stanovený podíl na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.

### II. Specifikace místa a způsobu připojení zařízení

- Důvod připojení zařízení zákazníka:** zvýšení rezervovaného příkonu
- Místo připojení zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREd je následující:

**Odběrné místo: Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10, škola, školní kuchyň**

Číslo odběrného místa:	[obrazek]
EAN (číselná identifikace odběrného místa):	[obrazek]
Číslo zákazníka:	[obrazek]
Napěťová úroveň:	Nízké napětí
Typ měřicího zařízení:	B (průběhové měření)
Druh měřicího zařízení:	Nepřímé
Stávající jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]:	3x100.0
Povolená jmenovitá hodnota hlavního jističe před elektroměrem [A]/ charakteristika:	3x315.0 / B

**Způsob připojení:** V rozpínací skříni 43/510, ze kterého je připojeno zařízení zákazníka.

**Umístění měření:** zařízení musí být v souladu s PN MM 501 - Technické podmínky připojení část A.

### 3. Technická specifikace zařízení zákazníka je následující:

Elektrické spotřebiče (kW)	El.vytápění akumulární	El.vytápění přímotopné	El.vytápění tepelné čerpadlo	Klimatizace	Ohřev vody akumulární	Ohřev vody přímotopný	Motor nad 5kW	Ostatní
Nově požadované	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	6.0	215.0

**III. Výše podílu zákazníka na oprávněných nákladech**

Podíl zákazníka na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu je stanoven dle příslušné vyhlášky Energetického regulačního úřadu ve výši **107.500,- Kč**. Zákazník se zavazuje uhradit tento podíl do termínu připojení zařízení dle této smlouvy na účet PREDi č.ú. .... variabilní symbol **8831705257**.

**IV. Podmínky připojení zařízení**

1. Připojení zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREDi se řídí Zákonem, příslušnými prováděcími předpisy a PPDS.
2. Připojení zařízení zákazníka k distribuční soustavě PREDi bude provedeno jako standardní a umožní zajišťovat pro zákazníka v místě připojení dle této smlouvy standardní kvalitu dodávky elektřiny stanovenou příslušným prováděcím předpisem.
3. Připojením zařízení zákazníka k distribuční soustavě vznikne PREDi v souladu se Zákonem právo ve veřejném zájmu vstupovat a vjíždět na/do nemovitosti zákazníka v souvislosti se zřizováním, obnovou a provozováním v nich umístěného zařízení distribuční soustavy a zákazník není oprávněn toto právo omezit způsobem, který poškozuje veřejný zájem.
4. Zákazník je povinen po dobu trvání smlouvy zajistit oprávněným osobám PREDi odpovídající přístup k měřicím zařízením za účelem jejich odečtu, kontroly, údržby, výměny či odebrání.
5. Zařízení zákazníka připojené k distribuční soustavě nesmí zpětně ovlivňovat kvalitu elektřiny v distribuční soustavě nad meze stanovené příslušnými právními a technickými předpisy. V případě, že takové ovlivnění PREDi zjistí, je zákazník povinen na písemnou výzvu PREDi zajistit nápravná opatření na svůj náklad a ve lhůtě ve výzvě stanovené.
6. Zákazník prohlašuje, že je oprávněn zařízení užívat na základě vlastnického nebo jiného práva.

**V. Termín připojení zařízení**

Připojení zařízení zákazníka a zajištění požadovaného rezervovaného příkonu bude zajištěno v termínu od potvrzení připojení zařízení oprávněným revizním technikem v souladu s podmínkami průvodního dopisu, který je přílohou této smlouvy.

**VI. Závěrečná ujednání**

1. Tato smlouva nabývá účinnosti potvrzením připojení zařízení oprávněným revizním technikem a uhrazením podílu na oprávněných nákladech spojených s připojením a se zajištěním požadovaného rezervovaného příkonu.
2. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.
3. Účinnost smlouvy lze ukončit dohodou smluvních stran. Pokud zákazník pozbyl oprávnění užívat zařízení na základě vlastnického nebo jiného práva, pak účinnost smlouvy končí odebráním měřicího zařízení nebo uzavřením smlouvy o připojení pro zařízení s oprávněným zákazníkem.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž PREDi obdrží po 1 vyhotovení a zákazník po 1 vyhotovení.

V Praze dne 19.6.2017

PREDi: .....



Obsluha zákazníků

V Praze dne 26.06.2017

Zákazník: .....

Školní jídelna, Pr  
Vršovická 68/  
příspěvková orga  
IČ: 71212313

