

SERVISNÍ SMLOUVA
Smlouva o provádění servisních činností
a revizí vzduchotechnických zařízení

Číslo smlouvy objednatele: P 35/2016 dodatek č.1

I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL:

Se sídlem
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav
Číslo účtu
E-mail

**Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,
příspěvková organizace**

U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00

Ing. Stanislav Hladiš, ředitel příspěvkové organizace

00639524

CZ00639524

(dále jen „OBJEDNATEL“)

DODAVATEL:

Se sídlem
Osoby oprávněné jednat
IČ
DIČ
Bankovní ústav
číslo účtu

KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.

Na Tržišti 240, 399 01 Milevsko

Ing. Pavel Procházka jednatel firmy

032 35 700

CZ 032 35 700

(dále jen „DODAVATEL“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 1895 zákona č.89/2012 Sb.,
Občanský zákoník, v platném znění, tuto servisní smlouvu - Dodatek č.1

I.
Předmět změny

Rozšíření servisní smlouvy o objekt:


ZŠ Žernosecká

Cenová nabídka je přílohou č.1 tohoto dodatku.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní body smlouvy se nemění. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu stranami.



E R C

HNKA s.r.o.

Na Tržišti 240, Milevsko 399 01

IČO 03235700 DIČ CZ03235700

V dne 14.10.2016

za obj



Ing. Stanislav Hladíř

ředitel Servisního střediska



290916

V dne

Přílohy dodatku č.1:

1. Příloha č.1: Cenová nabídka ZŠ Žernosecká

Cenová nabídka na servis VZT na ZŠ Žernosecká

a) Klimajednotky a ventilátorové jednotky:

Filtrační díly klimajednotek

- kontrola tlakové ztráty
- kontrola účinnosti filtrů

Objednatel může objednat i pravidelné čištění a výměnu filtračních vložek. Regeneraci vypráním výrobce nedoporučuje, vyčištění filtrů tlakovým vzduchem nebo vysavačem lze provést 1x-2x, v závislosti na prašnosti prostředí. Výměna filtrů je nutná po ztrátě odlučivosti na doporučenou míru.

Vodní a elektrické ohříváče:

- kontrola průchodnosti vzduchu a přestupu tepla ve výměníku klimajednotky
- kontrola stavu výměníkové plochy

Ventilátorové díly:

- kontrola uložení motoru
- stav a napnutí klínových řemenů, stav ložisek, upevnění a stav rotorů
- stav ložiskových tlumičů
- přeměření elektrických hodnot.

Rekuperátory:

- kontrola průchodnosti vzduchu
- kontrola stavu výměníkové plochy

Revizní prohlídka bude prováděna 1 x ročně

b) Výrobník chlazené kapaliny:

- kontrola stavu venkovní jednotky
- kontrola těsnosti a seřízení tlaku v chladicím okruhu, případně doplnění chladiva
- vyčištění filtru vnitřní jednotky
- kontrola elektroinstalace
- kontrola odtoku kondenzátu

Revizní prohlídka bude prováděna 1 x ročně

Upřesnění rozsahu plnění a spolupráce (objednatele) provozovatele:

- Základní servis bude prováděn technologií předepsanou výrobcí zařízení.
- Pro vzduchotechnické a klimatizační jednotky je pravidelný servis podmínkou záruky výrobce.
- Zhotovitel zaručí nástup technika do 48 hodin po nahlášení závady.
- Pravidelné servisní prohlídky nenahrazují průběžnou kontrolu zařízení, zaručí však dodržení potřebných technologických stavů při provozu a provozování zařízení za optimálních podmínek.
- Zhotovitel bude provádět pravidelný servis bez výzvy objednatele.

Dokumentace

Bude sestavena servisní kniha pro zařízení vzduchotechniky a chlazení. Doplnování záznamů o servisu a opravách provádí technik zhotovitele.

Ceny za servis

Pravidelný servis

Klimajednotky:

Klimajednotka DUPLEX BT -CGW 8000 (zařízení č. 1.01) ve složení:

Ventilátorový díl	- 2 ks
Filtrační díl	- 2 ks
Elektrický ohřívač	- 1 ks
Chladicí díl	- 1 ks
Rekuperační díl	- 1 ks
Klapkový díl	- 1 ks

Celková cena servisu na klimajednotce – za 12 měsíců (1xservis)

Výrobek chladné vody:

Galleti MCA (zařízení č. 1.03)

ve složení:

Celková cena servisu výrobku chladné vody za 12 měsíců (1x ročně)

Celková cena servisních prací za 12 měsíců (bez DPH)

V cenách jsou obsaženy úkony, vedoucí ke splnění činností a prověření funkcí podle popisu na straně 1.

Cena zahrnuje dopravné.