



S010000001130470907

DODATEK ČÍSLO 001 SMLOUVY O SOP/SOBS  
ČÍSLO: 17\_SOBS01\_4121255637**PROVOZOVATEL DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY (dále jen PDS)**

**ČEZ Distribuce, a. s.** Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ 24729035 | zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 | licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribece.cz | www.cezdistribece.cz | Kontaktní bezplatná linka ČEZ Distribuce: 800 850 860 (hlášení poruch, distribuční požadavky, informace) | adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | na základě pověření ze dne 23.01.2015 zastupuje Tibor Brezina, pozice: vedoucí oddělení Připojování

**ZÁKAZNÍK (dále jen Provozovatel)**

ZÁKAZNICKÉ ČÍSLO	0011052729				
OBCHODNÍ FIRMA / NÁZEV	Město Říčany				
DATUM NAROZENÍ / IČ	00240702	DIČ CZ	CZ00240702		
<b>ADRESA SÍDLA SPOLEČNOSTI</b>					
ULICE	Masarykovo nám.	Č. P. / Č. O.	53/40	PSČ	251 01
OBEC	Říčany	MÍSTNÍ ČÁST	Říčany		
ZAPIS V OR / ŽR, ODDÍL, VLOŽKA Č.	Zapsáno v obch rejstř.				
ZASTOUPENÁ	Mgr. Vladimír Kořen,				
	:				
TELEFON	323618184	E-MAIL	EVA.KRAMAROVA@RICANY.CZ	FAX	323603734

**I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají PDS a Zákazník tento Dodatek číslo 001 Smlouvě o budoucí smlouvě o připojení odběrného zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí (nn) číslo 17\_SOBS01\_4121255637, uzavřené dne 13.02. 2017 (dále jen „Smlouva“).

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1) V článku I.), Smlouvy se pozemek č. 122/39 nahrazuje pozemkem č. 122/90 z důvodu přečíslování pozemků.

**III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 1) Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem č. 001 nedotčená, zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 001 se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- 3) Dodatek č. 001 nabývá platnosti dnem podpisu Smluvními stranami.

**ZA ZÁKAZNÍKA / VÝROBCE / PROVOZOVATELE**

Město Říčany

Mgr. Vladimír Kořen  
starosta

*Městský úřad v Říčanech*  
*Městský úřad v Říčanech*  
*oddělení investic*  
Masarykovo náměstí 53/40  
251 01 ŘÍČANY -2-

26. 06. 2017

ŘÍČANY  
DATUM A MÍSTO

PODPIS

**ZA PDS**

ČEZ Distribuce, a. s.

Tibor Brezina  
Vedoucí oddělení Připojování

**ČEZ Distribuce, a. s.**  
Děčín, Děčín IV-Podmokly  
Teplická 874/8  
PSČ 405 02  
IČ: 247 29 035 201

*Tibor Brezina*

15.06. 2017 V Kladně  
DATUM A MÍSTO

PODPIS

## Příloha č. 1 smlouvy 17\_SOBS01\_4121255637

Technické podmínky připojení (TPP) k žádosti o připojení číslo: č. 4121302050

### SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ – odběr

- umístění zařízení: Bílá, kat.území: Říčany-Radošovice, parc.č.122/90, 251 01 Říčany
- EAN: - pro data spotřeby 859182400609987868

### MÍSTO PŘIPOJENÍ

- místo připojení k distribuční soustavě – odběrné místo: HDS kabelová
- hranice vlastnictví: Pojistkové spodky v HDS
- spínací prvek sloužící k odpojení odběrného zařízení od distribuční soustavy: Pojistky nn v HDS

### TECHNICKÉ ÚDAJE ODBĚRNÉHO/PŘEDÁVACÍHO MÍSTA

- napěťová hladina: 0,4 kV (NN)
- způsob připojení: 3 (počet fází)
- hodnota jističe před elektroměrem: 3 x 200,0 A; vypínací charakteristika: B
- charakter odběru: T4

### PŘIPOJOVANÉ ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE

Spotřebič	Stávající [kW]	Nový [kW]	Celkem
Tepelná čerpadla pohon	0,00	80,00	80,00

### PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Pro připojení Vašeho zařízení dle výše uvedené specifikace provede PDS nutné úpravy distribuční soustavy na své náklady v rozsahu: Ve stávající distribuční stanici č.PY\_5718 se vymění transformátor a rozvaděč NN.Z RNN povedou dva kabely do nové SR na hranici pozemku p.č.122/90

Pro připojení zařízení dle výše uvedené specifikace provede žadatel nutné úpravy na své náklady v rozsahu:

Rozvaděč RE bude napojen z nové SR na hranici pozemku p.č.122/90. Pro přiznání sezby na tepelné čerpadlo je nutný dodržet podmínky cenového rozhodnutí ERU č.8/2016 včetně doložení výpočtu tepelných ztrát objektu.

### ZPŮSOB A PROVEDENÍ MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODEBRANÉ/VYROBENÉ ELEKTŘINY

- umístění měřicího zařízení: vně budovy
- přístupnost měřicího zařízení: přístupné
- typ měření: B
- převod měřících transformátorů proudu: 200/5 A, třída přesnosti 0,5 S
- vlastníkem měřících transformátorů proudu a měřících transformátorů napětí (jsou-li instalovány) je Zákazník
- odběr elektřiny bude měřen měřícím zařízením PDS

Obchodní měření bude provedeno jako převodové měření. Měřící transformátory proudu budou osazeny s definovaným převodem, třídou přesnosti a jmenovitou zátěží max. 10VA. Použitý typ měničů musí mít tzv. úřední vzor pro použití v ČR a musí být úředně ověřen státní zkušebnou (zákon č. 505/1990 Sb.). Elektroměrová souprava bude umístěna v samostatném rozvaděči nebo skříní měření - typové skříně USM nebo SM s výklopným panelem tak, aby byl zajištěn přístup pověřeným osobám PDS za účelem provádění kontroly, odečtu, údržby, výměny či odebrání měřicího zařízení. Před zkušební svorkovnicí schváleného typu bude umístěn pojistkový odpínač napěťového obvodu. Měření musí být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, především s Vyhl. č. 82/2011 Sb., PPDS a Připojovacími podmínkami NN pro osazení měřících zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí.

### DALŠÍ PODMÍNKY PŘIPOJENÍ

Nově budované zařízení a elektrická instalace, a provedení a umístění měřicího zařízení odběrného místa musí být v souladu s platnými ČSN, s „Pravidly provozování distribuční soustavy“, „Připojovacími podmínkami PDS“, Podmínkami distribuce elektřiny. Tyto dokumenty jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).

### PŘEHLED DOKLADŮ NUTNÝCH PRO PŘIPOJENÍ NEBO UZAVŘENÍ SoP

- Uzavřená smlouva o připojení SoP (byla-li dříve uzavřena) nebo vyplněný formulář žádosti o její uzavření a doklad o uhrazení plateb ze smlouvy o připojení vyplývajících.
- Zpráva o výchozí revizi elektrického zařízení v OM/výrobně a případně dalšího elektrického zařízení nově uváděného do provozu, bez kterého nelze provést připojení k síti PDS.
- Protokol o provedení cejchu měřících transformátorů proudu.