

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Příloha č. 2 servisní smlouvy č. 287/2024 Náplň roční preventivní prohlídky

O níže uvedených kontrolách a zkouškách bude vyhotoven protokol, který poskytne zhotovitel objednateli.

- Kontrola elektrických vedení a jejich připevnění.
- Kontrola rozvaděčů, funkčnost prvků, dotažení spojů.
- Vyčištění rozvaděčů.
- Kontrola funkcí ochran a jejich parametrů.
- Revize a seřízení přístrojů automatizace, měření a ochran.
- Kontrola stavu kontaktů.
- Kontrola ochranných a signalizačních relé.
- Kontrola regulačních a přepínacích přístrojů.
- Kontrola automatizačních relé.
- Kontrola elektrických vedení při zatížení.
- Kontrola řízení a signalizace provozní zkoušky
- Komplexní vyčištění rozvaděčů.
- Výměna všech vadných relé a přístrojů.
- Zkoušky a měření za účelem uvedení do původních parametrů.
- Zkouška všech záložních systémů řídicího systému.

Za Objednatele, v Chomutově

ředitel správy povodí
Povodí Ohře, státní podnik

Za Zhotovitele, v Českých
Budějovicích

jednatel společnosti
ISATS Ing. Prašnička s.r.o.