

SML/0053/24 - Příloha č. 1: Seznam čerpadel a míchadel FLYGT
Kanalizace, retenční nádrže Brno

TAG No.			Název	Typ stroje	v.č.	Interval	prohlídka	Místo instalace	Parametry	Cena/ks
RN		M1.1	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT	1330490	1x za 2 roky	1. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M1.2	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT	1330491	1x za 2 roky	1. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M1.1	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT	1330499	1x za 2 roky	1. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M1.2	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT	1330500	1x za 2 roky	1. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M01	čerpadlo Flygt	CP 3127.185 LT	1330114	1x za 2 roky	1. prohlídka	Makro - Ráječek, Tuřany	5,9kW,13A, 400V, ob.kolo 420	
RN		M02	čerpadlo Flygt	CP 3127.185 LT	1330115	1x za 2 roky	1. prohlídka	Makro - Ráječek, Tuřany	5,9kW,13A, 400V, ob.kolo 420	
RN		M01	čerpadlo Flygt	NP 3102.185 MT	1330073	1x za 2 roky	1. prohlídka	Hamry, Maloměřice	3,1kW,6,7A,400V, ob.kolo 461	
RN		M02	čerpadlo Flygt	NP 3102.185 MT	1330072	1x za 2 roky	1. prohlídka	Hamry, Maloměřice	3,1kW,6,7A,400V, ob.kolo 461	
RN		M1.3	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M1.4	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M1.5	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M4.1	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	3,1kW,400V	
RN		M4.2	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Sokolova, Horní Heršpice	3,1kW,400V	
RN		M6.1	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M6.2	čerpadlo Flygt	CP 3127.181 LT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	5,9kW,12A,400V, ob.kolo 441	
RN		M2.1	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	3,1kW,400V	
RN		M2.2	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	3,1kW,400V	
RN		M7.1	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	3,1kW,400V	
RN		M7.2	čerpadlo Flygt	CP 3102.181 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Přízřenický jez, Přízřenice	3,1kW,400V	
RN		M03	čerpadlo Flygt	NP 3102.185 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Hamry, Maloměřice	3,1kW,6,7A,400V, ob.kolo 461	
RN		M04	čerpadlo Flygt	NP 3102.185 MT		1x za 2 roky	2. prohlídka	Hamry, Maloměřice	3,1kW,6,7A,400V, ob.kolo 461	

ČOV Modřice

TAG No.			Název	Typ stroje	v.č.	Interval	1./2.	Místo instalace	Parametry	Cena/ks
021	AG	110A	míchadlo	SR 4670.490-167713SJ	16 kW - 280 tr/min	S0310013	6 měsíců	2. prohlídka	VYHNÍVACÍ NADRŽ	13kW,44A,400V
021	AG	110B	míchadlo	SR 4670.492	16 kW - 280 tr/min	2330003	6 měsíců	2. prohlídka	VYHNÍVACÍ NADRŽ	13kW,44A,400V
021	AG	210A	míchadlo	SR 4670.492	16 kW - 280 tr/min	2320001	6 měsíců	2. prohlídka	VYHNÍVACÍ NADRŽ	13kW,44A,400V
021	AG	210B	míchadlo	SR 4670.490-167713SJ	16 kW - 280 tr/min	S0310012	6 měsíců	2. prohlídka	VYHNÍVACÍ NADRŽ	13kW,44A,400V
002	PO	_01A	šnekové čerpadlo	1550-2-30	37 kW - 1475 rpm Q=460 l/s	0070002	6 měsíců	2. prohlídka	ČS F	37kW,68,7A,400V
002	PO	_01B	šnekové čerpadlo	1550-2-30	37 kW - 1475 rpm Q=460 l/s	0070001	6 měsíců	2. prohlídka	ČS F	37kW,68,7A, 400V
002	PO	_02A	šnekové čerpadlo	1050-3-30	22 kW - 1475 rpm Q=260 l/s	0160001	6 měsíců	2. prohlídka	ČS F	22kW,41,7A, 400V
05B	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	3127.185	4,7 kW - 1500 rpm 72 m3/h, 11m66	1630106	6 měsíců	2. prohlídka	PRAČKA PÍSKU	4,7kW,9,6A,400V ob.kolo 488
05B	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	3127.185	4,7 kW - 1500 rpm 72 m3/h, 11m66	1550133	6 měsíců	2. prohlídka	PRAČKA PÍSKU	4,7kW,9,6A,400V ob.kolo 488
05B	PO	_01C	ponorné odstředivé čerpadlo	3127.182		1950020	6 měsíců	2. prohlídka	PRAČKA PÍSKU	5,9kW,13A,400V, ob.kolo 400
006	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	3202.185	22 kW - 970 rpm, 871m3/h, 5,37 m WC	1670033	6 měsíců	2. prohlídka	DEŠŤOVÁ ZDRŽ	22kW,43A,400V,ob.kolo 617
006	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	3202.185	22 kW - 970 rpm, 871m3/h, 5,37 m WC	1580044	6 měsíců	2. prohlídka	DEŠŤOVÁ ZDRŽ	22kW,43A,400V,ob.kolo 617
006	PO	_01C	ponorné odstředivé čerpadlo	3202.185	22 kW - 970 rpm, 871m3/h, 5,37 m WC	1580033	6 měsíců	2. prohlídka	DEŠŤOVÁ ZDRŽ	22kW,43A,400V,ob.kolo 617
007	PO	_01A	šnekové čerpadlo	2150-3-30-40253690	110 kW - 1482 rpm	070001	6 měsíců	2. prohlídka	ČS hlavní	110kW,193A, 400V
007	PO	_01B	šnekové čerpadlo	2150-3-30-40253690	110 kW - 1482 rpm	070002	6 měsíců	2. prohlídka	ČS hlavní	110kW,193A, 400V
007	PO	_01C	šnekové čerpadlo	2150-3-30-40254000	110 kW - 1482 rpm	070002	6 měsíců	2. prohlídka	ČS hlavní	110kW,193A, 400V
007	PO	_01D	šnekové čerpadlo	2150-3-30-40254000	110 kW - 1482 rpm	070001	6 měsíců	2. prohlídka	ČS hlavní	110kW,193A, 400V
010	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/835	110 kW - 590 rpm 3800 m3/h, 7,8 m	1781107	6 měsíců	2. prohlídka	MEZI ČERPACÍ STANICE	170kW,380A,400V,ob.kolo 620
010	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/765	110 kW - 590 rpm 3800 m3/h, 7,8 m	0251100	6 měsíců	2. prohlídka	MEZI ČERPACÍ STANICE	110kW,250A,400V,ob.kolo 525
010	PO	_01C	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/835	110 kW - 590 rpm 3800 m3/h, 7,8 m	1731203	6 měsíců	2. prohlídka	MEZI ČERPACÍ STANICE	170kW,380A,400V ob.kolo 620
010	PO	_01D	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/765	110 kW - 590 rpm 3800 m3/h, 7,8 m	0251101	6 měsíců	2. prohlídka	MEZI ČERPACÍ STANICE	110kW,250A,400V,ob.kolo 525
11B	AG	102G	míchadlo	4430.010		1880006	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V
11A	AG	101A	míchadlo	SR 4660.410	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	0950126	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	10kW,29A,400V
11A	PO	102A	míchadlo	4660.412		1880018	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	10kW,30A, 400V
11A	AG	101D	míchadlo	4650.412	5,9 kW, 300 m3/hod 1,33 m	1760112	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	5,5kW,18A,400V
11B	AG	102A	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1880005	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V
11B	AG	102B	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430066	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V
11C	AG	102C	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430067	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V

11C	AG	102D	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1670022	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	102E	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430072	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	102F	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430071	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	4,3kW,9,2A,400V	
11E	AG	101C	míchadlo	4660.412	10 kW - 230 rpm 0,89 m3/s	1880018	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	10kW,28A, 400V	
11A	AG	201A	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1880023	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	10kW,30A, 400V	
11A	AG	201B	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1880026	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	10kW,30A, 400V	
11A	AG	201D	míchadlo	4650.412		2340023	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	5,5kW,18A,400V	
			míchadlo	4660.412		1880019	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	10kW,30A, 400V	
11B	AG	202G	míchadlo	4430.010	5,9 kW, 300 m3/hod 1,33 m	1680006	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11B	AG	202A	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430069	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11B	AG	202B	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430070	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	202C	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1880004	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	202D	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430068	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	202E	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1430073	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	202F	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680012	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	4,3kW,9,2A,400V	
11E	AG	201C	míchadlo	SR 4660.412	10 kW - 230 rpm 0,89 m3/s	1850018	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	10kW,30A, 400V	
11C	PO	101B	1 ks čerpadlo vc. pojizmeno	PP 4660.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	10kW,29A,400V	
11C	PO	101A	1 ks čerpadlo vc. pojizmeno	PP 4660.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 1	13kW,44A,400V	
11C	PO	201B	1 ks čerpadlo vc. pojizmeno	PP 4660.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	10kW,29A,400V	
11C	PO	201A	1 ks čerpadlo vc. pojizmeno	PP 4660.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 2	13kW,44A,400V	
ČS A		M 1	ponorné odstředivé čerpadlo	3202.185		1610007	12 měsíců	1. prohlídka	STOKA A	30kW,59A,400V,ob.kolo 612	
ČS A		M 2	ponorné odstředivé čerpadlo	3171.185		1640035	12 měsíců	1. prohlídka	STOKA A	15kW,30A,400V,ob.kolo 614	
ČS A		M 3	ponorné odstředivé čerpadlo	3171.185		1640036	12 měsíců	1. prohlídka	STOKA A	15kW,30A,400V,ob.kolo 614	
ČS A		M 4	ponorné odstředivé čerpadlo	NP3202.185LT		1420019	12 měsíců	1. prohlídka	STOKA A	30kW,59A,400V,ob.kolo 612	
11A	AG	301A	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1880020	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	10kW,30A, 400V	
11A	AG	301B	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1880024	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	10kW,30A, 400V	
11B	AG	302G	míchadlo	4430.010	5,9 kW, 300 m3/hod 1,33 m	1680009	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11A	AG	301D	míchadlo	4650.410	5,9 kW, 300 m3/hod 1,33 m	0950059	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	5,5kW,17A,400V	
11B	AG	302A	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680010	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11B	AG	302B	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680008	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	302C	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1670020	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	302D	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1670019	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	302E	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1670018	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	302F	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680011	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	4,3kW,9,2A,400V	
11C	PO	301B	1 ks čerpadlo vc. zvedacino	PP 4660.412	40 kW - 750 rpm 1950 m3/hod, 2,80 m		6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	10kW,29A,400V	
11C	PO	301A	1 ks čerpadlo vc. zvedacino	PP 4670.412	40 kW - 750 rpm 1950 m3/hod, 2,80 m		6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	13kW,44A,400V	
11E	AG	301C	míchadlo	4660.412	10 kW - 230 rpm 0,89 m3/s	1850019	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 3	10kW,30A, 400V	
11B	AG	402A	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680001	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11B	AG	402B	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680007	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	402C	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680003	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	402D	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680002	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	402E	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680005	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11C	AG	402F	míchadlo	SR 4430.010	4 kW - 40 rpm 3,4 m3/s	1680004	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11E	AG	401C	míchadlo	4660.412	10 kW - 230 rpm 0,89 m3/s	1880022	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	10kW,30A,400V	
11B	AG	402G	míchadlo	4430.010	Store	0950005	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	4,3kW,9,2A,400V	
11A	AG	401D	míchadlo	4650.410	Store	0950060	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	5,5kW,17A,400V	
11A	AG	401A	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1520063	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	10kW,30A,400V	
11A	AG	401B	míchadlo	4660.412	10 kW - 475 rpm 0,89 m3/s	1880025	6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	10kW,30A,400V	
11C	PO	401B	1 ks čerpadlo vc. zvedacino	PP 4660.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	10kW,30A,400V	
11C	PO	401A	1 ks čerpadlo vc. zvedacino	PP 4670.412			6 měsíců	2. prohlídka	AKTIVACE č. 4	13kW,44A,400V	
13A	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/735	49,5 kW - 415 rpm 2750 m3/h, 4,85 m	0241147	6 měsíců	2. prohlídka	VRATNÝ KAL	60kW,158A,400V, ob.kolo 550	
13A	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/735	49,5 kW - 415 rpm 2750 m3/h, 4,85 m	0241154	6 měsíců	2. prohlídka	VRATNÝ KAL	60kW,158A,400V, ob.kolo 550	
13A	PO	_01C	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/735	49,5 kW - 415 rpm 2750 m3/h, 4,85 m	0241148	6 měsíců	2. prohlídka	VRATNÝ KAL	60kW,158A,400V, ob.kolo 550	
13A	PO	_01D	ponorné odstředivé čerpadlo	CP 3501/735	49,5 kW - 415 rpm 2750 m3/h, 4m85	0241146	6 měsíců	2. prohlídka	VRATNÝ KAL	60kW,158A,400V, ob.kolo 550	
13B	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	NP 3127.161 MT	4,4 kW - 3000 rpm 36 m3/h, 9,40 m	2280292	6 měsíců	2. prohlídka	ČS PLOVOUCÍHO KALU	4,7kW,9,9A,400V, ob.kolo 438	

13B	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	NP 3127.161 MT	4,4 kW - 3000 rpm 36 m3/h, 9,40 m	2280291	6 měsíců	2. prohlídka	ČS PLOVOUCÍHO KALU	4,7kW,9,9A,400V, ob.kolo 438	
013	PO	701A	ponorné odstředivé čerpadlo	N3085.160SH		zrušeno	6 měsíců	2. prohlídka	PLOVOUCÍ KAL DN 7		
013	PO	801A	ponorné odstředivé čerpadlo	N3085.160SH		zrušeno	6 měsíců	2. prohlídka	PLOVOUCÍ KAL DN 8		
14A	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	NT 3153.180HT	100 m3/h - 12m / 7,5 Kw	O280208	6 měsíců	2. prohlídka	UŽITKOVÁ VODA	7,5kW,16A,400V, ob.kolo 456	
14A	PO	_01B	ponorné odstředivé čerpadlo	NT 3153.180HT	100 m3/h - 12m / 7,5 Kw	O280209	6 měsíců	2. prohlídka	UŽITKOVÁ VODA	7,5kW,16A,400V, ob.kolo 456	
14A	PO	_01C	ponorné odstředivé čerpadlo	NT 3153.180HT	101 m3/h - 12m / 7,5 Kw	O280207	6 měsíců	2. prohlídka	UŽITKOVÁ VODA	7,5kW,16A,400V, ob.kolo 456	
14A	PO	_02A	ponorné odstředivé čerpadlo	SX7	5 m3/h - 10m / 0,75 kW	O3146	6 měsíců	2. prohlídka	UŽITKOVÁ VODA	1,2kW,2,46A,400V	
14C	PO	_01A	horizontální odstředivé čerpadlo	5HMO09S15T5RVBE	Pump each of 7 m3/h 45 m / 1,85 kW	O1119	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	1,48kW,2,87A,400V	
14C	PO	_01B	horizontální odstředivé čerpadlo	5HMO09S15T5RVBE	Pump each of 7 m3/h 45 m / 1,85 kW	O0330	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	1,48kW,2,87A,400V	
14C	PO	_02A	horizontální odstředivé čerpadlo	CHS 50-250-22	Pump each of 70 m3/h 50 m / 18,5 kW	O2910	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	18,5kW,33A, 400V	
14C	PO	_02B	horizontální odstředivé čerpadlo	CHS 50-250-22	Pump each of 70 m3/h 50 m / 18,5 kW	O1269	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	18,5kW,33A, 400V	
14C	PO	_02C	horizontální odstředivé čerpadlo	CHS 50-250-22	Pump each of 70 m3/h 50 m / 18,5 kW	O1268	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	18,5kW,33A, 400V	
14C	PO	_02D	horizontální odstředivé čerpadlo	CHS 50-250-22	Pump each of 70 m3/h 50 m / 18,5 kW	O1270	12 měsíců	2. prohlídka	CHLOROVNA	18,5kW,33A, 400V	
015	PO	_01A	ponorné odstředivé čerpadlo	3171.181	12.7 kW - 60/180 m3/hr	1520033	6 měsíců	2. prohlídka	PRIMÁRNÍ KAL	18,5kW,36A, 400V ob.kolo 432	
015	PO	01B	ponorné odstředivé čerpadlo	3171.181		1520034	6 měsíců	2. prohlídka	PRIMÁRNÍ KAL	18,5kW, 36A, 400V ob.kolo 432	
015	PO	03A	ponorné odstředivé čerpadlo	3153.181		1710071	6 měsíců	2. prohlídka	PRIMÁRNÍ KAL	9kW,19A,400V, ob.kolo 454	
015	PO	03B	ponorné odstředivé čerpadlo	NT 3153.180HT		O360069	6 měsíců	2. prohlídka	PRIMÁRNÍ KAL	9kW,19A,400V, ob.kolo 454	
015	PO	02A	ponorné odstředivé čerpadlo	HC Pump		není	6 měsíců	2. prohlídka	PRIMÁRNÍ KAL	0,7kW,1,3A, 400V	
16A	AG	01B	míchadlo	4640.412		2350044	6 měsíců	2. prohlídka	Zahuštění kalů ČS	2,5kW,6,7A,400V	
16A	AG	01A	míchadlo	4640.412		1950020	6 měsíců	2. prohlídka	Zahuštění kalů ČS	2,5kW,6,7A,400V	
17A	PO	_10A	ponorné odstředivé čerpadlo	NP 3153.180LT	9 kW - 1500 rpm 400 m3/h, 5,75 m	O310029	6 měsíců	2. prohlídka	U FLOTACE	9kW,19A,400V, ob.kolo 411	
17A	PO	_10B	ponorné odstředivé čerpadlo	NP 3153.180LT	9 kW - 1500 rpm 400 m3/h, 5,75 m	O310028	6 měsíců	2. prohlídka	U FLOTACE	9kW,19A,400V, ob.kolo 411	
022	PO	_90A	horizontální odstředivé čerpadlo	SPI 20 - 2 CAX 140/18	14 m3/h, 40 mWc, 2800 rpm, 1,5 kW	O0277	12 měsíců	2. prohlídka	SUŠKA	2,62kW,5,13A,400V	
022	PO	_90B	horizontální odstředivé čerpadlo	SPI 20 - 2 CAX 140/18	15 m3/h, 40 mWc, 2800 rpm, 1,5 kW	O2724	12 měsíců	2. prohlídka	SUŠKA	2,62kW,5,13A,400V	
23A	PO	01A	ponorné odstředivé čerpadlo	3127.185	0,75 kW, 5 m3/h 12 m	1610073	6 měsíců	2. prohlídka	U SUŠKY	4,7kW,9,6A,400V ob.kolo 438	
23A	PO	01B	ponorné odstředivé čerpadlo	3127.060	0,75 kW, 5 m3/h 12 m	2330314	6 měsíců	2. prohlídka	U SUŠKY	4,7kW,9,4A,400V, ob.kolo 438	
035	PO	01A	ponorné odstředivé čerpadlo	CP3201.180LT	4,7 kW - 1500 rpm 200 m3/hr, 5,31 m	S0370030	6 měsíců	2. prohlídka	DOMÁCÍ KANALIZACE	22kW,45A,400V,ob.kolo 625	
035	PO	01B	ponorné odstředivé čerpadlo	CP3201.180LT	4,7 kW - 1500 rpm 200 m3/hr, 5,31 m	S0370039	6 měsíců	2. prohlídka	DOMÁCÍ KANALIZACE	22kW,45A,400V,ob.kolo 625	
			čerpadlo	3201.180		S0280066	12 měsíců	1. prohlídka	Rezerva - Česlovna	22kW,45A,400V,ob.kolo 629	
			čerpadlo	3501/765		O251099	12 měsíců	1. prohlídka	Rezerva - Česlovna	110kW,250A,400V,ob.kolo 565	
			čerpadlo	3501/735		O241146	12 měsíců	1. prohlídka	Rezerva - Česlovna	60kW,158A,400V, ob.kolo 550	
			míchadlo	4670.490	Store	S0310015	12 měsíců	1. prohlídka	Rezerva - sklad	13kW,44A,400V	
			čerpadlo	3127.180	Store	O330189	12 měsíců	1. prohlídka	Rezerva - sklad	4,7kW,9,6A,400V, ob.kolo 438	
			1 ks čerpadlo - záloha	PP 4670.412			12 měsíců	1. prohlídka	pro aktivace 1,2,3,4	13kW,44A,400V	

ČOV Moutnice

TAG No.	Název	Typ stroje	v.č.	Interval	prohlídka	Místo instalace	Parametry	Cena/ks
ČOV	M1	čerpadlo Flygt	3085.160		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-ČERPACÍ JÍMKA	2kW,4,8A,400V,ob.kolo 461
ČOV	M2	čerpadlo Flygt	3085.160		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-ČERPACÍ JÍMKA	2kW,4,8A,400V,ob.kolo 461
ČOV	M3	čerpadlo Flygt	3068.180		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-ČERPACÍ JÍMKA	2kW,4,9A,400V
ČOV	M4	čerpadlo Flygt	3068.180		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-ČERPACÍ JÍMKA	2kW,4,9A,400V
ČOV	M10	čerpadlo Flygt	3068.180		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-dešťová zdrž	2kW,4,9A,400V
ČOV	M21	čerpadlo Flygt	3085.182		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-vratný kal	1,4kW,3,5A,400V,ob.kolo 436
ČOV	M33	čerpadlo Flygt	3085.182		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-UN	1,4kW,3,5A,400V,ob.kolo 436
ČOV	M6	čerpadlo Flygt	3085.182		1. ročně	1. prohlídka	Moutnice-fekálie(nepoužívá)	1,4kW,3,5A,400V,ob.kolo 436

ČS Kuřim

TAG No.	Název	Typ stroje	v.č.	Interval	prohlídka	Místo instalace	Parametry	Cena/ks
ČS	2M1	čerpadlo Flygt	3085.182		1. ročně	1. prohlídka	ČS Kuřim (bývalá ČOV) LP	2kW, 4,6A, Y400V
ČS	2M2	čerpadlo Flygt	3085.183 MT		1. ročně	1. prohlídka	ČS Kuřim (bývalá ČOV) LP	2kW, 4,8A, Y400V

Za prodávajícího
V Praze dne 16.4.2024

.....
LK Pumpservice s.r.o.
Ing. Ondřej Kincl
jednatel

Za kupujícího
V Brně dne 9.4.2024

.....
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Ing. Daniel Struž, MBA
předseda představenstva