Výrobce: TRIDO, s.r.o., Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, IČO: 65278151, zápsán v OR KS Brno odd. C vložka 23178
Objednatel:
IČO: **Zápis v OR:**

Provozovatel:
IČO: **Zápis v OR:**

Datum: . 2023

DOKLAD O PROVEDENÍ FUNKČNÍ ZKOUŠKY A KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI

Výrobní čísla dveří/pohonu:

Kontrola dveří firmou TRIDO, s.r.o., Na Brankách 2290/3, 678 01 Blansko, IČO: 65278151 potvrzuje ve smyslu §7 odst. 3 a §46 odst. 5 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 sb. Provedení funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti dveří, s nouzovým odblokem a zeleným nouzovým tlačítkem splňujícím ČSN EN 13637:

Adresa montáže:

Umístění v objektu:

POTVRZENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI – VÝSLEDEK KONTROLY

Na základě funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti, provedené ve smyslu požadavků §7 vyhlášky č. 246/2001 Sb. prohlašuji, že výše uvedené výrobky **JSOU PROVOZUSCHOPNÉ**

ODŮVODNĚNÍ: Dveře jsou vybaveny nouzovým odblokem a zeleným únikovým tlačítkem splňujícím ČSN EN 13637 a pro případ výpadku elektrické energie zálohovým zdrojem s bezpečným napětím 12V, který zabezpečí plnou funkčnost dveří na nezbytně dlouhou dobu a splňují požadavky na bezpečnost.

Datum funkční zkoušky a kontrola provozuschopnosti: . 2023
Datum příští kontroly do . 2024

Funkční zkoušku a kontrolu provedl:

Provozovatel se tímto upozorňuje na povinnost zajišťovat pravidelné kontroly provozuschopnosti (viz. § 2, §4, §7 a §10 vyhlášky č. 246/2001 Sb.)

Doklad o funkční zkoušce a provozuschopnosti PBZ vydal OZO a odborný dozor provedl Michal Chovanec, č. osv. Z-TPO-112/2003

TRID
TRIDO, s.r.o., Na
678 01 Bl
DIČ: CZ65

[redacted]

manažer jakosti

[redacted]

odborný dozor

Pozn.: *toto prohlášení se vztahuje výlučně na výše uvedenou realizaci dveří, příloha: zápis o provedení servisní prohlídky*