



OBJEDNÁVKA



Číslo objednávky: N24/0864

Odběratel

Jméno: Plzeňská teplárenská, a.s.

Adresa: Doubravecká 2760/1

PSČ: 301 00 **Město:** PLZEŇ

Země: Česká republika

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 49790480 **DIČ:** CZ49790480

Zapsán u: B 392 vedená u Krajského soudu v Plzni

Telefon: [REDACTED]

Web: <https://www.pltep.cz/>

E-mail: [REDACTED]

Vyřizuje: [REDACTED]

Dodavatel

Jméno: [REDACTED]

Adresa: [REDACTED]

Forma úhrady: Platební příkaz, splatnost 30 dnů

Termín dodání/plnění: 31.05.2024

Místo dodání/plnění:

Areál ENERGETIKA, Hlavní areál ŠKODA Plzeň, ELÚ III, b. 123 ,
vjezd 8. brána - ul. Na Pomezí 28

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Na fakturu prosím vždy uvádějte číslo objednávky. Žádáme o zaslání potvrzené objednávky. Prosíme o správné zaokrouhlování cen na faktuře dle zákona o DPH 235/2004 sb. § 37, elektronické faktury prosím zasílejte na [REDACTED]

Objednáváme u Vás

na základě Vaší nabídky č. 24NA00281 ze dne 16.4.2024 a revize nabídky ze dne 22.4.2024:

1. Realizace akce "Nová klimatizační jednotka pro kompresorovou stanici" dle výše uvedené nabídky a Technického zadání, které tvoří nedílnou součást této objednávky

Cena celkem: [REDACTED]

Kč

Tato objednávka je zároveň návrhem na uzavření smlouvy.

Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je právnickou osobou, v níž má většinovou majetkovou účast územní samosprávný celek, a proto se na tuto smlouvu (dále také jen "smlouva"), v souladu s § 2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále také jen "Registr smluv").

Smluvní strany prohlašují, že se na smlouvu nevztahuje žádná z výjimek z povinností uveřejnění této smlouvy dle § 3 odst. 2 ZRS.

Smluvní strany dále prohlašují, že údaje o smluvní straně, se kterou objednatel uzavírá tuto smlouvu a cena tvoří obchodní tajemství a z tohoto důvodu budou tyto údaje (metadata) vyloučeny z uveřejnění v Registru smluv ve smyslu ust. § 5 odst. 6 ZRS.

Smluvní strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto smlouvu uveřejní v Registru smluv pouze objednatel, a to ve verzi pro uveřejnění, tj. po znečitelnění údajů (metadata), které tvoří obchodní tajemství, a to nejpozději do 10 dnů po podpisu této smlouvy.

Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru.



OBJEDNÁVKA

Dodavatel uvede číslo této objednávky na daňovém dokladu (faktuře), jinak nebude proplacena.

Plzeňská teplárenská a.s. požaduje vystavit a zaslat na všechna zdanitelná plnění a přijaté platby daňový doklad (dle Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH).

Dodavatel musí uvést u faktury v režimu přenesené daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA 41-43.

Dodavatel bere na vědomí svoji odpovědnost pro případ chybného použití číselného kódu klasifikace nebo nedodržení ustanovení § 92e Zákona č. 235/2004 Sb. o DPH. Pro takovýto případ dodavatel odpovídá objednateli za veškerou škodu, která objednateli vznikne v souvislosti s povinnostmi objednatele jako plátce DPH, které pro něho vyplývají z ustanovení § 92a Zákona č. 235/2004 Sb..

Smluvní strana, již je návrh na uzavření smlouvy určen, bere na vědomí, že Plzeňská teplárenská, a.s. provede úhradu za dodávky nebo služby, které jsou předmětem této objednávky pouze na transparentní bankovní účet registrovaný na finančním úřadu, pokud této povinnosti podléhá, např. registrací k DPH.


Faktury budou doručeny na adresu objednatele uvedenou výše nebo ve formátu PDF nebo ISDOC na e-mail:




Odběratel

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky

V Plzni dne 22.04.2024



Dodavatel potvrzuje, že akceptuje navrženou smlouvu a souhlasí s podmínkami uvedenými výše.



TECHNICKÉ ZADÁNÍ

NOVÁ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA PŘÍSTROJOVÉHO PROSTORU **KS**

1. Předmět díla

Předmětem díla je instalace nové klimatizační jednotky v přístrojovém prostoru kompresorové stanice zdroje Energetika společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. Dílo bude zhotovitelem realizováno formou dodávky „na klíč“.

Zhotovitel zajistí v rámci dodávky „na klíč“ především následující činnosti:

1. Vypracování projektové dokumentace pro provádění díla ve všech jejích stupních, částech a činnostech.
2. Dodání a montáž nové klimatizační jednotky pro klimatizování přístrojového prostoru kompresorové stanice budovy ELÚ III v rozsahu tohoto zadání a smlouvy.
3. Celkovou koordinaci dodávek, prací a služeb v rámci díla.
4. Provedení všech příslušných kontrol a zkoušek.
5. Uvedení díla do provozu po provedení zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou a v termínech uvedených ve smlouvě.
6. Vypracování dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli společně s dodávkovou dokumentací díla.
7. Provedení zaškolení pracovníků objednatele v potřebném rozsahu k obsluze a údržbě zařízení.

Zhotovitel se zavazuje provést všechny služby, práce a činnosti a zajistit dodávky všech věcí, i ty které nejsou specificky uvedené v technickém zadání a ve smlouvě, ale o kterých lze z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto služby, práce nebo věci byly v technickém zadání a ve smlouvě výslovně uvedeny.

2. Stávající stav

Přístrojový prostor kompresorové stanice nyní není klimatizován.

3. Nový požadovaný stav

Objednatel požaduje instalaci nové klimatizační jednotky do přístrojového prostoru kompresorové stanice pro odvedení ztrátového tepla transformátoru a NN rozvaděče.

Zhotovitel provede výpočet potřebného chladicího výkonu pro nové jednotky a vypracuje projektovou dokumentaci pro instalaci nového systému chlazení. Ztrátový výkon transformátoru bude 8 kW při zatížení odběrem KS a ztrátový výkon rozvaděče NN bude přibližně 3 kW.

Zhotovitel provede instalaci vnější i vnitřní klimatizační jednotky podle schválené projektové dokumentace. Vnější jednotka bude instalována nad střechou přístavku pro jízdní kola, vnitřní jednotka bude instalována pod stropem nad skříní výkonového transformátoru.

Prívod el. energie zhotovitel provede ze stávajícího NN rozvaděče v chlazeném prostoru.

Ovládání klimatizačních jednotek bude pomocí dálkového ovladače.

4. Zkoušky a uvedení do provozu

Zahájení příslušných zkoušek klimatizace je podmíněno ukončením řádně provedených montážních prací.

Objednatel k výše uvedenému poskytne příslušný obslužný personál, který bude zhotovitelem řádně proškolen. Příslušné provozní manipulace budou následně prováděny obsluhou objednatele dle pokynů odborného zástupce zhotovitele.

Proces příprav, zkoušek a uvádění do provozu bude zahrnovat následující fáze:

- ukončení montáže
- provedení výchozí revize elektro

Pro úspěšné absolvování příslušných fází zajistí zhotovitel k tomu potřebné činnosti, podklady a dokumenty. Ukončení příslušných fází bude řádně zhotovitelem dokumentováno a potvrzeno zástupcem objednatele.

5. Zkušební provoz a předání díla

Zkušební provoz díla v délce trvání 30 kalendářních dnů bude zahájen po úspěšném uvedení klimatizace do provozu a odzkoušení jejich funkcí.

V rámci zkušebního provozu:

- a) budou provedeny zhotovitelem potřebné změny a úpravy předmětu díla vedoucí k odstranění veškerých vad a nedodělků vážnoucích na předmětu díla,
- b) bude zhotovitelem aktualizována příslušná dokumentace (např. Dokumentace skutečného provedení díla, atd.),
- c) zhotovitel se zavazuje bezodkladně řešit a odstraňovat veškeré vady a nedodělky vážnouce na předmětu díla. O jejich vzniku bude zhotovitel v případě zjištění objednatelem neprodleně informován.

Závěrečný akt protokolárního předání a převzetí díla po uplynutí zkušebního provozu v délce trvání 30 dní bude proveden smluvními stranami pouze při současném splnění podmínek (nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak):

- dílo plní veškeré požadované vlastnosti a funkce v souladu s dobrou inženýrskou praxí a příslušnými ustanoveními smlouvy,
- dílo je prosté vad a nedodělků,
- byla předána Dokumentace skutečného provedení a Návod k použití.

6. Požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno dle platné a objednatelem připomínkové projektové Dokumentace pro provádění díla.

Obecné požadavky na provedení díla zhotovitelem

Kompletní akce bude realizovaná formou dodávky "na klíč".

Zhotovitel zajistí vhodným způsobem nešíření prachu při stavebních pracích.

Zhotovitel bude provádět činnosti způsobem výrazně neomezujícím provoz v objednateli.

Před zahájením prací zhotovitel vytyčí a označí místo provádění díla v souladu s pravidly BOZP.

Pro veškeré činnosti bude zhotovitel využívat pouze prostory objednatelem předané a k danému účelu určené.

Zhotovitel bude průběžně udržovat pořádek a po ukončení prací zajistí řádný úklid místa provádění díla.

Vést řádným způsobem stavební deník.

Kompletní zařízení místa provádění díla zajišťuje v rámci předmětu díla zhotovitel. Energie nezbytné

pro provedení díla dává objednatel k dispozici zdarma v místě provádění díla.

Objednatel dále umožní zdarma využívat pro potřeby přípravy a realizace díla sociální zařízení (WC, sprchy), nikoliv však šatnu.

Ostrahu zařízení místa provádění díla, včetně předaného pracoviště zajišťuje na své náklady, riziko a nebezpečí zhotovitel.

Objednatel zajistí na vyžádání zhotovitele (min. 2 dny předem) Povolení ke svařování, broušení a pálení, bude-li to s ohledem na povahu prací a místní podmínky nutné. Následný dozor po předchozím prokazatelném ukončení prací na pracovišti (prokazuje se denně zápisem do zvláštního deníku v kanceláři směnových inženýrů) zajišťuje objednatel.

7. Požadavky na dokumentaci

Dokumentace bude vyhotovena v souladu s požadavky objednatele.

Dokumentace bude zpracována ve formátech A-CAD *.dwg, MS Word, MS Excel apod. dle požadavků objednatele. Každý stupeň dokumentace bude předáváný jak v papírové podobě dle tabulky „Množství a rozsah dokumentace“, tak elektronicky na flash disku.

Zhotovitel dodá ke každé klimatizační jednotce „Evidenční knihu pro zařízení s chladičem“ pro záznamy o opravách a revizích.

Množství a rozsah dokumentace

Dokumentace bude zhotovitelem zpracována minimálně v rozsahu:

název dokumentace	min. počet vyhotovení
Projektová dokumentace pro provádění díla	2 paré
Dokumentace skutečného provedení díla	3 paré
Návod k použití	3 paré

Školení obsluhy a údržby

Zhotovitel prokazatelně zajistí proškolení obsluh a údržby objednatele v dostatečném rozsahu a kvalitě nezbytných pro řádný provoz a udržování díla v souladu s Návodem k použití a provozními předpisy výrobce.

Zpracoval: XXXXXXXXXX
16. 4. 2024