

č. j. Spr 297/2024-

## Okresní soud v Havlíčkově Brodě

Husova 2895, 580 25 Havlíčkův Brod

tel. 569 493 111, fax: 569 493 150, IČ 00024937, e-mail: podatelna@osoud.hbr.justice.cz, ID DS: hgjabnm

NAŠE ZNAČKA: Spr 297/2024

VAŠE ZNAČKA:

VYŘIZUJE: Alena Čeledová

DNE: 15. března 2024

Výtahy-elektro spol. s r.o.  
U Traplů 77  
**580 01 Havlíčkův Brod**

### Objednávka

Objednáváme u Vás

- opravu výtahu pro veřejnost v budově soudu – odstranění zjištěných odchylek dle bodu I. Inspekčního nálezu, a to dle Vaší nabídky ze dne 17.1.2024.

Předběžná cena dle nabídky činí 224.286 Kč s DPH.

Fakturu za provedenou práci zašlete na naši adresu.

Děkujeme za vyřízení.

Ing. Jana Hermanová  
ředitelka správy soudu

A.Čeledová, tel. 569 493 114  
e-mail: aceledova@osoud.hbr.justice.cz

Alena  
Čeledová

Digitálně podepsal  
Alena Čeledová  
Datum: 2024.03.15  
10:06:16 +01'00'

*Potvrzuji objednávku k 11.04.2024*

**VÝTAHY** Výtahy- elektro.  
**ELEKTRO** spol. s r.o.

## Cenová nabídka č. 24/006

**Pro:**  
ČR - Okresní soud v Havlíčkově Brodě  
Husova 2895  
Havlíčkův Brod  
p. Alena Čeledová

**Dodavatel:**  
Výtahy - elektro spol. s r.o.  
Provozovna Strojírenská 700  
Havlíčkův Brod 580 01

IČ: 48154539  
DIČ: CZ48154539

Tel.777 083 811  
[ligmajer@vytahy-elektro.cz](mailto:ligmajer@vytahy-elektro.cz)

Vážená paní,  
na základě Vaší poptávky a osobního jednání s naším technikem panem  
██████████ předkládáme cenovou nabídku.  
Tato nabídka je zaměřena na odstranění nedostatků a rizik, zjištěných při  
Inspekční prohlídce výtahů:

**Varianta A:** vstupní hala „A“ (LVO 380 kg, v.č. 099, r.v.2002, 0,63 m/s , 6/6)  
**Varianta B:** vstupní hala „B“ (HVO 300 kg, v.č. 100, r.v.2002, 0,62 m/s , 5/5)

umístěných v budově **Okresního soudu v Havlíčkově Brodě, Husova 2895, Havlíčkův Brod.**

Tato inspekční prohlídka byla provedena dne 13.03.2023.

**Varianta A:** vstupní hala „A“ (LVO 380 kg, v.č. 099, r.v.2002, 0,63 m/s , 6/6)

### Specifikace odstranění zjištěných odchylek dle bodu I. Inspekčního nálezu:

Č.1.4. - dodávka řídicího rozvaděče vč. elektroinstalace, demontáž a montáž a úprava el. instalace řízení ovladače s klíčkem vč. nastavení funkce přivolávacího zařízení výtahu při požáru

Č.2.11. - dodávka a doplnění sklopného nárazníku a bezpečnostního spínače na strop klece výtahu, montáž a úprava el. instalace

Č.5.9. - dodávka a doplnění nouzového osvětlení na strop klece výtahu, montáž a úprava el. instalace

Č. 10.5. - dodávka a montáž ovládacího zařízení revizní jízdy do prohlubně výtahu, přepojení a úprava elektroinstalace v šachtě a ve strojovně

**Specifikace odstranění zjištěných neshod (rizik) dle bodu II. Inspekčního nálezu:**

- Č.1 a 2 - označení únikových prostor v prohlubni šachty a na stropě klece
- Č.3 – úprava dveří pro vstup do strojovny z vnitřní strany pro otevření bez použití klíče
- Č.4 – není součástí nabídky

**Tyto neshody a rizika budou odstraněny výměnou elektroinstalace řídicího systému výtahu, doplněním komponentů a bezpečnostních tabulek**

**Specifikace opravy a úpravy - položkový rozpočet:**

Rozvaděč řízení výtahu vč. projektové dokumentace - obsahuje frekvenční řízení, hlídání sledu fází  
náhradní zdroj, digitální signalizaci  
Ovladač revizní jízdy na strop klece vč. nouzového osvětlení  
Ovladač revizní jízdy do prohlubně šachty  
Doplnění ovladače s klíčkem do nástupní stanice pro režim chování výtahu při požáru  
Přepojení a zapojení s úpravou stávajících automatických kabinových dveří BUS  
Kabeláž šachty a strojovny vč. zásuvek 230V, stop tlačítek, konektorů, kabely AVG  
Snímače polohy s úpravou uchycení vč. magnetů  
Nerez tlačítka přivolávače do stanice s displejem 6 x  
Úprava osvětlení kabiny - osvětlení LED min intenzita 100 lx  
Kabinové tablo do kabiny vč. maticového displeje, nouzového osvětlení, tlačítka znovu otevření dveří,  
tlačítka zvonku sdruženého s komunikačním zařízením na vyprošťovací službu  
GSM modul  
Demontáž stávající el. instalace vč. ekologické likvidace  
Úprava dveří pro vstup do strojovny z vnitřní strany pro otevření bez použití klíče  
Dodávka a montáž označení únikových prostor v šachtě  
Montáž elektroinstalace, nastavení a zkouška po opravě  
Cestovní a režijní náklady

224,285,60 Kč s DPH

**Celková cena za odstranění nedostatků a rizik bez DPH**

**185.360,- Kč**

DPH bude účtováno dle platného zákona o DPH

**Výtahy – elektro, spol. s r. o.,**

**provozovna Strojírenská 700, 580 01 Havlíčkův Brod**

Tel. / fax: 569 425 077 e-mail: [info@vytahy-elektro.cz](mailto:info@vytahy-elektro.cz) [www.vytahy-elektro.cz](http://www.vytahy-elektro.cz)

Ev. č. oprávnění: 0297/6/20/ZZ-M,O,R,Z/E-e

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 227425.



**ISO 9001**

UL-C (Certification)