

SLABOPROUDÉ ROZVODY

Stavba : HaDivadlo, Alfa pasáž, ul. Poštovská/Jánská, Brno

Stupeň projektové dokumentace : Prováděcí nabídka

Rozšíření místního rozhlasu v HaDivadle pro Centrum experimentálního divadla, příspěvkovou organizaci

Popis	Počet	Dodávka		Montáž		Celkem bez DPH
		Jedn.cena	Celkem	Jedn.cena	Celkem	
Rozhlasová ústředna						
JPA 1186 rozhlasová ústředna s internetovým rádiem - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, priorita, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, vestavěný audio modul pro gongy a hlášení. Z výroby je nastaveno a nahráno: Chime 1 = gong spustitelný tlačítkem na předním panelu, Chime 2 = evakuační hlášení v češtině spustitelné tlačítkem na předním panelu, Chime 3 = evakuační hlášení v češtině spustitelné spínacím kontaktem na zadním panelu. Servisním zásahem je možné všechny tři audio soubory editovat.	1,0	12990,00	12990,00	2500,00	2500,00	15 490,00 Kč
PA 600 přepážkový mikrofon s přehrávačem hlášení - gong, priorita, audio modul pro 6 hlášení, upload hlášení přes USB jako Mp3 soubory, programovatelné chování, Line-in vstup, logický výstup aktivity, indikace, nastavení hlasitosti vstupu, mikrofonu i hlášení odděleně, kardioidní směrová char.	1,0	3893,00	3893,00	1290,00	1290,00	5 183,00 Kč
NS 101 konvertor ze 100V úrovně na linkový signál	1,0	1289,00	1289,00	560,00	560,00	1 849,00 Kč
Police pro uložení JPA 1186	1,0	2900,00	2900,00	800,00	800,00	3 700,00 Kč
Reproduktory do hlediště						
WX802MK2/B 2-pásmový reproduktor 8"+1", 140/70 W @ 16 Ohm / 60 W @ 100V, černý	2,0	5777,00	11554,00	850,00	1700,00	13 254,00 Kč
UPS pro rozhlas						
katalogové hodnoty - výkon 1350W, při 50% zatížení zálohování 16 min., při 75% zatížení zálohování 9 min., při 100% zatížení zálohování 5,5 min., při zatížení 448W zálohování 24 min.	1,0	28534,00	28534,00	450,00	450,00	28 984,00 Kč
Spínací relé						
95853 FINDER PATICE 95.85.3	6,0	89,00	534,00	120,00	720,00	1 254,00 Kč
146760 FINDER RELÉ 40.52.9.024.0000 8A 24VDC	6,0	121,00	726,00	50,00	300,00	1 026,00 Kč
ETI ROZVODNICE ECH24PT 24M IP65	1,0	1030,00	1030,00	358,00	358,00	1 388,00 Kč
Rozšíření rozvodného vedení pro stanici obsluhy, pro reproduktory do hlediště a pro audiosignál do ústředny inspicie						
Hodinová sazba - vyhledání a úprava tras pro rozvodné vedení	64,0	0,00	0,00	460,00	29440,00	29 440,00 Kč
Elektroinstalační materiál	1,0	12000,00	12000,00	0,00	0,00	12 000,00 Kč
Ostatní						

Celkové přezkoušení, koordinační zkoušky, předání a zaučení obsluhy	1,0	0,00	0,00	4600,00	4600,00	4 600,00 Kč
Dopravné	1,0	1600,00	1600,00	0,00	0,00	1 600,00 Kč
Celkem bez DPH			77 050,00 Kč		42 718,00 Kč	119 768,00 Kč
DPH 21%			16 180,50 Kč		8 970,78 Kč	25 151,28 Kč
Celková cena s DPH						144 919,28 Kč

Popis a návrh řešení:

Cenová nabídka obsahuje dodávku a montáž nové 100V rozhlasové ústředny pro místní rozhlas s možností automatického evakuačního hlášení a možností hlášení ze stanoviště obsluhy. Dále obsahuje dodávku a montáž stanoviště obsluhy vedle požárního tabla u jeviště a 2ks reprosoustav 100V do hlediště. Napájení 100V rozhlasové ústředny bude zálohováno UPS. Rozhlasová ústředna bude reagovat na vyhlášení požárního poplachu zařízením EPS (spínací kontakt). Tento signál zajistí dodavatel EPS. V případě vyhlášení požárního poplachu EPS se automaticky vypne ozvučení sálu (zajistí dodavatel EPS) a rozhlasová ústředna bude vysílat evakuační hlášení do vstupu stávající rozhlasové ústředny 100V (do stávajících reproduktorů 100V rozhlasu a do ústředny inspic na vstup - součinnost nastavení zajistí provozovatel) a do nově vybudovaných 2ks 100V reproduktorů do hlediště (součástí této nabídky) .

Cenová nabídka neobsahuje případnou dodávku a montáž technické skříně pro umístění nové 100V rozhlasové ústředny a příslušenství. Navrhované umístění zařízení nové 100V rozhlasové ústředny a UPS je za zdí stávající ústředny na podlaze (zásuvka 230V).

V Brně dne 27.3.2024

