

# Soupis provedených prací a dodaného materiálu

**Dodavatel:**

**INVART servis s.r.o.**

tel.: [REDACTED]

Březová 527, 734 01 KARVINÁ - Ráj

IČ 25 85 48 01

DIČ CZ25854801

Společnost je vedena u Krajského obchodního soudu v Ostravě oddíl C, vložka 22198.

**Objednavatel:**

**Technické služby Karviná, a.s.**

Bohumínská 1878, 735 06 Karviná - Nové - Město

IČ 65138082

Konečný příjemce : Výměna kalového čerpadla - odvodnění prostoru ul. U Trati - Karviná Fryštát  
Zjištění závady, čerpání vody čerpadlem a vyvážení jímky auty  
Demontáže strojovny, zpřístupnění čerpací stanice, hrubé čištění jímky stanice  
Kontrola elektroinstalace, kontrola plováků stanice  
Oprava strojovny, demontáž a montáž příruby čerpadla  
Výměna čerpadla kalového 7,5 kW 400V  
Oprava elektroinstalace rozvaděčů, zprovoznění plováků

<b>ROZPIS</b>	jedn.	Počet	cena za J	Cel. bez DPH
<i>Dodávka a montáž kalového čerpadla</i>	soub	1	116465	116465
<i>Oprava strojovny, čerpání vody</i>	soub	1	26370	26370
<i>Oprava elektrorozvaděčů strojovny čerpadla</i>	soub	1	21200	21200
<i>Multicár s hydraulickou rukou</i>	soub	1	6500	6500
				0
				0
				0
<i>doprava</i>	km	16	15	240
Základ DPH 21%	170775	170775		<b>170775</b>
DPH 21%	0,21	35863	35863	<b>35863</b>
<b>CELKEM s DPH v Kč</b>				<b>206638</b>

Vyhotoveno dne: \_\_\_\_\_

10.4.2024

\_\_\_\_\_  
Převzal objednavatel

\_\_\_\_\_  
Dodavatel

Pozn. : Tento soupis provedených prací a dodaného materiálu nahrazuje předávací protokol.

Je nutno zvýšit u dodavatele el. energie vstupní jističe na 3x32ampér.  
Doporučuji vyměnit betonový kryt jímky před stanicí, jsou zkorodovaná vrata oplocení,  
zkorodované panty krytů čerpací stanice a doporučuji odstranit větve  
přesahující ze sousedního pozemku nad čerpací stanicí.