

**DODACÍ LIST / DAŇOVÝ DOKLAD** ze dne ..... ev. č. ....

**DODAVATEL:**

**FAMOS - PŘEROVSKÁ  
VODOINSTALAČNÍ spol. s r.o.**  
Kratochvilova 41, 750 02 Přerov  
IČ: 26861283 DIČ: CZ26861283

**ODBĚRATEL:**

klvarova 6

| předmět DODÁVKY                        | množství | cena/ks      | cena celkem    |
|--|----------|--------------|----------------|
| Objímka s hlavou 1"                    | 1        | 20           | 20             |
| Spina hadicová                         | 2        | 10           | 10             |
| Vstávka 1/2"                           | 1        | 87           | 87             |
| koleno mosaz 3/4"                      | 2        | 123          | 123            |
| — " — 1/2"                             | 3        | 45           | 45             |
| — " — 3/8"                             | 2        | 33           | 66             |
| Redukce mosaz 3/4" 1/2"                | 1        | 32           | 32             |
| Vstávka mosaz 3/4" 1/2"                | 1        | 46           | 46             |
| šroubení rad. 3/8"                     | 2        | 61           | 122            |
| Přechodka 1/2-3/4"                     | 2        | 169          | 338            |
| Obložka 1/2/60                         | 2        | 142          | 284            |
| koleno HT 45° 32                       | 1        | 24           | 24             |
| koleno HT 45° 32                       | 1        | 24           | 24             |
| Odběrka HT 90° 60x60                   | 1        | 41           | 41             |
| Tabka HT 60-250                        | 1        | 39           | 39             |
| — " — 32-100                           | 1        | 78           | 78             |
| Redukce HT 60-32                       | 1        | 32           | 32             |
| Doprava: Hadice zahradní plastová 1/2" | 1ks      | 62           | 62             |
| Trubka Cer 1/2x1                       | 1m       | 202          | 202            |
| DPH %                                  | DPH Kč   | Celkem s DPH | Celkem bez DPH |
|  |          |              | 1.703,-        |

Předal:

Převzal:

Č.OP:

Souhlasím s rozsahem provedených prací a dodaným materiálem

**DODACÍ LIST / DAŇOVÝ DOKLAD** ze dne ..... ev. č. ....

**DODAVATEL:**

**FAMOS - PŘEROVSKÁ  
VODOINSTALAČNÍ spol. s r.o.**  
Kratochvílova 41, 750 02 Přerov  
IČ: 26861283 DIČ: CZ26861283

**ODBĚRATEL:**

KLIVAROV 6

| předmět DODÁVKY  | množství | cena/ks      | cena celkem    |
|--|----------|--------------|----------------|
| Výměna ply. kotle Osazení a dopojení<br>na rozvod topení a vody a plynu<br>Napláštění a prozkoušení těsnosti.<br>Napojení kování vody.<br>Zednická práca, pára, spuštění | 1 kpl    | 8.100,-      | 8.100,-        |
| Montáž   | 1 kpl    | 13.200,-     | 13.200,-       |
| kotel Prothorm Tiger Condens   | 1        | 65.026,-     | 65.026,-       |
| Odkouření revizní DN 80/125  | 1        | 1.485,-      | 1.485,-        |
| - " - DN 80/125 87°  | 1        | 835,-        | 835,-          |
| - " - vert. kón. adapter 80/125  | 1        | 550,-        | 550,-          |
| - " - brzdka 80/125  | 1        | 675,-        | 675,-          |
| Náložka Adaplast kondens   | 1        | 206,-        | 206,-          |
| Magnetický filtr ULTIMA 3/4"   | 1        | 2.608,-      | 2.608,-        |
| Kohout kulový 5/1 3/4"   | 2        | 197,-        | 394,-          |
| Trubka Witzenmann 1/2"   | 0,4 m    | 226,-        | 90,-           |
| - " - 3/4"   | 2,2 m    | 225,-        | 495,-          |
| Motice - " - 3/4"  | 8        | 34,-         | 272,-          |
| Doprava:   | 1 kpl    | 180,-        | 180,-          |
| Pěna pistole   | 1        | 170,-        | 170,-          |
| DPH %  | DPH Kč   | Celkem s DPH | Celkem bez DPH |
|  |          |              | 94.286,-       |

Předal: [redacted] al: [redacted] Č.O.P:  
Souhlasím s rozsahem provedení a dodaným materiálem

Vojtěch Ticháček

Servis-opravy-revize plynových spotřebičů

IČO:87663376

Adresa provozovny: Č. Drahlovského 3, 750 02 Přerov, [REDACTED]

Protokol o odstavení / vyřazení spotřebiče z provozu z důvodu:

1. vysokého obsahu Co ve spalinách 2. nefunkčnosti bezpečnostních prvků ③ neopravitelnosti výrobku  
4. Jiné, popis: \_\_\_\_\_

Jméno

Zákazník:

Adresa

Zařízení

① Plynový ohřívač TUV Typ: ZASOBNÍK THERIOLA

Comax: ppm, Tah komínu: Pa, Tep. Spalin: °C, Co okolí: ppm

2. Plynové podokenní topidlo: \_\_\_\_\_

Comax: ppm, Tah komínu: Pa, Tep. Spalin: °C, Co okolí: ppm

3. Plynové topidlo do komína: \_\_\_\_\_

Comax: ppm, Tah komínu: Pa, Tep. Spalin: °C, Co okolí: ppm

4. Plynový kotel: \_\_\_\_\_

Comax: ppm, Tah komínu: Pa, Tep. Spalin: °C, Co okolí: ppm

Poznámky: Je nutné provést servisní prohlídku pl. Spotřebiče!

PRASKLA SPALINÁ ZÁSOBNÍK. DOPORUČUJI VYMĚNU FUNKČNÍHO PLYNOVÉHO KOTCE

THERIOLA Z DŮVODU STÁRÍ A VÝKONNOSTI VÝHŘEV. DOPORUČUJI VYMĚNU ZA

KONDENZAČNÍ PROTOKALY KOTEC

v PILÉHOVĚ dne: 18.12.2021

P [REDACTED] ele: [REDACTED]