

<b>PROJEKT EPC</b>			<b>104 935 000</b>
<b>01 SSOK - Prostějov - AB</b>			<b>2 580 400</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>844 900</b>
Zateplení půdy AB	455 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	391 900
Zateplení půdy dílny	466 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	401 400
Projektová dokumentace			51 600
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>1 084 200</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství	80 kW		250 600
Komín a odkouření			94 000
Samostatná větev pro služebnu 24h			187 900
MaR + elektro			391 500
Ostatní montáže a materiál			94 000
Projektová dokumentace			66 200
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>58 700</b>
Doplnění TRH s aretací	44 ks	1 100 Kč/ks	48 400
Aretace TRH	88 ks	80 Kč/ks	7 040
Projektová dokumentace			3 260
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>592 600</b>
LED reflektor 10 W	15 ks	1 370 Kč/ks	20 550
LED reflektor 30 W	4 ks	1 870 Kč/ks	7 480
LED reflektor 50 W	4 ks	2 200 Kč/ks	8 800
LED svítidlo 12 W	48 ks	1 520 Kč/ks	72 960
LED svítidlo 15 W	6 ks	1 970 Kč/ks	11 820
LED svítidlo 18 W	15 ks	1 740 Kč/ks	26 100
LED svítidlo 30 W	73 ks	2 080 Kč/ks	151 840
LED svítidlo 43 W	91 ks	2 510 Kč/ks	228 410
Projektová dokumentace			64 640
<b>02 CSS Prostějov</b>			<b>8 147 500</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>5 421 000</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna 3C	420 kW		1 373 900
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna 9K	580 kW		1 885 700
Komíny a odkouření	2 ks		524 400
MaR + elektro			704 800
Ostatní montáže a materiál			601 400
Projektová dokumentace			330 800
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>2 726 500</b>
EM 180°, 3W, IP54	6 ks	2 700 Kč/ks	16 200
EM, 1W, IP20	19 ks	2 120 Kč/ks	40 280
LED panel 27 W	189 ks	2 160 Kč/ks	408 240
LED svítidlo 12 W	252 ks	1 560 Kč/ks	393 120
LED svítidlo 15 W	83 ks	1 970 Kč/ks	163 510
LED svítidlo 18 W	201 ks	1 740 Kč/ks	349 740
LED svítidlo 22 W	2 ks	2 380 Kč/ks	4 760
LED svítidlo 30 W	267 ks	2 080 Kč/ks	555 360
LED svítidlo 43 W	183 ks	2 510 Kč/ks	459 330
LED svítidlo 6 W	18 ks	1 620 Kč/ks	29 160
Projektová dokumentace			306 800
<b>03 DnZ Nezamyslice - hl. budova</b>			<b>5 215 700</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>4 402 000</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství	438 kW		1 499 200
Komín a odkouření			291 300
Nový plynovod			135 200
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	3 větve	75 333 Kč/ks	226 000
Úprava větve pro ohřev TV (čerpadlo, armatury, potrubí)	1 ks	40 700 Kč/ks	40 700
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	2 ks	28 200 Kč/ks	56 400
MaR + elektro			761 500
Potrubí a armatury			169 000
Nové izolace (kotelna, strojovna, vyvedení výkonu do zámku)			167 300
Ostatní montáže a materiál			732 000
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			54 800
Projektová dokumentace			268 600
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>813 700</b>

EM, 1W, IP20	9 ks	2 120 Kč/ks	19 080
LED panel 27 W	3 ks	2 160 Kč/ks	6 480
LED svítidlo 12 W	257 ks	1 530 Kč/ks	393 210
LED svítidlo 15 W	7 ks	1 970 Kč/ks	13 790
LED svítidlo 18 W	38 ks	1 740 Kč/ks	66 120
LED svítidlo 24 W	4 ks	1 970 Kč/ks	7 880
LED svítidlo 30 W	95 ks	2 080 Kč/ks	197 600
LED svítidlo 43 W	5 ks	2 510 Kč/ks	12 550
Projektová dokumentace			96 990
<b>04 Domov Paprsek Olšany - hl. budova</b>			<b>3 841 800</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>285 300</b>
Zateplení půdy stará budova	311 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	267 900
Projektová dokumentace			17 400
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>2 535 400</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství	180 kW		516 800
Komín a odkouření			191 100
Nový plynovod			72 500
Automatické dopouštění + CHUV			44 800
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	4 větve	75 325 Kč/ks	301 300
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	4 ks	28 200 Kč/ks	112 800
MaR + elektro			548 200
VZT kotelny			54 800
Potrubí a armatury			90 700
Nové izolace			73 300
Ostatní montáže a materiál			324 200
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			50 100
Projektová dokumentace			154 800
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>1 021 100</b>
LED svítidlo 12 W	341 ks	1 550 Kč/ks	528 550
LED svítidlo 15 W	143 ks	1 970 Kč/ks	281 710
LED svítidlo 22 W	38 ks	2 380 Kč/ks	90 440
Projektová dokumentace			120 400
<b>05 DpS Radkova Lhota - hl. budova</b>			<b>0</b>
<b>06 DpS Tovačov - PO - A, B, C</b>			<b>0</b>
<b>07 Domov seniorů Prostějov</b>			<b>4 396 800</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>4 396 800</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství	580 kW		1 892 000
Komín a odkouření			307 000
Nový plynovod			88 200
Rozdělovač + sběrače			108 100
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	2 větve	75 350 Kč/ks	150 700
Úprava větve pro ohřev TV (čerpadlo, armatury, potrubí)	1 větve	40 700 Kč/ks	40 700
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	2 ks	28 200 Kč/ks	56 400
Nový ohřev TV s AKU (výměník, armatury, AKU nádrží)			407 800
MaR + elektro			313 200
Potrubí a armatury			153 300
Nové izolace (kotelna, strojovna)			120 300
Ostatní montáže a materiál			436 000
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			54 800
Projektová dokumentace			268 300
<b>08 SLŠ Hranice - Jurikova</b>			<b>11 003 400</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>6 730 500</b>
Zateplení půdy stará budova	1 021 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	879 800
Zateplení půdy nová budova	738 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	635 500
Výměna oken a dveří nová budova	397 m <sup>2</sup>	11 709 Kč/m <sup>2</sup>	4 648 300
Dozdívky	12 m <sup>2</sup>	13 000 Kč/m <sup>2</sup>	156 000
Projektová dokumentace			410 900
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>2 395 100</b>
Doplnění TRH s aretací	46 ks	1 100 Kč/ks	50 600
Aretace TRH	46 ks	80 Kč/ks	3 680
IRC	182 ks	11 903 Kč/ks	2 166 400
Hydraulické vyvážení			28 600

Projektová dokumentace			145 820
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>1 877 800</b>
EM, 1W, IP20	40 ks	2 120 Kč/ks	84 800
LED panel 27 W	92 ks	2 160 Kč/ks	198 720
LED reflektor 125 W	2 ks	6 720 Kč/ks	13 440
LED svítidlo 12 W	159 ks	1 530 Kč/ks	243 270
LED svítidlo 15 W	34 ks	1 970 Kč/ks	66 980
LED svítidlo 18 W	15 ks	1 740 Kč/ks	26 100
LED svítidlo 22 W	28 ks	2 380 Kč/ks	66 640
LED svítidlo 24 W	5 ks	1 970 Kč/ks	9 850
LED svítidlo 30 W	430 ks	2 080 Kč/ks	894 400
LED svítidlo 43 W	23 ks	2 510 Kč/ks	57 730
Projektová dokumentace			215 870
<b>09 SLŠ Hranice - Jungmannova</b>			<b>1 415 000</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>947 700</b>
Zateplení půdy	1 033 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	889 800
Projektová dokumentace			57 900
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>60 700</b>
Doplnění TRH s aretací	44 ks	1 100 Kč/ks	48 400
Aretace TRH	112 ks	80 Kč/ks	8 960
Projektová dokumentace			3 340
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>406 600</b>
EM, 1W, IP20	1 ks	2 120 Kč/ks	2 120
LED svítidlo 12 W	36 ks	1 520 Kč/ks	54 720
LED svítidlo 15 W	4 ks	1 970 Kč/ks	7 880
LED svítidlo 18 W	4 ks	1 740 Kč/ks	6 960
LED svítidlo 24 W	3 ks	1 970 Kč/ks	5 910
LED svítidlo 30 W	90 ks	2 080 Kč/ks	187 200
LED svítidlo 43 W	6 ks	2 510 Kč/ks	15 060
LED svítidlo 6 W	40 ks	1 620 Kč/ks	64 800
Projektová dokumentace			61 950
<b>10 Gymnázium Olomouc-Hejčín</b>			<b>11 903 800</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>1 597 200</b>
Zateplení půdy budova A	1 741 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	1 499 700
Projektová dokumentace			97 500
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>4 763 800</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna B	420 kW		1 377 600
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna C	160 kW		493 400
Komíny a odkouření			437 000
Rozdělovače + sběrače			172 900
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	6 větví	65 933 Kč/ks	395 600
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	2 ks	28 200 Kč/ks	56 400
Nový ohřev TV s AKU (výměník, armatury, AKU nádrží) - kotelna B			313 200
MaR + elektro			783 100
Ostatní montáže a materiál			389 000
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			54 800
Projektová dokumentace			290 800
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>5 542 800</b>
Doplnění TRH s aretací	100 ks	1 100 Kč/ks	110 000
Aretace TRH	100 ks	80 Kč/ks	8 000
IRC	500 ks	10 024 Kč/ks	5 011 800
Hydraulické vyvážení			75 200
Projektová dokumentace			337 800
<b>11 SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B, C</b>			<b>8 285 500</b>
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>2 757 200</b>
Doplnění TRH s aretací	60 ks	1 100 Kč/ks	66 000
Aretace TRH	60 ks	80 Kč/ks	4 800
IRC	240 ks	10 337 Kč/ks	2 480 900
Hydraulické vyvážení			37 600
Projektová dokumentace			167 900
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>5 528 300</b>
LED svítidlo 15 W	2 070 ks	1 970 Kč/ks	4 077 900

LED svítidlo 6 W	500 ks	1 620 Kč/ks	810 000
Projektová dokumentace			640 400
<b>12 SŠ polytechnická Olomouc</b>			<b>18 529 600</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>8 817 400</b>
Zrušení akumulčních nádrží 3x 100 m <sup>3</sup> pro VS			391 500
Kompaktní primární VS osazená na rámu včetně příslušenství			3 445 600
Nová příprava TV rychloohřevem s AKU, 5xKK s pohonem cirkulace			751 800
Vyvážení soustavy páteřních rozvodů areálu			391 500
Rozdělovač + sběrač PS1			70 200
Směšovací okruhy (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí) PS1-5	20 větví	73 915 Kč/ks	1 478 300
MaR + elektro (VS, PS1-5)			1 472 200
Ostatní montáže a materiál			238 900
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			39 200
Projektová dokumentace			538 200
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>4 401 700</b>
Výměna TRV	409 ks	1 250 Kč/ks	511 250
Doplnění TRH s aretací	66 ks	1 100 Kč/ks	72 600
Aretace TRH	66 ks	80 Kč/ks	5 280
IRC	343 ks	10 180 Kč/ks	3 491 800
Hydraulické vyvážení			51 200
Projektová dokumentace			269 570
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>5 310 500</b>
LED panel 27 W	78 ks	2 160 Kč/ks	168 480
LED reflektor 125 W	8 ks	6 720 Kč/ks	53 760
LED reflektor 50 W	6 ks	1 980 Kč/ks	11 880
LED reflektor 80 W	24 ks	4 680 Kč/ks	112 320
LED svítidlo 12 W	167 ks	1 530 Kč/ks	255 510
LED svítidlo 15 W	27 ks	1 970 Kč/ks	53 190
LED svítidlo 18 W	41 ks	1 740 Kč/ks	71 340
LED svítidlo 22 W	43 ks	2 380 Kč/ks	102 340
LED svítidlo 30 W	861 ks	2 080 Kč/ks	1 790 880
LED svítidlo 43 W	828 ks	2 510 Kč/ks	2 078 280
LED svítidlo 6 W	34 ks	1 620 Kč/ks	55 080
Projektová dokumentace			557 440
<b>13 SŠ řezbářská Tovačov</b>			<b>6 324 400</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>5 341 800</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 1	208 kW		548 200
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 2	90 kW		271 000
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna Hala 3	208 kW		548 200
Nový plynovod			283 500
Komíny a odkouření			271 600
Expanze včetně příslušenství	3 ks		122 600
Automatické dopouštění + CHUV	3 ks		134 400
Rozdělovače + sběrače			68 100
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	4 větve	75 300 Kč/ks	301 200
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	4 ks	28 200 Kč/ks	112 800
Příprava TV hala 3 (nepřímotopný ohřívák, rozvod, armatury)			213 900
Nové izolace (kotelny, strojovny)			123 100
MaR + elektro			1 409 600
Ostatní montáže a materiál			537 200
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			70 500
Projektová dokumentace			325 900
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>405 100</b>
Výměna TRV	149 ks	1 250 Kč/ks	186 250
Doplnění TRH s aretací	149 ks	1 100 Kč/ks	163 900
Aretace TRH	149 ks	80 Kč/ks	11 920
Hydraulické vyvážení			18 700
Projektová dokumentace			24 330
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>577 500</b>
LED svítidlo 12 W	51 ks	1 520 Kč/ks	77 520
LED svítidlo 24 W	19 ks	1 970 Kč/ks	37 430
LED svítidlo 30 W	169 ks	2 080 Kč/ks	351 520

LED svítidlo 43 W	12 ks	2 510 Kč/ks	30 120
Projektová dokumentace			80 910
<b>14 SŠT Mohelnice - budova školy</b>			<b>3 144 700</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>1 501 200</b>
Regulace distribuce tepla	7 větví		1 018 000
MaR			391 500
Projektová dokumentace			91 700
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>1 643 500</b>
Výměna TRV	133 ks	1 250 Kč/ks	166 250
Doplnění TRH s aretací	27 ks	1 100 Kč/ks	29 700
Aretace TRH	27 ks	80 Kč/ks	2 160
IRC	106 ks	12 529 Kč/ks	1 328 100
Hydraulické vyvážení			16 700
Projektová dokumentace			100 590
<b>15 SŠT Přerov, Kouřilkova</b>			<b>349 600</b>
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>349 600</b>
EM, 1W, IP20	7 ks	2 120 Kč/ks	14 840
EM, 1W, IP65, piktogram	1 ks	2 520 Kč/ks	2 520
LED panel 27 W	51 ks	2 160 Kč/ks	110 160
LED svítidlo 12 W	71 ks	1 530 Kč/ks	108 630
LED svítidlo 15 W	1 ks	1 970 Kč/ks	1 970
LED svítidlo 18 W	2 ks	1 740 Kč/ks	3 480
LED svítidlo 24 W	1 ks	1 970 Kč/ks	1 970
LED svítidlo 30 W	32 ks	2 080 Kč/ks	66 560
Projektová dokumentace			39 470
<b>16 SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh</b>			<b>6 418 500</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>2 468 600</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna C	180 kW		509 000
Nový plynovod			65 800
Komíny a odkouření			109 600
Expanze včetně příslušenství	1 ks		54 800
Automatické dopouštění + CHUV	1 ks		44 800
Nové napojení ÚT			52 500
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	4 větve	75 300 Kč/ks	301 200
Měření tepla včetně příslušenství a armatur	1 ks	28 200 Kč/ks	28 200
Nové izolace (kotelna, strojovna)			59 500
MaR + elektro			626 500
Ostatní montáže a materiál			416 000
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			50 100
Projektová dokumentace			150 600
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>3 949 900</b>
Doplnění TRV	160 ks	1 250 Kč/ks	200 000
Doplnění TRH s aretací	71 ks	1 100 Kč/ks	78 100
Aretace TRH	71 ks	80 Kč/ks	5 680
IRC	284 ks	11 903 Kč/ks	3 380 500
Hydraulické vyvážení			44 500
Projektová dokumentace			241 120
<b>17 Švehlova SŠ polytech. Prostějov - DM</b>			<b>4 938 700</b>
<b>Stavební opatření</b>			<b>1 048 700</b>
Zateplení půdy	922 m <sup>2</sup>	861 Kč/m <sup>2</sup>	794 200
Nové vstupní dveře	4 m <sup>2</sup>	10 955 Kč/m <sup>2</sup>	38 560
Příčka okolo dveří	12 m <sup>2</sup>	13 000 Kč/m <sup>2</sup>	151 840
Projektová dokumentace			64 100
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>2 075 000</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství	220 kW		603 000
Komíny a odkouření			109 600
Nové napojení ÚT			36 800
Rozdělovač + sběrač			38 500
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	2 větve	55 600 Kč/ks	111 200
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	2 ks	28 200 Kč/ks	56 400
Příprava TV (nepřímotopný ohřívák, rozvod, armatury)			213 900
Nové izolace (kotelna, strojovna)			59 500

MaR + elektro			313 200
Výměna kotle bytu za kombinovaný	24 kW		141 000
Ostatní montáže a materiál			215 000
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			50 100
Projektová dokumentace			126 800
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>1 422 000</b>
Doplnění TRV	110 ks	1 250 Kč/ks	137 500
Doplnění TRH s aretací	22 ks	1 100 Kč/ks	24 200
Aretace TRH	22 ks	80 Kč/ks	1 760
IRC	88 ks	13 156 Kč/ks	1 157 700
Hydraulické vyvážení			13 800
Projektová dokumentace			87 040
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>393 000</b>
EM, 1W, IP20	19 ks	2 120 Kč/ks	40 280
LED panel 27 W	6 ks	2 160 Kč/ks	12 960
LED svítidlo 12 W	35 ks	1 550 Kč/ks	54 250
LED svítidlo 15 W	26 ks	1 970 Kč/ks	51 220
LED svítidlo 18 W	2 ks	1 740 Kč/ks	3 480
LED svítidlo 30 W	84 ks	2 080 Kč/ks	174 720
LED svítidlo 43 W	5 ks	2 510 Kč/ks	12 550
Projektová dokumentace			43 540
<b>18 VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh</b>			<b>6 759 400</b>
<b>Modernizace zdroje tepla</b>			<b>2 668 800</b>
Dodávka kotlové technologie včetně příslušenství - kotelna DM	130 kW		396 200
Nový plynovod			56 400
Komíny a odkouření			92 400
Expanze včetně příslušenství	1 ks		47 000
Automatické dopouštění + CHUV	1 ks		34 500
Nové napojení ÚT			68 100
Směšovací okruh (čerpadlo, regulační ventil, armatury, potrubí)	6 větví	61 867 Kč/ks	371 200
Měření tepla pro ÚT a TV včetně příslušenství a armatur	1 ks	28 200 Kč/ks	28 200
Propojení rozdělovače školy a kinosálu (zrušení kotle kinosálu)			175 400
Nové izolace (kotelna, strojovna, propojení)			90 800
MaR + elektro			626 500
Ostatní montáže a materiál			469 100
Zkoušky, revize, prohlídky apod.			50 100
Projektová dokumentace			162 900
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>2 370 000</b>
Výměna TRV	198 ks	1 250 Kč/ks	247 500
Doplnění TRH s aretací	40 ks	1 100 Kč/ks	44 000
Aretace TRH	40 ks	80 Kč/ks	3 200
IRC	158 ks	12 059 Kč/ks	1 905 400
Hydraulické vyvážení			24 800
Projektová dokumentace			145 100
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>1 720 600</b>
LED svítidlo 12 W	94 ks	1 520 Kč/ks	142 880
LED svítidlo 15 W	76 ks	1 970 Kč/ks	149 720
LED svítidlo 30 W	380 ks	2 080 Kč/ks	790 400
LED svítidlo 43 W	110 ks	2 510 Kč/ks	276 100
LED svítidlo 6 W	106 ks	1 620 Kč/ks	171 720
Projektová dokumentace			189 780
<b>19 SŠT Přerov, Bří Hovůrkových</b>			<b>1 194 200</b>
<b>Úprava systému ústředního vytápění</b>			<b>957 900</b>
Výměna TRV	73 ks	1 250 Kč/ks	91 250
Doplnění TRH s aretací	15 ks	1 100 Kč/ks	16 500
Aretace TRH	15 ks	80 Kč/ks	1 200
IRC	58 ks	13 469 Kč/ks	781 200
Hydraulické vyvážení			9 100
Projektová dokumentace			58 650
<b>Modernizace osvětlení</b>			<b>236 300</b>
LED svítidlo 12 W	28 ks	1 520 Kč/ks	42 560
LED svítidlo 18 W	3 ks	1 740 Kč/ks	5 220

LED svítidlo 30 W	55 ks	2 080 Kč/ks	114 400
LED svítidlo 43 W	12 ks	2 510 Kč/ks	30 120
Projektová dokumentace			44 000
<b>20 SŠT Přerov, 9. května</b>			<b>486 000</b>
<b><i>Úprava systému ústředního vytápění</i></b>			<b>136 400</b>
Doplnění TRH s aretací	109 ks	1 100 Kč/ks	119 900
Aretace TRH	109 ks	80 Kč/ks	8 720
Projektová dokumentace			7 780
<b><i>Modernizace osvětlení</i></b>			<b>349 600</b>
EM, 1W, IP20	7 ks	2 120 Kč/ks	14 840
EM, 1W, IP65, piktogram	1 ks	2 520 Kč/ks	2 520
LED panel 27 W	51 ks	2 160 Kč/ks	110 160
LED svítidlo 12 W	71 ks	1 530 Kč/ks	108 630
LED svítidlo 15 W	1 ks	1 970 Kč/ks	1 970
LED svítidlo 18 W	2 ks	1 740 Kč/ks	3 480
LED svítidlo 24 W	1 ks	1 970 Kč/ks	1 970
LED svítidlo 30 W	32 ks	2 080 Kč/ks	66 560
Projektová dokumentace			39 470







Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		0	0
3	Instalace IRC a TRV		2 757 200	3 336 212
4	Rekonstrukce osvětlení		5 528 300	6 689 243
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>8 285 500</b>	<b>10 025 455</b>

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		8 817 400	10 669 054
3	Instalace IRC a TRV		4 401 700	5 326 057
4	Rekonstrukce osvětlení		5 310 500	6 425 705
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>18 529 600</b>	<b>22 420 816</b>

Střední škola rezbářská, Tovačov, Nádražní 146				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		5 341 800	6 463 578
3	Instalace IRC a TRV		405 100	490 171
4	Rekonstrukce osvětlení		577 500	698 775
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>6 324 400</b>	<b>7 652 524</b>

Střední škola technická Mohelnice (pouze budova školy)				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		1 501 200	1 816 452
3	Instalace IRC a TRV		1 643 500	1 988 635
4	Rekonstrukce osvětlení		0	0
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>3 144 700</b>	<b>3 805 087</b>

Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		0	0
3	Instalace IRC a TRV		0	0
4	Rekonstrukce osvětlení		349 600	423 016
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>349 600</b>	<b>423 016</b>

SŠ, ZŠ a MŠ a Dětský domov Zábřeh				
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.				
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu)	Jednotka	Cena celkem	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření		0	0
2	Modernizace zdroje tepla		0	0
3	Instalace IRC a TRV		0	0
4	Rekonstrukce osvětlení		349 600	423 016
5	Opatření na vodě		0	0
<b>CELKEM</b>			<b>349 600</b>	<b>423 016</b>

Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
					teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2									
3		132 960				332 400			
4			53 816					269 080	
5				0					0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>132 960</b>	<b>53 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>332 400</b>	<b>269 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79									
Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
					teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2	767				690 366				
3	1 011				909 456				
4			72 646					363 231	
5	0			0	0				0
<b>CELKEM</b>	<b>1 778</b>	<b>0</b>	<b>72 646</b>	<b>0</b>	<b>1 599 822</b>	<b>0</b>	<b>363 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola rezbářská, Tovačov, Nádražní 146									
Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
					teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2		49 310				123 275			
3		22 050				55 125			
4			9 501					47 503	
5		0		0		0			0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>71 360</b>	<b>9 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 400</b>	<b>47 503</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola technická Mohelnice (pouze budova školy)									
Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
					teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2	42				37 440				
3	52				46 800				
4									
5				0					0
<b>CELKEM</b>	<b>94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8									
Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
					teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2									
3	0				0				
4			1 821					9 106	
5				0					0
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

SŠ, ZŠ a MŠ a Dětský domov Zábřeh									
Roční úspora na energiích					Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				

POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu				Kč bez DPH	Kč s DPH
Číslo opatření					
1	Stavební opatření			0	0
2	Modernizace zdroje tepla			2 468 600	2 987 006
3	Instalace IRC a TRV			3 949 900	4 779 379
4	Rekonstrukce osvětlení			0	0
5	Opatření na vodě			0	0
<b>CELKEM</b>				<b>6 418 500</b>	<b>7 766 385</b>

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov, domov mládeže internát					
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.					
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem	
				Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření			1 048 700	1 268 927
2	Modernizace zdroje tepla			2 075 000	2 510 750
3	Instalace IRC a TRV			1 422 000	1 720 620
4	Rekonstrukce osvětlení			393 000	475 530
5	Opatření na vodě			0	0
<b>CELKEM</b>				<b>4 938 700</b>	<b>5 975 827</b>

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh					
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.					
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem	
				Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření			0	0
2	Modernizace zdroje tepla			2 668 800	3 229 248
3	Instalace IRC a TRV			2 370 000	2 867 700
4	Rekonstrukce osvětlení			1 720 600	2 081 926
5	Opatření na vodě			0	0
<b>CELKEM</b>				<b>6 759 400</b>	<b>8 178 874</b>

Střední škola technická, Přerov, Bří Hovůrkových 17					
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.					
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem	
				Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření			0	0
2	Modernizace zdroje tepla			0	0
3	Instalace IRC a TRV			957 900	1 159 059
4	Rekonstrukce osvětlení			236 300	285 923
5	Opatření na vodě			0	0
<b>CELKEM</b>				<b>1 194 200</b>	<b>1 444 982</b>

Střední škola technická, Přerov, 9. května					
Účastník uvede podrobný popis činností, které v rámci uvedeného objektu bude realizovat.					
Číslo opatření	POPIS OPATŘENÍ (rozdělení na části, rozsah, fáze, apod. U opatření na otopné soustavě uvést počet IRC ventilů a jejich cenu	Jednotka	Jednotková cena	Cena celkem	
				Kč bez DPH	Kč s DPH
1	Stavební opatření			0	0
2	Modernizace zdroje tepla			0	0
3	Instalace IRC a TRV			136 400	165 044
4	Rekonstrukce osvětlení			349 600	423 016
5	Opatření na vodě			0	0
<b>CELKEM</b>				<b>486 000</b>	<b>588 060</b>

ROZPOČET		
Objekt	Cena celkem	
	Kč bez DPH	Kč s DPH
Správa silnic Olomouckého kraje – Cestmistrovství Prostějov – budovy administrativy	2 580 400	3 122 284
Centrum sociálních služeb Prostějov	8 147 500	9 858 475

Opatření č.	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2		58 110				145 275			
3		40 230				100 675			
4									
5				0				0	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>98 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov, domov mládeže internát									
Opatření č.	Roční úspora na energiích				Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1		44 141				110 353			
2		48 379				120 947			
3		18 385				45 962			
4			4 734				23 671		
5				0				0	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>110 905</b>	<b>4 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 263</b>	<b>23 671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh									
Opatření č.	Roční úspora na energiích				Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2		65 400				163 500			
3		65 400				163 500			
4			33 839				169 194		
5				0				0	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>130 800</b>	<b>33 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 000</b>	<b>169 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola technická, Přerov, Bří Hovůrkových 17									
Opatření č.	Roční úspora na energiích				Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2	0				0				
3	58				52 214				
4			2 054				10 271		
5				0				0	
<b>CELKEM</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>2 054</b>	<b>0</b>	<b>52 214</b>	<b>0</b>	<b>10 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Střední škola technická, Přerov, 9. května									
Opatření č.	Roční úspora na energiích				Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
	Tepl (GJ)	plyn (kWh) spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
1									
2		0				0			
3		15 562				38 904			
4			1 821				9 106		
5				0				0	
<b>CELKEM</b>	<b>0</b>	<b>15 562</b>	<b>1 821</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 904</b>	<b>9 106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Domov na Zámku Nezamyslice – hlavní budova zámek	5 215 700	6 310 997
Domov Paprsek Olšany – hlavní budova	3 841 800	4 648 578
Domov pro seniory Radkova Lhota – hlavní budova	0	0
Domov pro seniory Tovačov – PO – budovy A, B, C propojeno	0	0
Domov seniorů Prostějov	4 396 800	5 320 128
Střední lesnická škola Hranice	11 003 400	13 314 114
Střední lesnická škola Hranice	1 415 000	1 712 150
Gymnázium Olomouc – Hejčín + spojovací krček	11 903 800	14 403 598
Střední průmyslová škola Jeseník – hlavní budova A, B, C	8 285 500	10 025 455
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	18 529 600	22 420 816
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	6 324 400	7 652 524
Střední škola technická Mohelnice (pouze budova školy)	3 144 700	3 805 087
Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8	349 600	423 016
SŠ, ZŠ a MŠ a Dětský domov Zábřeh	6 418 500	7 766 385
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov, domov mládeže internát	4 938 700	5 975 827
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh	6 759 400	8 178 874
Střední škola technická, Přerov, Bří Hovůrkových 17	1 194 200	1 444 982
Střední škola technická, Přerov, 9. května	486 000	588 060
<b>CELKEM</b>	<b>104 935 000</b>	<b>126 971 350</b>

Objekt	Roční úspora na energiích				Roční úspora nákladů v Kč bez DPH				
	Teplo (GJ)	plyn (kWh) - spalné teplo v plynu	elektrická energie (kWh)	voda m <sup>3</sup>	teplo	plyn	elektrická energie	voda	OPN
Správa silnic Olomouckého kraje – Cestmistrovství Prostějov – budovy administrativy	0	126 732	15 108	0	0	316 830	75 542	0	0
Centrum sociálních služeb Prostějov	0	261 256	90 411	0	0	653 140	452 053	0	0
Domov na Zámku Nezamyslice – hlavní budova zámek	0	119 400	24 406	0	0	298 500	122 029	0	0
Domov Paprsek Olšany – hlavní budova	0	94 241	17 221	0	0	235 603	86 104	0	0
Domov pro seniory Radkova Lhota – hlavní budova	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domov pro seniory Tovačov – PO – budovy A, B, C propojeno	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Domov seniorů Prostějov	0	117 284	0	0	0	293 210	0	0	0
Střední lesnická škola Hranice	0	95 104	20 262	0	0	237 761	101 312	0	0
Střední lesnická škola Hranice	0	49 363	4 947	0	0	123 408	24 735	0	0
Gymnázium Olomouc – Hejčín + spojovací krček	0	382 743	0	0	0	956 857	0	0	0
Střední průmyslová škola Jeseník – hlavní budova A, B, C	0	132 960	53 816	0	0	332 400	269 080	0	0
Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79	1 778	0	72 646	0	1 599 822	0	363 231	0	0
Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146	0	71 360	9 501	0	0	178 400	47 503	0	0
Střední škola technická Mohelnice (pouze budova školy)	94	0	0	0	84 240	0	0	0	0
Střední škola technická, Přerov, Kouřilíkova 8	0	0	1 821	0	0	0	9 106	0	0
SŠ, ZŠ a MŠ a Dětský domov Zábřeh	0	98 340	0	0	0	245 850	0	0	0
Švehlova střední škola polytechnická, Prostějov, domov mládeže internát	0	110 905	4 734	0	0	277 263	23 671	0	0
VOŠ a SŠ automobilní, Zábřeh	0	130 800	33 839	0	0	327 000	169 194	0	0
Střední škola technická, Přerov, Bří Hovůrkových 17	58	0	2 054	0	52 214	0	10 271	0	0
Střední škola technická, Přerov, 9. května	0	15 562	1 821	0	0	38 904	9 106	0	0
<b>CELKEM</b>	<b>1 929</b>	<b>1 806 050</b>	<b>352 587</b>	<b>0</b>	<b>1 736 276</b>	<b>4 515 125</b>	<b>1 762 936</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

392 372

1 105 193

420 529

321 707

0

0

293 210

339 073

148 142

956 857

601 480

1 963 053

225 903

84 240

9 106

245 850

300 933

496 194

62 484

48 010

8 014 337

Č. obj.	Areál	Budova	Místnost	Typ osvětlení	Typ svítidla	Počet svítidel [ks]	Příkon [W]	Provo z [hod]	Spotřeba (MWh/rok)	Typ + příkon	Typ nového svítidla	Počet nových svítidel	Příkon nového svítidla (W)	Spotřeba nových svítidel (MWh/rok)	Úspora EE (MWh/rok)
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kryt CO	žárovkové	60	5	60	150	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad CO	zářivkové	36	3	36	150	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,01	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad CO	zářivkové	36	3	36	150	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,01	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Garáž 1	zářivkové	2x36	3	72	200	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,02	0,03
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Garáž 2	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Garáž 3	zářivkové	2x36	3	72	200	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,02	0,03
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Garáž 4	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Garáž 5	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Venku před garážemi	žárovkové	60	7	60	150	0,06	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,01	0,05
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba 1 přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	0,10
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba 2 přízemí	žárovkové	2x60	2	120	1200	0,29	žárovkové 2x60	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,04	0,24
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Fotokomora suterén	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad suterén	zářivkové	2x36	1	72	50	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Šatna suterén	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad odbory suterén	zářivkové	2x36	1	72	10	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad tiskopisy suterén	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,03
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad tiskopisy suterén	žárovkové	60	1	60	300	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Šatna suterén	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sprcha suterén	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Šatna suterén	žárovkové	60	2	60	600	0,07	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,06
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC suterén	žárovkové	60	2	60	450	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba suterén	žárovkové	60	2	60	1200	0,14	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,03	0,12
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba suterén	zářivkové	2x36	3	72	1200	0,26	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,11	0,15
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba	žárovkové	100	4	100	1200	0,48	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,09	0,39
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad přízemí	zářivkové	2x36	1	72	300	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kuchyně	zářivkové	2x36	1	72	300	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad přízemí	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	4	72	1500	0,43	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,18	0,25
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Šatna přízemí	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sprcha přízemí	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost přízemí	žárovkové	60	1	60	1000	0,06	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,05
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC přízemí	žárovkové	60	5	60	450	0,14	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,03	0,11
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1000	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	0,08
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost přízemí	zářivkové	2x36	2	72	1000	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	0,08
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost přízemí	zářivkové	2x36	1	72	1000	0,07	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,03	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC ženy přízemí	žárovkové	60	2	60	450	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC přízemí	žárovkové	60	2	60	450	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba 1.patro	zářivkové	2x36	3	72	1200	0,26	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,11	0,15
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Chodba 1.patro	žárovkové	100	3	100	1200	0,36	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	3	18,00	0,06	0,30
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC ženy 1.patro	žárovkové	60	1	60	450	0,03	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář 1.patro	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad tiskopisů 1.patro	žárovkové	60	1	60	200	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kuchyně 1.patro	žárovkové	60	1	60	300	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář 1.patro	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář 1.patro	žárovkové	3x40	2	120	1500	0,36	žárovkové 3x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,05	0,31
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Kancelář 1.patro	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Zasedací místnost 1.patro	zářivkové	4x36	4	144	600	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,10	0,24
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost 1.patro	zářivkové	2x36	2	72	1000	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	0,08
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Společ.místnost 1.patro	zářivkové	4x36	2	144	1500	0,43	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,13	0,30
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	WC muži 1.patro	žárovkové	60	2	60	450	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad 1.patro	žárovkové	60	2	60	200	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sprcha 1.patro	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Sklad tiskopisy 1.patro	žárovkové	60	2	60	200	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,02
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Místnost 1.patro	zářivkové	4x36	4	144	1000	0,58	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,17	0,40

01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Soustružna u garáží techniky	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Akumulátorovna u garáží tec	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	0,07
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	ČOV	zářivkové	4x36	3	144	800	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,10	0,24
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	ČOV	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	0,07
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Dřiny	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	0,07
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Dřiny	zářivkové	2x58	78	116	800	7,24	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	78	43,00	2,68	4,56
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Dřiny	žárovkové	60	4	60	800	0,19	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	0,15
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Mazací linka	žárovkové	100	4	100	1000	0,40	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,07	0,33
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Mazací linka	zářivkové	2x36	1	72	1000	0,07	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,03	0,04
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Venkovní osvětlení v objektu	výbojkové	70	15	70	3000	3,15	výbojkové 70	LED reflektor 10 W	15	10,00	0,45	2,70
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Venkovní osvětlení v objektu	výbojkové	150	4	150	1500	0,90	výbojkové 150	LED reflektor 30 W	4	30,00	0,18	0,72
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	Venkovní osvětlení v objektu	výbojkové	200	4	200	1000	0,80	výbojkové 200	LED reflektor 50 W	4	50,00	0,20	0,60
02	CSS Prostějov	budova	Kanceláře ředitelství 8D	zářivkové	2x58	27	116	2000	6,26	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	27	43,00	2,32	3,94
02	CSS Prostějov	budova	Kanceláře ředitelství 8D	žárovkové	100	8	100	100	0,08	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	8	18,00	0,01	0,07
02	CSS Prostějov	budova	Kanceláře ředitelství 8D	LED	49	8	49	2000	0,78	LED	-	-	-	0,78	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Kuchyňka ředitelství 8D	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Koupelna ředitelství 8D	žárovkové	100	1	100	10	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Sklad ředitelství 8D	žárovkové	100	1	100	100	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,01
02	CSS Prostějov	budova	WC	žárovkové	100	5	100	200	0,10	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	5	18,00	0,02	0,08
02	CSS Prostějov	budova	Spisovna (archiv) ředitelství	zářivkové	2x36	1	72	150	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Strojovna výtahu ředitelství 8	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Chodba u kanceláří ředitelst	zářivkové	36	8	36	2000	0,58	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	8	15,00	0,24	0,34
02	CSS Prostějov	budova	Varna – budova 9K	zářivkové	2x58	24	116	2000	5,57	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	24	43,00	2,06	3,50
02	CSS Prostějov	budova	Varna mytí hrnců – budova 9	zářivkové	2x36	2	72	1500	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,09	0,13
02	CSS Prostějov	budova	Čistá příprava zeleniny – bud	zářivkové	2x36	1	72	500	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	0,02
02	CSS Prostějov	budova	Čistá příprava zeleniny – bud	zářivkové	36	1	36	500	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Příjem termoboxů – budova 5	zářivkové	2x58	2	116	500	0,12	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,04	0,07
02	CSS Prostějov	budova	Sklad termoboxů a vřemíc – b	zářivkové	2x58	4	116	500	0,23	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,09	0,15
02	CSS Prostějov	budova	Balení termoboxů – budova 5	zářivkové	2x36	4	72	500	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,06	0,08
02	CSS Prostějov	budova	Rampa – expedice – budovy	zářivkové	2x58	2	116	300	0,07	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,03	0,04
02	CSS Prostějov	budova	Sklad brambor – budova 9K	zářivkové	2x58	1	116	50	0,01	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Hrubá příprava brambor a ze	zářivkové	58	1	58	300	0,02	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	1	22,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Hrubá příprava brambor a ze	zářivkové	2x36	1	72	300	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Příprava masa – budova 9K	zářivkové	2x36	4	72	300	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,04	0,05
02	CSS Prostějov	budova	Výtlačník vajec – budova 9K	zářivkové	2x58	2	116	100	0,02	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Chodba u chladičích boxů – t	zářivkové	36	1	36	500	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Chodba u chladičích boxů – t	zářivkové	2x36	1	72	500	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	0,02
02	CSS Prostějov	budova	Chodba u výtahu – budova 9	zářivkové	36	1	36	500	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Chodba u výtahu – budova 9	zářivkové	2x36	3	72	500	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,05	0,06
02	CSS Prostějov	budova	Chodba – vstup od údržby –	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Šatna řidiči – budova 9K	zářivkové	2x36	2	72	2000	0,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,12	0,17
02	CSS Prostějov	budova	Sprcha a WC řidiči	zářivkové	36	1	36	400	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Sprcha a WC řidiči	zářivkové	2x36	2	72	400	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,03
02	CSS Prostějov	budova	Sprcha a WC řidiči	žárovkové	100	2	100	200	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	0,03
02	CSS Prostějov	budova	Kotelna – budova 9K	zářivkové	2x58	4	116	400	0,19	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,07	0,12
02	CSS Prostějov	budova	Hlavní uzávěr plynu – budov	žárovkové	100	1	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Rozvodna NN – budova 9K	žárovkové	100	1	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Suterén – budova 9K	zářivkové	2x58	20	116	5	0,01	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	20	43,00	0,00	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Suterén – budova 9K	zářivkové	58	1	58	5	0,00	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	1	22,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Suterén – budova 9K	žárovkové	100	12	100	5	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	12	18,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Schodiště a chodby – budov	žárovkové	100	28	100	500	1,40	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	28	18,00	0,25	1,15
02	CSS Prostějov	budova	WC a šatny	žárovkové	100	27	100	400	1,08	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	27	18,00	0,19	0,89
02	CSS Prostějov	budova	WC a šatny	zářivkové	2x58	2	116	400	0,09	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,03	0,06
02	CSS Prostějov	budova	WC a šatny	zářivkové	36	1	36	400	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
02	CSS Prostějov	budova	WC a šatny	zářivkové	2x36	6	72	400	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,07	0,10
02	CSS Prostějov	budova	Učebna – budova 9K	zářivkové	2x58	3	116	600	0,21	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,08	0,13
02	CSS Prostějov	budova	Stravovací koordinátor – bud	zářivkové	2x58	4	116	2000	0,93	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,34	0,58
02	CSS Prostějov	budova	Sklad čistících prostředků – t	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Úklidová místnost – budova	žárovkové	100	1	100	100	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,01
02	CSS Prostějov	budova	Sklad DKP – budova 9K	zářivkové	2x58	1	116	20	0,00	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Vzduchotechnika – budova 9	zářivkové	2x36	4	72	10	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,00	0,00
02	CSS Prostějov	budova	Denní místnost za varnou – t	zářivkové	2x36	5	72	500	0,18	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,08	0,11
02	CSS Prostějov	budova	Kancelář skladníka – budova	zářivkové	2x36	4	72	2000	0,58	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,24	0,34
02	CSS Prostějov	budova	Příjem potravin a pečiva – bu	zářivkové	2x58	4	116	400	0,19	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,07	0,12
02	CSS Prostějov	budova	Příjem potravin a pečiva – bu	žárovkové	100	1	100	400	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	0,03



02	CSS Prostějov	budova	Sklad pečiva – budova 9K	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklad na suché potraviny – b	zářivkové	2x58	1	116	200	0,02	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklad na suché potraviny – b	žárovkové	100	1	100	100	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	budova	Kancelář 1. patro – budova 9	zářivkové	2x36	3	72	250	0,05	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,02	<b>0,03</b>
02	CSS Prostějov	budova	Školící místnost – budova 9K	zářivkové	2x36	8	72	150	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,04	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	budova	Jídélna pro zaměstnance – b	zářivkové	2x36	18	72	700	0,91	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,38	<b>0,53</b>
02	CSS Prostějov	budova	Výdejna stravy – budova 9K	zářivkové	2x36	5	72	800	0,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,12	<b>0,17</b>
02	CSS Prostějov	budova	Výdejna stravy – budova 9K	žárovkové	100	1	100	500	0,05	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodby budova 3C	zářivkové	2x18	25	36	5000	4,50	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	25	12,00	1,50	<b>3,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodby budova 3C	LED	1	9	1	8760	0,08	LED	-	-	-	0,08	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodby budova 3C	zářivkové	3x18	1	54	5000	0,27	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,14	<b>0,14</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodby budova 3C	zářivkové	18	1	18	5000	0,09	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,06	<b>0,03</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodby budova 3C	zářivkové	36	1	36	5000	0,18	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,08	<b>0,11</b>
02	CSS Prostějov	budova	Rozvodna NN – budova 3C	zářivkové	3x18	1	54	20	0,00	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklady, úklidové místnosti, či	žárovkové	100	14	100	50	0,07	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	14	18,00	0,01	<b>0,06</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklady, úklidové místnosti, či	zářivkové	2x36	1	72	50	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklady, úklidové místnosti, či	zářivkové	4x18	2	72	50	0,01	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	2	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklady, úklidové místnosti, či	zářivkové	3x18	3	54	50	0,01	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	WC personál – budova 3C	žárovkové	100	5	100	200	0,10	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	5	18,00	0,02	<b>0,08</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklepy – budova 3C	zářivkové	18	5	18	20	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklepy – budova 3C	zářivkové	36	12	36	20	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	12	15,00	0,00	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklepy – budova 3C	zářivkové	2x36	11	72	20	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	11	30,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklepy – budova 3C	zářivkové	2x18	6	36	20	0,00	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sklepy – budova 3C	žárovkové	100	1	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Schodiště – budova 3C	zářivkové	2x18	11	36	2000	0,79	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	11	12,00	0,26	<b>0,53</b>
02	CSS Prostějov	budova	Schodiště – budova 3C	NO	180	6	780	2000	9,36	NO 180	EM 180°, 3W, IP54	6	3,00	0,04	<b>9,32</b>
02	CSS Prostějov	budova	Schodiště – budova 3C	žárovkové	100	1	100	2000	0,20	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,04	<b>0,16</b>
02	CSS Prostějov	budova	Výdejna jídla – budova 3C	zářivkové	4x18	3	72	500	0,11	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,04	<b>0,07</b>
02	CSS Prostějov	budova	Výdejna jídla – budova 3C	žárovkové	100	1	100	500	0,05	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	budova	Umyvárna nádobí a jídelna –	zářivkové	4x18	14	72	2000	2,02	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	14	27,00	0,76	<b>1,26</b>
02	CSS Prostějov	budova	Kancelář sociální pracovnice	zářivkové	2x58	3	116	2000	0,70	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,26	<b>0,44</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sestery – budova 3C	zářivkové	2x58	6	116	8760	6,10	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	6	43,00	2,26	<b>3,84</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sestery – budova 3C	žárovkové	100	2	100	200	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,03</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sestery – budova 3C	zářivkové	4x18	2	72	8760	1,26	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	2	27,00	0,47	<b>0,79</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sestery – budova 3C	zářivkové	18	4	18	200	0,01	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	budova	Sestery – budova 3C	zářivkové	36	1	36	8760	0,32	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,13	<b>0,18</b>
02	CSS Prostějov	budova	Pokoje – budova 3C	zářivkové	2x36	58	72	4380	18,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	58	30,00	7,62	<b>10,67</b>
02	CSS Prostějov	budova	Pokoje – budova 3C	Bodové	40	47	40	2000	3,76	Bodové 40	LED svítidlo 12 W	47	12,00	1,13	<b>2,63</b>
02	CSS Prostějov	budova	Pokoje – budova 3C	NO	DZx9	17	9	4380	0,67	NO DZx9	EM, 1W, IP20	17	1,00	0,07	<b>0,60</b>
02	CSS Prostějov	budova	Pokoje – budova 3C	zářivkové	2x58	2	116	4380	1,02	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,38	<b>0,64</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodbičky u pokojů -budova	zářivkové	4x18	6	72	2000	0,86	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	6	27,00	0,32	<b>0,54</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodbičky u pokojů -budova	zářivkové	2x18	6	36	2000	0,43	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,14	<b>0,29</b>
02	CSS Prostějov	budova	Chodbičky u pokojů -budova	zářivkové	3x18	2	54	2000	0,22	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	2	27,00	0,11	<b>0,11</b>
02	CSS Prostějov	budova	Koupelny u pokojů – budova	zářivkové	3x18	14	54	800	0,60	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	14	27,00	0,30	<b>0,30</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelny u pokojů – budova	žárovkové	100	4	100	600	0,24	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,04	<b>0,20</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Šatny personál a koupelna –	zářivkové	3x18	9	54	800	0,39	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	9	27,00	0,19	<b>0,19</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Šatny personál a koupelna –	žárovkové	100	7	100	600	0,42	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	7	18,00	0,08	<b>0,34</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelna na hlavní chodbě –	zářivkové	3x18	3	54	800	0,13	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,06	<b>0,06</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelna na hlavní chodbě –	žárovkové	100	1	100	600	0,06	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koordinátor budovy 3C	LED	35W	4	35	4000	0,56	LED	-	-	-	0,56	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koordinátor budovy 3C	zářivkové	18	2	18	4000	0,14	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,10	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koordinátor budovy 3C	žárovkové	100	1	100	4000	0,40	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,07	<b>0,33</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Půda – budova 3C	žárovkové	100	8	100	20	0,02	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	8	18,00	0,00	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Půda – budova 3C	zářivkové	2x36	3	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Suterén budova 7E	žárovkové	100	1	100	50	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Suterén budova 7E	zářivkové	18	2	18	50	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Suterén budova 7E	zářivkové	2x36	2	72	50	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba budova7E	zářivkové	18	5	18	2000	0,18	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,12	<b>0,06</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad vlevo budova 7E	zářivkové	2x36	3	72	50	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,00	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad vpravo vzhodu budova	zářivkové	2x36	1	72	50	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad vpravo budova7E	zářivkové	2x36	2	72	50	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Předávací stanice budova 7E	zářivkové	2x36	2	72	150	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Vstupní chodba do budovy 7	zářivkové	36	2	36	2000	0,14	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,06	<b>0,08</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Vstupní chodba do budovy 7	zářivkové	3x18	5	54	2000	0,54	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	5	27,00	0,27	<b>0,27</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Vstupní chodba do budovy 7	žárovkové	60	1	60	2000	0,12	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	<b>0,10</b>

02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad pod schody budova 7E	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad čisté prádlo budova 7E	zářivkové	3x18	1	54	50	0,00	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad špinavé prádlo budova 7E	zářivkové	3x18	1	54	50	0,00	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba levá strana budova 7E	zářivkové	3x18	4	54	2000	0,43	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,22	<b>0,22</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodbičky před pokoji budova 7E	zářivkové	3x18	21	54	500	0,57	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	21	27,00	0,28	<b>0,28</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodbičky před pokoji budova 7E	zářivkové	18	3	18	500	0,03	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,02	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pokoje budova 7E	zářivkové	2x36	53	72	4380	16,71	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	53	30,00	6,96	<b>9,75</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pokoje budova 7E	bodové	40	39	40	2000	3,12	bodové 40	LED svítidlo 12 W	39	12,00	0,94	<b>2,18</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pokoje budova 7E	zářivkové	9	18	9	1000	0,16	zářivkové 9	LED svítidlo 6 W	18	6,00	0,11	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pokoje budova 7E	zářivkové	2x58	5	116	1000	0,58	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	5	43,00	0,22	<b>0,37</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pokoje budova 7E	NO	6	2	6	4380	0,05	NO 6	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelny budova 7E	zářivkové	3x18	16	54	800	0,69	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	16	27,00	0,35	<b>0,35</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelny budova 7E	zářivkové	18	4	18	500	0,04	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,02	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Koupelny budova 7E	žárovkové	100	1	100	500	0,05	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	WC budova 7E	zářivkové	3x18	4	54	200	0,04	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,02	<b>0,02</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	WC budova 7E	zářivkové	18	1	18	200	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	WC budova 7E	žárovkové	100	10	100	200	0,20	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	10	18,00	0,04	<b>0,16</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kaple budova 7E	žárovkové	3x40	8	120	500	0,48	žárovkové 3x40	LED svítidlo 18 W	8	18,00	0,07	<b>0,41</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kaple budova 7E	žárovkové	2x40	4	80	500	0,16	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,04	<b>0,12</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kaple budova 7E	bodové	40	3	40	500	0,06	bodové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,02	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kaple budova 7E	bodové	3x40	2	120	100	0,02	bodové 3x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	<b>0,02</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Denní místnost personál budova 7E	zářivkové	2x36	4	72	2000	0,58	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,24	<b>0,34</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kuchyňka budova 7E	zářivkové	3x18	1	54	1000	0,05	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,03	<b>0,03</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba a společenská místnost budova 7E	zářivkové	3x18	12	54	2000	1,30	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	12	27,00	0,65	<b>0,65</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Úklidové místnosti budova 7E	žárovkové	100	2	100	100	0,02	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	<b>0,02</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Šatna personál budova 7E	zářivkové	3x18	2	54	500	0,05	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	2	27,00	0,03	<b>0,03</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Čistící místnost budova 7E	zářivkové	3x18	2	54	100	0,01	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	2	27,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pracovny	zářivkové	3x18	12	54	8760	5,68	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	12	27,00	2,84	<b>2,84</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pracovny	žárovkové	100	1	100	2000	0,20	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,04	<b>0,16</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Pracovny	zářivkové	18	1	18	2000	0,04	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Přízemí vpravo, chodba pravá	zářivkové	3x18	5	54	2000	0,54	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	5	27,00	0,27	<b>0,27</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Kuřárna budova 7E	žárovkové	100	3	100	1000	0,30	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	3	18,00	0,05	<b>0,25</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Mytí nádobí budova 7E	zářivkové	4x18	3	72	2000	0,43	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,16	<b>0,27</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Jídelna, výdejna jídla budova 7E	zářivkové	2x36	5	72	2000	0,72	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,30	<b>0,42</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Jídelna, výdejna jídla budova 7E	zářivkové	4x18	4	72	2000	0,58	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,22	<b>0,36</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba před jídelnou bud. 7E	zářivkové	3x18	1	54	2000	0,11	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,05	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad naproti WC	žárovkové	100	1	100	50	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Mezipatro EPS + farář budova 7E	žárovkové	100	1	100	100	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Schodiště budova 7E	zářivkové	36	4	36	2000	0,29	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	4	15,00	0,12	<b>0,17</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Čisté prádlo budova 7E	zářivkové	2x18	1	36	50	0,00	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad 224 budova 7E	zářivkové	3x18	1	54	50	0,00	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba pravá strana budova 7E	zářivkové	3x18	3	54	2000	0,32	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,16	<b>0,16</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Společenská místnost budova 7E	zářivkové	3x18	1	54	5000	0,27	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	1	27,00	0,14	<b>0,14</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Terasa budova 7E	žárovkové	100	1	100	1000	0,10	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,02	<b>0,08</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Půda budova 7E	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Chodba k půdě budova 7E	zářivkové	36	2	36	20	0,00	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Strojovna výtahu budova 7E	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Strojovna výtahu budova 7E	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	venkovní prostory- prostor u vchodu do budovy	žárovkové	100	3	100	960	0,29	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	3	18,00	0,05	<b>0,24</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	venkovní prostory- prostor u vchodu do budovy	žárovkové	100	4	100	960	0,38	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,07	<b>0,31</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	suterén, hl. uzávěr vody:	zářivkové	36	19	36	120	0,08	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	19	15,00	0,03	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	suterén, hl. uzávěr vody:	zářivkové	18	3	18	120	0,01	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	spisovna 1	zářivkové	36	1	36	100	0,00	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	spisovna 2	zářivkové	36	2	36	100	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	spisovna 2	zářivkové	36	1	36	35	0,00	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Sklad	zářivkové	36	1	36	20	0,00	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	CO kryt:	zářivkové	36	11	36	10	0,00	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	11	15,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	CO kryt:	žárovkové	100	5	100	10	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	5	18,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	Suterén krček: schodiště	zářivkové	36	2	36	1500	0,11	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,05	<b>0,06</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	chodba	zářivkové	36	5	36	2000	0,36	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	5	15,00	0,15	<b>0,21</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	přečerpávací zařízení	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	rozvodna	zářivkové	2x36	1	72	10	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	sklad	zářivkové	2x36	2	72	10	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	sklad drogerie	zářivkové	2x36	2	72	1000	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	<b>0,08</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	senior klub	zářivkové	2x58	6	116	900	0,63	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	6	43,00	0,23	<b>0,39</b>



02	CSS Prostějov	hl. budova	senior klub	žárovkové	60	1	60	900	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	aktivizační místnost:	zářivkové	2x58	7	116	900	0,73	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,27	<b>0,46</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	aktivizační místnost:	žárovkové	60	1	60	900	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	rack	zářivkové	2x58	3	116	5	0,00	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koordinátor aktivizací	zářivkové	2x36	1	72	1200	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,04	<b>0,05</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	chodba u šaten	zářivkové	36	3	36	1200	0,13	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,05	<b>0,08</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	šatna ženy	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	<b>0,07</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna ženy	žárovkové	60	4	60	700	0,17	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,03	<b>0,13</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna ženy	zářivkové	36	1	36	700	0,03	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	šatna muži	zářivkové	36	2	36	350	0,03	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,01	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna muži	žárovkové	60	3	60	250	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	<b>0,04</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna muži	zářivkové	18	1	18	250	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	1NP: vstup budova 7E	zářivkové	2x55	4	110	2020	0,89	zářivkové 2x55	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,35	<b>0,54</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kancelář aktivizačního úseku	zářivkové	2x36	6	72	1680	0,73	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,30	<b>0,42</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kancelář aktivizačního úseku	zářivkové	18	1	18	1600	0,03	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	<b>0,01</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kuchyňka vč. WC	zářivkové	2x36	1	72	1450	0,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,04	<b>0,06</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kuchyňka vč. WC	žárovkové	60	2	60	1450	0,17	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,03	<b>0,14</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kancel. sociální pracovnice	zářivkové	2x36	3	72	1920	0,41	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,17	<b>0,24</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	kancel. sociální pracovnice	zářivkové	2x18	2	36	1920	0,14	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,05	<b>0,09</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	sklad 2	zářivkové	2x36	2	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	vstupní chodba u pokojů	LED	35	25	35	3000	2,63	LED	-	-	-	2,63	<b>0,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	vstupní chodba u pokojů	zářivkové	18	2	18	1800	0,06	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,04	<b>0,02</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	pokoje	zářivkové	2x58	46	116	2680	14,30	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	46	43,00	5,30	<b>9,00</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	pokoje	zářivkové	18	48	18	2680	2,32	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	48	12,00	1,54	<b>0,77</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	pokoje	zářivkové	2x18	12	36	2680	1,16	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	12	12,00	0,39	<b>0,77</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	pokoje	zářivkové	3x18	12	54	2680	1,74	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	12	27,00	0,87	<b>0,87</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	pokoje	zářivkové	2x36	22	72	2680	4,25	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	22	30,00	1,77	<b>2,48</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna	zářivkové	3x18	18	54	600	0,58	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	18	27,00	0,29	<b>0,29</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna	žárovkové	100	19	100	600	1,14	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	19	18,00	0,21	<b>0,93</b>
02	CSS Prostějov	hl. budova	koupelna	žárovkové	60	1	60	650	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,03</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	nádroží	žárovkové	60	1	60	365	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	uklížečky	žárovkové	60	5	60	260	0,08	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	<b>0,02</b>	<b>0,06</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklad drogerie	žárovkové	200	1	200	260	0,05	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	1	24,00	<b>0,01</b>	<b>0,05</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kancelář (ředitelka, ekonomk	lustr	5x40	1	200	2016	0,40	lustr 5x40	LED svítidlo 24 W	1	24,00	<b>0,05</b>	<b>0,35</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kancelář (ředitelka, ekonomk	žárovkové	2x40	1	80	2016	0,16	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	1	18,00	<b>0,04</b>	<b>0,12</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kancelář (ředitelka, ekonomk	zářivkové	2x36	2	72	2016	0,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,12</b>	<b>0,17</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba před kanceláří, soc.	žárovkové	2x40	7	80	252	0,14	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	7	18,00	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba před kanceláří, soc.	zářivkové	18	1	18	252	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklep před kanceláří	žárovkové	60	1	60	12	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby přízemí	lustr	5x40	2	200	730	0,29	lustr 5x40	LED svítidlo 24 W	2	24,00	<b>0,04</b>	<b>0,26</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby přízemí	zářivkové	2x36	8	72	1095	0,63	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	<b>0,26</b>	<b>0,37</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby přízemí	žárovkové	100	4	100	1095	0,44	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	<b>0,08</b>	<b>0,36</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby přízemí	žárovkové	60	1	60	730	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kancelář (2xúčetní, provozní)	zářivkové	2x36	6	72	2016	0,87	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	<b>0,36</b>	<b>0,51</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ordinace, výdej léků	zářivkové	2x36	4	72	4536	1,31	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	<b>0,54</b>	<b>0,76</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	zubní ordinace	zářivkové	2x36	2	72	48	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kuchyňka	žárovkové	60	2	60	52	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kuchyňka	zářivkové	18	2	18	52	0,00	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kulturní místnost	zářivkové	2x36	12	72	104	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kancelář sociální pracovnice	zářivkové	2x56	4	112	2016	0,90	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	4	43,00	<b>0,35</b>	<b>0,56</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	šatna	žárovkové	100	2	100	730	0,15	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kotelna	zářivkové	2x36	1	72	183	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kotelna	žárovkové	100	1	100	365	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklad pod schody	žárovkové	60	1	60	52	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	soc. zařízení, WC, uklížečky	zářivkové	2x36	4	72	730	0,21	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jidelna	zářivkové	2x36	2	72	730	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklad u kuchyně	zářivkové	2x36	2	72	1460	0,21	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,09</b>	<b>0,12</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklad potravin, kancelář soc.	zářivkové	2x36	4	72	2016	0,58	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	<b>0,24</b>	<b>0,34</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklad potravin, kancelář soc.	žárovkové	60	3	60	1008	0,18	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	<b>0,04</b>	<b>0,15</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	šatna kuchyně	zářivkové	2x36	3	72	365	0,08	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklep 3x	zářivkové	2x36	4	72	365	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	<b>0,04</b>	<b>0,06</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklep 3x	žárovkové	100	1	100	365	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklep 3x	žárovkové	60	1	60	365	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sklep	žárovkové	100	4	100	365	0,15	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	<b>0,03</b>	<b>0,12</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba u výtahu (suterén)	žárovkové	60	4	60	730	0,18	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	<b>0,04</b>	<b>0,14</b>

03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba u výtahu (suterén)	nouzové	2x9	1	18	1825	0,03	nouzové 2x9	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,03
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba	LED	15	7	15	1460	0,15	LED	-	-	-	0,15	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba	nouzové		1	0	0	0,00	nouzové	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 2x	LED	5x11	2	55	730	0,08	LED	-	-	-	0,08	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka, kancelář	LED	5x11	2	55	2190	0,24	LED	-	-	-	0,24	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka, kancelář	zářivkové	2x36	3	72	3650	0,79	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,33	0,46
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka, kancelář	zářivkové	18	1	18	2190	0,04	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,03	0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	lustr		2	0	730	0,00	lustr	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,03	-0,03
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	žárovkové	8x40	1	320	730	0,23	žárovkové 8x40	LED svítidlo 12 W	1	24,00	0,02	0,22
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	žárovkové	60	4	60	730	0,18	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	0,14
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	WC	žárovkové	60	4	60	2555	0,61	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,12	0,49
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna	zářivkové	2x36	2	72	2190	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,13	0,18
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, vestibul	zářivkové	2x36	10	72	2920	2,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,88	1,23
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, vestibul	žárovkové	60	24	60	3650	5,26	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	24	12,00	1,05	4,20
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, vestibul	nouzové		1	0	2920	0,00	nouzové	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 2x	lustr	2x11	3	22	1460	0,10	lustr 2x11	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,05	0,04
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 2x	žárovkové	60	3	60	1460	0,26	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,05	0,21
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka. Sesterna,	lustr	2x11	6	22	2920	0,39	lustr 2x11	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,21	0,18
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka. Sesterna,	žárovkové	60	3	60	2920	0,53	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,11	0,42
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna, kuchyňka. Sesterna,	zářivkové	2x36	1	72	2920	0,21	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,09	0,12
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, umývárna, WC	žárovkové	60	7	60	2190	0,92	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,18	0,74
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, umývárna, WC	zářivkové	2x36	2	72	2190	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,13	0,18
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice	lustr	2x15	2	30	730	0,04	lustr 2x15	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,02	0,03
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice	lustr	3x15	3	45	730	0,10	lustr 3x15	LED svítidlo 18 W	3	18,00	0,04	0,06
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice	žárovkové	60	3	60	730	0,13	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,03	0,11
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	verandy 2 a 4	žárovkové	60	3	60	183	0,03	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,03
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba	lustr	4x15	2	60	1460	0,18	lustr 4x15	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,05	0,12
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba	nouzové		2	0	2920	0,00	nouzové	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,01	-0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodba	bodové	40	3	40	0	0,00	bodové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,00
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	herna	lustr	6x15	2	90	2920	0,53	lustr 6x15	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,11	0,42
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kuchyňka	zářivkové	2x36	1	72	2920	0,21	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,09	0,12
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	kuchyňka	zářivkové	18	1	18	1825	0,03	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna	zářivkové	2x36	1	72	2190	0,16	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,07	0,09
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sesterna	zářivkové	2x36	1	72	365	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,02
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna	žárovkové	60	1	60	365	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,02
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x, chodba	lustr	3x15	2	45	1095	0,10	lustr 3x15	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,04	0,06
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x, chodba	lustr	5x10	1	50	1095	0,05	lustr 5x10	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,02	0,04
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x, chodba	bodové	25	3	25	365	0,03	bodové 25	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, WC	žárovkové	60	3	60	2190	0,39	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,08	0,32
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, WC	zářivkové	2x36	3	72	2190	0,47	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,20	0,28
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	zářivkové	2x36	4	72	1460	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,18	0,25
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	zářivkové	18	2	18	1460	0,05	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,04	0,02
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sesterna	žárovkové	60	1	60	1460	0,09	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	0,07
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	sesterna	zářivkové	2x36	1	72	1460	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,04	0,06
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	lustr	4x11	1	44	1095	0,05	lustr 4x11	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,02	0,03
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	lustr	3x11	2	33	1095	0,07	lustr 3x11	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,03	0,05
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	žárovkové	60	3	60	1095	0,20	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,04	0,16
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 3x	zářivkové	2x36	2	72	1095	0,16	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	0,09
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	umývárna, koupelna, šatna,	žárovkové	60	9	60	1460	0,79	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	9	12,00	0,16	0,63
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	lustr	100	4	100	1825	0,73	lustr 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,13	0,60
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	zářivkové	18	1	18	1460	0,03	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 5x	zářivkové	2x36	6	72	1095	0,47	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,20	0,28
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice 5x	žárovkové	60	5	60	1095	0,33	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,07	0,26
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, jídelna, k	žárovkové	60	20	60	1095	1,31	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	20	12,00	0,26	1,05
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, jídelna, k	bodové	2x15	6	30	1095	0,20	bodové 2x15	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,08	0,12
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	chodby, schodiště, jídelna, k	bodové	4x20	1	80	1095	0,09	bodové 4x20	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,02	0,07
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice + soc. zařízení 4x	žárovkové	60	16	60	1095	1,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	16	12,00	0,21	0,84
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, šatna	žárovkové	60	4	60	365	0,09	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,02	0,07
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	pracovna	žárovkové	60	3	60	730	0,13	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,03	0,11
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice+soc. zařízení 6x	žárovkové	60	25	60	1095	1,64	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	25	12,00	0,33	1,31
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	žárovkové	20	32	20	1095	0,70	žárovkové 20	LED svítidlo 12 W	32	12,00	0,42	0,28
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	zářivkové	36	1	36	1095	0,04	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,02	0,02
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	zářivkové	18	1	18	1095	0,02	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	jídelna	nouzové		2	0	2920	0,00	nouzové	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,01	-0,01
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	služební místnost, sklad	zářivkové	2x36	4	72	2920	0,84	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,35	0,49

03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice + soc. zařízení 4x	žárovkové	60	16	60	1095	1,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	16	12,00	<b>0,21</b>	<b>0,84</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	úklidová místnost, WC, sprch	žárovkové	60	3	60	730	0,13	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	<b>0,03</b>	<b>0,11</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, sklad	žárovkové	60	2	60	730	0,09	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, sklad	žávkové	3x36	1	108	730	0,08	žávkové 3x36	LED svítidlo 43 W	1	43,00	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	koupelna, WC	LED	20	2	20	730	0,03	LED	-	-	-	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	schodiště, chodby	žávkové	4x18	3	72	1460	0,32	žávkové 4x18	LED panel 27 W	3	27,00	<b>0,12</b>	<b>0,20</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	schodiště, chodby	žárovkové	60	1	60	1460	0,09	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	schodiště, chodby	nouzové		2	0	2920	0,00	nouzové	EM, 1W, IP20	2	1,00	<b>0,01</b>	<b>-0,01</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	WC, umývárna	žárovkové	60	1	60	730	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	služební byt	žárovkové	60	1	60	730	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice + soc. zařízení 6x	žárovkové	60	6	60	1095	0,39	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	6	12,00	<b>0,08</b>	<b>0,32</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budov	hl. budova	ložnice + soc. zařízení 6x	žávkové	36	6	36	1095	0,24	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	6	15,00	<b>0,10</b>	<b>0,14</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Chodby, sklepy, šatny, jídeln	žárovkové	40	107	40	730	3,12	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	107	12,00	<b>0,94</b>	<b>2,19</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Chodby, sklepy, šatny, jídeln	žávkové	36	72	36	730	1,89	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	72	15,00	<b>0,79</b>	<b>1,10</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Chodby, sklepy, šatny, jídeln	žávkové	28	76	28	730	1,55	žávkové 28	LED svítidlo 12 W	76	12,00	<b>0,67</b>	<b>0,89</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	WC, koupelny	žárovkové	40	17	40	360	0,24	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	17	12,00	<b>0,07</b>	<b>0,17</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	WC, koupelny	žávkové	36	27	36	1300	1,26	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	27	15,00	<b>0,53</b>	<b>0,74</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	WC, koupelny	žávkové	28	4	28	1300	0,15	žávkové 28	LED svítidlo 12 W	4	12,00	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kuchyň, přípravná	žávkové	58	16	58	4300	3,99	žávkové 58	LED svítidlo 22 W	16	22,00	<b>1,51</b>	<b>2,48</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kuchyň, přípravná	žávkové	36	10	36	4300	1,55	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	10	15,00	<b>0,65</b>	<b>0,90</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Denní místnosti klientů, poko	žárovkové	40	26	40	360	0,37	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	26	12,00	<b>0,11</b>	<b>0,26</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Denní místnosti klientů, poko	žávkové	58	16	58	2800	2,60	žávkové 58	LED svítidlo 22 W	16	22,00	<b>0,99</b>	<b>1,61</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Denní místnosti klientů, poko	žávkové	36	10	36	2800	1,01	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	10	15,00	<b>0,42</b>	<b>0,59</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Denní místnosti klientů, poko	žávkové	28	95	28	2800	7,45	žávkové 28	LED svítidlo 12 W	95	12,00	<b>3,19</b>	<b>4,26</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Denní místnosti klientů, poko	LED	4	0	0	2800	0,00	LED	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kanceláře, služební pokoje, z	žávkové	58	6	58	2000	0,70	žávkové 58	LED svítidlo 22 W	6	22,00	<b>0,26</b>	<b>0,43</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kanceláře, služební pokoje, z	žávkové	36	24	36	2000	1,73	žávkové 36	LED svítidlo 15 W	24	15,00	<b>0,72</b>	<b>1,01</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kanceláře, služební pokoje, z	žávkové	28	16	28	2000	0,90	žávkové 28	LED svítidlo 12 W	16	12,00	<b>0,38</b>	<b>0,51</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl.	hlavní budova	Kanceláře	LED		3	0	2000	0,00	LED	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
05	DpS Radkova Lhota - hl. bud	-	-	x	x	0	0	0	0,00	x	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06	DpS Tovačov - PO - A, B, C	Budova A - prádelna	-	x	x	0	0	0	0,00	x	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	Domov seniorů Prostějov	-	-	x	x	0	0	0	0,00	x	-	-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	schodiště	žávkové	2x36	12	72	684	0,59	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	<b>0,25</b>	<b>0,34</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	schodiště	nouzové	40	11	40	684	0,30	nouzové 40	EM, 1W, IP20	11	1,00	<b>0,01</b>	<b>0,29</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba u vstupu	LED	25	8	25	684	0,14	LED	-	-	-	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba u vstupu	nouzové	40	3	40	684	0,08	nouzové 40	EM, 1W, IP20	3	1,00	<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kotelna	žávkové	2x36	9	72	214	0,14	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	<b>0,06</b>	<b>0,08</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kotelna	nouzové	40	2	40	214	0,02	nouzové 40	EM, 1W, IP20	2	1,00	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	místnost údržby 4	žávkové	2x36	5	72	513	0,18	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	<b>0,08</b>	<b>0,11</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	dílna 7	žávkové	2x36	15	72	86	0,09	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	15	30,00	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba před plynovou koteln	žávkové	2x36	2	72	513	0,07	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,03</b>	<b>0,04</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	sklad drogerie	žávkové	2x36	1	72	86	0,01	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	předsíňka	žárovkové	60	1	60	171	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	sprcha	žárovkové	60	1	60	43	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC	žárovkové	60	1	60	86	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kantýna	žávkové	2x36	5	72	86	0,03	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	<b>0,01</b>	<b>0,02</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	šatny	LED	25	24	25	1 026	0,62	LED	-	-	-	<b>0,62</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	šatny	nouzové	40	3	40	1 026	0,12	nouzové 40	EM, 1W, IP20	3	1,00	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	venkovní prostory	žárovkové	60	4	60	43	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	místnost nouzového napájen	žárovkové	60	1	60	17	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	LED	25	6	25	1 368	0,21	LED	-	-	-	<b>0,21</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	LED	10	5	10	1 368	0,07	LED	-	-	-	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	nouzové	40	1	40	1 710	0,07	nouzové 40	EM, 1W, IP20	1	1,00	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kino sál	stropní par	40	65	40	43	0,11	stropní panel 40	LED panel 27 W	65	27,00	<b>0,08</b>	<b>0,04</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kino sál	halogenové	500	2	500	43	0,04	halogenové 500	LED reflektor 125 W	2	125,00	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kino sál	žárovkové	60	8	60	43	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	8	12,00	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 103	LED	26	4	26	650	0,07	LED	-	-	-	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet zástupce ředitele 104	žávkové	2x36	4	72	1 026	0,30	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	<b>0,12</b>	<b>0,17</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	sborovna 105	žávková	4x36	3	144	86	0,04	žávková 4x36	LED svítidlo 43 W	3	43,00	<b>0,01</b>	<b>0,03</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	sborovna 105	žávkové	2x36	6	72	86	0,04	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC hoši	žárovkové	60	7	60	299	0,13	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	<b>0,03</b>	<b>0,10</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC ženy	žárovkové	60	5	60	1 539	0,46	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	<b>0,09</b>	<b>0,37</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 102	žávkové	4x18	12	72	1 026	0,89	žávkové 4x18	LED panel 27 W	12	27,00	<b>0,33</b>	<b>0,55</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 110	žávkové	2x36	2	72	650	0,09	žávkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	<b>0,04</b>	<b>0,05</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 111	LED	26	6	26	650	0,10	LED	-	-	-	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>

08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 109	zářivkové	2x36	4	72	650	0,19	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,08	0,11
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	zářivkové	2x36	10	72	1 710	1,23	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,51	0,72
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	nouzové	40	1	40	1 710	0,07	nouzové 40	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 202	zářivkové	2x36	12	72	1 026	0,89	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,37	0,52
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 202	zářivkové	58	2	58	1 026	0,12	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,05	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 203	zářivkové	2x36	6	72	684	0,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,17
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 204	LED	26	6	26	855	0,13	LED	-	-	-	0,13	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 205	zářivkové	2x36	9	72	1 026	0,66	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,28	0,39
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 205	zářivkové	58	2	58	1 026	0,12	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,05	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC hoši	žárovkové	60	8	60	299	0,14	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	8	12,00	0,03	0,11
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC dívky	žárovkové	60	5	60	1 539	0,46	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,09	0,37
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 209	zářivkové	2x36	12	72	650	0,56	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,23	0,33
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 209	zářivkové	58	2	58	650	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 210	zářivkové	2x36	6	72	650	0,28	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,16
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	místnost 211	zářivkové	2x36	6	72	650	0,28	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,16
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 212	zářivkové	2x36	12	72	650	0,56	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,23	0,33
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 212	zářivkové	58	2	58	650	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	zářivkové	2x36	10	72	1 710	1,23	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,51	0,72
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	nouzové	40	1	40	1 710	0,07	nouzové 40	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 302	zářivkové	2x36	12	72	1 026	0,89	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,37	0,52
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 302	zářivkové	58	2	58	1 026	0,12	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,05	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 303	zářivkové	2x36	6	72	684	0,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,17
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 304	zářivkové	2x36	6	72	855	0,37	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,15	0,22
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC hoši 306	žárovkové	60	9	60	299	0,16	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	9	12,00	0,03	0,13
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC ženy 307	žárovkové	60	3	60	1 539	0,28	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,06	0,22
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	úklidová místnost	žárovkové	60	1	60	342	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 305	zářivkové	2x36	9	72	1 026	0,66	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,28	0,39
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 305	zářivkové	58	2	58	1 026	0,12	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,05	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 309	zářivkové	2x36	12	72	650	0,56	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,23	0,33
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 309	zářivkové	58	2	58	650	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 310	zářivkové	2x36	6	72	650	0,28	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,16
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 311	zářivkové	2x36	6	72	650	0,28	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,16
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 312	zářivkové	2x36	12	72	650	0,56	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,23	0,33
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 312	zářivkové	58	2	58	650	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	LED	16	7	16	1 368	0,15	LED	-	-	-	0,15	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	chodba	nouzové	40	1	40	1 710	0,07	nouzové 40	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 402	zářivkové	2x36	12	72	855	0,74	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,31	0,43
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 403	zářivkové	2x36	6	72	855	0,37	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,15	0,22
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kanbinet 404	zářivkové	2x36	6	72	855	0,37	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,15	0,22
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 405	zářivkové	2x36	12	72	855	0,74	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,31	0,43
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC muži 406	žárovkové	60	7	60	1 539	0,65	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,13	0,52
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC ženy 407	žárovkové	60	2	60	1 539	0,18	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,04	0,15
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	WC ženy 407	zářivkové	2x36	1	72	1 539	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,05	0,06
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kuchyněka 408	žárovkové	60	1	60	86	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	klubovna 409	zářivkové	2x36	6	72	684	0,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,17
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 410	zářivkové	2x36	12	72	684	0,59	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,25	0,34
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 411	zářivkové	2x36	6	72	684	0,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,17
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	kabinet 412	zářivkové	2x36	6	72	684	0,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,12	0,17
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba	učebna 413	zářivkové	2x36	12	72	684	0,59	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,25	0,34
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	vstupní prostor	žárovkové	3x60	1	180	42,75	0,01	žárovkové 3x60	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba přizemí	zářivkové	2x36	7	72	1624,5	0,82	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	7	30,00	0,34	0,48
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba přizemí	zářivkové	36	16	36	1624,5	0,94	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	16	15,00	0,39	0,55
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba přizemí	nouzové	40	4	40	1624,5	0,26	nouzové 40	EM, 1W, IP20	4	1,00	0,01	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	schodiště	žárovkové	60	5	60	342	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,02	0,08
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	schodiště	nouzové	40	2	40	342	0,03	nouzové 40	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,00	0,03
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	schodiště zadní	žárovkové	60	4	60	85,5	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,00	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	schodiště zadní	nouzové	40	3	40	85,5	0,01	nouzové 40	EM, 1W, IP20	3	1,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sklad 36, 37 zadní schodiště	žárovkové	60	2	60	42,75	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	knihovna	zářivkové	2x36	12	72	42,75	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,02	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sekretariát (asistentka ředitel)	zářivkové	4x36	3	144	649,8	0,28	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,08	0,20
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sklad (maturitní sestava)	zářivkové	2x36	3	72	85,5	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,01	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	konferenční místnost	zářivkové	2x36	4	72	171	0,05	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,02	0,03
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kuchyněka	zářivkové	2x36	2	72	85,5	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	ředitelna	žárovkové	6x40	1	240	1026	0,25	žárovkové 6x40	LED svítidlo 24 W	1	24,00	0,02	0,22
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	ředitelna	žárovkové	40	6	40	1026	0,25	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,07	0,17



08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	místnost serveru	zářivkové	36	3	36	85,5	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kancelář ekonomky	zářivkové	2x58	2	116	1026	0,24	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,09	0,15
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	příruční archiv, spisovna 13	zářivkové	2x36	2	72	171	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učtárna	zářivkové	4x36	4	144	1026	0,59	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,18	0,41
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet chemie	zářivkové	4x36	2	144	1026	0,30	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,09	0,21
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	laboratoř chemie	zářivkové	2x36	12	72	136,8	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,05	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chemická přípravná	zářivkové	2x36	1	72	85,5	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna zoologie	zářivkové	2x36	6	72	342	0,15	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,06	0,09
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna zoologie	zářivkové	36	1	36	342	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	zoologie - pitevna (učebna II)	zářivkové	2x36	4	72	85,5	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,01	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC muži	žárovkové	60	3	60	299,25	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,04
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC ženy	žárovkové	60	1	60	299,25	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	zářivkové	2x36	5	72	299,25	0,11	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,04	0,06
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	nouzové	8	4	8	299,25	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	4	1,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet 24	zářivkové	2x36	2	72	649,8	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 25	zářivkové	2x36	9	72	649,8	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,18	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 25	zářivkové	58	2	58	649,8	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet 26	zářivkové	2x36	2	72	649,8	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 27	zářivkové	2x36	9	72	649,8	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,18	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 27	zářivkové	58	2	58	649,8	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet 28	zářivkové	2x36	2	72	649,8	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	AV1 29	zářivkové	4x18	15	72	649,8	0,70	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	15	27,00	0,26	0,44
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	AV1 29	bodové	40	29	40	427,5	0,50	bodové 40	LED svítidlo 12 W	29	12,00	0,15	0,35
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	AV1 29	zářivkové	2x11	5	22	427,5	0,05	zářivkové 2x11	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,03	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna biologie 21	zářivkové	2x36	8	72	171	0,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,04	0,06
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	cvičebna biologie	zářivkové	2x36	1	72	42,75	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	fyzikální laboratoř 23	zářivkové	2x36	10	72	342	0,25	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,10	0,14
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	fyzikální laboratoř 23	zářivkové	58	2	58	342	0,04	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,02	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodbička před fyzikou	zářivkové	2x36	1	72	42,75	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC dívky	žárovkové	2x60	1	120	299,25	0,04	žárovkové 2x60	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	0,03
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC dívky	zářivkové	2x58	1	116	299,25	0,03	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	zářivkové	2x58	6	116	299,25	0,21	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	6	43,00	0,08	0,13
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	LED	11	16	11	85,5	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	nouzové	40	4	40	299,25	0,05	nouzové 40	EM, 1W, IP20	4	1,00	0,00	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	cvičebna	zářivkové	2x36	2	72	649,8	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet 32	zářivkové	2x58	1	116	1026	0,12	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,04	0,07
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 33	zářivkové	2x36	9	72	649,8	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,18	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 33	zářivkové	58	2	58	649,8	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	kabinet 34	zářivkové	2x36	2	72	649,8	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 35	zářivkové	2x36	9	72	649,8	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,18	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 35	zářivkové	58	2	58	649,8	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	aula 36	žárovkové	10x40	4	400	85,5	0,14	žárovkové 10x40	LED svítidlo 24 W	4	24,00	0,01	0,13
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	aula 36	žárovkové	2x40	10	80	85,5	0,07	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	10	18,00	0,02	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC páni 35	zářivkové	2x58	1	116	299,25	0,03	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	WC páni 35	žárovkové	60	1	60	299,25	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna AV3 u koridoru 38	zářivkové	2x18	15	36	923,4	0,50	zářivkové 2x18	LED svítidlo 12 W	15	12,00	0,17	0,33
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna AV3 u koridoru 38	zářivkové	36	3	36	923,4	0,10	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,04	0,06
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 39 u zadního schodiš	zářivkové	2x36	9	72	649,8	0,42	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,18	0,25
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	učebna 39 u zadního schodiš	zářivkové	58	2	58	649,8	0,08	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	2	22,00	0,03	0,05
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	spisovna 31	žárovkové	60	2	60	273,6	0,03	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,03
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	spisovna 31	žárovkové	60	3	60	427,5	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	zářivkové	36	5	36	162,45	0,03	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	5	15,00	0,01	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	zářivkové	2x36	1	72	162,45	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba	žárovkové	60	1	60	162,45	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sklad TV	žárovkové	60	2	60	17,1	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	místnost vedle skladu stělivz	žárovkové	60	3	60	85,5	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,01
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	schody do sklepa	žárovkové	60	2	60	162,45	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,02
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	zbrojní sklad	zářivkové	36	1	36	162,45	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	šatna sklep	zářivkové	40	5	40	17,1	0,00	zářivkové 40	LED svítidlo 15 W	5	15,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	stará kotelna	žárovkové	60	2	60	17,1	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	chodba u kotelny	žárovkové	60	2	60	17,1	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sklad CO	žárovkové	100	3	100	17,1	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	3	18,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	sklad	žárovkové	60	2	60	17,1	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Stará budova	půda	žárovkové	60	5	60	17,1	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	šatna Žáci	žárovkové	60	4	60	800	0,19	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	0,15

09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	chodba u šatny (botárna)	žárovkové	60	3	60	800	0,14	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,03	0,12
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	umývárna sprchy	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	WC	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	učebna PC	zářivkové	2x36	4	72	600	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	plynová kotelna	zářivkové	2x36	2	72	50	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	místnost za plynovou kotelnou	žárovkové	60	1	60	10	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	dílna	zářivkové	2x36	3	72	50	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,00	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	stolárna	zářivkové	2x36	8	72	200	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,05	0,07
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	stolárna	žárovkové	100	2	100	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	0,00	
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	schodiště	zářivkové	2x36	2	72	1200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	plynové kotle	zářivkové	2x36	1	72	2400	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	šatna muži	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	výlevka	žárovkové	60	1	60	200	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	WC ženy	žárovkové	60	2	60	200	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	suterén u kuchyně	zářivkové	2x36	1	72	2400	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad čisticí prostředky sklad	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad 4 sklad zeleniny	žárovkové	60	4	60	800	0,19	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	0,15
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad 3 lednice	zářivkové	2x36	2	72	400	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,03
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	chodba	zářivkové	2x36	5	72	2400	0,86	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,36	0,50
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad 1 potravin	zářivkové	2x36	3	72	600	0,13	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,05	0,08
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad nádobí 6	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sprcha ženy	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	šatna ženy	zářivkové	2x36	4	72	200	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,02	0,03
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	sklad masa	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	0,03
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	malý sklad	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	přípravná sladké kuchyně	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	0,07
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Suterén	varna	zářivkové	2x36	12	72	1600	1,38	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,58	0,81
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	vstupní chodba a schody	LED	14	2	14	400	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	chodba v přízemí	LED	18	3	18	800	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	WC ženy	LED	12	2	12	200	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	WC muži	LED	12	4	12	200	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	vychovatelna	LED	24	3	24	1600	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	kancelář vedoucí kuchyně	zářivkové	2x36	3	72	1600	0,35	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,14	0,20
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	jídelna velká	LED	26	15	26	1000	0,39	LED	-	-	-	0,39	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	jídelna malá	zářivkové	2x36	6	72	1000	0,43	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,18	0,25
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	vstupní chodba do kuchyně	zářivkové	2x36	3	72	800	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	vstupní chodba do kuchyně	žárovkové	60	1	60	800	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	strojovna výtahu	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	0,03
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	výdejna	zářivkové	2x36	4	72	1400	0,40	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,17	0,24
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	klubovna	zářivkové	2x36	4	72	400	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,05	0,07
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 14	zářivkové	2x36	2	72	1200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 14	zářivkové	11	3	11	800	0,03	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	3	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 15	zářivkové	2x36	3	72	1200	0,26	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,11	0,15
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 15	zářivkové	11	4	11	800	0,04	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	4	6,00	0,02	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	chodbička před pokoji 14 a 15	LED	10,5	1	10,5	1600	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 16	zářivkové	2x36	2	72	1200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	0,10
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	pokoj 16	zářivkové	11	2	11	800	0,02	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	2	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	WC	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	sprchy	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	chodbička před pokojem 16	zářivkové	2x36	1	72	1600	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,05	0,07
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	chodbička před pokojem 16	nouzové	8	1	8	1600	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Přízemí	chodbička před pokojem 16	žárovkové	60	1	60	1600	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	0,08
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 1	LED	24	2	24	1200	0,06	LED	-	-	-	0,06	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 2	LED	24	4	24	1200	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodbička před pokoji 1 a 2	LED	12	1	12	1200	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 3	LED	24	2	24	1200	0,06	LED	-	-	-	0,06	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 4	LED	24	4	24	1200	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 5	LED	24	4	24	1200	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodbička před pokoji 6 a 7	LED	12	1	12	1200	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 6	LED	24	4	24	1200	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 7	LED	24	1	24	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 8	LED	24	2	24	1200	0,06	LED	-	-	-	0,06	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 9	LED	24	3	24	1200	0,09	LED	-	-	-	0,09	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 10	LED	24	3	24	1200	0,09	LED	-	-	-	0,09	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 11	LED	24	3	24	1200	0,09	LED	-	-	-	0,09	0,00

09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	koupelna	LED	28	3	28	800	0,07	LED	-	-	-	0,07	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	WC	LED	12	6	12	800	0,06	LED	-	-	-	0,06	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodbička u WC a únikový vý	LED	12	1	12	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	kuchyňka	LED	28	3	28	400	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 12	LED	24	1	24	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba před pokojem 12	LED	12	1	12	1200	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	pokoj 13	LED	24	4	24	1200	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba před pokojem 13	LED	12	1	12	1200	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	koupelna mezi pokoji 12 a 13	LED	12	1	12	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	sklad prádla	LED	12	1	12	200	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	sklad prádla	LED	24	1	24	200	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	WC	LED	12	3	12	800	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba zadní	LED	19	5	19	100	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba zadní	LED	12	1	12	100	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba u schodiště	LED	18	3	18	100	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	chodba u schodiště	LED	12	1	12	100	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	schodiště	LED	18	2	18	100	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	schodiště	LED	12	1	12	100	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	schodiště	LED	8	1	8	100	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro	vychovatelna II	LED	24	1	24	800	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Půda	půda	žárovkové	60	3	60	10	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Půda	místnost pro výtah	zářivkové	2x36	1	72	50	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Venek	venek	žárovkové	60	1	60	100	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	vstup	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	garáž	žárovkové	150	3	150	100	0,05	žárovkové 150	LED svítidlo 24 W	3	24,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	kancelář dílna	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	WC	žárovkové	100	1	100	50	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	WC	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	posilovna	zářivkové	36	2	36	240	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	místnost vpravo (ping-pong)	zářivkové	36	2	36	240	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	2	15,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	WC	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	sklad	žárovkové	100	1	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	místnost vpravo	zářivkové	2x36	2	72	240	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	místnost vlevo	zářivkové	2x36	1	72	240	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	čajovna	LED	10,5	1	10,5	240	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	chodba	LED	10,5	2	10,5	240	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Věž s dílnou	půda	žárovkové	60	1	60	10	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	vstup	LED	10,5	1	10,5	400	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj 1 přízemí vpravo (vcho	LED	32	1	32	1200	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj 1 přízemí vpravo (vcho	zářivkové	11	2	11	800	0,02	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	2	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	chodba	žárovkové	60	1	60	800	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	koupelna + WC	žárovkové	60	1	60	800	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	kuchyň	LED	12	1	12	400	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj přízemí vpravo vchod z	LED	32	1	32	1200	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj přízemí vpravo vchod z	zářivkové	11	2	11	800	0,02	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	2	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	sklep + vchod do sklepa	žárovkové	60	1	60	50	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	chodba 1.patro	žárovkové	60	1	60	800	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	0,04
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj zadní 1.patro	LED	32	1	32	1200	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj zadní 1.patro	zářivkové	11	2	11	800	0,02	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	2	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj průchozí 1.patro	LED	18	1	18	400	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	koupelna 1.patro	žárovkové	60	2	60	800	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,02	0,08
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj u schodiště 1.patro	LED	32	1	32	1200	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 1	pokoj u schodiště 1.patro	zářivkové	11	2	11	800	0,02	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	2	6,00	0,01	0,01
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 2	vstup	LED	10,5	1	10,5	400	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 2	WC+sprcha	LED	105	1	105	400	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 2	kuchyňka	zářivkové	2x58	1	116	800	0,09	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,03	0,06
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 2	pokoj	zářivkové	2x58	1	116	1200	0,14	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,05	0,09
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	vstup	LED	10,5	1	10,5	400	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	kuchyňka	zářivkové	2x58	1	116	400	0,05	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,02	0,03
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	chodba přízemí	LED	10,5	2	10,5	800	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	schodiště	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj 1 přízemí vpravo	zářivkové	2x58	1	116	1200	0,14	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,05	0,09
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	chodba 1.patro	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj 2	zářivkové	2x58	1	116	1200	0,14	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,05	0,09
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj 3	zářivkové	2x58	1	116	1200	0,14	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,05	0,09

09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	šatna	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	WC+sprchy 1.patro	LED	10,5	2	10,5	800	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj přizemí	LED	26	1	26	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj přizemí	LED	26	1	26	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj 1. patro	LED	26	1	26	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoj 1. patro	LED	26	1	26	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	WC + sprchy	LED	10,5	4	10,5	800	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	WC přizemí	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	schodiště	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	chodba přizemí	LED	10,5	4	10,5	800	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 3 (A+B)	pokoje	zářivkové	11	18	11	800	0,16	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	18	6,00	0,09	0,07
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	sprchy	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	schodiště	LED	10,5	1	10,5	800	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	chodba	LED	23	1	23	800	0,02	LED	-	-	-	0,02	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	WC	LED	10,5	1	10,5	400	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	kuchyňka	LED	34	1	34	400	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	kuchyňka	LED	24	1	24	400	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	pokoj 1	LED	24	1	24	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	pokoj 2	LED	24	1	24	1200	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	Byt 4	pokoj 2	zářivkové	11	5	11	800	0,04	zářivkové 11	LED svítidlo 6 W	5	6,00	0,02	0,02
10	Gymnázium Olomouc-Hejčín	-	-	x	x	0	0	0,00	x	-	-	-	-	0,00	0,00
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B,	hl. budova	Kanceláře, třídy, pokoje škol	zářivkové	13	500	13	1000	6,50	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	500	6,00	3,00	3,50
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B,	hl. budova	Chodby, soc. zař. škola	LED	11	150	11	300	0,50	LED	-	-	-	0,50	0,00
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B,	hl. budova	Kanceláře, třídy, pokoje škol	zářivkové	36	520	36	800	14,98	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	520	15,00	6,24	8,74
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B,	hl. budova	Kuchyně	zářivkové	36	500	36	600	10,80	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	500	15,00	4,50	6,30
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B,	hl. budova	DM	zářivkové	36	1050	36	1600	60,48	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1050	15,00	25,20	35,28
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Sklad	žárovkové	100	4	100	25	0,01	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	4	18,00	0,00	0,01
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x36	9	72	800	0,52	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,22	0,30
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	žárovkové	40	3	40	300	0,04	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,03
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kotelna	zářivkové	3x36	9	108	1800	1,75	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,70	1,05
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	3x36	18	108	1440	2,80	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	18	43,00	1,11	1,68
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x36	10	72	800	0,58	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,24	0,34
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x36	4	72	600	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,07	0,10
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x49	10	98	500	0,49	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,15	0,34
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x49	13	98	500	0,64	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	13	30,00	0,20	0,44
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x49	2	98	600	0,12	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,08
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC	žárovkové	40	3	40	100	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,01
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet (sklad)	zářivkové	3x49	3	147	25	0,01	zářivkové 3x49	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,00	0,01
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Konferenční místnost	zářivkové	2x49	10	98	250	0,25	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,08	0,17
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Chodba	zářivkové	2x49	22	98	600	1,29	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	22	30,00	0,40	0,90
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Předsíň	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Předsíň	žárovkové	7	7	7	800	0,04	žárovkové 7	LED svítidlo 6 W	7	6,00	0,03	0,01
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	zářivkové	2x36	3	72	300	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,03	0,04
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	žárovkové	40	1	40	300	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC	žárovkové	40	1	40	100	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Sklad	žárovkové	40	1	40	25	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	zářivkové	58	36	58	300	0,63	zářivkové 58	LED svítidlo 22 W	36	22,00	0,24	0,39
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	zářivkové	3x36	4	108	300	0,13	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,05	0,08
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Chodba	žárovkové	40	3	40	600	0,07	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,02	0,05
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Chodba	zářivkové	2x49	7	98	600	0,41	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	7	30,00	0,13	0,29
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	zářivkové	2x49	5	98	300	0,15	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,05	0,10
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Šatna	zářivkové	3x49	4	147	300	0,18	zářivkové 3x49	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,05	0,12
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x49	14	98	500	0,69	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	14	30,00	0,21	0,48
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Konferenční místnost	zářivkové	2x49	10	98	250	0,25	zářivkové 2x49	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,08	0,17
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x36	23	72	500	0,83	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	23	30,00	0,35	0,48
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	2x36	31	72	500	1,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	31	30,00	0,47	0,65
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	3x36	11	108	500	0,59	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	11	43,00	0,24	0,36
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	3x36	11	108	500	0,59	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	11	43,00	0,24	0,36
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	3x36	17	108	500	0,92	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	17	43,00	0,37	0,55
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Dílna	zářivkové	3x36	14	108	500	0,76	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	14	43,00	0,30	0,46
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kancelář	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,05
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Sklad	zářivkové	2x36	2	72	25	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	0,00
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Úklid	zářivkové	40	1	40	25	0,00	zářivkové 40	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	0,00
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC hoši	žárovkové	40	5	40	500	0,10	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,03	0,07
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC hoši	zářivkové	2x36	2	72	500	0,07	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,03	0,04



12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kancelář	zářivkové	2x36	4	72	600	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,07	<b>0,10</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kancelář	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Učebna	zářivkové	2x36	12	72	200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,07	<b>0,10</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	25	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Učebna	zářivkové	4x36	9	144	200	0,26	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,08	<b>0,18</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Učebna	zářivkové	4x36	12	144	200	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	12	43,00	0,10	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Chodba	žárovkové	2x40	11	80	200	0,18	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	11	18,00	0,04	<b>0,14</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Učebna	zářivkové	2x36	9	72	300	0,19	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,08	<b>0,11</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Učebna	zářivkové	2x36	9	72	500	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,14	<b>0,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC muži	zářivkové	2x36	2	72	500	0,07	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,03	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC muži	žárovkové	40	1	40	500	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC ženy	zářivkové	2x36	1	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	WC ženy	žárovkové	40	1	40	100	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV1	Úklid	žárovkové	2x40	2	80	25	0,00	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	zářivkové	2x36	9	72	500	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,14	<b>0,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	zářivkové	2x36	13	72	800	0,75	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	13	30,00	0,31	<b>0,44</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	LED	50	5	50	800	0,20	LED	-	-	-	0,20	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	výbojkové	250	6	250	800	1,20	výbojkové 250	LED reflektor 50 W	6	50,00	0,24	<b>0,96</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	zářivkové	3x36	14	108	500	0,76	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	14	43,00	0,30	<b>0,46</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV2	Dílňa	zářivkové	2x56	16	112	500	0,90	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	16	43,00	0,34	<b>0,55</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Schodiště	zářivkové	2x36	2	72	500	0,07	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,03	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	2x36	15	72	800	0,86	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	15	30,00	0,36	<b>0,50</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Sklad	zářivkové	2x36	4	72	25	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Chodba	žárovkové	2x40	2	80	500	0,08	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,02	<b>0,06</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Chodba	žárovkové	2x40	2	80	300	0,05	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Sprchy	zářivkové	2x36	2	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Šatna	zářivkové	2x36	2	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	1	108	800	0,09	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,03	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Sklad	žárovkové	40	1	40	25	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	6	108	25	0,02	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	6	43,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	WC hoši	žárovkové	40	6	40	300	0,07	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,02	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	WC hoši	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Kabinet	zářivkové	2x56	2	112	500	0,11	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,04	<b>0,07</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Sklad	žárovkové	40	1	40	25	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	26	108	600	1,68	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	26	43,00	0,67	<b>1,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	2x36	8	72	500	0,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,12	<b>0,17</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	10	108	500	0,54	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	10	43,00	0,22	<b>0,33</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	2x36	18	72	500	0,65	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,27	<b>0,38</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Kabinet	zářivkové	2x36	1	72	600	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	11	108	500	0,59	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	11	43,00	0,24	<b>0,36</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Dílňa	zářivkové	3x36	12	108	500	0,65	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	12	43,00	0,26	<b>0,39</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV3	Chodba	žárovkové	2x40	7	80	500	0,28	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	7	18,00	0,06	<b>0,22</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Dílňa	zářivkové	2x36	66	72	1400	6,65	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	66	30,00	2,77	<b>3,88</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Dílňa	zářivkové	3x36	35	108	1400	5,29	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	35	43,00	2,11	<b>3,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Schodiště	zářivkové	2x36	9	72	1000	0,65	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,27	<b>0,38</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Kabinet	zářivkové	2x36	3	72	600	0,13	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Kabinet	zářivkové	2x36	5	72	600	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,09	<b>0,13</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Sklad	zářivkové	2x36	8	72	200	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,05	<b>0,07</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Sklad	zářivkové	2x36	8	72	80	0,05	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Klubovna	zářivkové	2x36	8	72	80	0,05	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Úklid	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC ženy	žárovkové	2x40	2	80	160	0,03	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC ženy	zářivkové	2x36	2	72	160	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC ženy	žárovkové	2x40	2	80	160	0,03	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC ženy	zářivkové	2x36	2	72	160	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC hoši	žárovkové	2x40	2	80	200	0,03	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC hoši	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Šatna	zářivkové	2x36	6	72	400	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,07	<b>0,10</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Foyer	zářivkové	2x36	106	72	500	3,82	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	106	30,00	1,59	<b>2,23</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Kancelář	zářivkové	2x36	12	72	400	0,35	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,14	<b>0,20</b>

12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Úklid	Žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Dílna	zářivkové	2x36	9	72	500	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,14	<b>0,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Kancelář	x	x	0	0	400	0,00	x	-	-	-	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Učebna	zářivkové	2x36	17	72	500	0,61	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	17	30,00	0,26	<b>0,36</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Šatna	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Šatna	zářivkové	2x36	3	72	300	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,03	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Umyvárna	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Úklid	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC	žárovkové	2x40	2	80	200	0,03	žárovkové 2x40	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC hoši	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	WC hoši	žárovkové	40	1	40	300	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Dílna	zářivkové	2x36	45	72	500	1,62	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	45	30,00	0,68	<b>0,95</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Dílna	zářivkové	2x36	21	72	500	0,76	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	21	30,00	0,32	<b>0,44</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Skład	zářivkové	2x36	18	72	80	0,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,04	<b>0,06</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Chodba	zářivkové	2x36	8	72	300	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,07	<b>0,10</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Sál	zářivkové	2x36	97	72	200	1,40	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	97	30,00	0,58	<b>0,81</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV4 Technologická hala	Skład řeziva	zářivkové	2x36	8	72	80	0,05	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	žárovkové	40	2	40	80	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	zářivkové	2x56	4	112	500	0,22	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,09	<b>0,14</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Foyer	zářivkové	4x36	7	144	600	0,60	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,18	<b>0,42</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Schodiště	zářivkové	2x56	8	112	200	0,18	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	8	43,00	0,07	<b>0,11</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Schodiště	žárovkové	40	5	40	200	0,04	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,01	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Schodiště	zářivkové	2x56	1	112	300	0,03	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	WC zaměstnanci	žárovkové	40	2	40	400	0,03	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Sprchy	žárovkové	40	2	40	200	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	zářivkové	2x56	1	112	80	0,01	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	zářivkové	2x56	2	112	80	0,02	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	1	112	600	0,07	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,03	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Šatny	zářivkové	2x56	18	112	300	0,60	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	18	43,00	0,23	<b>0,37</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Šatny	zářivkové	2x56	18	112	300	0,60	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	18	43,00	0,23	<b>0,37</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	WC dívky	žárovkové	40	2	40	400	0,03	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	WC hoši	zářivkové	2x56	2	112	400	0,09	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,03	<b>0,06</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Rozvodna	zářivkové	2x56	1	112	80	0,01	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Šatna	zářivkové	2x56	8	112	300	0,27	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	8	43,00	0,10	<b>0,17</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	zářivkové	2x56	2	112	80	0,02	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Dílna	zářivkové	2x56	11	112	500	0,62	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	11	43,00	0,24	<b>0,38</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Dílna	zářivkové	2x56	41	112	500	2,30	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	41	43,00	0,88	<b>1,41</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Dílna	zářivkové	2x56	13	112	500	0,73	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	13	43,00	0,28	<b>0,45</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	zářivkové	4x35	2	140	80	0,02	zářivkové 4x35	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	zářivkové	2x56	10	112	1000	1,12	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	10	43,00	0,43	<b>0,69</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Foyer	zářivkové	4x36	7	144	600	0,60	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,18	<b>0,42</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Schodiště	zářivkové	2x56	1	112	300	0,03	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Úklid	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Skład	zářivkové	2x36	1	72	80	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Úklid	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	žárovkové	40	3	40	500	0,06	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,02	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	WC ženy	halogenové	20	7	20	400	0,06	halogenové 20	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,03	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	WC muži	halogenové	20	7	20	400	0,06	halogenové 20	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,03	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	2	144	600	0,17	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	18	6	18	600	0,06	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,04	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	4	144	600	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,10	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	3x18	3	54	400	0,06	zářivkové 3x18	LED panel 27 W	3	27,00	0,03	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	2	144	600	0,17	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	4	144	600	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,10	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	2	112	600	0,13	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	2	112	600	0,13	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	2	112	600	0,13	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	2	112	600	0,13	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	2	144	600	0,17	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Klubovna	zářivkové	4x36	9	144	100	0,13	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,04	<b>0,09</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	4	144	600	0,35	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	4	43,00	0,10	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	4x36	2	144	600	0,17	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Konferenční místnost	zářivkové	2x36	11	72	200	0,16	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	11	30,00	0,07	<b>0,09</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x56	2	112	600	0,13	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna PC	zářivkové	2x56	7	112	500	0,39	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,15	<b>0,24</b>





12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	9	112	500	0,50	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,19	<b>0,31</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	9	112	500	0,50	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,19	<b>0,31</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kabinet	zářivkové	4x18	4	72	600	0,17	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,06	<b>0,11</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	7	112	500	0,39	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,15	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	9	112	500	0,50	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,19	<b>0,31</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	7	112	500	0,39	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,15	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kabinet	zářivkové	4x18	4	72	600	0,17	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,06	<b>0,11</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	9	112	500	0,50	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,19	<b>0,31</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kabinet	zářivkové	4x18	4	72	600	0,17	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	4	27,00	0,06	<b>0,11</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	7	112	500	0,39	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,15	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna	zářivkové	2x56	7	112	500	0,39	zářivkové 2x56	LED svítidlo 43 W	7	43,00	0,15	<b>0,24</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	zářivkové	4x18	8	72	500	0,29	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	8	27,00	0,11	<b>0,18</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Předsíň	zářivkové	4x18	7	72	600	0,30	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	7	27,00	0,11	<b>0,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kancelář	zářivkové	2x36	3	72	600	0,13	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,05	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna PC	zářivkové	2x36	11	72	500	0,40	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	11	30,00	0,17	<b>0,23</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Učebna PC	zářivkové	2x36	9	72	500	0,32	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	9	30,00	0,14	<b>0,19</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Kabinet	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	žárovkové	40	7	40	500	0,14	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,04	<b>0,10</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	OV5 Učebnový pavilon	Chodba	žárovkové	40	1	40	500	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Skład	žárovkové	2x35	2	70	400	0,06	žárovkové 2x35	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	<b>0,04</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Skład	zářivkové	2x35	2	70	1000	0,14	zářivkové 2x35	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Skład	zářivkové	40	6	40	1000	0,24	zářivkové 40	LED svítidlo 15 W	6	15,00	0,09	<b>0,15</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Bufet	zářivkové	2x35	3	70	1000	0,21	zářivkové 2x35	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,09	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	WC	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Rampa	žárovkové	40	2	40	1000	0,08	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,02	<b>0,06</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična	Tělocvična	zářivkové	2x35	2	70	1000	0,14	zářivkové 2x35	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Schodiště	DZ	11	22	11	600	0,15	DZ 11	LED svítidlo 6 W	22	6,00	0,08	<b>0,07</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Tělocvična	výbojkové	400	10	400	1000	4,00	výbojkové 400	LED reflektor 80 W	10	80,00	0,80	<b>3,20</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Tělocvična	LED	4x30	2	120	1000	0,24	LED	-	-	-	0,24	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Tělocvična	výbojkové	400	14	400	1000	5,60	výbojkové 400	LED reflektor 80 W	14	80,00	1,12	<b>4,48</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Tělocvična	výbojkové	1000	8	1000	1000	8,00	výbojkové 1000	LED reflektor 125 W	8	125,00	1,00	<b>7,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Kancelář	žárovkové	40	2	40	100	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Chodba	DZ	11	5	11	600	0,03	DZ 11	LED svítidlo 6 W	5	6,00	0,02	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC	žárovkové	40	1	40	120	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC muži	žárovkové	40	3	40	120	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC ženy	žárovkové	40	2	40	120	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC muži	žárovkové	40	2	40	120	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Sprchy	zářivkové	36	3	36	120	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	3	15,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Sprchy	žárovkové	40	2	40	120	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC	žárovkové	40	2	40	120	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Skład	zářivkové	2x36	2	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Kancelář	zářivkové	2x36	4	72	1600	0,46	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,19	<b>0,27</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Kancelář	žárovkové	40	4	40	1600	0,26	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,08	<b>0,18</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	žárovkové	40	1	40	600	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Umývárna	zářivkové	36	1	36	600	0,02	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Umývárna	žárovkové	40	1	40	600	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	zářivkové	3x36	3	108	600	0,19	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,08	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	žárovkové	40	1	40	600	0,02	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Úklid	žárovkové	40	1	40	200	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Skład	zářivkové	2x36	6	72	100	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Skład	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Skład	zářivkové	2x36	6	72	100	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,02	<b>0,03</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Rozvodna	zářivkové	2x36	1	72	80	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Kancelář	zářivkové	4x15	8	60	80	0,04	zářivkové 4x15	LED panel 27 W	8	27,00	0,02	<b>0,02</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Kabinet	zářivkové	4x15	6	60	600	0,22	zářivkové 4x15	LED panel 27 W	6	27,00	0,10	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Umývárna	žárovkové	40	1	40	80	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Předsíň	žárovkové	40	1	40	80	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC	žárovkové	40	1	40	80	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC	žárovkové	40	1	40	80	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC	žárovkové	40	1	40	80	0,00	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Předsíň	zářivkové	4x15	5	60	80	0,02	zářivkové 4x15	LED panel 27 W	5	27,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Sprchy	žárovkové	40	2	40	80	0,01	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Úklid	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Chodba	zářivkové	36	15	36	600	0,32	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	15	15,00	0,14	<b>0,19</b>

12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Umývárna	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Šatna	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Umývárna	zářivkové	2x36	2	72	600	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,05</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Klubovna	zářivkové	4x15	6	60	600	0,22	zářivkové 4x15	LED panel 27 W	6	27,00	0,10	<b>0,12</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC muži	žárovkové	40	6	40	400	0,10	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,03	<b>0,07</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	WC ženy	žárovkové	40	7	40	400	0,11	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,03	<b>0,08</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Sportovní hala	Chodba	žárovkové	40	9	40	600	0,22	žárovkové 40	LED svítidlo 12 W	9	12,00	0,06	<b>0,15</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa E 7	LED	45	12	45	1200	0,65	LED	-	-	-	0,65	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa D 6	LED	45	15	45	1200	0,81	LED	-	-	-	0,81	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa D - mistr	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa C 5	led	45	15	45	1200	0,81	LED	-	-	-	0,81	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa C - mistr	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa B 4	LED	45	15	45	1200	0,81	LED	-	-	-	0,81	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa B - mistr	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	vstup do jídelny	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	výdejna stravy	zářivkové	2x36	2	72	1000	0,14	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,06	<b>0,08</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	jídelna	zářivkové	4x58	5	232	600	0,70	zářivkové 4x58	LED svítidlo 43 W	5	43,00	0,13	<b>0,57</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	sprcha + WC i jídelny	zářivkové	2x36	2	72	200	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	dílňa A 3	zářivkové	2x36	15	72	1200	1,30	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	15	30,00	0,54	<b>0,76</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	venkovní přístřešek u dílny A	žárovkové	200	14	200	200	0,56	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	14	24,00	0,07	<b>0,49</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	sklad výrobků 2	LED	45	4	45	200	0,04	LED	-	-	-	0,04	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	sušárna 1	zářivkové	2x36	12	72	400	0,35	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,14	<b>0,20</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	údržba za sušárnou	zářivkové	3x36	1	108	200	0,02	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1	plynová kotelna	zářivkové	2x36	2	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	dílňa F	zářivkové	2x36	19	72	1200	1,64	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	19	30,00	0,68	<b>0,96</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	kancelář	zářivkové	2x36	2	72	800	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,05	<b>0,07</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	šatna	zářivkové	2x36	3	72	200	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	koupelna	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	řezbárna G	zářivkové	2x36	4	72	200	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	sklad s řezbárnou	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 2	plynová kotelna	zářivkové	2x36	2	72	100	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	kancelář	led	45	2	45	1000	0,09	LED	-	-	-	0,09	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa I (I)	led	45	22	45	1200	1,19	LED	-	-	-	1,19	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa I (I)	žárovkové	60	1	60	200	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	rozvodna	žárovkové	60	1	60	200	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa II (J)	led	45	19	45	1200	1,03	LED	-	-	-	1,03	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa II (J)	žárovkové	60	1	60	200	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa zadní + místnost briket	led	45	4	45	1200	0,22	LED	-	-	-	0,22	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	brusárna - šatna mistra mezi	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	šatna muži	led	45	4	45	200	0,04	LED	-	-	-	0,04	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	dílňa III (H)	led	45	12	45	1200	0,65	LED	-	-	-	0,65	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	kancelář - sklad za dílnou H	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	plynová kotelna	zářivkové	2x58	2	116	200	0,05	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	plynová kotelna	zářivkové	3x36	1	108	200	0,02	zářivkové 3x36	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	sklad za kotelnou	žárovkové	200	2	200	200	0,08	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	2	24,00	0,01	<b>0,07</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 3	venek	žárovkové	200	3	200	200	0,12	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	3	24,00	0,01	<b>0,11</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	místnost Arriva 17	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	umývárna Arriva	žárovkové	60	2	60	200	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	denní místnost	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,04</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	pokoj	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	vstupní chodba	žárovkové	60	2	60	800	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,02	<b>0,08</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	vrátnice	zářivkové	2x36	1	72	400	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	zadní místnost	zářivkové	4x36	2	144	200	0,06	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	2	43,00	0,02	<b>0,04</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	úklid	žárovkové	60	2	60	200	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodba	zářivkové	2x36	5	72	800	0,29	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,12	<b>0,17</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna 1	LED	41	3	41	400	0,05	LED	-	-	-	0,05	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna 2	LED	41	3	41	400	0,05	LED	-	-	-	0,05	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna 3	LED	41	2	41	400	0,03	LED	-	-	-	0,03	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	nářadovna	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	atelier 11	LED	41	7	41	1200	0,34	LED	-	-	-	0,34	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	tělocvična	zářivkové	2x36	1	72	200	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	tělocvična	led	45	8	45	1000	0,36	LED	-	-	-	0,36	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna 4	led	45	2	45	400	0,04	LED	-	-	-	0,04	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	schodiště	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,04</b>

13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	schodiště	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	schodiště	zářivkové	2x58	1	116	800	0,09	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	1	43,00	0,03	<b>0,06</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodba	žárovkové	60	6	60	1000	0,36	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,07	<b>0,29</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodba u učebny ICT	žárovkové	60	1	60	1000	0,06	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,01	<b>0,05</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna ICT	zářivkové	2x36	6	72	1200	0,52	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,22	<b>0,30</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	sklad učebnic 29	žárovkové	60	7	60	200	0,08	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,02	<b>0,07</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodbička před WC ženy	LED	41	3	41	400	0,05	LED	-	-	-	0,05	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodbička před WC ženy	žárovkové	60	3	60	400	0,07	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	<b>0,06</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	WC ženy	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,04</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodbička před sborovnou 2	LED	41	1	41	400	0,02	LED	-	-	-	0,02	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	sborovna 2	zářivkové	2x36	3	72	1000	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,09	<b>0,13</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	místnost 23	LED	41	1	41	400	0,02	LED	-	-	-	0,02	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna učitelů 16	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	šatna, sprcha 15	žárovkové	60	3	60	400	0,07	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	<b>0,06</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	WC muži	žárovkové	60	2	60	800	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,02	<b>0,08</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	zástupce fediteky 24	zářivkové	2x36	3	72	1200	0,26	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,11	<b>0,15</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	feditelna	zářivkové	2x36	4	72	1200	0,35	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,14	<b>0,20</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	ekonomický úsek 22	zářivkové	2x36	2	72	1200	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,07	<b>0,10</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	ekonomický úsek	zářivkové	2x36	3	72	1200	0,26	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,11	<b>0,15</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	atelier designu	LED	41	6	41	1200	0,30	LED	-	-	-	0,30	<b>0,00</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	chodba	zářivkové	2x36	5	72	1000	0,36	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	5	30,00	0,15	<b>0,21</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna I	zářivkové	2x36	12	72	1200	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,43	<b>0,60</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna II	zářivkové	2x36	12	72	1200	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,43	<b>0,60</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna III	zářivkové	2x36	12	72	1200	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	12	30,00	0,43	<b>0,60</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna IV	zářivkové	2x36	8	72	1200	0,69	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,29	<b>0,40</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna V	zářivkové	2x36	8	72	1200	0,69	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,29	<b>0,40</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	učebna VI	zářivkové	2x36	8	72	1200	0,69	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,29	<b>0,40</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	WC ženy	žárovkové	60	3	60	800	0,14	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,03	<b>0,12</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	kabinet 2	žárovkové	60	1	60	400	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,02</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	WC muži 1	žárovkové	60	7	60	400	0,17	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,03	<b>0,13</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Škola	sborovna 13	zářivkové	2x36	3	72	1000	0,22	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,09	<b>0,13</b>
14	SŠT Mohelnice - budova ško	-	-	x	x	0	0	0,00	x	-	-	-	-	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	chodba	žárovkové	60	3	60	220	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	<b>0,03</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	chodba	žárovkové	200	1	200	220	0,04	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	1	24,00	0,01	<b>0,04</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	rozvodna	zářivkové	2x36	2	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	chodba před údržbou	zářivkové	2x11	1	22	20	0,00	zářivkové 2x11	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	kancelář údržby	zářivkové	2x36	4	72	220	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	<b>0,04</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	dílna údržby	zářivkové	2x36	2	72	220	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	dílna údržby	žárovkové	60	3	60	220	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	<b>0,03</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	výměníková stanice	zářivkové	2x36	6	72	20	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	chodba před výměníkovou st	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad el. materiálu	zářivkové	2x36	2	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 904	žárovkové	100	2	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	šatna	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	<b>0,03</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	WC	zářivkové	2x36	2	72	220	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	<b>0,02</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	WC	žárovkové	60	1	60	220	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	bývalá škrabárna brambor - c	zářivkové	2x36	2	72	720	0,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	<b>0,06</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 107 (014)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	šatna 106 (013)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	pračka 105	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	šatna ženy 103	žárovkové	60	2	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	WC muži	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	úklid 002	žárovkové	60	1	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	WC ženy 003	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	šatna 109 (004)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	chodba	žárovkové	60	10	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	10	12,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	elektroúdržba 116	žárovkové	60	6	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 3 115	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 2 114	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 1 118	žárovkové	60	4	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	sklad 113	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	šatna 112+111	žárovkové	60	4	60	200	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	<b>0,04</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	kabinet 119	zářivkové	36	1	36	330	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	kabinet 119	zářivkové	2x36	1	72	330	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	<b>0,01</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	schodiště	žárovkové	60	4	60	400	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,02	<b>0,08</b>

15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	schodiště	nouzové	8	1	8	400	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	chodba	zářivkové	2x36	2	72	400	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	<b>0,03</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	chodba	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,04</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	chodba	nouzové	8	2	8	400	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	WC invalidé	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	šatna	zářivkové	2x36	2	72	40	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	úklidová místnost 105	žárovkové	60	1	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	WC ženy 003	žárovkové	60	4	60	60	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	WC ženy 003	nouzové	8	2	8	60	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	WC muži	žárovkové	60	3	60	60	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	WC muži	nouzové	8	1	8	60	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	aula	zářivkové	4x18	24	72	110	0,19	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	24	27,00	0,07	<b>0,12</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	aula	zářivkové	2x36	3	72	110	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,01	<b>0,01</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	aula	bodové	40	4	40	110	0,02	bodové 40	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	<b>0,01</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	aula	únikové	8	1	8	110	0,00	únikové 8	EM, 1W, IP65, pikt	1	1,00	0,00	<b>0,00</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	PC učebna	zářivkové	4x18	27	72	800	1,56	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	27	27,00	0,58	<b>0,97</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	PC učebna	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	PC učebna	bodové	40	4	40	800	0,13	bodové 40	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	<b>0,09</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	PC učebna	nouzové	8	1	8	800	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	<b>0,01</b>
15	SŠT Přešov, Kouřilkova	budova P2	kuchyňka	žárovkové	60	1	60	110	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	<b>0,01</b>
16	SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh	-	-	-	x		0		0,00	x	-	-	-	0,00	<b>0,00</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Jídelna-přizemí	zářivkové	4x18	6	72	600	0,26	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	6	27,00	0,10	<b>0,16</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Jídelna-přizemí	halogenové	50	12	50	0	0,00	halogenové 50	LED svítidlo 12 W	12	12,00	0,00	<b>0,00</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Jídelna-přizemí	zářivkové	2x36	10	72	600	0,43	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	10	30,00	0,18	<b>0,25</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba - přizemí	žárovkové	60	7	60	1096	0,46	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	7	12,00	0,09	<b>0,37</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba-pokoje	zářivkové	36	7	36	800	0,20	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	7	15,00	0,08	<b>0,12</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Noční světlo	zářivkové	18	3	18	1600	0,09	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,06	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Nouzové osvětlení	zářivkové	5	7	5	8760	0,31	zářivkové 5	EM, 1W, IP20	7	1,00	0,06	<b>0,25</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Zázemí	žárovkové	100	1	100	400	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Pokoje-přizemí	zářivkové	2x36	18	72	800	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,43	<b>0,60</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba - 1.p.	žárovkové	60	5	60	600	0,18	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	5	12,00	0,04	<b>0,14</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba-pokoje	zářivkové	36	7	36	800	0,20	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	7	15,00	0,08	<b>0,12</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Noční světlo	zářivkové	18	3	18	1600	0,09	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,06	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Nouzové osvětlení	zářivkové	5	6	5	8760	0,26	zářivkové 5	EM, 1W, IP20	6	1,00	0,05	<b>0,21</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Zázemí	žárovkové	100	1	100	400	0,04	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Pokoje-1.p.	zářivkové	2x36	18	72	800	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,43	<b>0,60</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba - 2.p.	žárovkové	60	2	60	600	0,07	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,06</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba-pokoje	zářivkové	36	7	36	800	0,20	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	7	15,00	0,08	<b>0,12</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Chodba-pokoje	zářivkové	2x36	3	72	800	0,17	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,07	<b>0,10</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Noční světlo	zářivkové	18	3	18	1600	0,09	zářivkové 18	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,06	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Nouzové osvětlení	zářivkové	5	6	5	8760	0,26	zářivkové 5	EM, 1W, IP20	6	1,00	0,05	<b>0,21</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Pokoje-2.p.	zářivkové	2x36	18	72	800	1,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	18	30,00	0,43	<b>0,60</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Pedagogické centrum-chodba	zářivkové	36	5	36	2000	0,36	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	5	15,00	0,15	<b>0,21</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Sklep	zářivkové	2x36	1	72	600	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	<b>0,03</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Sklep	zářivkové	4x36	5	144	600	0,43	zářivkové 4x36	LED svítidlo 43 W	5	43,00	0,13	<b>0,30</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Keramická dílna	zářivkové	2x36	8	72	216	0,12	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,05	<b>0,07</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostě	DM	Kotelna	zářivkové	2x36	8	72	160	0,09	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	8	30,00	0,04	<b>0,05</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	-	-	-	x		0		0,00	x	-	-	-	0,00	<b>0,00</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	učebny	zářivkové	13	4	13	1400	0,07	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	4	6,00	0,03	<b>0,04</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	učebny	zářivkové	2x36	200	72	1400	20,16	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	200	30,00	8,40	<b>11,76</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	učebny	žárovkové	60	1	60	1400	0,08	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,02	<b>0,07</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	kabinety	zářivkové	2x36	120	72	600	5,18	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	120	30,00	2,16	<b>3,02</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	kabinety	žárovkové	60	2	144	600	0,17	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	<b>0,16</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	chodby	zářivkové	13	40	13	600	0,31	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	40	6,00	0,14	<b>0,17</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	chodby	zářivkové	2x36	60	72	600	2,59	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	60	30,00	1,08	<b>1,51</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	chodby	žárovkové	60	9	60	600	0,32	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	9	12,00	0,06	<b>0,26</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	WC	zářivkové	13	18	13	500	0,12	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	18	6,00	0,05	<b>0,06</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	WC	žárovkové	60	38	72	500	1,37	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	38	12,00	0,23	<b>1,14</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	WC	zářivkové	20	3	60	500	0,09	zářivkové 20	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,02	<b>0,07</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Dílny	zářivkové	2x58	110	116	1500	19,14	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	110	43,00	7,10	<b>12,05</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Dílny	zářivkové	30	10	30	1500	0,45	zářivkové 30	LED svítidlo 15 W	10	15,00	0,23	<b>0,23</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Kanceláře	zářivkové	13	26	13	1600	0,54	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	26	6,00	0,25	<b>0,29</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Kanceláře	zářivkové	36	50	36	1600	2,88	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	50	15,00	1,20	<b>1,68</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Kanceláře	zářivkové	44	16	44	1600	1,13	zářivkové 44	LED svítidlo 15 W	16	15,00	0,38	<b>0,74</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	škola	Jiné prostory	zářivkové	13	18	13	300	0,07	zářivkové 13	LED svítidlo 6 W	18	6,00	0,03	<b>0,04</b>



18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřežská škola	Jiné prostory	žárovkové	60	38	60	300	0,68	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	38	12,00	0,14	0,55
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřežská škola	Jiné prostory	zářivkové	20	3	20	300	0,02	zářivkové 20	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 12	LED	39,2	4	39,2	725	0,11	LED	-	-	-	0,11	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 12	LED	35	1	35	725	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	kabinet učitelů - sborovna 00	zářivkové	2x36	2	72	290	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,02
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	kabinet zástupce ředitele 008	zářivkové	2x36	4	72	290	0,08	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	0,05
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	kabinet zástupce ředitele 008	žárovkové	60	1	60	290	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	úklidová místnost 009	LED	24	1	24	290	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	WC muži 010	LED	12,5	2	12,5	290	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	WC ženy	LED	12,5	2	12,5	290	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	kabinet školníka 012	žárovkové	60	1	60	290	0,02	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	kabinet učitelů u vchodu 013	zářivkové	2x36	4	72	290	0,08	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	0,05
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	sklad za kabinetem 014	zářivkové	2x36	4	72	290	0,08	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	0,05
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 1 (015)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 1 (015)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 2 (020)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 2 (020)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 3 (019)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 3 (019)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	WC hoši (021)	LED	25	4	25	290	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	sklad 016	zářivkové	2x36	1	72	290	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 4 (018)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 4 (018)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	chodba přizemí	LED	24	3	24	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	chodba přizemí	LED	24	2	24	725	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	chodba přizemí	LED	9	1	9	725	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	sklad učebnic 017	žárovkové	2x60	2	120	290	0,07	žárovkové 2x60	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,01	0,06
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	vestibul	LED	24	10	24	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	šatny 005	LED	10	14	10	360	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	vrátnice 003	žárovkové	100	1	100	725	0,07	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	1	18,00	0,01	0,06
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	WC ženy (022)	LED	25	5	25	290	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	chodba	LED	24	7	24	725	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 5 (023)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 5 (023)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 6 (024)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 6 (024)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 7 (025)	LED	39,2	6	39,2	725	0,17	LED	-	-	-	0,17	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	učebna 7 (025)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	I.místnost	žárovkové	60	9	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	9	12,00	0,00	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	II.místnost	žárovkové	60	6	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,00	0,01
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	III.místnost	žárovkové	60	2	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	vodní hospodářství	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	strojovna	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových stará budova	umývárna	žárovkové	60	3	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	učebna 8 (038)	zářivkové	2x36	17	72	725	0,89	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	17	30,00	0,37	0,52
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	učebna 9 (037) malíři	zářivkové	2x36	17	72	725	0,89	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	17	30,00	0,37	0,52
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	WC muži (039)	LED	25	5	25	290	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	úklidová místnost (040)	LED	25	1	25	290	0,01	LED	-	-	-	0,01	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	chodba	LED	24	4	24	725	0,07	LED	-	-	-	0,07	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	kabinet učitelů (033)	zářivkové	2x58	3	116	290	0,10	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	3	43,00	0,04	0,06
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	zedníci (034)	zářivkové	2x58	9	116	725	0,76	zářivkové 2x58	LED svítidlo 43 W	9	43,00	0,28	0,48
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	sklad (035)	žárovkové	60	4	60	290	0,07	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	0,06
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	WC+sklad (030)	LED	25	5	25	290	0,04	LED	-	-	-	0,04	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	WC učitelé	LED	10	1	10	290	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	WC učitelé	LED	10	1	10	290	0,00	LED	-	-	-	0,00	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	kabinet učitelů (031)	zářivkové	2x36	4	72	290	0,08	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	0,05
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	kabinet učitelů (032)	zářivkové	2x36	2	72	290	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,02
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	učebna 11_učebna (027)	LED	39,2	12	39,2	725	0,34	LED	-	-	-	0,34	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	učebna 11_učebna (027)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	PC učebna 10 (028)	LED	39,2	12	39,2	725	0,34	LED	-	-	-	0,34	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	PC učebna 10 (028)	LED	35	2	35	725	0,05	LED	-	-	-	0,05	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	chodba	LED	24	7	24	725	0,12	LED	-	-	-	0,12	0,00
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových nová budova	schodiště	LED	24	2	24	725	0,03	LED	-	-	-	0,03	0,00
20	SŠT Přerov, 9. května budova	chodba	žárovkové	60	3	60	220	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,03
20	SŠT Přerov, 9. května budova	chodba	žárovkové	200	1	200	220	0,04	žárovkové 200	LED svítidlo 24 W	1	24,00	0,01	0,04



20	SŠT Přešov, 9. května	budova	rozvodna	zářivkové	2x36	2	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba před údržbou	zářivkové	2x11	1	22	20	0,00	zářivkové 2x11	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	kancelář údržby	zářivkové	2x36	4	72	220	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	4	30,00	0,03	0,04
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	dílňa údržby	zářivkové	2x36	2	72	220	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	dílňa údržby	žárovkové	60	3	60	220	0,04	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,01	0,03
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	výměnková stanice	zářivkové	2x36	6	72	20	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	6	30,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba před výměnkovou st	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad el. materiálu	zářivkové	2x36	2	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 904	žárovkové	100	2	100	20	0,00	žárovkové 100	LED svítidlo 18 W	2	18,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna	zářivkové	2x36	2	72	300	0,04	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,03
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC	zářivkové	2x36	2	72	220	0,03	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,01	0,02
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC	žárovkové	60	1	60	220	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	bývalá škrabárna brambor - c	zářivkové	2x36	2	72	720	0,10	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,04	0,06
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 107 (014)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna 106 (013)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	pračka 105	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna ženy 103	žárovkové	60	2	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC muži	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	úklid 002	žárovkové	60	1	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC ženy 003	žárovkové	60	2	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna 109 (004)	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba	žárovkové	60	10	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	10	12,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	elektroúdržba 116	žárovkové	60	6	60	20	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	6	12,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 3 115	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 2 114	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 1 118	žárovkové	60	4	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	sklad 113	žárovkové	60	1	60	20	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna 112+111	žárovkové	60	4	60	200	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	0,04
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	kabinet 119	zářivkové	36	1	36	330	0,01	zářivkové 36	LED svítidlo 15 W	1	15,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	kabinet 119	zářivkové	2x36	1	72	330	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,01	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	schodiště	žárovkové	60	4	60	400	0,10	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,02	0,08
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	schodiště	nouzové	8	1	8	400	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba	zářivkové	2x36	2	72	400	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,02	0,03
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba	žárovkové	60	2	60	400	0,05	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	2	12,00	0,01	0,04
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	chodba	nouzové	8	2	8	400	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC invalidé	zářivkové	2x36	1	72	20	0,00	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	šatna	zářivkové	2x36	2	72	40	0,01	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	2	30,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	úklidová místnost 105	žárovkové	60	1	60	40	0,00	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC ženy 003	žárovkové	60	4	60	60	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC ženy 003	nouzové	8	2	8	60	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	2	1,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC muži	žárovkové	60	3	60	60	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	3	12,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	WC muži	nouzové	8	1	8	60	0,00	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	aula	zářivkové	4x18	24	72	110	0,19	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	24	27,00	0,07	0,12
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	aula	zářivkové	2x36	3	72	110	0,02	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	3	30,00	0,01	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	aula	bodové	40	4	40	110	0,02	bodové 40	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,01	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	aula	únikové	8	1	8	110	0,00	únikové 8	EM, 1W, IP65, pikt	1	1,00	0,00	0,00
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	PC učebna	zářivkové	4x18	27	72	800	1,56	zářivkové 4x18	LED panel 27 W	27	27,00	0,58	0,97
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	PC učebna	zářivkové	2x36	1	72	800	0,06	zářivkové 2x36	LED svítidlo 30 W	1	30,00	0,02	0,03
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	PC učebna	bodové	40	4	40	800	0,13	bodové 40	LED svítidlo 12 W	4	12,00	0,04	0,09
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	PC učebna	nouzové	8	1	8	800	0,01	nouzové 8	EM, 1W, IP20	1	1,00	0,00	0,01
20	SŠT Přešov, 9. května	budova	kuchyňka	žárovkové	60	1	60	110	0,01	žárovkové 60	LED svítidlo 12 W	1	12,00	0,00	0,01
<b>Celkem</b>									<b>578,48</b>				<b>225,90</b>		<b>352,59</b>

Č. obj	Areál	Budova	Počet původních svítidel (ks)	Spotřeba původní (MWh/rok)	Počet měněných svítidel (ks)	Spotřeba nová (MWh/rok)	Úspora (MWh/rok)
01	SSOK - Prostějov - AB	AB	256	21,7	256	6,6	15,1
<b>01 Celkem</b>			<b>256</b>	<b>21,7</b>	<b>256</b>	<b>6,6</b>	<b>15,1</b>
02	CSS Prostějov	budova hl. budova	597 669	73,7 72,6	580 640	24,4 31,4	49,3 41,1
<b>02 Celkem</b>			<b>1 266</b>	<b>146,2</b>	<b>1 220</b>	<b>55,8</b>	<b>90,4</b>
03	DnZ Nezamyslice - hl. budova	hl. budova	431	35,1	418	10,7	24,4
<b>03 Celkem</b>			<b>431</b>	<b>35,1</b>	<b>418</b>	<b>10,7</b>	<b>24,4</b>
04	Domov Paprsek Olšany - hl. budova	hlavní budova	529	28,5	522	11,3	17,2
<b>04 Celkem</b>			<b>529</b>	<b>28,5</b>	<b>522</b>	<b>11,3</b>	<b>17,2</b>
05	DpS Radkova Lhota - hl. budova	-		0,0	0	0,0	0,0
<b>05 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
06	DpS Tovačov - PO - A, B, C	Budova A - prádelna		0,0	0	0,0	0,0
<b>06 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
07	Domov seniorů Prostějov	-		0,0	0	0,0	0,0
<b>07 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
08	SLŠ Hranice - Jurikova	Budova školy - přístavba Stará budova	547 363	22,7 10,8	481 347	9,4 3,8	13,3 7,0
<b>08 Celkem</b>			<b>910</b>	<b>33,5</b>	<b>828</b>	<b>13,2</b>	<b>20,3</b>
09	SLŠ Hranice - Jungmannova	1.patro Byt 1 Byt 2 Byt 3 (A+B) Byt 4 Přízemí Půda Suterén Venek Věž s dílnou	75 21 4 44 13 73 4 78 1 20	1,4 0,5 0,3 0,9 0,2 3,1 0,0 4,2 0,0 0,2	0 14 2 22 5 41 4 78 1 17	1,4 0,3 0,1 0,5 0,1 1,6 0,0 1,6 0,0 0,1	0,0 0,2 0,1 0,4 0,0 1,5 0,0 2,6 0,0 0,1
<b>09 Celkem</b>			<b>333</b>	<b>10,7</b>	<b>184</b>	<b>5,7</b>	<b>4,9</b>
10	Gymnázium Olomouc-Hejčín	-		0,0	0	0,0	0,0
<b>10 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
11	SPŠ Jeseník - hl. bud. A, B, C	hl. budova	2 720	93,3	2 570	39,4	53,8
<b>11 Celkem</b>			<b>2 720</b>	<b>93,3</b>	<b>2 570</b>	<b>39,4</b>	<b>53,8</b>
12	SŠ polytechnická Olomouc	Malá tělocvična OV1 OV2 OV3 OV4 Technologická hala OV5 Učebnový pavilon Sportovní hala	18 424 63 141 516 771 191	0,9 18,7 4,1 6,2 22,9 38,0 21,0	18 424 58 141 516 771 189	0,3 7,0 1,5 2,4 9,4 13,9 4,4	0,5 11,7 2,6 3,7 13,5 24,0 16,6
<b>12 Celkem</b>			<b>2 124</b>	<b>111,7</b>	<b>2 117</b>	<b>39,1</b>	<b>72,6</b>
13	SŠ rezbářská Tovačov	Hala 1 Hala 2 Hala 3 Škola	118 32 76 185	6,4 1,9 3,5 10,8	57 32 13 149	4,2 0,8 3,3 4,9	2,2 1,1 0,3 5,9
<b>13 Celkem</b>			<b>411</b>	<b>22,6</b>	<b>251</b>	<b>13,1</b>	<b>9,5</b>
14	SŠT Mohelnice - budova školy	-		0,0	0	0,0	0,0
<b>14 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
15	SŠT Přerov, Kouřilkova	budova P2	166	2,8	166	1,0	1,8
<b>15 Celkem</b>			<b>166</b>	<b>2,8</b>	<b>166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>
16	SŠ, ZŠ, MŠ a DD Zábřeh	-		0,0	0	0,0	0,0
<b>16 Celkem</b>				<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
17	Švehlova SŠ polytech. Prostějov - D DM		177	7,5	177	2,8	4,7
<b>17 Celkem</b>			<b>177</b>	<b>7,5</b>	<b>177</b>	<b>2,8</b>	<b>4,7</b>
18	VOŠ a SŠ automobilní Zábřeh	- Škola		0,0	0	0,0	0,0
<b>18 Celkem</b>				<b>55,4</b>	<b>766</b>	<b>21,5</b>	<b>33,8</b>
19	SŠT Přerov, Bří Hovůrkových	nová budova Stará budova	110 154	3,9 2,7	56 42	2,2 2,4	1,7 0,4
<b>19 Celkem</b>			<b>264</b>	<b>6,7</b>	<b>98</b>	<b>4,6</b>	<b>2,1</b>
20	SŠT Přerov, 9. května	budova	166	2,8	166	1,0	1,8
<b>20 Celkem</b>			<b>166</b>	<b>2,8</b>	<b>166</b>	<b>1,0</b>	<b>1,8</b>
<b>Celkový součet</b>			<b>10 519</b>	<b>578,5</b>	<b>9 739</b>	<b>225,9</b>	<b>352,6</b>