

Uživatel (nájemce): SNEO a.s. , Nad alejí 1876/2, 162 00 Praha 6 Břevnov , IČ: 27114112		Servisní technik: [REDACTED]							
Místo (adresa): Poliklinika pod Marjánkou, Pod Marjánkou 1906/12, 162 00 Praha 6 – Břevnov		Poloha DS: Vchod do budovy vnější spodní							
Výrobní číslo DS: 005037-002		Typ DS: ASSA ABLOY - PwSw-2 - Kyrné dvoukřídle dveře							
Instrukce: vyhodnocení stavu odpovídá zjištěné skutečnosti		Datum prohlídky: 7.2.2024							
Posuvné dveře (PD) / křídlové dveře(KD) dle ČSN EN16005	BZ	O	N	neobsahuje	Kontrola zařízení PBZ dle vyhl. 246/2001	ANO	NE		
Mechanické funkce					Únikové dveře				
chod dveří	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře připojeny ne-EPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
panikové kování, nouzové odemčení	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vstup pro kabel EPS funkční; dveře se při funkčním signálu EPS otevrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
celkový stav křídla dveří	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře se při výpadku proudu otevrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
celkový stav pohonu dveří	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře jsou vybaveny biostabilním zámkem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
utažení šroubů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	* Pokud zaškrtnuto "Ano" nastudujte pečlivě použití zámků v návodu k obsluze, strana "voliče provozního režimu"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
tažné/tlačné rameno, vodítko	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Požární dveře (uzávěr)				
Aktivatory					dveře připojeny ne-EPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
mechanické aktivatory	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	vstup pro kabel EPS funkční; dveře se při funkčním signálu EPS uzavrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
automatické aktivatory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře se při výpadku proudu uzavrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Řídicí jednotka + motor					dveře se při výpadku proudu uzamknou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
akcelerace, jízda, zpomalení, přídržná síla	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Požární dveře (uzávěr) s možností úniku				
zapojení a konektory	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře připojeny ne-EPG	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
nastavení parametrů rychlosti a dojezdů	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	vstup pro kabel EPS funkční; dveře se při funkčním signálu EPS uzavrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
programový přepínač, všechny funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dveře se při výpadku proudu uzavrou	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bezpečnostní prvky					dveře vybaveny únikovým zařízením (např. klíka, tlačítka, hrazda)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
snímače pohybu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	únikové funkce při aktivním signálu EPS/výpadku napájení funkční	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
snímače přítomnosti	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	těsnící a mechanické vybavení dveří funkční a bez závad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
nouzové Stop tlačítko	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					
Na zařízení se nevztahuje vyhláška č. 246/2001 Sb.									
(BZ - bez závad, O - opotřebované, N - nefunkční)									
Stav opotřebovaní						dobrý	opotřebovano	velmi opotřebovano	havarijní
						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Celkové vyhodnocení							ANO	NE	
Dveře potřebují výměnu opotřebovaných a nefunkčních dílů							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> opotřebované <input checked="" type="checkbox"/> nefunkční									
Opotřebované a nefunkční díly brání bezpečnému provozu							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bezpečnostní prvky dveří jsou v souladu s ČSN EN 16005							<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Dveře jsou schopné bezpečného provozu dle ČSN EN 16005							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dveře jsou schopné provozu dle původních předpisů							<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Výše uvedené požární bezpečnostní zařízení (PBZ) splňuje požadavky dle zákona o požární ochraně č.133/1985 a vyhl. 246/2001							<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pokyny k dalšímu provozu:					Vyjádření zákazníka:				
Ad nefunkční. Navrhují výměnu pohonu Nutná výměna zámku									
Servis odevzdal (razítko, jméno, podpis): [REDACTED]					Servis převzal (razítko, jméno, podpis): [REDACTED]				
datum: 7.2.2024					datum: 7.2.2024				

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions