

Výpočet potřeby plnicí vody dle vyhl. 238/2011 Sb. v m3/den dle maximální návštěvnosti:

Filtrační okruh	Název bazénu	Plocha bazénu	Koeficienty dle vyhlášky			Kapacita dle vyhlášky		Max. denní návštěvnost	Max. denní výměna	
			plocha na 1 osobu (m2)	koeficient dle vyhlášky	denní obměna osob	bazénu (osob)	areálu (osob)		Množství vody na osobu (l)	(m <sup>3</sup> )
A	Plavecký bazén	337,7	5	1,5	4	67	101	402	30	12,1
B	Výukový bazén	62,2	3	1,5	4	20	30	120	45	5,4
C	Brouzdaliště	18	1	1,5	4	18	27	108	60	6,5
D	Whirlpool	13,2	indiv.	1,5	4	10	15	60	45	2,7
E	Kojenci a batolata	15,1	0,8	1,5	4	16	24	96	45	4,3
	<b>Celkem vnitřní bazény</b>	<b>446,2</b>				<b>131</b>	<b>197</b>	<b>786</b>		<b>31</b>

