

Veřejná zakázka: VZ0182679 - Výměna chladicích jednotek v PNKM

Specifikace	požadováno	splněno ANO/NE	Poznámka
Veškerá kabeláž bude mít třídu reakce na oheň B2ca sI, dO	ANO	ANO	
Chladicí jednotka v nástěnném provedení systému SPUT	ANO	ANO	
Dělená klimatizace s kompresorem	ANO	ANO	
Chladivo s maximální hodnotou GWP 700	ANO	ANO	
Energetická třída při chlazení min. A++	ANO	ANO	
Účinnost chlazení SEER min. 6,6	ANO	ANO	
Provozní venkovní teploty při chlazení min. -10 až +46 °C	ANO	ANO	
Napájení 230 V	ANO	ANO	
Dálkový ovladač, min. funkce:	ANO	ANO	
- Ovládání otáček vnitřního ventilátoru	ANO	ANO	
- Přepínání funkcí chlazení, topení	ANO	ANO	
- Nastavení teplot prostoru min. +20 až +25 °C	ANO	ANO	
- Vypnutí, zapnutí	ANO	ANO	
Invertorová technologie	ANO	ANO	
Záruka	min. 36 měsíců	ANO	

Položka	Počet ks	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH
Klimatizace o chladicím výkonu 5 kW	4	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Klimatizace o chladicím výkonu 3,5 kW	1	xxxxxxxxxxx	xxxxxxxxxxx
Cena za chladicí jednotky celkem bez DPH			xxxxxxxxxxx

Upřesnění rozsahu prací, které jsou součástí nabídkové ceny:		Cena bez DPH
• Dopravné včetně času stráveného na cestě	ANO	xxxxxxxxxxx
• Odsátí chladivá, demontáž stávajících jednotek včetně rozvodů a jejich ekologické likvidace s vystavením potvrzení o provedení této likvidace	ANO	xxxxxxxxxxx
• Dodání a montáž nových chladicích zařízení včetně rozvodu chladivá, komunikační kabeláže a elektrického přívodu. Stávající elektroinstalace bude v co největší míře využita	ANO	xxxxxxxxxxx
• Součástí všech jednotek je dodání čerpadel kondenzátu včetně zapojení odvodu kondenzátu	ANO	xxxxxxxxxxx

<ul style="list-style-type: none"> • Provedení všech potřebných prací, dodání materiálu souvisejícího s instalací chladicích zařízení včetně provedení stavebních prací a výmalby dotčených míst 	ANO	XXXXXXXXXXXX
<ul style="list-style-type: none"> • Provedení všech prací, zkoušek a revizí nutných k předání a provozu chladicího zařízení 		XXXXXXXXXXXX
<ul style="list-style-type: none"> • Pod dobu záruky: <ul style="list-style-type: none"> - Provedení všech potřebných kontrol a revizí daných platnou legislativou po dobu záruky; - Provedení servisu (kontrola, čištění jednotek, kontrola úniku regulovaných látek – pokud splňuje dle legislativy atd.) zařízení minimálně 1x za rok před chladicí sezónou, a to po celou dobu záruky, termín bude upřesněn ve spolupráci s objednatelem 	ANO	
<ul style="list-style-type: none"> • Součástí předání bude zaškolení obsluhy, předávací dokumentace včetně návodů k obsluze v českém jazyce 	ANO	XXXXXXXXXXXX
Cena za práci celkem bez DPH		XXXXXXXXXXXX
 CENA ZA ZAKAZKU CELKEM BEZ DPH		158 299,00 Kč

Rozmístění chladicích jednotek:

PRODUKT - značka, model

2 ks klimatizací na odd. 6A, 6B o chladicím výkonu 5 kW místnost 120, 219	SINCLAIR řada TERREL
2 ks klimatizací na odd. 4A, 4B o chladicím výkonu 5 kW místnost 129, 225	SINCLAIR řada TERREL
1 ks klimatizace na odd. 4A o chladicím výkonu 3,5 kW místnost 130	SINCLAIR řada TERREL

Datum: 15.03.2024

Pragochma, spoi. s r.o.

DIČ: CZ14890984 Q
 PRAGOCLIMA Spol. s.r.o.
 DODAVATEL

Poznámka dodavatele:

V ceně dopravy je zahrnut pronájem montážní plošiny potřebný k instalaci venkovních jednotek na fasádě budov.

DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŽLUTĚ ZABARVENÁ POLE