

- Výtlačné potrubí bude osazeno indukčním průtokoměrem.
- Osazení nového el. rozvaděče, rozvodů silnoproudu k čerpadlům, měření a regulace a automatického systému řízení včetně doplnění vizualizace a přenosu dat na stávající dispečink provozovatele na ČOV Uherské Hradiště. Pro dálkový přenos bude navržen modem GSM/GPRS/SMS kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele. Automatické řízení a přenos dat na dispečink bude řešit programovatelný automat (PLC) na čerpací stanici, který musí být rovněž kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele.

2.4 Rozsah projektové dokumentace bude odpovídat vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů - příloze č. 5 a 6.

4. CENA ZA DÍLO

V čl. 4. se cena mění následovně:

Cena za provedení díla dle článku 2 smlouvy:

Projektová dokumentace pro provádění stavby **106 000,- Kč bez DPH**

5. TERMÍNY PLNĚNÍ

V čl. 5. se termíny plnění mění následovně:

Předání projektové dokumentace do 31. 8. 2017

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne

V Olomouci dne

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Josef Vychodil
jednatel