

Váš dopis značky / ze dne 27.10.2023
Číslo jednací: DP/3162/23/100630/PK/42/1529
vyřizuje / linka
místo odeslání / dne Praha/6.11.2023




ÚŘ+SŘ OD Máj – stožáry TV – přeložka trakce, ul. Spálená, Praha 1
(Zpracovatel PD: Elektrolina a.s., PD z 5/2023)

Na základě projednání výše uvedené věci ve Svodné komisi Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost (dále jen DPP) vám za naší akciovou společnost vydáváme toto souhrnné stanovisko:


Stavba je navrhována do ochranného pásma metra (OPM). Požadujeme dodržovat „Obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v OPM“. Součástí „Obecných podmínek“ je též požadavek na vydání závazného stanoviska ke stavbě v OPM, který vydává Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy (Praha 1, Jungmannova 29) na základě žádosti investora. Respektujte podmínky a připomínky z vyjádření úseku technického Metro (ÚTM) zn.: DP/835/23/800210/RYPD ze dne 26.10.2023.

Z hlediska zařízení DPP-JDCT požadujeme dodržet podmínky stanovené v žádosti čj. 1036/23 ze dne 20.9.2023 podané v technické dokumentaci DPP-JDCT (pozvání na předání staveniště atd.).

Upozorňujeme na skutečnost, že všechny náklady spojené s přeložkou zařízení DPP-JDCT hradí investor akce. Je třeba počítat i se zajištěním majetkoprávního zasmulvnění investorem, proto je třeba předložit projektovou dokumentaci a předjednané budoucí smlouvy o věcném břemeni ve prospěch DPP-JDCT s vlastníky dotčených pozemků útvaru 400700 (odbor Nemovitý majetek) poštou nebo prostřednictvím datové schránky (fhidrk6) v dostatečném časovém předstihu (minimálně 6 měsíců). Dále upozorňujeme na skutečnost, že dotčená zařízení jsou zařízeními UTZ a manipulaci s nimi může provádět jen organizace, která má oprávnění na zařízení UTZ. Dále pak zhotovitel projektové dokumentace musí splňovat požadavky dle vyhlášky 100/1995Sb. Po ukončení přeložek předložte oddělení Správa napájení TT tyto doklady: dokumentaci skutečného provedení, revizní zprávu, protokoly UTZ, geodetickou dokumentaci skutečného provedení stavby (GDSPS) včetně dokladu o předání na IPR, koncept geometrického plánu (GP), prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o uložení odpadního materiálu ze stavební činnosti, prohlášení dodavatelské firmy o provedení stavby v souladu s projektovou dokumentací stavby a všemi platnými právními předpisy. Rozsah a způsob zpracování GDSPS a GP je třeba projednat s oddělením GIS a posuzování PD (tel. ).

Pro pokračování procesu majetkoprávního řešení (uzavření smluv o věcném břemeni, resp. služebnosti) bude posléze třeba útvaru 400700 předložit kolaudační souhlas stavby a GP, který bude nedílnou přílohou smlouvy.

Požadujeme:

- Předložení dalšího stupně projektové dokumentace v kompletním rozsahu k vyjádření oddělení Správa napájení TT (kontakt vedoucí oddělení Správa napájení TT p. Libor Slanina, tel. 222673666, e-mail: )
- Technické řešení dalšího stupně průběžně konzultovat se Správcem napájení TT.
- Průběžnou koordinaci s ostatními SO a PS.

Za předpokladu splnění našich připomínek a požadavků, vydáváme tímto souhrnné souhlasné stanovisko k vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení.

