

SMLOUVA O DÍLO

mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
zastoupený: doc. Ing. Miroslavem Chomátem CSc.
ředitel ústavu a dále jen objednatelem
se sídlem Praha 8, Dolejškova 1402/5, PSČ 182 00
IČO 613 88 998
jsme plátcí DPH
bankovní spojení: ČSOB - Ke Stírce 50 / 242 Praha 8
číslo účtu: 181 612 312 / 0300
zhotovitel: firma: Václav Žebrák
zastoupený: p. Václavem Žebrákem
se sídlem: Praha 4, Mendelova 538 / 25, PSČ 149 00
IČO: 618 11 891
není plátce DPH
bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo účtu: 3946399001 / 5500

I. **Předmět plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele údržbu transformačních stanic TS I., TS II., TS III., TS IV., TS V., TS VI., TS VII., TS VIII a spínací stanice RS 7090 a to dle cenové nabídky ze dne 02. 04. 2024 včetně pravidelných revizí.
2. Objednatel se zavazuje zaplatit za dílo smluvní cenu dle cenové nabídky ze dne 02. 04. 2024 - smluvní cena dle čl. II. odst. 1.

II. **Cena za dílo**

1. Dohodnutá cena za provedení díla činí 100100 Kč (slovy stotisícstokorun) včetně všech materiálových nákladů a úhrady za odpracované hodiny ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
2. V případě rozšíření věcné náplně ze strany objednatele, bude cena upravena formou dodatku k této smlouvě po předchozím projednání a odsouhlasení obou stran.

III. **Doba plnění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, která se stanoví takto:
 - všechny práce, spojené s údržbou budou provedeny ve dnech pracovního volna a pracovního klidu.
 - termín zahájení bude 01. 05. 2024 a termín dokončení nejpozději do 17. 06. 2024.
2. Zhotovitel při provádění všech prací dodrží požadavky Provozních předpisů PRE a.s, zákona č. 458 2000 Sb. včetně včasného ohlášení vypnutí stanic ústavům AV ČR tak, aby nebyl narušen provoz areálu.
3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo od zhotovitele převezme za předpokladu, že odevzdávané dílo splňuje podmínky této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění prací nepřekročí nahlášenou dobu vypnutí a negativně tak neovlivní činnost v dotčených ústavech areálu.

IV. **Místo plnění**

1. Místem plnění jsou uvedené objekty v areálu AV ČR v Praze 8 - viz část I. této smlouvy.

V. **Platební podmínky**

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě fakturace, kterou provede zhotovitel. Vystavenou fakturu zašle zhotovitel po dokončení díla - předmětu plnění ve smyslu této smlouvy.
2. Lhůta splatnosti faktur je 15 dnů od doručení.

VI. **Záruční doba - odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel za provedené práce poskytne záruku 24 měsíců.
2. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.

VII. **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.
2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli pracoviště ve stavu, který umožní zahájení díla, aniž by hrozilo pro pracovníky zhotovitele zjevné nebezpečí úrazu.
3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, ve smyslu platných ČSN a ostatních souvisejících předpisů zajišťujících bezpečné provedení prací a její kvalitu.
4. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti, a odpovídá za to, že likvidace těchto odpadů bude v souladu se zák. č. 125/1997 Sb.

VIII.

Bezpečnost práce a odpovědnost za provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy, místní provozní a bezpečnostní předpisy platné ze dne 16. 03. 2015, seznámení zaměstnanců s opatřením BOZP a PO na společném pracovišti a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků zhotovitele a objednatele, případně kompetentních orgánů státní správy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu této smlouvy - viz kopie Živnostenského listu, která tvoří přílohu k této smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu zák. č. 250/2021 Sb. oprávněnou organizací pro montážní práce a revize elektrického zařízení.

IX.

Závěrečné ustanovení

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným ujednáním písemně vyjádřeným v dodatku k této smlouvě.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohy:
 - a) Cenová nabídka na provedení údržby a revize následujících objektů (TSA) ze dne: 02. 04. 2024

Datum: 30.4.2024

Objednatel

Zhotovitel

ELEKTROINSTALACE
REVIZE ELEKTR. ZAŘ.
VÁCLAV ŽEBRÁK
TEL. 272 940 061

Dodavatel:
Václav Žebrák
 Mendelova 538
 149 00 Praha 4
 IČ: 61811891

Pro:
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
 Dolejšková 1402/5
 182 00 Praha 8
 IČ: 61388998

Na základě vzájemné dohody si Vám dovoluji zaslat následující cenovou nabídku.

Cenová nabídka na provedení údržby a revize následujících objektů (TSA)

a) Údržba transformačních stanic:

1. TS I.	13 500,00
2. TS II.	12 500,00
3. TS III.	10 500,00
4. TS IV.	12 000,00
5. TS V.	6 000,00
6. TS VI.	6 000,00
7. TS VII.	1 500,00
8. TS VIII.	1 500,00

b) Údržba spínací stanice RS 7090 (částečná, před rekonstrukcí) 11 600,00

c) Pravidelná revize transformačních stanic:

1. TS I.	3 500,00
2. TS II.	3 000,00
3. TS IV.	3 000,00
4. TS V.	3 000,00
5. TS VI.	3 000,00

d) Pravidelná revize elektrické instalace v těchto objektech:

1. Vodárna technologie + instalace	4 000,00
2. VO + pomník J. Dolejška	5 500,00

Celkem 100 100,00

Nejsem plátce DPH

Údržba rozvoden a transformoven bude provedena dle seznamu úkonů uvedených v MPBP v rozsahu úkonů 1x za rok.

Pravidelné revize elektrické instalace budou provedeny dle MPBP a NV č. 190/2022 Sb.

Pravidelné revize hromosvodu (LPS) budou provedeny dle MPBP a NV č. 190/2022 Sb.

V Praze 02. 04. 2024

Václav Žebrák - revizní technik

Údržba rozvoden a transformoven seznam úkonů:

Termín: 1x za 1 rok

- provedení všech bodů jako za provozu při dvouměsíční prohlídce
- odstranění závad z prohlídek za provozu
- promazání zámků, očištění zařízení, utažení šroubů
- očista a obnova nátěru - koroze ocelových konstrukcí
- funkční zkoušky - vypínače, odpínače, odpojovače apod.
- podrobná kontrola všech zařízení rozvoden a transformoven
- kontrola hladiny oleje a olejotěsnosti (transformátory a vypínače)
- doplnění olejů u transformátorů a vypínačů
- kontrola záchytné vany, případné vyčištění
- kontrola (popř. výměna) náplně silikagelu
- odebrání vzorků olejů (vypínače a transformátory) 1x3 roky
- kontrola kabelových koncovek (doplnění mazací směsi)
- úklid rozvoden a transformoven