



29093

05416113

eg.d

**Dodatek č. 03 ke Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č. 9001874592**

uzavřený v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon v platném znění a jeho prováděcími předpisy mezi  
**Žadatelem**

**ČEPRO, a.s.**

Sídlo: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha

IČO: 60193531, DIČ: CZ60193531

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 2341

Adresa pro zaslání písemností:

Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva, Ing. František Todt, člen představenstva  
a**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)****EG.D, a.s.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 8477

IČO: 28085400 DIČ: CZ28085400

Zástupce: ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol: 9001874592**

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

**I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ve Smlouvě o připojení k distribuční soustavě č.9001874592 v Článku II. Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS se mění, článek III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě se mění, Příloha č.1) Místo a způsob připojení se mění.

**Způsob připojení zařízení k distribuční soustavě Provozovatele DS se mění takto:**

- Místo připojení: Místem připojení bude stávající p.b.8 venkovní vedení 22 kV linky VN78 o. Plešovec Benzina. Vedení 22 kV je v základním řazení napájené z transformovny 110/22 kV Hulín
- Stručný popis způsobu připojení: Zařízení Žadatele bude připojeno po úpravě distribuční soustavy z nové trafostanice Žadatele.
- Hranice vlastnictví: Zařízení Provozovatele DS bude končit na stávajícím podpěrném bodě p.b.8 VN78 o. Plešovec Benzina v místě připojení přírodního VN kabelu Žadatele ke svorkám svislého úsekového odpínače Provozovatele DS a u sekundárních obvodů na svorkovnicích skříně AXY01. Na těchto svorkách bude docházet k přechodu elektřiny a informací mezi zařízením Provozovatele DS a Žadatele. Zařízení Žadatele bude začínat na stávajícím podpěrném bodě Provozovatele DS p.b.8 VN78 o. Plešovec Benzina v místě připojení přírodního VN kabelu ke svorkám svislého úsekového odpínače Provozovatele DS a dále v místě připojení sekundárních obvodů svorkami skříně rozvaděče AXY01 (včetně skříně AXY01). V majetku Žadatele bude veškeré zařízení od odpínače k místu spotřeby nebo výroby.
- Typ měření: Měření bude nepřímé VN - typ A, provedení odběr - dodávka. Budou použity měřicí transformátory proudu s převodem 25/5.
- Umístění měření: Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele (umístěném na hranici pozemku, v pilíři nebo na objektu) trvale přístupném z vnější strany z veřejného prostranství.
- Související technická opatření: Na stávající p.b.8 VN78 o. Plešovec Benzina bude namontován ÚO s kabelosvodem. S ÚO bude vyvedeno kabelové vedení VN do nové trafostanice Žadatele, která bude umístěna na hranici pozemku p.č. 151 Chropyně a bude přístupná z veřejné komunikace. Zřízení svislého úsekového odpínače pro výrobu provede Provozovatel DS a po vybudování zůstane v jeho vlastnictví. Vybudování kabelového vedení VN, nové trafostanice Žadatele (TS) a rozvodů NN bude zajištěno a uhrazeno Žadatelem. Žadatel zadá vybudování TS a rozvodů NN k provedení odborné zhotovitelské firmě. TS a rozvody NN zůstanou po vybudování ve vlastnictví Žadatele.

**Článek III. Termín připojení zařízení k distribuční soustavě, odst. 1) Smlouvy se mění takto:**

1) Provozovatel DS se zavazuje připojit zařízení Žadatele specifikované v čl. II. této smlouvy ke své distribuční soustavě v termínu do 31.03.2025 za předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, která ztíží realizaci stavebních a technických opatření v distribuční soustavě zajišťovaných Provozovatelem DS v souvislosti s touto smlouvou (dále jen "Stavba"), zejm. jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimních obdobích,
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací Stavby či realizací samotného připojení umožní Provozovateli DS Stavbu a připojení provést, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,

DOD\_ZENS



d) budou splněny veškeré zákonné předpoklady realizace Stavby a samotného připojení, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do 30.06.2022, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

**Příloha č.1) Místo a způsob připojení se mění takto:**

Místem připojení Výrobní do sítě 22 kV provozovatele distribuční soustavy EG.D, a.s. bude stávající venkovní vedení 22 kV kmenové linky VN78 o. Plešovec Benzina napájené z TR 110/22 kV Hulín z stávajícího podpěrného bodu 8. Na výše uvedený podpěrný bod zajistí Provozovatel DS montáž svislého úsekového odpínače s rámem pro připojení omezovačů přepětí VN, ke kterému bude připojen přípojovací VN kabel Výrobní. Pro ochranu proti přepětí budou na svislý úsekový odpínač osazeny Žadatelem příslušné omezovače přepětí VN. Kabel VN bude připojen do trafostanice Výrobní. Ta bude vybavena rozvaděčem 22 kV skládajícího se z jednoho pole přívodního, jednoho pole měření el. energie na straně 22 kV a poli transformátorů 22/0,4 kV. V přívodním poli tohoto rozvaděče bude namontován odpínač / vypínač s motorovým pohonem (dále jen „spínací prvek“) dálkově ovládaný z Dispečinku VN Brno (dále jen „Dispečink“). Důvodem instalace dálkově ovládaného spínacího prvku je potřeba v případě poruchy v distribuční síti vypnutí všech zdrojů pracujících do příslušného úseku distribuční sítě Dispečinkem. Vypnutý spínací prvek bude moci obsluha Výrobní zapnout pouze se souhlasem Dispečinku. Investorem svislého úsekového odpínače na nově vloženém podpěrném bodě bude Provozovatel DS a toto zařízení zůstane v jeho majetku. Totéž platí i o zařízení pro přenosy instalované ve skříni AXY01 (skříň tohoto rozvaděče bude majetkem Žadatele, včetně svorkovnic) - zařízení pro přenos nezbytných informací pro jeho Dispečink. Investorem omezovačů přepětí VN, kabelu VN, trafostanice 22/0,4 kV a dalšího elektroenergetického zařízení Výrobní (včetně sekundárních obvodů pro signalizaci a měření hodnot pro Dispečink, skříň pro rozvaděč přenosů AXY01 a napájení zařízení pro přenosy) bude Žadatel, který zajistí výstavbu tohoto zařízení včetně projektu a zařízení zůstane v jeho majetku.

**II. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Brno, 24-04-2024  
dne:

V .....  
dne .....  
Za Žadatele

**eg.d**

001

EG.D, a.s.  
Rozvoj sítě východ  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

.....  
M  
p  
stva  
C

.....  
l  
č  
C

