

umístění	č.dveří		šíře dveří	požární odolnost	požadovaná úprava			zavírač	panty	kotvení zárubní
6. patro	600	chodba	110 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 860,00 Kč	380,00 Kč	
	602	kancelář	80 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
5. patro	500	chodba	110 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 860,00 Kč	380,00 Kč	1 150,00 Kč
	511	kancelář (PER)	80 cm	EI 30	zavírač se opírá o skříň	seřízení popř. výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
4. patro	400	chodba	110 cm	EI 30		výměna zavírače	nové panty	4 860,00 Kč	1 520,00 Kč	
	401	kancelář	80 cm	EI 30		výměna zavírače	nové panty	4 540,00 Kč	1 520,00 Kč	
3. patro	300	chodba	110 cm	EI 30		výměna zavírače		4 860,00 Kč		
	314	kancelář (pod PER)	80 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
	302	kancelář	81 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
2. patro	200	chodba (s kódem - odd IT)	110 cm	EI 30		výměna zavírače	zpevnit "zárubně" ????	4 860,00 Kč		1 250,00 Kč
1. patro	100	chodba	110 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 860,00 Kč	380,00 Kč	1 150,00 Kč
	102	kancelář	80 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
přízemí	004	kuchyňka	80 cm	EI 30		výměna zavírače	seřídít panty	4 540,00 Kč	380,00 Kč	
	009	podatelna	80 cm	EI 30	seřízení zavírače	zavírač ABBLOY DC300 EN54	seřídít panty		380,00 Kč	
	1. prosklené	vchodové dveře		EI 30 ???	zavírač s EN2-4	výměna zavírače za EN2-6		4 860,00 Kč		
	2. prosklené	prostor u vrátnice		EI 30 ???	zavírač s EN2-4	výměna zavírače za EN2-6		4 860,00 Kč		
	3. prosklené	prostor u vrátnice		EI 30 ???	zavírač s EN2-4	výměna zavírače za EN2-6		4 860,00 Kč		
	4. prosklené	prostor u vrátnice		EI 30 ???	zavírač s EN2-4	výměna zavírače za EN2-6		4 860,00 Kč		

Pokud půjdou použít tyto zavírače na dveře do kanceláří, tak se odečtou kalkulované a dopočte se jen montáž 1050,- Kč za 1 ks + DPH.

dopravné celkem

3 000,00 Kč

ALCATRAZ Plzeň s.r.o.
23.04.2024

Celkem bez DPH

93 770,00 Kč