

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činnosti	počet jednotek	roční četnost	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč celkem bez DPH
budova č. 39 VZK							
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu vama	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: AeroMaster XP28 - Airflow 465, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
před budovou č. 39	rekuperace vzduchu okruhu vama	rekuperační výměník, výrobce Remak, typ: XP06	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, okruh vama	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívodu vzduchu ePM 10-60% 592x592x360/6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 287x592x360	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry odvodu vzduchu: ePM 65% PLA 25/592x592x350x6	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry odvodu vzduchu: ePM 65% PLA 287x592x350/4	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
strojovna VZT 2.NP	přívod a odvod vzduchu VZT okruhu výdejny jídla	VZT zařízení, výrobce Remak, typ: X - Airflow 465 Airflow, ovládání MaR	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
před budovou č. 39	rekuperace vzduchu okruhu vama	rekuperační výměník, výrobce Remak, typ: XP04	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, okruh výdejna jídla	zajištění kvality vzduchu	kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
		kapsové filtry přívodu vzduchu: ePM 10-60% 490x402x360/5	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu - výměna				
strojovna technického chlazení suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ: TD 2000/315 3V Airflow 465, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
místnost přípravy zeleniny suterén	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce Elektrodesing, typ: TD 800/200 3V Airflow, ruční ovládání	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
místnost serveru KIS 2.NP	odtah vzduchu	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V, Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna technického chlazení suterén	havarijní odtah vzduchu a plynů	VZT zařízení, výrobce: Elektrodesing, typ TD 800/200 3V Airflow 465	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
strojovna VZT 2.NP, ovládací panely vama 1.NP a výdejna jídla a 2.NP	řízení VZT okruhů vama a výdejna jídla	řídící jednotky MaR výrobce Remak VCS na vame a výdejně	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy				
ovládací panely strojovna VZT 2.NP, venkovní jednotky před budovou	podpora činnosti VZT okruhu vama	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicího zařízení				
ovládací panely strojovna VZT 2.NP, venkovní jednotka před budovou	podpora činnosti VZT okruhu výdejny jídla	Kondenzační jednotka LG ARUN120LSS00.EWGBLEU	servis dle požadavku výrobce a provozního řádu, včetně zápisu do provozní knihy kontrola úniku chladiva, včetně zápisu do evidenční knihy chladicího zařízení				
stěna-místnost 2.05 (strojovny VZT v 2.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 2.401-FDMA 800x710	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (vama v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.401-FDMA 1250x630	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (vama v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.402-FDMB 710x630	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
podlaha-místnost 2.20 (vama v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.403-FDMB 315x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				

umístění	funkce	název a typ zařízení	popis činnosti	počet jednotek	roční četnost	jednotková cena v Kč bez DPH	cena v Kč celkem bez DPH
podlaha-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.404-FDMB 1000x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
podlaha-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.405-FDMB 800x400	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka MANDIK 1.406-FDMB 315x250	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka T3.401-CFDM-V DN160	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
stěna-místnost 2.20 (varna v 1.NP)	uzavření přívodu vzduchu při požáru	protipožární klapka T3.402-CFDM-V DN200	kontrola dle požadavku výrobce, platné vyhlášky a provozního řádu, včetně vypracování zápisu do knihy PPK				
rozvodna elektro 1.NP		el. připojení VZT zařízení, kondezačních jednotek, rekuperačních výměníků a PPK	pravidelná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy				
budova č. 10 vrátnice							
budova č. 10 vrátnice, místnost 200, 2.NP, venkovní jednotka na sedlové plechové střeše	chlazení kanceláří PS	splitový set klimatizace venkovní a vnitřní jednotky Samsung AR12TXHQASINEU a MSFAB-12HRN1	servis dle požadavku výrobce kontrola úniku chladiva dle platné legislativy, včetně vypracování zápisu				
rozvodna elektro 1.NP		el. připojení splitového setu klimatizace	pravidelná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy				
budova č. 35 výrobní hala							
východní a západní strana haly budovy	vyrovnání teplotního rozdílu vzduchu budovy	ventilátor axiální, výrobce: Vent-Axia, typ: VSP 31514	servis dle požadavku výrobce, včetně zápisu do provozní dokumentace				
západní strana haly budovy, VZT rozvody montážní jámy	odvětrávání výfukových plynů z montážní jámy	ventilátor, výrobce: Salda, typ: AKU 125 D	servis dle požadavku výrobce, včetně zápisu do provozní dokumentace				
k ventilátoru AKU 125D	zajištění kvality vzduchu	plstěné filtry 255x 348 k AKU 125D	servis dle požadavku výrobce, včetně zápisu do provozní dokumentace				
rozvodna elektro 1.NP		el. připojení VZT zařízení	pravidelná revize elektro dle platné ČSN včetně vypracování zprávy				
cena celkem za servis a (kontrolu úniku chladiva)							
cena celkem za kontrolu PPK							
cena celkem za revize elektro							
cena celkem bez DPH							
DPH 21%							
cena celkem s DPH							86878,00