

„Dodávka včetně montáže vzduchotechnického a chladicího zařízení na laboratoři BSL3 oddělení virologie SVÚ Jihlava“

Technická specifikace – základní minimální požadavky:

- 4 ventilátory pro VZT – nutný výkon podle Technické zprávy (Zařízení č. 1 a 2) – Příloha č. 5
- frekvenční měniče k ventilátorům – parametry podle Technické zprávy (Zařízení č. 1 a2) – Příloha č. 5
- 1x venkovní jednotka chladicího zařízení s kompresorem chlazení čistého prostoru o výkonu min. 12,5 KW včetně modulu k VZT
- 1x venkovní jednotka chladicího zařízení s kompresorem chlazení čistého prostoru o výkonu min. 16 KW včetně modulu k VZT
- 1x výparník – min. 12 KW
- 1x výparník – min. 16 KW

Další požadavky:

- v nabídkové ceně je dále zahrnuto:
 - doprava do místa plnění a instalace
 - demontáž a montáž ventilátorů, chladících jednotek a výparníků
 - uvedení do provozu
 - výměna chladiva – předělání nových spojů, kompletní zkouška těsnosti, nastavení
 - likvidace starých chladících jednotek a výparníků
 - nastavení VZT po výměně a regulace celé VZT včetně vystavení zprávy
 - nastavení tlakové kaskády BSL3 laboratoře
 - součinnost s firmou spravující systém měření a regulace (MaR) – regulace chlazení a napojení
 - zaškolení obsluhy vyškoleným servisním technikem v místě plnění
 - uživatelský návod k obsluze v českém jazyce
 - proškolení bezpečnosti provozu a běžné údržby
 - předání kvalifikační a technické dokumentace
- zařízení a všechny součástky musí být nové, nepoužívané
- zajištění záručního servisu česky mluvícím technikem na území České republiky, včetně zajištění náhradních dílů
- záruka min. 24 měsíců
- uchazeč v případě poruchy garantuje servisní odezvu v pracovní dny do 48hod (oznámí čas příjezdu, dodání náhradních dílů apod.) od nahlášení závady