

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
01 - Sborník ÚOŽI							
1	K	759R1	Funkční zkoušky a kontroly provozuschopnosti zařízení EPS, EZS (za rok 2024), dle soupisu zařízení viz Díl 2 - Dílčí údržba rok 2024 - cena		1,000		
4	K	7598095653	Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	49,000		
5	K	7598095655	Vyhotovení revizní zprávy EZS - elektronická zabezpečovací signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	92,000		
6	K	7598095657	Vyhotovení revizní zprávy ASHS - autonomní samočinný hasící systém - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	13,000		
8	K	7596473025	Tlaková zkouška lahví s plynem pro ASHS nepoškozujícím ozónovou sféru (Kjótský protokol)	kus	3,000		
9	K	7596474020	ASHS - kontrola provozuschopnosti roční cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti	kus	3,000		
10	K	7596474030	ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně průchodnosti potrubí, dvouletý cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti	kus	8,000		
11	K	7596474040	ASHS - kontrola provozuschopnosti včetně kontroly tlakových lahví, pětiletý cyklus - čištění koncových prvků, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřicích bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola tlakových lahví, kontrola plomb, kontrola tlakových hadic, potrubních rozvodů a trysek, kontrola elektrických, tlakových a manuálních spouštěčů, kontrola tlakových spínačů, kontrola monitorů tlaků, kontrola těsnosti prostoru, kontrola vedení provozní knihy. U hasiva FM-200 (HFC 227ea) kontrola těsnosti tlakové lahve/lahví. Kontrola tlakových nádob. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti.	kus	2,000		
Celkem							2 134 245,00