

Příloha č. 1 SoD/2024

Příloha č.1 - nabídkový rozpočet veřejné zakázky - úprava 28.3.2024

Počet kompletů / jednotek	Typ zařízení	Postup dle předpisu	Výstup	Cena za preventivní prohlídku vzduchotechniky (Kč bez DPH) = VYPLNÍ UCHAZEČ	Cena za preventivní prohlídku externí jednotky klimatizace (Kč bez DPH) = VYPLNÍ UCHAZEČ	Cena za preventivní prohlídku interní jednotky klimatizace (Kč bez DPH) = VYPLNÍ UCHAZEČ	Roční cena (2x prohlídka) - (Kč bez DPH) = NEVYPLŇOVAT VZOREC
Vzduchotechnika							
Aquacentrum - Strojovna 120							
1	VZT jednotka č. 05 - šatny, čisté, 1PP: GEA, průtok 8 000 m ³ /hod, DV, TR, filtrace, ventilátor P+O, přívod + odtah; filtry 592x592-360-6K, G4, kazetový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka č. 07 - šatny sprchy, Plavčík, 1PP: GEA, průtok do 8 000 m ³ /hod, DV, TR, filtrace, ventilátor P+O, filtry 592x592-360-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 592x287-360-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Jednotka č. 04 - fitness, posilovna, 1PP: ROV, TR, průtok do 8 000 m ³ /hod, filtrace, ventilátor P+O, přívod + odtah; filtry 592x592-360-6K, G4, kazetový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka - bazén hala (nová): CAIRfristar CAM083SUKS, průtok 8 000 m ³ /hod, strojovna VZT, vč. revize úniku; filtry 592x592-534-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 592x287-534-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 287x287-360-3K, G4, kapsový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka č. 11 - technologie bazénu: TR, přívod: filtrace, ventilátor + odtah: kanál 1x ve strtojovně; filtr 870x300x48, G4, kazetový, 1x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka č. 09 - Baleoprovoz: TR, přívod: filtrace, ventilátor + odtah: kanál; filtr 870x300x48, G4, kazetový, 1x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
Ochlazovna bazén - plavčík							
1	VZT jednotka "podstropka + odtah"	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
Strojovna fitness 104							
1	VZT jednotka č. 15 - občerstvení bar: TR, přívod: filtrace, ventilátor + odtah: kanál; filtry 870x300-48, G4, kazetový, 1x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka č. 13 - vstupní hala: přívod: + odtah: kanál, filtry 870x300-48, G4, kazetový, 1x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení; filtry 592x592-360-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku	servisní záznam				
Vesna - strojovna - výměňiková stanice							
1	VZT jednotka č. 4 - bazén: GEA, s odvlhčovačem, TR, filtrace, ventilátor P+O, P+O; filtry 592x592-360-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 287x592-360-3K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 592x287-360-6K, 2x na jednotku, kapsový + 287x287-360-3K, G4, kapsový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	VZT jednotka č. 40 - vodolčba: GEA, s odvlhčovačem, TR, filtrace, ventilátor P+O, P+O; filtry 592x592-360-6K, G4, kapsový, 2x na jednotku + 287x592-360-3K, G4, kapsový, 2x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

Příloha č. 1 SoD/2024

	6. patro/část budovy "B"						
1	VZT jednotka: Atrea DUPLEX 1500 Multi, průtok 1080 m3/hod, DV, TR, filtrace, P+O, ventilátory P+O, CHR - přímý výpar + systém VRV LG; filtry 600x380-96, G4, kazetový, 4x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	2. patro/část budovy "B"						
1	VZT jednotka: Atrea DUPLEX 3500, průtok 2640 m3/hod, DV, TR, filtrace, P+O, ventilátory P+O, CHR - přímý výpar + systém VRV LG; filtry 600x380-96, G4, kazetový, 4x na jednotku	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Klimatizace						
	Vesna - 2.NP - rehabilitace						
1	Externí jednotka klimatizace SINCLAIR SDV4-450EA3P	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Externí jednotka klimatizace SINCLAIR SDV4-280EA3P	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
4	Interní jednotka klimatizace SDV4-56FAF	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
16	Interní jednotka klimatizace SDV4-36FAF	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna - 2.NP nové rekonstruované podlaží (z r. 2020)						
1	Externí jednotka klimatizace LG ARUM240LTE5	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
4	Interní jednotka klimatizace LG ARNU18GV1A4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
22	Interní jednotka klimatizace LG ARNU07GSJC4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna - 6.NP nové rekonstruované podlaží (z r. 2019)						
1	Externí jednotka klimatizace LG ARUM140LTE5	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
12	Interní jednotka klimatizace LG ARNU07GSJC4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG ARNU09GVEA4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG ARNU12GVEA4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
2	Interní jednotka klimatizace LG ARNU15GSJC4	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna - 4.NP - výdejna jídel						
1	Externí jednotka klimatizace TOSHBA RAV-SM1104AT8P-E	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace TOSHIBA (nezjištěno)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

Příloha č. 1 SoD/2024

	Vesna - 5/A.NP - výdejna jídel						
1	Externí jednotka klimatizace LG (nezjištěno)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG MS12AH N40	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna - 5/B.NP - výdejna jídel						
1	Externí jednotka klimatizace LG (nezjištěno)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG MS12AH N40	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna 5.NP - rehabilitace - napojena na chladicí registr VZD						
1	Externí jednotka klimatizace DELCHI SRF036C	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Externí jednotka klimatizace ACON A5LC50CR-FCCOA-R	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	Vesna - 1.NP - kompresorovna chlazení - nákladová rampa						
2	Externí jednotka klimatizace TOSHIBA RAV-SP1404AT-E	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
2	Interní jednotka klimatizace TOSHIBA RAV-SM1402CT-E	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	CENTRUM - střecha						
1	Externí jednotka klimatizace HITACHI RAC-2253CW	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (kancelář ředitele) HITACHI RAS-2103GWX	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (kancelář sekretariát) HITACHI RAS-2103GWX	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (kancelář ekonom) HITACHI RAS-2103GWX	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (zasedací místnost malá) HITACHI (nezjištěna)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
	CENTRUM - střecha						
1	Externí jednotka klimatizace SINCLAIR (nečitelný štítek)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (kancelář obchodního manažera) SINCLAIR ASH-09CL	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace (kancelář obchodního manažera) SINCLAIR ASH-09CL	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

Příloha č. 1 SoD/2024

CENTRUM - střecha - místnost IT servery							
1	Externí jednotka klimatizace LG S24AQU UC0	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG E24SQ	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Externí jednotka klimatizace LG DC18RK UL2	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG DC18RK NSK	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

CENTRUM - střecha - zasedací místnost velká							
1	Externí jednotka klimatizace LG P12.EN.UA3	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace LG P12EN.NSJ	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

Lázeňský dům - rehabilitace							
1	Externí jednotka klimatizace SINCLAIR MV-E28BI	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace SINCLAIR MV-H18BIF (m.č. 225 a)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				
1	Interní jednotka klimatizace SINCLAIR MV-H18BIF (m.č. 225 b)	servisní manuál výrobce zařízení	servisní záznam				

Cena za preventivní prohlídku vzduchotechniky (Kč bez DPH) = CELKEM							
Cena za preventivní prohlídku externí jednotky klimatizace (Kč bez DPH) = CELKEM							
Cena za preventivní prohlídku interní jednotky klimatizace (Kč bez DPH) = CELKEM							
Roční cena (2x prohlídka) - (Kč bez DPH) = CELKEM							

Běžný servis = VYPLNÍ UCHAZEČ			Kč/hod (bez DPH)	
Havarijní servis = VYPLNÍ UCHAZEČ			Kč/hod (bez DPH)	
Náklady na cestovné - paušální sazba za 1 výjezd do místa servisního zásahu			Kč/1 výjezd (bez DPH)	

Uchazeč:	
----------	--

Datum, podpis, razítko:	5.4. 2024
-------------------------	-----------